BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2026/008182]

20 OKTOBER 2026. — Beslissing 414 tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe

Gelet op artikel 9 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

De Raad van bestuur van BRUGEL beslist :

Artikel 1. Het voorstel van SIBELGA tot wijziging van het technisch reglement inzake het beheer van en de toegang tot het gasdistributienet goed te keuren;

Art. 2. Dat dit nieuwe technisch reglement in werking treedt op 1ste januari 2027;

Art. 3. De goedgekeurde versie van het technisch reglement op de website van BRUGEL en in het *Belgisch Staatsblad* te publiceren.

Brussel, 20 oktober 2026.

Voor de Raad van bestuur van BRUGEL :

K. WELCH,

Voorzitter

E. MANNES,

Bestuurder

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2026/008182]

20 OCTOBRE 2026. — Décision 414 portant approbation de la proposition de modification du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci

Vu l'article 9 de l'ordonnance 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ;

Le Conseil d'administration de BRUGEL décide :

Article 1er. D'approuver la proposition de SIBELGA de modification du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz et l'accès à celui-ci ;

Art. 2. Que ce nouveau règlement technique entre en vigueur le 1er janvier 2027 ;

Art. 3. De publier la version approuvée du règlement technique sur le site de BRUGEL ainsi qu'au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 20 octobre 2026.

Pour le Conseil d'administration de BRUGEL :

K. WELCH,

Président

E. MANNES,

Administrateur

Sibelga

Technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe



Sibelga

Inhoudsopgave

Titel I: Algemene bepalingen 5
Hoofdstuk 1. Algemene beginselen 5
Afdeling 1. 1. Toepassingsgebied en definities 5
Afdeling 1. 2. Taken en verplichtingen van de distributienetbeheerder 10
Hoofdstuk 2. Niet door een leverancier gefactureerd verbruikte gas 12
Afdeling 2.1. Niet-gemeten gas 12
Afdeling 2.2 Verbruik zonder contract 16
Afdeling 2.3. Niet-gemeten verbruik zonder contractuele basis 18
Hoofdstuk 3. Informatie-uitwisseling en vertrouwelijkheid 18
Afdeling 3. 1. Informatie-uitwisseling 18
Afdeling 3. 2. Geheimhouding 31
Afdeling 3. 3. Openbaarheid van informatie 33
Hoofdstuk 4. Toegankelijkheid van de installaties 35
Afdeling 4. 1. Algemene voorschriften betreffende de veiligheid van personen en goederen 35
Afdeling 4. 2. Toegankelijkheid van de installaties van de distributienetbeheerder 36
Afdeling 4.3. Toegankelijkheid van de installaties van de netgebruiker en bijzondere voorwaarden betreffende de installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet of die een niet te verwaarlozen invloed op dit net hebben 37
Hoofdstuk 5. Tussenkomst van de distributienetbeheerder bij noodsituaties en gevallen van overmacht 38
Afdeling 5. 1. Definitie van een noodsituatie 38
Afdeling 5. 2. Overmacht 38
Afdeling 5. 3. Tussenkomst van de distributienetbeheerder 39
Afdeling 5. 4. Opschorting van de verplichtingen 40
Hoofdstuk 6. De infrastructuur van het distributienet 40
Titel II: Planning- en exploitatiecode 41
Hoofdstuk 1. Planning 41
Afdeling 1.1. Algemene punten en planningsprincipes 41
Afdeling 1.2. Planninggegevens 41
Hoofdstuk 2. Verwijdering van de stijgleidingen 43
Afdeling 2. 1. Algemeen 43
Afdeling 2. 2. Procedure 44
Afdeling 2. 3. Verwijdering van de stijgleiding 44
Titel III: Aansluitingscode 46

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen ... 46
Afdeling 1. 1. Algemeen ... 46
Afdeling 1. 2. Soorten aansluitingen ... 49
Afdeling 1.3. Terbeschikkingstelling van infrastructuur voor de aansluitingsinstallaties ... 49
Afdeling 1. 4. Voorschriften van toepassing op elke aansluiting en op de installaties van de netgebruiker 51
Hoofdstuk 2. Aansluitingsprocedure ... 52
Afdeling 2. 1. Algemeen ... 52
Afdeling 2. 2. Aanvraag voor een standaardaansluiting ... 53
Afdeling 2. 3. Aanvraag voor een niet-standaardaansluiting ... 55
Hoofdstuk 3. Aansluitingsprocedure ... 60
Hoofdstuk 4. Gebruik, onderhoud en conformiteit van de aansluiting ... 61
Afdeling 4. 1. Algemeen ... 61
Afdeling 4.2. Gebruik van de installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet .. 62
Afdeling 4. 3. Gebruik en onderhoud van de aansluiting ... 62
Afdeling 4. 4. Conformiteit van de aansluiting en van de installaties van de netgebruiker ... 62
Afdeling 4. 5. Afkoppeling of verwijdering van een aansluiting ... 64
Hoofdstuk 5. Injectie van biomethaan in het distributienet ... 66
Hoofdstuk 6. Overgangsmaatregel ... 66
Titel IV: Toegangscode ... 67
Hoofdstuk 1. Algemene beginselen ... 67
Hoofdstuk 2. Modaliteiten inzake aanvragen tot toegang tot het distributienet ... 71
Afdeling 2.1. Voorwaarden voor toegang tot het distributienet ... 71
Afdeling 2. 2. Indienen van een aanvraag voor een toegangscontract ... 72
Hoofdstuk 3. Onderbrekingen en opschortingen van de toegang ... 74
Afdeling 3. 1. Geplande onderbrekingen van de toegang ... 75
Afdeling 3. 2. Ongeplande onderbrekingen van de toegang ... 75
Afdeling 3. 3. Opschorting van de toegang ... 75
Hoofdstuk 4. Toegangsprogramma ... 76
Hoofdstuk 5. Allocatie en reconciliatie ... 77
Titel V: Meetcode ... 79
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen ... 79
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende de meetinrichtingen ... 81
Afdeling 2. 1. Algemene bepalingen ... 81
Afdeling 2. 2. Plaats van de meetinrichting ... 83

Afdeling 2. 3. Verzegeling ... 84
Afdeling 2. 4. Nauwkeurigheidsvereisten ... 84
Afdeling 2. 5. Tussenkomst bij defecte apparatuur ... 84
Afdeling 2. 6. Onderhoud en inspecties ... 85
Afdeling 2. 7. Administratief beheer van de technische gegevens van de meetinrichtingen ... 86
Afdeling 2. 8. IJking ... 87
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende de meetgegevens ... 87
Afdeling 3.1 Uitlezing en verzameling van de gegevens ... 87
Afdeling 3.2 Types metingen en communicatie naar de markt ... 90
Afdeling 3. 3. Verwerking van de gegevens ... 92
Afdeling 3. 4. Meetgegevens niet beschikbaar of onbetrouwbaar ... 93
Afdeling 3. 5. Opslag, archivering en beveiliging van de gegevens ... 94
Afdeling 3. 6. Schatting ... 94
Afdeling 3. 7. Rechtzettingen ... 96
Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen voor de meting van biomethaan ... 98
Titel VI: Gegevenscode ... 99
Hoofdstuk 1. Informatieve toegang tot gegevens ... 99
Hoofdstuk 2. Continue gegevenstoegang ... 100
Afdeling 2.1 Toewijzing van dienstverleningspunten voor gegevens ... 100
Afdeling 2.2 Registratie van de aanvraag voor continue gegevenstoegang ... 101
Afdeling 2.3 Modaliteiten voor continue gegevenstoegang ... 101
Hoofdstuk 3. Occasionele gegevenstoegang ... 104
Afdeling 3.1 Registratie van de aanvraag voor occasionele gegevenstoegang ... 104
Afdeling 3.2 Modaliteiten voor occasionele gegevenstoegang ... 104
Titel VII: Samenwerkingscode ... 105
Hoofdstuk 1. Algemeen ... 105
Hoofdstuk 2. Betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder ... 105
Hoofdstuk 3. Betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de beheerder van een ander aardgasdistributienet ... 106
Hoofdstuk 4. Multilaterale betrekkingen tussen netbeheerders ... 106

Sibelga

Titel I: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen

Afdeling 1. 1. Toepassingsgebied en definities

Art. 1..1. Voorliggend Technisch Reglement wordt aangenomen bij uitvoering van artikel 9 van de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het legt de voorschriften en regels vast betreffende het beheer van en de toegang tot het gasdistributienet.

Het bevat een Planning- en exploitatiecode (Titel II), een Aansluitingscode (Titel III), een Toegangscode (Titel IV), een Meetcode (Titel V), een Gegevenscode (Titel VI) en een Samenwerkingscode (Titel VII).

Bijlage I geeft een overzicht van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de distributienetgebruiker en de distributienetbeheerder. Bijlage II toont het schema van een aansluiting. Bijlage 3 legt het model vast voor het toegangscontract tussen de distributienetbeheerder en een eventuele toegangsgerechtigde.

Art. 1..2. §1. De definities zoals vermeld in de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn op voorliggend Technisch Reglement van toepassing.

§2. Voor de toepassing van voorliggend Technisch Reglement gelden de volgende definities:

1°) Nettoegang: het gebruik van het distributienet, met inbegrip van de aansluitingen, waardoor de toegangsgerechtigde gas kan leveren en de netgebruiker gas kan afnemen van of injecteren op dat net;
2°) Gegevenstoegang: gebruik van de meetgegevens van de netgebruiker zodat een netgebruiker of dienstverlener de meet-, identificatie- en technische gegevens kan verkrijgen in overeenstemming met de Gegevenscode;
3°) Allocatie: proces van toewijzing, binnen de door de MIG voorgeschreven termijnen, op basis van de beschikbare verbruiksgegevens, van de energiehoeveelheden die via het distributienet passeren naar de verschillende toegangsgerechtigden en vervoersnetgebruikers die aan de markt deelnemen;
4°) Volumeherleidingsapparaat: instrument dat de volumes die de gasmeter onder bedrijfsomstandigheden meet, omzet naar volumes die overeenkomen met normale druk- en temperatuuromstandigheden;
5°) Koninklijk Besluit van 28 juni 1971: koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen, genomen tot uitvoering van de wet van 24 december 1970;
6°) Collectieve aftakking: leiding die deel uitmaakt van het distributienet en die een distributieleiding met verschillende individuele aftakkingen verbindt;

Sibelga

7°) Individuele aftakking: leiding die de distributieleiding of de collectieve aftakking verbindt met de meetinrichting van een toegangspunt;
8°) Lagedrukleiding: distributieleiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk 98,07 mbar niet overschrijdt;
9°) Middendrukleiding A: distributieleiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk meer bedraagt dan 98,07 mbar zonder 490,35 mbar te overschrijden;
10°) Middendrukleiding B: distributieleiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk meer bedraagt dan 490,35 mbar zonder 4,9 bar te overschrijden;
11°) Middendrukleiding C: distributieleiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk meer bedraagt dan 4,9 bar zonder 14,71 bar te overschrijden;
12°) Distributieleiding: elke leiding van het distributienet die dient voor gasvervoer op dat net en waarop de individuele en collectieve aftakkingen aangesloten zijn;
13°) Aansluitingscapaciteit: de maximale gasafnamecapaciteit, bepaald in het ontwerp van aansluiting en, in voorkomend geval, in het aansluitingscontract, waarover de netgebruiker fysisch kan beschikken afhankelijk van de technische eigenschappen van de bestanddelen van zijn aansluiting. De aansluitingscapaciteit wordt uitgedrukt in m^3 (n)/h of in veelvouden daarvan;
14°) EAN-code: unieke cijfercode (European Article Number) die strekt tot eenduidige identificatie van ofwel een toegangspunt [EAN-GSRN-code (Global Service Related Number)], ofwel één van de marktspelers [EAN-GLN- code (Global Location Number)];
15°) Codex betreffende het welzijn op het werk: de uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
16°) Stijgleiding: aansluiting van een collectief gebouw, waarvan de collectieve aftakking naar de verdiepingen gaat en waarvan de individuele aftakkingen en de meters zich op de verdiepingen bevinden;
17°) Meting: registratie, door middel van een meetinrichting en gedurende een tijdsperiode, van de hoeveelheid van het net afgenomen gas;
18°) G.O.L.-meter: meetinrichting met teleopname van de verbruiksgegevens per uur;
19°) ReMI-meter: meetinrichting met maandelijkse teleopname van de meterstanden;
20°) Klassieke meetinrichting: meetinrichting die de meterstanden meet gekoppeld aan het afgenomen gas;
21°) Toegangscontract: contract tussen de distributienetbeheerder en een toegangsgerechtigde, dat gesloten is overeenkomstig Titel IV en dat, onder meer, de bijzondere voorwaarden inzake toegang tot het net bevat;
22°) Leveringscontract: contract betreffende de afname van gas, gesloten tussen een toegangsgerechtigde en een eindafnemer;
23°) Aansluitingscontract: contract, overeenkomstig Titel III gesloten, tussen de distributienetbeheerder en de eigenaar van een gebouw/een site en dat de wederzijdse rechten, plichten en verantwoordelijkheden aangeeft, alsook de bijzondere technische kenmerken en overeenkomsten betreffende de vaste aansluiting op het gebouw/de site in kwestie;
24°) Vervoerscontract: akkoord voor het vervoer van gas op het vervoersnet dat gesloten is tussen een vervoersnetgebruiker en de vervoersnetbeheerder;
25°) Geplande onderbreking: door de distributienetbeheerder geplande onderbreking van de voorziening om werken of schakelingen uit te voeren op het distributienet;
26°) Belastingscurve: reeks gemiddelde waarden met tijdstempel van het geïnjecteerde of afgenomen gas over elementaire periodes;
27°) Samenwerkingsovereenkomst: overeenkomst tussen de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder;

28°) Toegangsgerechtigde: leverancier die een toegangscontract gesloten heeft met de distributienetbeheerder;
29°) Meetinrichting: verzameling van apparaten die door de distributienetbeheerder bij de eindklant worden geïnstalleerd en bestemd zijn voor het meten van de gasstroom op een bepaald meetpunt; zij omvat meer bepaald de meters, de meettoestellen, de telecommunicatietoestellen en de volumeherleidingsapparaten;
30°) Significante fout: fout in een meetgegeven die groter is dan de totale nauwkeurigheid van het geheel van meetuitrustingen dat dit meetgegeven bepaalt, en die het industrieel proces of de facturatie verbonden met dit meetgegeven nadelig kan beïnvloeden;
31°) Sluiting van de meter: afsnijden, ter hoogte van de meetinrichting of, bij gebrek aan toegang tot de meetinrichting, op de weg, door de distributienetbeheerder, van de gastoevoer naar de installaties van de netgebruiker;
32°) Distributienetbeheerder: rechtspersoon, die aangesteld is overeenkomstig artikel 4 van de Ordonnantie;
33°) Vervoersnetbeheerder: rechtspersoon, aangesteld overeenkomstig de wet van 12 april 1965;
34°) Injectie: gasstroom van een installatie van de netgebruiker naar het distributienet;
35°) Gehabiliteerd installateur: de installateur die gehabiliteerd is krachtens het reglement zoals opgesteld door de Raad van de Habilitatie, die bestaat uit vertegenwoordigers van Synergrid, de beroepsverenigingen die de installateurs van aardgasapparatuur vertegenwoordigen en federale ministers of staatssecretarissen die Energie en Consumentenzaken onder hun bevoegdheid hebben;
36°) Installatie van de netgebruiker: elke leiding, elk accessoire en elk toestel voor de aardgastoepassingen dat stroomafwaarts van het afnamepunt van de netgebruiker aangesloten is;
37°) Installatie die functioneel deel uitmaakt van het distributienet: installatie waarop een distributienetgebruiker een eigendoms of genotsrecht heeft, maar die dezelfde functionaliteit heeft als een installatie van het distributienet; deze installatie wordt in het aansluitingscontract geïdentificeerd;
38°) Dag D: kalenderdag;
39°) Dag D-1: kalenderdag vóór dag D;
40°) Werkdag: dag van de week, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;
41°) Gasdag: periode van 24 uur die aanvangt om 06.00 uur van een kalenderdag en eindigt om 06.00 uur van de volgende kalenderdag;
42°) Wet van 24 december 1970: wet van 24 december 1970 betreffende de veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor de distributie van aardgas door middel van leidingen;
43°) m3 (n): hoeveelheid droog aardgas die, bij een temperatuur van 0°C en een absolute druk van 1,01325 bar, een volume van één kubieke meter inneemt;
44°) Meting: registratie door een meetinrichting van een fysische waarde op een welbepaald moment;
45°) Indienststelling van een toegangspunt: onder druk zetten, door de distributienetbeheerder, van de installaties van de netgebruiker;
46°) Buitendienststelling van een toegangspunt: afsnijden, door de distributienetbeheerder, van de gastoevoer naar de installaties van de netgebruiker;
47°) Ordonnantie: ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Sibelga

48°) Erkend controleorganisme: controleorganisme dat erkend is krachtens artikel 8 van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen, of die na 15 oktober 2003, de BELTEST accreditatie (BELAC) gekregen heeft overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot oprichting van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen en tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor accreditatie overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN-EN 45000;

49°) Toegangspunt: administratieve eenheid gekoppeld aan het aansluitingspunt waarop nettoegang mogelijk is en waaraan dienstverleningspunten kunnen worden gekoppeld;

50°) Injectiepunt: fysische plaats van het punt waar het gas op het distributienet geïnjecteerd wordt;

51°) Koppelpunt: tussen netbeheerders onderling overeengekomen fysisch punt waar de koppeling tussen hun respectievelijke netten gemaakt wordt;

52°) Meetpunt: fysische plaats van het punt waar een meetinrichting verbonden is met de leiding die de gasstroom vervoert;

53°) Afnamepunt: fysische plaats van het punt waar het gas vanuit het distributienet afgenomen wordt;

54°) Dienstverleningspunt (SDP): een administratieve eenheid gekoppeld aan een hoofdpunt waardoor een dienst door de distributienetbeheerder beschikbaar wordt gesteld. Het Dienstverleningspunt wordt geïdentificeerd door de EAN-GSRN-code van het hoofdpunt in combinatie met het overeenstemmende suffix;

55°) Aansluitingspunt: materiële plaats van het punt waar de aansluiting verbonden is met het distributienet, de distributieleiding of de collectieve aftakking;

56°) Dienstverleningspunt: administratieve eenheid gekoppeld aan een toegangspunt waarlangs een dienst beschikbaar wordt gesteld door de distributienetbeheerder. Het dienstverleningspunt wordt geïdentificeerd door de EAN-GSRN-code van het toegangspunt in combinatie met het bijbehorende achtervoegsel;

57°) Hoofdpunt: Virtueel Punt gekoppeld aan het aansluitingspunt waarop een toegang tot het net mogelijk is en verbonden aan een of meer Dienstverleningspunten. Het hoofdpunt wordt geïdentificeerd door een EAN-GSRN-code;

58°) Reduceerpost: inrichting bestemd voor het verlagen van de distributiedruk van middendruk categorie A of B;

59°) Afname: het afnemen van gas vanuit het distributienet;

60°) Dienstverlener: marktspeler die behoort tot de groep van actoren die de toegangsgerechtigden en de leveranciers van gegevensdiensten omvat;

61°) Jaarlijks gebruiksprofiel: reeks gegevens waarvan elk verband houdt met een elementaire periode en die hiervoor de hoeveelheid afgenomen gas meet of raamt;

62°) Toegangsprogramma: de naar redelijkheid geraamde gasafnamen voor een bepaald toegangspunt en voor een bepaalde dag;

63°) Kwaliteit van het gas: samenstelling van het gas overeenkomstig de specificaties van de vervoersnetbeheerder;

64°) Aansluiting: geheel van uitrustingen die de aftakking en de meetinrichting vormen, en die de installaties van de netgebruiker met het distributienet verbinden;

65°) Verslag van het mijnenkorps: verslag met de gegevens betreffende lekken en het systematisch opsporen van lekken, dat de gasbedrijven jaarlijks dienen over te maken aan het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid;

66°) Aanbevelingen van Synergrid: technische voorschriften zoals door Synergrid volgens de regels van goed vakmanschap vastgelegd;

67°) Reconciliatie: achteraf doorgevoerde onderlinge verrekening tussen de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruikers die aan de markt deelnemen op basis van het verschil tussen de gealloceerde en de werkelijk gemeten energiehoeveelheden;
68°) Toegangsregister: register zoals beoogd in artikel 9bis, alinea 2 en volgende van de Ordonnantie;
69°) Tariefregelgeving: door de bevoegde overheid goedgekeurde regelgeving betreffende de tarieven, inclusief de goedkeuringsbesluiten inzake tarieven;
70°) Vervoersnet: verzameling vervoersinstallaties die uitgebaat worden door de vervoersnetbeheerder, met uitzondering van de stroomopwaartse installaties, zoals gedefinieerd door artikel 1, 10°, van de wet van 12 april 1965;
71°) Gekoppeld net: elk samenstel van met elkaar verbonden netten;
72°) AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties zoals goedgekeurd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van boek 1 betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning, boek 2 12 betreffende elektrische installaties met hoge spanning en boek 3 betreffende installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie;
73°) ARAB: Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming zoals goedgekeurd door de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;
74°) Verzegelingen: de zegels die zijn aangebracht door de distributienetbeheerder;
75°) Staatszegels: de zegels die zijn aangebracht door de producent van een meetinrichting om de metrologische integriteit van de meetinrichting te waarborgen;
76°) Site: afgebakend geografisch gebied dat niet doorkruist wordt door een openbare weg;
77°) Ontvangststation: station voor de injectie van aardgas in een distributienet vanuit het vervoersnet;
78°) Geaggregeerd ontvangststation: fictief ontvangststation dat de functie groepeert van verschillende materiële ontvangststations die een gekoppeld net bevoorraden;
79°) Synergrid: de Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België;
80°) Tarief: tarief dat bekendgemaakt wordt door de distributienetbeheerder en door de bevoegde overheid aanvaard of vastgelegd wordt overeenkomstig de tariefregelgeving;
81°) Vervoersnetgebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die een vervoersovereenkomst gesloten heeft met de vervoersnetbeheerder. Een gebruiker van het vervoersnet kan ook een 'shipper' worden genoemd.

Art. 1..3. §1. Behoudens andersluidende bepaling lopen de in dagen uitgedrukte termijnen in voorliggend Technisch Reglement van zes uur tot zes uur. Deze termijnen vangen aan op de werkdag volgend op de dag van de ontvangst van de officiële kennisgeving. Bij gebrek aan officiële kennisgeving gaan de termijnen in op de dag volgend op de dag van kennisname van de gebeurtenis in kwestie.

Behoudens andersluidende opgave gelden de termijnen in werkdagen.

De vervaldatum maakt deel uit van deze termijn. Wanneer die dag evenwel een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

§2. De responstijden die in de marktprocessen zijn vastgelegd, beginnen op de datum die in het aanvaardingsbericht van de distributienetbeheerder is vermeld. De responstijd voor een aanvaardingsbericht is 48 uur.

Art. 1..4. De elementaire periode is een uur.
Een elementaire meetperiode zoals gedefinieerd in de voorgaande alinea is gekoppeld aan de gasdag. De eerste periode van een gasdag vangt aan om 06:00:00.

Sibelga

Het tijdverschil in absolute waarde tussen het begin (of het einde) van een elementaire periode zoals door de meetinrichting beschouwd en het begin (of het einde) van diezelfde elementaire periode gerekend vanaf de gebruikte referentie van absolute tijd, mag niet meer dan tien seconden bedragen.

Afdeling 1. 2. Taken en verplichtingen van de distributienetbeheerder

Art. 1..5. §1. De distributienetbeheerder voert de taken en verplichtingen uit die hem worden opgedragen door en krachtens de Ordonnantie teneinde te zorgen voor de distributie van gas ten voordele van de netgebruikers en toe te zien op de continuïteit en de kwaliteit van de aan de toegang tot het net verbonden gegevensuitwisselingsprocessen. Ook dient distributienetbeheerder toe te zien op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het distributienet, deze in stand te houden en in voorkomend geval te herstellen.

§2. De distributienetbeheerder dient in de uitvoering van zijn taken alle gepaste middelen aan te wenden die de netgebruikers van hem mogen verwachten, en die gelet op de bijzondere situatie redelijkerwijs verkregen kunnen worden.

Deze middelen worden zodanig aangewend dat er een evenwicht is tussen het individuele belang van de distributienetgebruiker enerzijds en het collectieve belang van alle distributienetgebruikers anderzijds.

Art. 1..6. §1. De distributienetbeheerder houdt zich aan alle geldende wettelijke en reglementaire voorschriften alsook aan de voorschriften opgenomen in de aanbevelingen van Synergrid.

§2. De distributienetbeheerder zorgt dat te allen tijde voldoende aardgasdruk op de leidingen aanwezig is, onder normale bedrijfsomstandigheden van het net, en dat het aardgas dat hij zijn net verdeelt, geodoriseerd wordt.

Wanneer een gebruiker een klacht heeft over de druk van het gas, licht de distributienetbeheerder hem in over de aard en de duur van het probleem, als dit geïdentificeerd is, of voert hij op aanvraag van die gebruiker de nodige controlemetingen uit.

Op basis van een ogenblikkelijke meting kunnen de distributienetbeheerder en de netgebruiker beslissen over te gaan tot een langdurige registratie (minstens 48 uur) van de gasdruk. Indien uit deze proeven een afwijking blijkt ten opzichte van de normen of de contractuele bepalingen, zijn de kosten voor deze registratie voor rekening van de distributienetbeheerder. Indien uit deze proeven geen afwijking blijkt ten opzichte van de normen of de contractuele bepalingen, zijn de kosten voor deze registratie voor rekening van de netgebruiker.

Voor het uitvoeren van de metingen zoals bedoeld in alinea 3 kunnen partijen in onderlinge overeenstemming een erkend controleorganisme of een derde aanduiden. De kosten worden toegerekend zoals bepaald in alinea 3.

§3. Onverminderd het bepaalde in alinea drie voert de distributienetbeheerder geen controle uit naar de samenstelling en de calorische waarde van het gas dat hij op zijn net verdeelt.

Elke klacht over de samenstelling en de calorische waarde van het gas wordt door de betrokken netgebruiker overgemaakt aan zijn leverancier.

Sibelga

Bij werken op het net waakt de distributienetbeheerder erover, met alle uit economisch en technisch oogpunt redelijke middelen, dat de kwaliteit en de samenstelling van het gas niet aangetast worden.

§4. De distributienetbeheerder is niet verantwoordelijk voor de samenstelling en de calorische waarde van het biomethaan dat in zijn net geïnjecteerd wordt.

De producent van biomethaan is verantwoordelijk voor de samenstelling en de calorische waarde van het biomethaan dat hij in het distributienet injecteert. Hij waarborgt de kwaliteit en de compatibiliteit van het geïnjecteerde biomethaan met het verdeelde aardgas.

Art. 1..7. De distributienetbeheerder houdt zich aan de minimale technische vereisten inzake:
- aansluiting op het distributienet en koppeling
- aanleg van de netinfrastructuren en de distributieleidingen.

De distributienetbeheerder houdt zich aan de operationele regels met betrekking tot:

- het technisch beheer van de afnamen en de eventuele injecties;
- de tussenkomsten die hij moet organiseren om problemen die de veiligheid en de toeleveringscontinuïteit in het gedrang kunnen brengen, op te lossen.

Art. 1..8. Bij een ongeplande onderbreking van de gastoevoer naar het distributienet of de aansluiting moeten de diensten van de distributienetbeheerder binnen twee uur na de oproep van de netgebruiker met de gepaste middelen ter plaatse zijn om de werken te starten die tot herstel van de gastoevoer moeten leiden. De herstellingswerken worden met spoed voortgezet totdat het gasdebiet hersteld is.

De distributienetbeheerder organiseert een 24 uur op 24 permanentie, die tot taak krijgt noodoproepen te ontvangen en doeltreffend af te handelen. In het bijzonder, van zodra de distributienetbeheerder in kennis gesteld wordt van een risicotoestand, de waarneming van een gasreuk of een vastgestelde lek, begeeft hij zich zo snel mogelijk ter plaatse om alle nodige maatregelen te treffen met het oog op het behoud of het herstel van de veiligheid van personen en goederen. Hiertoe werkt hij samen met de andere betrokken hulpdiensten.

Art. 1..9. §1. De distributienetbeheerder stuurt een kwaliteitsverslag naar Brugel volgens de termijnen bepaald in artikel 10, §4 van de Ordonnantie.

De distributienetbeheerder beschrijft daarin de kwaliteit van zijn dienstverlening tijdens het voorgaande kalenderjaar.

§2. Dit verslag bevat minstens een beschrijving van:

1° het aantal op het net aangesloten klanten;
2° de onbeschikbaarheid van het net alsook de oorzaken daarvan;
3° de gemelde problemen met betrekking tot de kwaliteit of druk van het gas;
4° het aantal ontvangen klachten in verband met de niet-naleving van de voorwaarden van het aansluitingscontract.

§3. Brugel mag een modelverslag vastleggen.

§4. De distributienetbeheerder stuurt elk jaar een verslag met een beschrijving van het aantal vergoedingsaanvragen op grond van artikelen 24bis tot 24quater van de ordonnantie, dat het afgelopen jaar werd ontvangen alsook het gevolg dat daaraan werd gegeven.

Art. 1..10. Dit artikel is van toepassing wanneer een netgebruiker of, desgevallend, een dienstverlener, een of meer bepalingen van dit Technisch Reglement niet naleeft, met name in de volgende gevallen:

- Weigering om het aansluitingscontract te ondertekenen;
- Weigering om een meter te installeren of te vervangen;
- Weigering om het meettype aan te passen.

In het in alinea 1 bedoelde geval zendt de distributienetbeheerder per gewone en aangetekende brief een herinnering naar de netgebruiker of, in voorkomend geval, naar de eigenaar van het betrokken gebouw. Deze herinnering bepaalt dat indien de door de distributienetbeheerder genoemde maatregelen niet worden genomen, de distributienetbeheerder een eerste ingebrekestelling zal versturen en het tarief zal toepassen dat voor deze eerste ingebrekestelling geldt.

Als de netgebruiker niet reageert binnen de gestelde termijn, stuurt de distributienetbeheerder een eerste ingebrekestelling en past hij het overeenkomstige tarief toe.

Als er geen antwoord komt op deze eerste ingebrekestelling, verstuurt de distributienetbeheerder na een wachttijd van ten minste drie maanden een tweede en laatste ingebrekestelling en past hij het overeenkomstige tarief toe.

Indien de netgebruiker zich niet in regel stelt na de tweede en laatste ingebrekestelling of indien de distributienetbeheerder zijn tussenkomst niet heeft kunnen uitvoeren, kan de distributienetbeheerder met alle rechtsmiddelen optreden, met name door de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

Hoofdstuk 2. Niet door een leverancier gefactureerd verbruikte gas

Afdeling 2.1. Niet-gemeten gas

Art. 1..11. §1. Dit artikel is van toepassing op gas dat op contractuele basis wordt verbruikt, maar zonder dat het verbruik correct wordt gemeten als gevolg van een inbreuk op de integriteit van de aansluiting en/of de meetinrichting.

De distributienetbeheerder factureert aan en verhaalt op de netgebruiker:

1° de kosten van het totale volume verbruikte gas dat niet correct gemeten werd, verminderd met de hoeveelheid gas die op contractuele basis gefactureerd werd door de toegangsgerechtigde, tegen het geldende tarief en
2° de technische en administratieve kosten van de uitvoering van deze taak.

§2. De in paragraaf 1 bedoelde netgebruiker is de netgebruiker die voor de betrokken verbruiksperiode in het toegangsregister gekoppeld is aan het toegangspunt. Wanneer de netgebruiker die is gekoppeld aan het toegangspunt in het toegangsregister voor de betrokken verbruiksperiode, bij wijze van uitzondering aan de hand van bewijs kan aantonen dat een derde daadwerkelijk de begunstigde is van het niet-gemeten verbruik, is de in paragraaf 1 bedoelde netgebruiker bij wijze van uitzondering die derde begunstigde van het niet-gemeten gasverbruik.

Indien voor de betrokken verbruiksperiode de netgebruiker die in het toegangsregister aan het toegangspunt is gekoppeld, geen natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aanwijzen, identificeert de

distributienetbeheerder de netgebruiker met alle rechtsmiddelen op basis van de informatie waarover hij beschikt.

§3. Als de distributienetbeheerder vaststelt dat de integriteit van de aansluiting en/of de meetinrichting op enigerlei wijze werd gemanipuleerd, stelt hij een vaststelling van de manipulatie op.

De in alinea 1 bedoelde vaststelling wordt opgesteld door een gespecialiseerde medewerker van de distributienetbeheerder. Gespecialiseerde medewerkers worden ingezet op basis van hun vaardigheden en goede reputatie.

De in alinea 1 bedoelde vaststelling bevat de details van de waargenomen manipulatie en de operaties die de gespecialiseerde medewerker op de meter heeft uitgevoerd. De gespecialiseerde medewerker wordt in de vaststelling en ten opzichte van derden rechtsgeldig geïdentificeerd door zijn registratienummer.

De distributienetbeheerder neemt foto's van de geobserveerde operaties en voegt ze bij de vaststelling, behalve in het geval van een risico voor de veiligheid van zijn werknemers, dat naar behoren in de vaststelling wordt vermeld. De foto's moeten het mogelijk maken de meetinrichting of aansluiting duidelijk te identificeren. Als de meter wordt vervangen, wordt de beschadigde meter gedurende ten minste drie jaar vanaf de datum van vervanging op de locatie van de distributienetbeheerder bewaard.

De bevindingen van de distributienetbeheerder zijn bindend tot het tegendeel is bewezen.

§4. Op basis van de vaststelling van de distributienetbeheerder en de analyse van de verbruikshistoriek factureert de distributienetbeheerder de kosten bedoeld in paragraaf 1, alinea 2, 1°, door een raming te maken van de hoeveelheid van het totale volume verbruikte gas die niet correct gemeten is. Dit gebeurt door een raming te maken van het totale verbruik van de netgebruiker overeenkomstig Art. 1.13, waarvan de distributienetbeheerder het werkelijk gemeten verbruik aftrekt. Voor de facturering houdt de distributienetbeheerder rekening met de specifieke kenmerken van de vaststelling en de evolutie van het verbruik door de betrokken netgebruiker.

§5. De technische en administratieve kosten bedoeld in paragraaf 1, alinea 2, 2° omvatten de vaststelling bedoeld in paragraaf 3, de herstelling of vervanging van de meetinrichting, de bewaring van de meetinrichting gedurende drie jaar en de inspecties ter plaatse. Voor de technische en administratieve kosten geldt een tarief.

Andere administratieve kosten, zoals die voor het schatten van het verbruik, de facturering en de inning, zijn inbegrepen in het toepasselijke tarief.

§6. De distributienetbeheerder stelt alles in het werk om binnen veertien maanden na de vervanging of herstelling van de meetinrichting door de distributienetbeheerder de aanvraag tot betaling van de kosten van de verbruikte energie en de in paragraaf 1, alinea 2 bedoelde kosten te versturen, onverminderd een verlenging van de termijn indien het verbruikspunt niet toegankelijk is. De facturering maakt de identificatie mogelijk van de gemanipuleerde meter.

De distributienetbeheerder stuurt de vaststelling, uiterlijk drie maanden voor de verzending van het betalingsverzoek, naar de netgebruiker, met een toelichting van de beginselen die voorzien zijn in dit artikel wat de desbetreffende situatie betreft.

In de in alinea 2 bedoelde brief vermeldt de distributienetbeheerder dat facturen kunnen worden betwist bij de specifieke dienst en dat bij gebrek aan betaling de invorderingsprocedure pas na een termijn van drie maanden wordt opgestart.

De brief waarnaar in alinea 2 wordt verwezen, vermeldt ook het recht van de netgebruiker om de zaak voor te leggen aan de Geschillendienst na betwisting bij de specifieke dienst van de distributienetbeheerder.

Sibelga

Art. 1..12. §1. Indien een niet-gemeten verbruik twee of meer verschillende gebruikers betreft, zal (zullen) de gebruiker(s) die volgt (volgen) op de eerste netgebruiker die voordeel haalt (halen) uit een niet-gemeten verbruik niet worden gefactureerd op basis van Art. 1.11, §1 indien aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:

1° de afwezigheid van een correcte meting van het verbruik kan doorgaan zonder verdere tussenkomst op de aansluiting of de meetinrichting,
2° de netgebruiker(s) heeft/hebben geen band met de vorige netgebruiker(s),
3° de netgebruiker kan niet weten dat de meetinrichting het verbruik niet correct meet.

In de zin van alinea 1, 2° wordt verondersteld dat sprake is van een band tussen ten minste twee natuurlijke en/of rechtspersonen:

1° zodra er tussen een netgebruiker en een volgende netgebruiker bloedverwantschap of aanverwantschap bestaat in rechte lijn tot en met de derde graad, en in zijlijn tot en met de vierde graad, of in geval van wettelijk samenwonen;
2° wanneer de vorige netgebruiker zelf of via een tussenpersoon eigenaar of mede-eigenaar is of werkende vennoot van de volgende netgebruiker is of de jure of de facto zelf of, desgevallend, via een tussenpersoon een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent.

§2. In de zin van paragraaf 1 kan de netgebruiker niet weten dat de meetinrichting het verbruik niet correct meet in een van de volgende twee situaties:

1° de hoeveelheid niet-gemeten gas werd geraamd op meer dan 60 kWh per dag en minder dan 30% van het totale verbruik van de netgebruiker, geraamd overeenkomstig Art. 1.11.
2° de hoeveelheid niet-gemeten gas werd geraamd op minder dan 60 kWh per dag en minder dan 70% van het totale verbruik van de netgebruiker, geraamd overeenkomstig Art. 1.11.

§3. De technische en administratieve kosten worden gefactureerd aan de eerste netgebruiker.

§4. Wanneer de distributienetbeheerder de netgebruiker(s) niet factureert op basis van Art. 1.11, paragraaf 1, factureert de distributienetbeheerder de netgebruiker volgens het geldende tarief.

Art. 1..13. §1. De hoeveelheid gas die op contractuele basis wordt verbruikt, maar zonder betrouwbare meting van het verbruik als gevolg van aantasting van de integriteit van de aansluiting en/of de meetinrichting, wordt bepaald op basis van een raming door de distributienetbeheerder.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt de hoeveelheid niet-gemeten gas geraamd vanaf het begin van de eerste verbruiksperiode waarin de distributienetbeheerder een aanzienlijke vermindering van het verbruik heeft vastgesteld; deze periode eindigt op de dag waarop de distributienetbeheerder de integriteit van de meting heeft gegarandeerd. Het geraamde verbruik mag niet meer dan 5 jaar bestrijken.

Het totale verbruik wordt geraamd op basis van het gemiddelde verbruik van de betrokken netgebruiker per dag over twaalf opeenvolgende verbruiksmaanden, vanaf de vervanging of het herstel van de meetinstallatie bedoeld in Art. 1.11 §3.

De netgebruiker kan deze periode van twaalf maanden betwisten en beroep aantekenen bij de Geschillendienst als hij van mening is dat de distributienetbeheerder geen rekening heeft gehouden met relevante factoren.

De raming is gebaseerd op een gemiddeld verbruik per graaddag wanneer het grootste deel van het verbruik aanzienlijk wordt beïnvloed door klimatologische factoren. In andere gevallen wordt het verbruik gebaseerd op het gemiddelde dagelijkse verbruik.

In de zin van alinea 5 zijn graaddagen de cijfers die Synergrid berekent om een beeld te geven van het gemiddelde verwarmingsbehoefteprofiel van een woning in België. Deze cijfers worden gepubliceerd op de website van Synergrid.

Als de distributienetbeheerder of de netgebruiker aantoont dat de in alinea 3 bedoelde schatting niet representatief is voor het werkelijke verbruik, mag hij de hoeveelheid energie ramen op basis van het historische verbruik vóór de aantasting van de integriteit van de meetinrichting of de aansluiting.

Indien de distributienetbeheerder niet in staat is het verbruik van de betrokken netgebruiker te meten overeenkomstig de alinea's 3 tot 5, raamt de distributienetbeheerder het verbruik op basis van de methode van het zestigste of zeventigste percentiel, in overeenstemming met de alinea's 9 en 10.

Als het maximale debiet van de meter kleiner is dan of gelijk is aan 10 m³/uur (G4/G6), raamt de distributienetbeheerder het debiet op basis van de methode van het zestigste percentiel. De schatting volgens de methode van het zestigste percentiel bestaat erin:

1° de verbruiksgegevens (groter dan 0 kWh) van alle netgebruikers volgens aansluitingscapaciteit te groeperen in oplopende volgorde;
2° voor elke groep netgebruikers die dezelfde aansluitingscapaciteit hebben, het zestigste percentiel te bepalen;
3° het zestigste percentiel is de verbruikswaarde die een onderverdeling in de verbruiksgroep kenmerkt waardoor men enerzijds 60 procent lagere verbruikswaarden krijgt en anderzijds 40 procent hogere verbruikswaarden.

Als het maximale debiet van de meter groter is dan 10 m³/uur (vanaf G10), raamt de distributienetbeheerder het debiet op basis van de methode van het zeventigste percentiel, tenzij de distributienetgebruiker bewijs levert dat dit niet (langer) is aangepast aan zijn verbruiksprofiel. De schatting volgens de methode van het zeventigste percentiel bestaat erin:

1° de verbruiksgegevens (groter dan 0 kWh) van alle distributienetgebruikers volgens aansluitingscapaciteit te groeperen in oplopende volgorde;
2° voor elke groep distributienetgebruikers die dezelfde aansluitingscapaciteit hebben, het zeventigste percentiel te bepalen;
3° het zeventigste percentiel is de verbruikswaarde die een onderverdeling in de verbruiksgroep kenmerkt waardoor men enerzijds 70 procent lagere verbruikswaarden krijgt en anderzijds 30 procent hogere verbruikswaarden.

De distributienetbeheerder meldt aan Brugel en publiceert op zijn website, minstens één keer per jaar, de percentielen per aansluitingscapaciteit.

§2. De distributienetbeheerder dient een factuur in voor een geraamde verbruiksperiode van maximaal zestig maanden. De verbruiksperiode begint op de dag die voorafgaat aan de vaststelling bedoeld in Art. 1.11, §3.

De invordering van de factuur kan gebeuren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

Art. 1..14. Als er geen verschil kan worden aangetoond tussen het verbruik gemeten door de meetinrichting die werd gemanipuleerd en de vervangende meetinrichting, worden er geen technische of administratieve kosten aangerekend aan de netgebruiker.

Sibelga

Afdeling 2.2 Verbruik zonder contract

Art. 1..15. §1. Dit artikel is van toepassing op gas dat werd verbruikt zonder contractuele basis zonder dat er een inbreuk is gepleegd op de integriteit van de meetinrichting, afgezien van een wettelijke of regelgevende verplichting.

De distributienetbeheerder factureert aan en verhaalt op de netgebruiker:

1° de kosten van het gas verbruikt zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, tegen het tarief bedoeld in paragraaf 9,
2° de technische kosten in verband met het uitvoeren van deze taak, en
3° de administratieve kosten in verband met het uitvoeren van deze taak.

§2. De eigenaar van de verbruiksplaats wordt geacht de gebruiker van het in paragraaf 1 bedoelde net te zijn. De eigenaar van de verbruiksplaats kan de distributienetbeheerder echter een voldoende zekere identificatie van de netgebruiker bezorgen op basis van bewijs dat de netgebruiker gas heeft verbruikt zonder contractuele, wettelijke of regelgevende basis (d.w.z. een naar behoren geregistreerd huurcontract, voldoende identificatiegegevens voor een onderzoek door een deurwaarder zoals naam, voornaam en geboortedatum enz.).

§3. Wanneer de distributienetbeheerder vaststelt dat gas werd verbruikt zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, op een punt waarvoor een vaststelling van afgesloten en/of losgekoppelde meter minder dan 13 maanden oud is, stuurt de distributienetbeheerder aan de netgebruiker op het adres van het toegangspunt en aan de eigenaar van de verbruiksplaats een brief of e-mail waarin hij hen informeert over het ontbreken van een contract en hen uitnodigt om de situatie te regulariseren.

Een afgesloten en/of losgekoppelde meter in de zin van dit artikel is het resultaat van het sluiten en/of loskoppelen van een meter door een technicus van de distributienetbeheerder, of van meterstanden die ongewijzigd zijn ten opzichte van de opname bij sluiting.

De in alinea 1 bedoelde brief vermeldt de meterstand van de laatste definitieve opname of het einde van het vorige contract. In deze brief verzoekt de distributienetbeheerder de bestemmelingen de situatie te regulariseren door een contract met een toegangsgerechtigde te sluiten. Wanneer degene die regulariseert de begunstigde is van het verbruik buiten contract, wordt hem voorgesteld te regulariseren via het sluiten van een contract in het verleden op basis van de meterstand van de laatste definitieve opname of het einde van het vorige contract. Als de persoon die zich moet regulariseren niet de begunstigde is van al het verbruik buiten contract, neemt hij contact op met de distributienetbeheerder en sluit hij een contract af met een toegangsgerechtigde op de datum en met de meterstand van zijn instap in het gebouw.

§4. Indien de netgebruiker zich binnen zes weken na de in paragraaf 3 bedoelde brief regulariseert via zijn toegangsgerechtigde, met vermelding van de door de distributienetbeheerder meegedeelde meterstand, sluit de distributienetbeheerder het dossier zonder kosten.

Indien een toegangsgerechtigde weigert een retroactief contract af te sluiten, maar de netgebruiker zich heeft geregulariseerd door een contract met onmiddellijke ingang af te sluiten en zijn wens tot regularisatie voor het verleden handhaaft door contact op te nemen met de distributienetbeheerder, factureert de distributienetbeheerder aan de netgebruiker het verbruik op basis van de meterstanden, zonder kosten, tegen het overeenkomstig paragraaf 9, 3° vastgestelde tarief. Dit tarief is niet van toepassing wanneer de betrokken netgebruiker door de distributienetbeheerder al geïdentificeerd is

voor verbruik zonder contract. In dit laatste geval wordt hij gefactureerd op basis van het tarief bepaald in paragraaf 9, 2°.

Indien de netgebruiker bij het afsluiten van een leveringscontract bij zijn instap op een punt een niet-contractueel verbruik vaststelt dat niet aan hem kan worden toegeschreven, wordt dit verbruik gefactureerd aan de begunstigde, die door de distributienetbeheerder kan worden geïdentificeerd in overeenstemming met paragraaf 2, op basis van de in paragraaf 9 bepaalde tarieven.

§5. Er wordt een bezoek gepland als de vaststelling van afgesloten en/of losgekoppelde meter op het betreffende toegangspunt meer dan 13 maanden oud is of als de netgebruiker zich niet regulariseert binnen zes weken na de verzending van de in §3 bedoelde brief. In het laatste geval wordt er een brief naar de eigenaar gestuurd om hem te informeren over de situatie, de gevolgen en het geplande bezoek.

In het kader van dit bezoek deponeert de distributienetbeheerder een brief met een aanvraag tot regularisering in de ingang die toegang geeft tot de verbruiksplaats. Als de distributienetbeheerder toegang heeft tot de meetinrichting, sluit hij de kraan stroomopwaarts van de meter en laat hij de brief met de aanvraag tot regularisering achter in de buurt van de meetinrichting. Zolang de kraan stroomopwaarts van de meter is gesloten, zal de distributienetbeheerder erop toezien en dat de locatie niet onmiddellijk wordt verlaten, zodat nuttige informatie kan worden verstrekt aan wie zich zou melden. Zolang de contractuele situatie niet geregulariseerd is, zal de distributienetbeheerder zoveel bezoeken plannen als nodig is. De distributienetbeheerder neemt de nodige maatregelen om een einde te maken aan het verbruik zonder contract.

§6. In elk geval zal de distributienetbeheerder bij elk bezoek de netgebruiker ervan op de hoogte brengen dat indien hij zich niet regulariseert, de toegang tot het net zal worden opgeschort en het verbruik zal worden gefactureerd tegen een tarief dat hoger is dan het tarief van een toegangsgerechtigde, onverminderd de (administratieve of technische) kosten die kunnen worden gefactureerd in functie van de interventies door de distributienetbeheerder.

§7. De kosten worden als volgt gedefinieerd:

1° De kosten van het gas verbruikt zonder contractuele basis zoals gedefinieerd in §1.
2° De bedoelde technische kosten omvatten, op basis van de geldende tarieven, een forfaitair bedrag met één of meerdere bezoeken ter plaatse.
3° De administratieve kosten omvatten, op basis van de geldende tarieven, een forfaitair bedrag zonder bezoek ter plaatse.

Deze kosten zijn van toepassing als de vaststelling van afgesloten en/of losgekoppelde meter op het betreffende toegangspunt meer dan 13 maanden oud is of als de netgebruiker zich niet regulariseert binnen zes weken na de verzending van de in paragraaf 3 bedoelde brief.

§8. De hoeveelheid gas verbruikt zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, wordt bepaald door de meter.

Als er meer dan één begunstigde is van het verbruik zonder contract, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, wordt de hoeveelheid gas pro rata toegewezen, tenzij de distributienetbeheerder een uitzondering kan rechtvaardigen. De pro rata zal gebaseerd zijn op de verschillende toewijzingen van verbruiksperiodes en op een gemiddeld verbruik per graaddag in de zin van Art. 1.13, §1, wanneer het grootste deel van het verbruik significant beïnvloed wordt door klimatologische factoren. In de andere gevallen wordt de pro rata gebaseerd op de verschillende toewijzingen van verbruiksperiodes en op een gemiddeld verbruik per dag

De technische en administratieve kosten worden gefactureerd aan de eerste begunstigde.

§9. De netbeheerder past het volgende tarief toe:

1° Het standaardtarief;
2° Het verhoogde tarief als:
- de toegang tot het leveringspunt wordt geweigerd en de distributienetbeheerder kan aantonen dat er geen intentie was om toegang tot het leveringspunt te verlenen, of
- een netgebruiker van de distributienetbeheerder al een factuur heeft gekregen voor verbruikt gas zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, of met een contractuele basis maar zonder correcte meting van het verbruik;

3° Het verlaagde tarief.

§10. De distributienetbeheerder factureert het verbruik vanaf het moment van vaststelling van afgesloten meter en/of vanaf het moment dat de netgebruiker het bewijs van zijn aankomst op de verbruiksplaats levert. Deze periode mag in geen geval langer zijn dan zestig maanden. Het verbruik wordt evenredig verdeeld over de factureringsperiode.

De invordering van de factuur kan gebeuren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

De door de distributienetbeheerder verstuurde factuur vermeldt ook het recht van de netgebruiker om de zaak voor te leggen aan de Geschillendienst na betwisting bij de specifieke dienst van de distributienetbeheerder.

Afdeling 2.3. Niet-gemeten verbruik zonder contractuele basis

Art. 1..16. §1. Dit artikel is van toepassing op gas dat wordt verbruikt zonder contractuele, wettelijke of regelgevende basis en zonder dat het verbruik correct wordt gemeten.

De distributienetbeheerder factureert aan en verhaalt op de netgebruiker:

1° de kosten van het gas verbruikt zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, en zonder correcte meting van het verbruik, en
2° de technische kosten in verband met het uitvoeren van deze taak, en
3° de administratieve kosten in verband met het uitvoeren van deze taak.

§2. De in paragraaf 1 bedoelde netgebruiker wordt geïdentificeerd overeenkomstig Art. 1.15, paragraaf 2.

§3. De vaststelling en facturering gebeuren in overeenstemming met Art. 1.11 en volgende.

Hoofdstuk 3. Informatie-uitwisseling en vertrouwelijkheid

Afdeling 3. 1. Informatie-uitwisseling

Art. 1..17. §1. Behoudens andersluidend beding dient elke kennisgeving of mededeling ter uitvoering van voorliggend Technisch Reglement schriftelijk te geschieden, in overeenstemming met de ordonnantie van 13 februari 2014 betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle correspondentie van de distributienetbeheerder moet de naam, de voornaam, de functie, het administratief adres, het telefoonnummer en het e-mailadres bevatten van de persoon die meer informatie kan geven over het dossier.

In afwijking van alinea 2 kan correspondentie van dezelfde aard aan meer dan honderd geadresseerden, ongeacht of deze als onderdeel van algemene informatie wordt gepubliceerd of automatisch uit de systemen wordt gegenereerd in het kader van een aanbestedingsprocedure, worden beperkt tot het vermelden van het administratieve adres, het telefoonnummer en, indien beschikbaar, het specifieke e-mailadres van de bevoegde administratieve eenheid. Voor de in deze alinea bedoelde correspondentie hoeft de distributienetbeheerder geen individuele verzendingsbewijzen bij te houden. In geval van een geschil is Sibelga verantwoordelijk voor deze keuze.

De distributienetbeheerder mag, na voorafgaande kennisgeving aan Brugel, bepalen in welk documentformaat deze informatie wordt uitgewisseld.

§2. In noodgevallen mag deze informatie mondeling worden uitgewisseld. Deze mondeling uitgewisselde informatie wordt in elk geval zo spoedig mogelijk bevestigd volgens de vormvoorschriften zoals in §1 gesteld.

§3. De distributienetbeheerder kan informatie met netgebruikers uitwisselen via sociale netwerken en elektronische toepassingen, met inachtneming van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Art. 1..18. §1 De distributienetbeheerder, de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruikers communiceren over de status, de relationele gegevens, inclusief basisgegevens (hoofdkenmerken van de aansluiting) en de meetgegevens van een dienstverleningspunt, de toewijzings en afstemmingsgegevens, de afhandeling van fouten en de factureringsgegevens van het nettarief volgens een onderling overeengekomen protocol, waarvan de vorm, de inhoud en het tijdschema in de MIG worden beschreven.

Toepassing van het in alinea 1 bedoelde protocol is niet verplicht voor de informatie-uitwisselingen tussen:

1° de distributienetbeheerder en een netgebruiker, indien deze laatste de voorkeur geeft aan een ander protocol en hierover met de distributienetbeheerder overeenstemming bereikt heeft;
2° de vervoersnetbeheerder en de distributienetbeheerder, indien een ander protocol uitdrukkelijk en in onderlinge overeenstemming overeengekomen wordt, met melding aan Brugel.

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen mag de distributienetbeheerder, na voorafgaande kennisgeving aan Brugel, technische maatregelen en organisatieregels aannemen met betrekking tot uit te wisselen informatie, teneinde de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, zoals deze bepaald is in afdeling 3.2.

§2. De distributienetbeheerder keurt de MIG goed en is verantwoordelijk voor het versiebeheer van het protocol waarnaar in §1 wordt verwezen en voor het certificeren van het gebruik van de berichten die daarin worden beschreven.

§3. Wanneer de distributienetbeheerder een MIG-wijziging plant die van toepassing wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dient de distributienetbeheerder hierover zowel met Brugel als

gelijktijdig ook met de toegangsgerechtigden te overleggen, zoals bepaald in artikel 9 van de ordonnantie. Voor de rest is de in dit artikel beoogde procedure van toepassing.

Vóór elke definitieve goedkeuring van de MIG organiseert de distributienetbeheerder een openbare raadpleging. Bij het organiseren van deze raadpleging ziet de distributienetbeheerder erop toe dat het publiek op de meest doeltreffende, begrijpelijke en toegankelijke wijze en met behulp van adequate instrumenten wordt geïnformeerd over het voorstel, dat het de gelegenheid krijgt opmerkingen te maken en dat de distributienetbeheerder de methode voor het verwerken van de reacties specificeert.

Voor de openbare raadpleging bedoeld in alinea 2 stelt de distributienetbeheerder, in overleg met de distributienetbeheerders van de andere gewesten, een procedure op die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in alinea 2 en legt ze ter goedkeuring voor aan Brugel.

Na de openbare raadpleging bezorgt de distributienetbeheerder Brugel het voorstel tot goedkeuring of wijziging, alsook de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging werden geformuleerd en de behandeling ervan. Brugel stuurt zijn voorafgaand advies binnen een termijn van twee maanden naar de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder keurt de MIG of de wijziging ervan goed, na advies van Brugel.

Binnen tien dagen na de goedkeuring brengt de distributienetbeheerder Brugel op de hoogte van de MIG of de wijziging ervan, alsook van de inwerkingtreding ervan.

§4. De distributienetbeheerder stelt een link ter beschikking naar een openbare website met de MIG en alle daaropvolgende overeenkomsten die betrekking hebben op de toepassing ervan. Hij zorgt ervoor dat de presentatie van deze site het zoeken en de toegang tot de geldende documenten vergemakkelijkt.

§5. De distributienetbeheerder bewaakt de gegevensuitwisseling zoals beschreven in de MIG op onafhankelijke en transparante wijze, in overleg met de betrokken partijen.

Brugel kan, in overleg met de distributienetbeheerder en de marktspelers, de rapporteringstemplate bepalen voor de indicatoren die worden gebruikt om de goede werking van het gegevensuitwisselingsplatform met betrekking tot de MIG op te volgen.

§6. Een overeenkomst wordt opgesteld tussen de distributienetbeheerder of een van zijn exploitatievennootschappen in de zin van artikel 7, §2 van de Ordonnantie en de toegangsgerechtigden; zij bevat de kwaliteitseisen voor de communicatie bedoeld in §1 en de daaraan verbonden wederzijdse rechten en plichten.

§7. Behoudens andersluidende wettelijke of regelgevende bepalingen worden de gegevens die tussen de verschillende betrokken partijen worden uitgewisseld en in de MIG zijn opgenomen, geleverd via een beveiligd elektronisch systeem dat voldoende transparantie en traceerbaarheid biedt aan de gebruikers ervan, in overeenstemming met het protocol waarnaar in §1 wordt verwezen.

Art. 1..19. Een netgebruiker kan altijd een derde partij, zoals zijn toegangsgerechtigde, machtigen om contact op te nemen en te communiceren met de distributienetbeheerder in het kader van een of meerdere van de procedures die in dit Technisch Reglement worden beschreven. Deze gemachtigde moet altijd kunnen aantonen dat hij gemachtigd is om te handelen in naam van de netgebruiker. Alle communicatie van de distributienetbeheerder naar de netgebruiker wordt dan geadresseerd aan deze gemachtigde.

Als de derde naar behoren is gemachtigd, worden de kosten in verband met de prestaties van de distributienetbeheerder ook via de gemachtigde aan de distributienetbeheerder betaald.

Art. 1..20. Onverminderd nadere bepalingen ter zake in voorliggend Technisch Reglement of in contracten die zijn afgesloten krachtens dit Reglement, doen de distributienetbeheerder, de netgebruikers, de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruiker al het nodige om de krachtens voorliggend reglement vereiste informatie zo spoedig mogelijk mee te delen.

Art. 1..21. Indien een partij krachtens voorliggend Technisch Reglement of de op grond daarvan afgesloten contracten opdracht wordt gegeven een wederpartij informatie te verstrekken die van haar zelf afkomstig is, dient de partij in kwestie al het nodige te doen om de ontvanger te waarborgen dat de inhoud van deze informatie terdege is gecontroleerd.

Art. 1..22. In Bijlage I is een lijst opgenomen van de gegevens die uitgewisseld worden tussen de distributienetbeheerder en de netgebruikers. Deze lijst is niet exhaustief. De distributienetbeheerder mag de terbeschikkingstelling eisen van alle aanvullende informatie die hij nuttig acht voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van het distributienet.

Onderafdeling 3.1.1. Sluitingsaanvraag voor een meetinrichting op initiatief van de netgebruiker

Art. 1..23. §1. Via zijn toegangsgerechtigde kan een netgebruiker de distributienetbeheerder vragen om zijn toegangspunt buiten dienst te stellen.

Om dit te doen, neemt de netgebruiker eerst contact op met zijn toegangsgerechtigde zodat deze de aanvraag kan bevestigen bij de distributienetbeheerder, door een 'move out'-marktscenario te initiëren. Vervolgens neemt de netgebruiker telefonisch of per e-mail contact op met de distributienetbeheerder om een afspraak te maken om de meter af te sluiten.

§2. Tijdens dit contact, op voorwaarde dat de aanvraag geïnitieerd door de toegangsgerechtigde ontvangen werd door de distributienetbeheerder, komen de netgebruiker en de distributienetbeheerder een datum overeen waarop de distributienetbeheerder het toegangspunt buiten dienst zal stellen.

De netgebruiker kan verzoeken om deze datum binnen twee dagen vast te leggen.

De distributienetbeheerder mag in uitzonderlijke omstandigheden en altijd met motivering tegenover de netgebruiker afwijken van deze tijdslimiet.

§3. Op de datum van de afspraak zal de distributienetbeheerder, als toegang tot de meter wordt verleend, het toegangspunt buiten dienst stellen, waardoor het contract op het dienstverleningspunt wordt beëindigd.

De wijziging in het toegangsregister vindt plaats om 00:00 lokale tijd op de dag volgend op de effectieve datum van sluiting.

Als de distributienetbeheerder bij een bezoek aan de locatie volgens de met de netgebruiker gemaakte afspraak geen toegang heeft of niet gemachtigd wordt om toegang te krijgen tot de aansluiting, wordt het toegangspunt niet buiten dienst gesteld en blijft de aanvraag actief zodat op initiatief van de netgebruiker een nieuwe afspraak kan worden gemaakt.

Als er geen afspraak wordt gemaakt, blijft de aanvraag openstaan totdat de distributienetbeheerder bij de toegangsgerechtigde nagaat of zijn aanvraag voor sluiting nog steeds geldig is. Desgevallend

moet de toegangsgerechtigde de aanvraag annuleren. Gebeurt dit niet, dan blijft de aanvraag open en wordt ze onderworpen aan een nieuwe controle door de distributienetbeheerder bij de toegangsgerechtigde na een periode van honderd kalenderdagen vanaf de door de markt gevraagde datum.

Op uitdrukkelijke aanvraag van de toegangsgerechtigde informeert de distributienetbeheerder hem over alle nog openstaande sluitingsaanvragen.

Onderafdeling 3.1.2. Aanvragen tot beëindiging van de toegang tot het net (zakelijke klant)

Art. 1..24. §1. De distributienetbeheerder moet minstens 28 kalenderdagen op voorhand door de toegangsgerechtigde van het betrokken dienstverleningspunt op de hoogte worden gebracht van de beëindiging van een professioneel contract (End of Contract).

Het contract kan worden beëindigd:

- door het besluit van de distributienetgebruiker of de toegangsgerechtigde om het contract niet te verlengen, of
- door opzegging op initiatief van de toegangsgerechtigde.

De distributienetbeheerder moet minstens 30 kalenderdagen op voorhand door de toegangsgerechtigde van het betrokken dienstverleningspunt op de hoogte worden gebracht van de opzegging van een professioneel contract (professionele drop) voor afname.

§2. De toegangsgerechtigde brengt de netgebruiker op voorhand op de hoogte van zijn aanvraag aan de distributienetbeheerder om de netwerktoegang voor zijn toegangspunt te beëindigen op een in de toekomst gevraagde datum van inwerkingtreding.

In geval van opzegging brengt de toegangsgerechtigde de netgebruiker op de hoogte van de datum waarop de distributienetbeheerder de levering al mag afsluiten.

§3. De distributienetbeheerder stuurt binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van de toegangsgerechtigde een brief naar de netgebruiker om hem te herinneren aan zijn verplichting om ten minste tien kalenderdagen vóór de door de toegangsgerechtigde gespecificeerde en in de brief vermelde einddatum van de netwerktoegang een toegangsgerechtigde aan te wijzen voor het betrokken dienstverleningspunt.

In het geval van een aanvraag tot beëindiging van de toegang specificeert de distributienetbeheerder de datum waarop een toegangsgerechtigde voor het punt moet zijn aangewezen, zodat de situatie kan worden geregulariseerd voordat het punt buiten bedrijf wordt gesteld.

De distributienetbeheerder vermeldt ook de gevolgen voor de distributienetgebruiker als hij geen nieuw afname of injectiecontract sluit voor de door de toegangsgerechtigde gevraagde einddatum van de netwerktoegang, die in de brief wordt vermeld.

Indien tien kalenderdagen voor de door de toegangsgerechtigde gevraagde en in de eerste brief vermelde einddatum van de netwerktoegang geen toegangsgerechtigde een nieuw contract heeft gesloten en de huidige toegangsgerechtigde zijn aanvraag niet heeft geannuleerd, stuurt de distributienetbeheerder een herinneringsbrief naar de netgebruiker.

§4. Bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat het primaire dienstverleningspunt waarvoor een aanvraag tot afsluiting van de toegang werd ingediend,

ten laatste op de door de toegangsgerechtigde gevraagde einddatum van de netwerktoegang buiten bedrijf wordt gesteld.

Indien het contract wordt opgezegd, kan het dienstverleningspunt vijf dagen voor de door de primaire toegangsgerechtigde gevraagde datum buiten bedrijf worden gesteld, op voorwaarde dat de distributienetgebruiker:

- hiervan op de hoogte werd gesteld in de brief waarnaar wordt verwezen in §3;
- in dezelfde brief op de hoogte werd gesteld van de datum waarop een toegangsgerechtigde voor het punt had moeten zijn aangewezen, zodat regularisatie kon plaatsvinden voordat het punt buiten bedrijf werd gesteld.

Doordat het toegangspunt buiten bedrijf wordt gesteld, wordt de netwerktoegang op het dienstverleningspunt beëindigd.

Als de distributienetbeheerder niet in staat is om het toegangspunt buiten dienst te stellen op de door de toegangsgerechtigde gevraagde einddatum van de toegang tot het net, blijft de aanvraag tot beëindiging van de toegang van kracht tot die voor get betreffende dienstverleningspunt contractueel geregulariseerd is. In dit geval plant de distributienetbeheerder de sluiting van de meter zo vaak als nodig opnieuw. Zeven bezoeken worden gepland binnen de eerste drie weken na de aanvraag van de toegangsgerechtigde. Als het niet mogelijk is gebleken om het leveringspunt na zeven bezoeken buiten dienst te stellen, zullen de toegangsgerechtigde en de distributienetbeheerder samenwerken om de meest doeltreffende procedure voor de vastgestelde specifieke situatie te bepalen. De verschillende mogelijke procedures worden vastgelegd in een overeenkomst, opgesteld in overleg tussen de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigden. Deze overeenkomst houdt in het bijzonder rekening met de toegangsrechten van de distributienetbeheerder, zoals bepaald in artikel 1.42, evenals met de maatregelen voorzien in artikel 1.10, en identificeert alternatieve maatregelen voor het afsluiten van de meter. Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring aan Brugel voorgelegd.

Elke maand stuurt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigden een lijst van de punten die drie maanden na de aanvraag nog niet buiten dienst werden gesteld.

Tenzij anders bepaald, worden de kosten voor het buiten bedrijf stellen van een toegangspunt gedragen door de toegangsgerechtigde, die ze desgevallend doorberekent aan de netgebruiker.

Onderafdeling 3.1.3. Aanvragen tot beëindiging van de toegang tot het net (residentiële klant)

Art. 1..25. §1. De toegangsgerechtigde moet de distributienetbeheerder ten minste 30 kalenderdagen op voorhand op de hoogte brengen van elke beëindiging van een residentieel contract met betrekking tot het dienstverleningspunt van een toegangspunt.
De toegangsgerechtigde informeert de netgebruiker dat de procedure voor contractbeëindiging werd opgestart met de distributienetbeheerder.

§2. Zodra de distributienetbeheerder op de hoogte is gesteld van de aanvraag tot contractbeëindiging in overeenstemming met de voorgaande paragraaf, stuurt hij binnen vijf kalenderdagen een brief naar de netgebruiker om hem te wijzen op zijn verplichting om ten minste tien kalenderdagen vóór de door de toegangsgerechtigde gespecificeerde en in de brief vermelde einddatum van het contract een toegangsgerechtigde aan te wijzen voor het betrokken punt.

De distributienetbeheerder vermeldt ook de gevolgen voor de netgebruiker als hij geen nieuw contract sluit voor de einddatum van het contract die door de toegangsgerechtigde is gespecificeerd en in de brief wordt vermeld.

Indien tien kalenderdagen voor de einddatum van het door de toegangsgerechtigde opgegeven en in de eerste brief vermelde contract geen toegangsgerechtigde een nieuw contract heeft gesloten of de huidige toegangsgerechtigde zijn aanvraag niet heeft geannuleerd, stuurt de distributienetbeheerder een herinneringsbrief naar de netgebruiker.

§3. Bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat het punt waarvoor een aanvraag werd ingediend om een residentieel contract te beëindigen, op de einddatum van het contract buiten dienst wordt gesteld.

Doordat het toegangspunt buiten bedrijf wordt gesteld, wordt het contract voor het dienstverleningspunt beëindigd.

Als de distributienetbeheerder niet in staat is om het toegangspunt buiten dienst te stellen op de door de toegangsgerechtigde gevraagde einddatum van de toegang tot het net, blijft de aanvraag tot beëindiging van de toegang van kracht tot die voor get betreffende dienstverleningspunt contractueel geregulariseerd is. In dit geval plant de distributienetbeheerder de sluiting van de meter opnieuw, met eerst een bezoek per week, gevolgd door een bezoek per maand, totdat het toegangspunt buiten dienst is gesteld.

§4. Tijdens de winterperiode blijft de hierboven beschreven procedure van toepassing, maar wordt het dienstverleningspunt automatisch overgenomen door de noodleverancier tot het einde van de winterperiode, waarmee het contract van de toegangsgerechtigde wordt beëindigd. Het toegangspunt wordt niet buiten dienst gesteld op de einddatum van het contract die is opgegeven door de toegangsgerechtigde.

Aan het einde van de winterperiode en bij ontstentenis van een contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde start de noodleverancier de in paragraaf 2 voorziene procedure.

Art. 1..26. §1. Op basis van een rechterlijke beslissing die de vervroegde beëindiging van een residentieel contract goedkeurt, brengt de toegangsgerechtigde de andere partij minstens één maand op voorhand officieel op de hoogte van de beslissing.

§2. De toegangsgerechtigde moet de distributienetbeheerder op de hoogte brengen van de opzegging van het residentiële afnamecontract met betrekking tot een toegangspunt. De toegangsgerechtigde informeert de klant dat de procedure werd opgestart met de distributienetbeheerder.

§3. Bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat het punt waarvoor een aanvraag werd ingediend om een residentieel contract op te zeggen, op de opzeggingsdatum van het contract buiten dienst wordt gesteld.

Doordat het toegangspunt buiten bedrijf wordt gesteld, wordt het contract voor het dienstverleningspunt beëindigd.

Als de distributienetbeheerder niet in staat is om het toegangspunt buiten dienst te stellen op de toegestane einddatum van de toegang tot het net, blijft de aanvraag tot beëindiging van de toegang van kracht tot die voor het betreffende dienstverleningspunt contractueel geregulariseerd is. In dit geval zal de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde op de hoogte brengen en de meterafsluiting zo vaak als nodig opnieuw plannen, indien nodig met de hulp van de politie.

§4. Tijdens de winterperiode blijft de hierboven beschreven procedure van toepassing, maar wordt het dienstverleningspunt automatisch overgenomen door de noodleverancier tot het einde van de winterperiode, waarmee het contract van de toegangsgerechtigde wordt beëindigd. Het toegangspunt wordt niet buiten dienst gesteld op de opzeggingsdatum van het contract die is opgegeven door de toegangsgerechtigde.

Op het einde van de winterperiode en bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde, start de noodleverancier de procedure voorzien in artikel 1.25, §2.

Onderafdeling 3.1.4. Verhuisprocedure

Art. 1..27. §1.De primaire toegangsgerechtigde brengt de distributienetbeheerder op de hoogte van de verhuisaanvraag binnen de drie kalenderdagen na ontvangst van het energieovernameformulier of elk ander tegensprekelijk document en voegt het betreffende document bij. Dit document bevat ten minste de volgende informatie:

- de datum waarop hij het oude adres verlaat of zal hebben verlaten;
- de eventuele meterstand(en) die de netgebruiker heeft opgenomen op de datum van de verhuizing;
- de naam en contactgegevens van de nieuwe netgebruiker of de eigenaar van het gebouw of de installatie waarop het toegangspunt is aangesloten;
  de datum en meterstand(en) moeten bij voorkeur worden overeengekomen en geformaliseerd tussen aankomende en vertrekkende netgebruikers, of tussen de vertrekkende netgebruiker en de eigenaar van het bevoorrade pand.

§2. Wanneer de toegangsgerechtigde van de vertrekkende netgebruiker de distributienetbeheerder op de hoogte brengt van de verhuizing, wordt de vertrekkende netgebruiker verwijderd als distributienetgebruiker op het toegangspunt op de effectieve verhuisdatum die is opgegeven in de aanvraag.

De toegangsgerechtigde blijft geregistreerd op het toegangspunt totdat het verzoek om wijziging op naam van de inkomende distributienetgebruiker of de eigenaar wordt ontvangen of het toegangspunt buiten dienst wordt gesteld.

Art. 1..28. §1. Als een toegangsgerechtigde vermoedt dat er een niet-gemelde verhuizing plaatsvindt, dient hij een overeenkomstige aanvraag in bij de distributienetbeheerder.

§2. De toegangsgerechtigde heeft vanaf dat moment 30 dagen de tijd om met alle middelen waarover hij beschikt te proberen de eventuele nieuwe netgebruiker te identificeren.

§3. Na afloop van deze periode, en bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde, stuurt de distributienetbeheerder een brief naar het adres van het toegangspunt waarin hij de eventuele distributienetgebruiker uitnodigt om zich te identificeren en zich te regulariseren. Deze brief vermeldt het adres van het toegangspunt en het EAN van het toegangspunt waarvoor de regularisatie verwacht wordt.

§4. Indien geen sprake is van contractuele regularisatie op de 15e kalenderdag na verzending van bovenvermelde brief, neemt de distributienetbeheerder telefonisch contact op met de gekende netgebruiker of, indien er geen gekende netgebruiker is, met de eigenaar van de betrokken verbruiksplaats, zodat een van hen de situatie kan regulariseren.

§5. Als er geen telefoongegevens beschikbaar zijn of als er geen daadwerkelijk telefonisch contact is, wordt er een brief en, als het e-mailadres gekend is, een e-mail naar de eigenaar gestuurd. Dit contact vindt plaats op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door telefonisch onderzoek of gegevens die beschikbaar zijn gesteld door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

§6. Op de 25e kalenderdag volgend op de verzending van de eerste brief neemt de distributienetbeheerder, bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde, indien de gekende distributienetgebruiker of de eigenaar zijn intentie om de situatie te regulariseren heeft meegedeeld, opnieuw telefonisch contact op om te herinneren aan de noodzaak om de situatie te regulariseren. Als er nieuwe contactgegevens zijn verkregen sinds de contactpoging van de 15e kalenderdag, zal de distributienetbeheerder ook een nieuwe telefonische contactpoging doen.

§7. Tussen de 30e en 35e kalenderdag na de verzending van de eerste brief voert de distributienetbeheerder, bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde, een eerste bezoek ter plaatse uit om een terreinonderzoek in te stellen. Als de distributienetgebruiker afwezig is, wordt er een bericht van bezoek achtergelaten. Als de distributienetgebruiker aanwezig is, informeert de distributienetbeheerder hem over zijn verplichting om een toegangsgerechtigde te kiezen en nodigt hij hem uit om zich te regulariseren om te voorkomen dat hij wordt afgesloten. De distributienetbeheerder deelt de uiterste datum mee waarop regularisatie wordt verwacht. Deze datum komt overeen met de 45e dag na de datum van verzending van de eerste brief.

§8. Op de 45e kalenderdag na verzending van de eerste brief, als er geen contractuele regularisatie heeft plaatsgevonden door een toegangsgerechtigde, zal de distributienetbeheerder de site bezoeken om het toegangspunt buiten dienst te stellen.

Doordat het toegangspunt buiten bedrijf wordt gesteld, wordt de netwerktoegang op het dienstverleningspunt beëindigd.

Als de distributienetbeheerder niet in staat is om het toegangspunt buiten dienst te stellen, blijft de procedure van kracht tot de situatie contractueel geregulariseerd is. In dit geval plant de distributienetbeheerder de sluiting van de meter zo vaak als nodig opnieuw, met eerst een bezoek per week, gevolgd door een bezoek per maand, totdat het toegangspunt buiten dienst is gesteld.

§9. Indien de distributienetbeheerder op eender welk moment tijdens de procedure vaststelt dat de geleverde plaats nog altijd bewoond wordt door de laatste klant die door de toegangsgerechtigde werd gemeld (en zoals vermeld in het laatste contract), zal hij de procedure onderbreken en de toegangsgerechtigde vragen om de contractuele situatie van de klant onverwijld te regulariseren. Als de toegangsgerechtigde geen gevolg geeft aan het verzoek om regularisatie, brengt de distributienetbeheerder Brugel op de hoogte van deze situatie ('misbruik van ILC').

Onderafdeling 3.1.5. Procedure voor het wijzigen van netgebruikers en/of toegangsgerechtigden

Art. 1..29. §1. Elke wijziging van netgebruiker op een dienstverleningspunt wordt door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder gemeld zodra de netgebruiker dit heeft gemeld. Deze kennisgeving gebeurt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen, met een ingangsdatum die overeenstemt met de door de netgebruiker gevraagde datum of met een toegestane datum die tussen de netgebruiker en zijn toegangsgerechtigde is overeengekomen, op voorwaarde dat deze ingangsdatum niet meer dan dertig kalenderdagen in de toekomst ligt.

Sibelga

Elke wijziging van netgebruiker op een dienstverleningspunt wordt door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder gemeld zodra de netgebruiker dit heeft gemeld. Deze kennisgeving moet zo snel mogelijk worden gedaan en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen, met een minimum van eenentwintig kalenderdagen in de toekomst, of op een toegestane datum die door de partijen is overeengekomen. Deze bepaling wordt zes maanden na publicatie van kracht.

Elke gecombineerde wijziging van toegangsgerechtigde en netgebruiker op een dienstverleningspunt waarvoor de meter jaarlijks wordt opgenomen, wordt door de nieuwe toegangsgerechtigde gemeld aan de distributienetbeheerder zodra de netgebruiker dit heeft gemeld. Deze kennisgeving wordt zo snel mogelijk gedaan en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen, met een ingangsdatum tussen dertig kalenderdagen in het verleden en dertig kalenderdagen in de toekomst, of op een toegestane datum die de partijen zijn overeengekomen.

Elke gecombineerde verandering van toegangsgerechtigde en netgebruiker op een dienstverleningspunt waar de meter maandelijks wordt opgenomen, wordt door de nieuwe toegangsgerechtigde gemeld aan de distributienetbeheerder zodra de netgebruiker dit heeft gemeld. Deze kennisgeving wordt zo snel mogelijk gedaan en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen, met een ingangsdatum tussen dertig en vijfenveertig kalenderdagen in de toekomst, of op een toegestane datum die de partijen zijn overeengekomen.

In geval van een wijziging van netgebruiker en/of primaire toegangsgerechtigde in het verleden, brengt de distributienetgebruiker wiens meter jaarlijks wordt opgenomen zijn primaire of secundaire toegangsgerechtigde op de hoogte van de datum van de wijziging en de meterstand(en) op die datum. De toegangsgerechtigde stuurt deze informatie naar de distributienetbeheerder.

Als er in de toekomst een verandering van netgebruiker of een gecombineerde verandering van netgebruiker en toegangsgerechtigde plaatsvindt, zal de distributienetbeheerder de meterstanden fysiek opnemen. In geval van verandering van toegangsgerechtigde stuurt de distributienetbeheerder een brief naar de netgebruiker met het verzoek om de meterstanden door te geven aan de distributienetbeheerder.

§2. Indien van toepassing beëindigt de distributienetbeheerder bij een verandering van toegangsgerechtigde elke lopende procedure voor het afsluiten van de meter op verzoek van de vorige toegangsgerechtigde en neemt hij de nieuwe toegangsgerechtigde op in het toegangsregister op de begindatum van het contract.

§3. Wanneer een netgebruiker automatisch het statuut van beschermde klant krijgt overeenkomstig artikel 20quinquies, §1bis, van de Ordonnantie, brengt de toegangsgerechtigde van de netgebruiker de distributienetbeheerder op de hoogte zodra hij kennis krijgt van het feit dat de gebruiker het statuut van beschermde klant heeft verkregen.

Wanneer een netgebruiker niet-automatisch het statuut van beschermde klant krijgt, brengt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde van de netgebruiker op de hoogte zodra hij hiervan op de hoogte is.

Wanneer de buitendienststelling van het toegangspunt werd verkregen in toepassing van artikel 20sexies, §8, alinea 2 van de Ordonnantie, of wanneer de beschermde klant een contract heeft gesloten met een andere toegangsgerechtigde, informeert de distributienetbeheerder de huidige toegangsgerechtigde, die het contract zal beëindigen.

Als de klant niet langer in aanmerking komt voor het statuut in toepassing van artikel 20quinquies, §6 van de Ordonnantie, informeert de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde van de netgebruiker, die moet overgaan tot de contractuele overname van het toegangspunt.

Sibelga

Onderafdeling 3.1.6. Indienststelling van een toegangspunt

Art. 1..30. §1. Een nieuw of buiten dienst gesteld toegangspunt kan alleen in dienst worden gesteld als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de netgebruiker, de toegangsgerechtigde en de vervoersnetgebruiker worden in het toegangsregister geregistreerd op het dienstverleningspunt;
- de netgebruiker aanvaardt de algemene aansluitingsvoorwaarden bij de offerte. Als het gaat om een toegangspunt waarvoor een aansluitingscontract moet worden ondertekend, moet het contract worden ondertekend voordat het toegangspunt in dienst kan worden gesteld;
- indien de toegangsgerechtigde niet de distributienetbeheerder zelf is: er bestaat een geldig afnamecontract op het dienstverleningspunt in kwestie waardoor de door de distributienetbeheerder aangewezen toegangsgerechtigde toegang krijgt tot het net;
- de aansluiting voldoet aan de bepalingen van dit Technisch Reglement, de toepasselijke technische voorschriften en de bepalingen van het aansluitingscontract;
- de installatie van de netgebruiker voldoet aan de wettelijke eisen en de aanvrager levert het bewijs hiervan aan de distributienetbeheerder;
- de toegangsgerechtigde heeft een aanvraag tot opening van de meter gedaan.

§2. Een netgebruiker moet de distributienetbeheerder vragen om zijn toegangspunt in dienst te stellen.

Zodra de distributienetbeheerder de openingsaanvraag heeft ontvangen, stuurt hij een sms naar de netgebruiker met de uitnodiging om een afspraak te maken. Om over te gaan tot de indienststelling, neemt de klant contact op met de distributienetbeheerder via de website, per telefoon of per e-mail. De distributienetbeheerder controleert of aan de voorwaarden van paragraaf 1 is voldaan.

§3. Indien aan de voorwaarden van paragraaf 1 is voldaan, en tenzij anders is overeengekomen, komen de netgebruiker en de distributienetbeheerder een datum overeen waarop de distributienetbeheerder het toegangspunt in dienst stelt.

In elk geval kan het toegangspunt niet in dienst worden gesteld vóór de datum van indienststelling die is vermeld in de aanvraag van de toegangsgerechtigde.

Op uitdrukkelijk verzoek van de netgebruiker kan deze datum binnen twee dagen wordt vastgelegd als de aanvraag tot indienststelling een dienstverleningspunt voor afname betreft; als de aanvraag tot indienststelling een dienstverleningspunt voor injectie betreft, kan de netgebruiker verzoeken dat deze openingsdatum binnen tien dagen wordt vastgelegd.

De distributienetbeheerder mag in uitzonderlijke omstandigheden en altijd met motivering afwijken van deze tijdslimiet.

§4. Op de datum van de afspraak stelt de distributienetbeheerder het toegangspunt in dienst, op voorwaarde dat toegang tot de meter werd verleend en de binneninstallatie van de netgebruiker voldoet aan de vereisten.

Het toegangsregister wordt gewijzigd nadat het toegangspunt in dienst is gesteld.

Als de distributienetbeheerder bij een bezoek aan de locatie volgens de met de netgebruiker gemaakte afspraak geen toegang heeft of niet gemachtigd wordt om toegang te krijgen tot de aansluiting of de meetinrichting, of als de installatie van de netgebruiker niet conform is, wordt het toegangspunt niet in dienst gesteld en blijft de aanvraag actief zodat een nieuwe afspraak kan worden gemaakt.

Als er geen afspraak wordt gemaakt, blijft de aanvraag openstaan totdat de distributienetbeheerder bij de toegangsgerechtigde nagaat of de aanvraag nog steeds geldig is. Desgevallend moet de toegangsgerechtigde de aanvraag annuleren. Gebeurt dit niet, dan blijft de aanvraag open en wordt die onderworpen aan een nieuwe controle door de distributienetbeheerder bij de toegangsgerechtigde na een periode van driehonderd kalenderdagen.

§5. Tenzij anders bepaald, worden de kosten voor het (opnieuw) in dienst stellen van een toegangspunt gedragen door de toegangsgerechtigde, die ze, desgevallend, doorberekent aan de netgebruiker.

§6. Wanneer een netgebruiker een contract sluit met een toegangsgerechtigde op een dienstverleningspunt, neemt deze laatste alle technische en IT stappen die nodig zijn om binnen drie dagen te beginnen met de uitvoering van het contract, afhankelijk van de effectieve datum van inwerkingtreding van het contract.

§7. Wanneer de netgebruiker een energiecontract aanvraagt bij een toegangsgerechtigde nadat het toegangspunt buiten dienst werd gesteld, begint de energielevering op de door de netgebruiker gevraagde datum en ten vroegste op een datum na de datum waarop het toegangspunt daadwerkelijk buiten dienst werd gesteld.

Wanneer de netgebruiker een energiecontract aanvraagt bij een toegangsgerechtigde, begint de energielevering op de door de netgebruiker gevraagde datum om sluiting van de meters door de distributienetbeheerder te vermijden, wanneer de toegangsgerechtigde op de hoogte is gesteld van een van de volgende situaties:

- de netgebruiker wordt bevoorraad door de noodleverancier in het kader van bevoorrading tijdens de winterperiode en het einde van de winterperiode nadert, of
- de netgebruiker heeft geen leveringscontract op de datum van de contractaanvraag, of
- het leveringscontract van de netgebruiker is beëindigd na een beslissing van de vrederechter.

Onderafdeling 3.1.7. Ongerechtvaardigde wijziging van de toegangsgerechtigde

Art. 1..31. §1. Een netgebruiker die vermoedt dat hij op het punt staat ten onrechte van toegangsgerechtigde te wijzigen of dat deze is gewijzigd, kan dit melden aan de toegangsgerechtigde met wie hij een leveringscontract heeft gesloten ('omzeilde' toegangsgerechtigde) of aan de toegangsgerechtigde die de mogelijk ongerechtvaardigde wijziging van toegangsgerechtigde voor het dienstverleningspunt heeft aangevraagd ('piraat'-toegangsgerechtigde).

§2. De gecontacteerde toegangsgerechtigde brengt de distributienetbeheerder op de hoogte van de betwiste wijziging zodra hij op de hoogte is van de betwisting.

§3. Als de verandering van toegangsgerechtigde gerechtvaardigd is, blijft de nieuwe contractuele situatie ongewijzigd.

§4. Als bewezen is dat de wijziging van toegangsgerechtigde ongerechtvaardigd is en deze nog niet in het toegangsregister is doorgevoerd, vraagt de gekaapte toegangsgerechtigde de kaper-toegangsgerechtigde om zijn aanvraag te annuleren en bevestigt hij aan de distributienetbeheerder dat de aangevraagde wijziging onjuist of ongerechtvaardigd is.

§5. Als de onterechte wijziging van toegangsgerechtigde al in het register is doorgevoerd, zal de kaper-toegangsgerechtigde de gekaapte toegangsgerechtigde vragen de fout te herstellen om terug te keren naar de oorspronkelijke situatie.

Sibelga

Binnen twee kalenderdagen, en indien mogelijk met terugwerkende kracht, voert de distributienetbeheerder de correcte toegangsgerechtigde op het relevante dienstverleningspunt opnieuw in in het toegangsregister, in overeenstemming met de principes beschreven in de MIG.

§6. Voor zover de situatie niet met terugwerkende kracht kan worden geregulariseerd, bepaalt de distributienetbeheerder de meterstanden op de datum van de wijziging door schatting met behulp van de methoden beschreven in Art. 5.67, op voorwaarde dat er een geldige meteropname beschikbaar is die werd verkregen door uitlezing op afstand op de datum van de wijziging of die werd meegedeeld door de toegangsgerechtigde.

§7. De kaper-toegangsgerechtigde die ten onrechte om een verandering van toegangsgerechtigde heeft verzocht, mag de betrokken distributienetgebruiker geen verbruik aanrekenen voor de periode waarin hij ten onrechte toegangsgerechtigde was. Indien nodig annuleert de kaper-toegangsgerechtigde de facturen die al naar de distributienetgebruiker zijn gestuurd en/of betaalt hij de facturen terug die de netgebruiker al heeft betaald.

§8. De daadwerkelijke toegangsgerechtigde informeert de betrokken netgebruiker (zijn klant) binnen tien dagen na de bevestiging van de distributienetbeheerder dat de ongerechtvaardigde wijziging is geregulariseerd.

Onderafdeling 3.1.8. Communicatie van meetgegevens tussen de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigde

Art. 1..32. §1. De distributienetbeheerder verstrekt de toegangsgerechtigde de afgelezen, berekende of geraamde meetgegevens van een netgebruiker, voor zover deze beschikbaar zijn, binnen een termijn van maximaal 10 dagen in de volgende gevallen:

- in geval van verandering van netgebruiker, verandering van toegangsgerechtigde of een gecombineerde verandering, met inbegrip van verhuizing;
- in geval van afsluiting van een rechtzetting van de hoeveelheden energie, deactivering van het dienstverleningspunt of vervanging van de meter;
- na de jaarlijkse meteropname door de distributienetbeheerder.

Als een netgebruiker de meetgegevens betwist en de toegangsgerechtigde de distributienetbeheerder hiervan op de hoogte brengt, heeft de distributienetbeheerder dertig kalenderdagen de tijd om de meetgegevens indien nodig te corrigeren.

§2. Na ontvangst van de meetgegevens voor een dienstverleningspunt van de distributienetbeheerder stuurt de toegangsgerechtigde in geval van verandering van netgebruiker, wijziging van toegangsgerechtigde of gecombineerde wijziging, correctie van energiehoeveelheden, deactivering van het dienstverleningspunt, tariefwijziging op verzoek van de netgebruiker of vervanging van de meter deze meetgegevens binnen zes weken door naar de netgebruiker.

In geval van verandering van netgebruiker, verandering van toegangsgerechtigde of een gecombineerde verandering wordt deze periode teruggebracht tot vier weken.

Onderafdeling 3.1.9. Administratieve vergrendeling van een dienstverleningspunt

Art. 1..33. §1. De distributienetbeheerder mag een dienstverleningspunt alleen administratief blokkeren als er werken aan worden uitgevoerd, als er toegang wordt verleend of als het moet worden hersteld. Deze administratieve blokkering voorkomt dat toegangsgerechtigden aanvragen kunnen indienen voor het dienstverleningspunt.

Het dienstverleningspunt wordt handmatig of automatisch gedeblokkeerd onmiddellijk nadat de prestaties die de vergrendeling veroorzaakten, zijn uitgevoerd.

In elk geval mag de distributienetbeheerder een dienstverleningspunt niet langer dan 7 dagen blokkeren.

§2. De toegangsgerechtigde kan de distributienetbeheerder verzoeken om het dienstverleningspunt te deblokkeren wanneer hij moet reageren op een verzoek van een netgebruiker. De distributienetbeheerder moet binnen twee dagen na de aanvraag positief of negatief reageren, met motivering. Als de distributienetbeheerder positief reageert op de aanvraag van de toegangsgerechtigde, deblokkeert de distributienetbeheerder het betrokken dienstverleningspunt zo snel mogelijk.

Tenzij anders bepaald, worden de kosten voor het deblokkeren van een toegangspunt gedragen door de toegangsgerechtigde die de aanvraag heeft ingediend. Desgevallend berekent deze de kosten door aan de netgebruiker.

Afdeling 3. 2. Geheimhouding

Art. 1..34. Degene die informatie meedeelt, bepaalt wat commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie is. Het is verboden dergelijke informatie te onthullen tenzij aan één van onderstaande voorwaarden voldaan is:

1° de bekendmaking van één of meer gegevens is vereist in het kader van een rechtszaak;
2° de bekendmaking van één of meer gegevens is verplicht krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling;
3° de bekendmaking van één of meer gegevens is noodzakelijk voor het beheer van het distributienet en/of voor het overleg met andere distributienetbeheerders;
4° diegene van wie deze gegevens uitgaan, heeft op voorhand schriftelijk toestemming daartoe gegeven;
5° de informatie is gewoon toegankelijk of voor het publiek beschikbaar.

Wanneer de informatie aan derden wordt meegedeeld op grond van de voorwaarden vermeld onder punt 1, 2 tot 4 hierboven, moet de ontvanger van de informatie zich ertoe verbinden, onverminderd de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, deze informatie met dezelfde vertrouwelijkheidsgraad te behandelen als de aanvankelijk meegedeelde informatie.

Worden niet als derden beschouwd, de exploitatiefirma's aan wie, overeenkomstig de Ordonnantie, de distributienetbeheerder de dagelijkse exploitatie van zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk toevertrouwt. Deze exploitatiefirma's mogen de verkregen gegevens enkel aanwenden voor het uitoefenen van de hen aldus toevertrouwde activiteiten, binnen de perken van de aanwijzingen vanwege de distributienetbeheerder, en zij moeten alle nodige maatregelen op technisch en

organisatorisch vlak nemen om de vertrouwelijkheid en de bescherming van de behandelde gegevens te waarborgen.

Art. 1..35. §1. De gegevens in het toegangsregister, de meetgegevens, de aanvragen voor aansluiting op het net en de financiële situatie van de netgebruiker zijn persoonlijke en commercieel gevoelige gegevens.

Wanneer het natuurlijke personen betreft, kunnen de gegevens in alinea 1 desgevallend worden beschouwd persoonsgegevens in de zin van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De netbeheerder wordt beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking.

§2. Wanneer de distributienetbeheerder de gehele of gedeeltelijke dagelijkse exploitatie van zijn activiteiten toevertrouwt aan een exploitatiefirma overeenkomstig artikel 7, §2 van de ordonnantie, zijn de volgende regels van toepassing.

Wanneer, naast de effectieve controle zoals bedoeld in artikel 7, §2, 2° van de ordonnantie, de distributienetbeheerder een exclusieve controle op de exploitatiefirma uitoefent in de zin van artikel 1.17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn de exploitatiefirma en de distributienetbeheerder verantwoordelijk voor de verwerking. Ze verwerken samen de in §1, alinea 2 bedoelde gegevens voor de doeleinden bedoeld in artikelen 5, §1, 18 en 18bis van de Ordonnantie. Ze bepalen duidelijk, uiterlijk voor de inwerkingtreding van het algemene gegevensbeschermingsreglement, hun respectieve verplichtingen om de naleving van de eisen in het reglement bedoeld in §1, alinea 2, te garanderen.

Wanneer de distributienetbeheerder een effectieve controle op de exploitatiefirma uitoefent in de zin van artikel 7, §2, 2° van de Ordonnantie zonder dat die controle exclusief is in de zin van artikel 1.17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de distributienetbeheerder verantwoordelijk voor de verwerking en is de exploitatiefirma onderaannemer. De verwerking wordt dan geregeld door een contract overeenkomstig het reglement zoals bedoeld in §1, alinea 2.

De distributienetbeheerder en de exploitatiefirma('s) mogen de gegevens bedoeld in §1 niet meedelen aan derden behalve in de gevallen bepaald door een wettelijke bepaling, het Technisch Reglement of wanneer de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven conform de geldende wetgeving.

Onverminderd de andere eisen inzake informatie overeenkomstig het reglement bedoeld in §1, alinea 2, wordt er duidelijke informatie betreffende de respectieve rollen van de netbeheerder en de exploitatiefirma('s) aan de netgebruikers gecommuniceerd, met name via de website van de distributienetbeheerder.

§3. Wanneer het om persoonsgegevens gaat, nemen de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigden de gepaste maatregelen om aan de netgebruikers alle informatie te verstrekken en om alle informatie over de verwerking ervan in duidelijke en eenvoudige bewoordingen op een beknopte, heldere, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke manier mee te delen.

De verplichting bedoeld in alinea 1 geldt voor iedere persoon die, overeenkomstig dit Technisch Reglement, persoonsgegevens verwerkt.

Sibelga

Afdeling 3. 3. Openbaarheid van informatie

Art. 1..36. De distributienetbeheerder stelt op zijn website, voor zover dit in overeenstemming is met de reglementering inzake de vertrouwelijkheid van gegevens, de bescherming van gegevens en de bescherming van commercieel gevoelige gegevens, gratis allerlei informatie ter beschikking. Tot die informatie behoort onder meer:

- Het aantal toegangspunten;
- Het aantal beschermde klanten;
- Het aantal winterklanten;
  Het aantal meters per type;
- Het aantal reduceerposten;
- Het aantal incidenten met onderbreking klant;
- De jaarlijkse hoeveelheid getransporteerd gas;
- De jaarlijkse hoeveelheid in het net geïnjecteerd gas.

Art. 1..37. De distributienetbeheerder stelt allerlei informatie ter beschikking van het publiek en in elk geval op een server die via het internet toegankelijk is. Tot die informatie behoort onder meer:

1° de modellen van de contracten die krachtens voorliggend Technisch Reglement moeten worden afgesloten en de formulieren die moeten worden ingevuld, na goedkeuring door Brugel volgens de procedure beschreven in Art. 1.38;
2° de voorschriften en procedures die van toepassing zijn en waarnaar in voorliggend Technisch Reglement verwezen wordt;
3° de formulieren, in voorkomend geval opgemaakt om de informatie-uitwisseling overeenkomstig voorliggend Technisch Reglement mogelijk te maken;
4° de geldende tarieven;
5° alle diensten die de distributienetbeheerder de netgebruikers aanbiedt;
6° het formulier voor de overname van energie;
7° informatie over de verschillende maatregelen die de distributienetbeheerder heeft genomen om residentiële klanten te verwelkomen in het kader van zijn rol als noodleverancier;
8° de algemene voorwaarden die van toepassing zijn in overeenstemming met dit Technisch Reglement;
9° dit Technisch Reglement en de eerdere versies sinds 2006;
10° de informatie bedoeld in de artikelen 18, 2° en 20undecies, §2 en 3, van de Ordonnantie;
11° de formulieren voor het aanvragen van schadevergoeding zoals beoogd in artikel 24octies, §2, van de Ordonnantie.

Deze documenten en formulieren moeten kunnen worden geraadpleegd op de website van de distributienetbeheerder.

Art. 1..38. §1. Alle modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren van de distributienetbeheerder opgesteld in toepassing van dit Technisch Reglement, evenals alle wijzigingen ervan, worden ruim vóór hun geplande inwerkingtreding aan Brugel overgemaakt.

§2. De voorwaarden voor aansluiting op of toegang tot het distributienet, vervat in de documenten bedoeld in §1, zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Brugel volgens de procedure bepaald in §4.

§3. Al dan niet op verzoek van de belanghebbende partijen kan Brugel aan de distributienetbeheerder vragen om de relevantie van een wijziging van deze voorwaarden voor de aansluiting op of toegang tot het distributienet te onderzoeken, volgens de procedure bepaald in §5.

§4. In de in paragraaf 2 bedoelde gevallen organiseert de distributienetbeheerder een raadpleging van de belanghebbenden overeenkomstig de in paragraaf 6 voorziene modaliteiten.

Na de raadpleging bezorgt de distributienetbeheerder het gewijzigde tekstvoorstel aan Brugel, samen met een verslag over de raadpleging.

Uiterlijk zestig kalenderdagen na ontvangst van het voorstel keurt Brugel het voorstel van de distributienetbeheerder goed of weigert Brugel het goed te keuren.

De nieuwe voorwaarden kunnen pas in werking treden na goedkeuring door Brugel.

In afwijking van alinea 1 kan Brugel beslissen dat er geen raadpleging nodig is. Brugel informeert de distributienetbeheerder zo snel mogelijk. Brugel rechtvaardigt deze keuze in zijn eindbeslissing.

§5. In de gevallen bedoeld in paragraaf 3 richt Brugel, na overleg met de betrokken partijen, waaronder de Raad van Gebruikers, een gemotiveerd verzoek tot wijziging aan de distributienetbeheerder.

Het in alinea 1 bedoelde verzoek bevat, in voorkomend geval, de opmerkingen van de door Brugel geraadpleegde belanghebbenden.

Uiterlijk zestig kalenderdagen nadat hij van dit voorstel op de hoogte werd gebracht, bezorgt de distributienetbeheerder aan Brugel een voorstel tot wijziging en zijn opmerkingen over dit voorstel of, in voorkomend geval, een gemotiveerde beslissing waarmee hij weigert gevolg te geven aan het verzoek tot wijziging van Brugel.

Na ontvangst van het voorstel van de distributienetbeheerder keurt Brugel, desgevallend na bijkomend overleg met de betrokken partijen, het voorstel van de distributienetbeheerder goed of vraagt om een herziening.

In geval van een verzoek tot herziening zoals bedoeld in alinea 4, dient de distributienetbeheerder uiterlijk zestig kalenderdagen nadat hij van dit verzoek op de hoogte werd gebracht, bij Brugel een nieuw gewijzigd voorstel in.

Na ontvangst keurt Brugel, na overleg met de betrokken partijen, het ingediende project goed of verbindt zich ertoe de voorwaarden te wijzigen indien het project niet kan worden goedgekeurd. In geval van een dergelijke verbintenis bepaalt Brugel in zijn beslissing de modaliteiten voor inwerkingtreding en deelt deze mee aan de distributienetbeheerder.

Als de distributienetbeheerder geen gevolg geeft aan het wijzigingsvoorstel van Brugel, vindt een overleg plaats tussen de distributienetbeheerder en Brugel. Wanneer het in alinea 1 bedoelde verzoek tot doel heeft een in paragraaf 1 bedoeld document in overeenstemming te brengen met het recht van de Europese Unie, kan Brugel het document na raadpleging van de betrokken partijen wijzigen.

§6. Raadpleging van de betrokken partijen, als bedoeld in §4, houdt in dat zij worden gecontacteerd en op de meest doeltreffende manier worden geïnformeerd over het voorstel, dat zij opmerkingen kunnen maken over het voorstel en dat zij worden geïnformeerd over de manier waarop deze opmerkingen door de distributienetbeheerder zullen worden behandeld, met inbegrip van gedetailleerde argumenten.

De distributienetbeheerder stelt een overlegprocedure op die minstens aan deze voorwaarden voldoet en legt deze ter goedkeuring voor aan Brugel. Brugel beslist binnen een termijn van maximaal zestig kalenderdagen om de voorgestelde procedure goed te keuren, een herziening ervan te vragen of haar te verwerpen.

Sibelga

Hoofdstuk 4. Toegankelijkheid van de installaties

Afdeling 4. 1. Algemene voorschriften betreffende de veiligheid van personen en goederen

Art. 1..39. De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de veiligheid van personen en goederen, en in het bijzonder het ARAB, het AREI, de Codex betreffende het welzijn op het werk, alsook de aanbevelingen van Synergrid zijn van toepassing op iedere persoon die op het distributienet kan tussenkomen.

Art. 1..40. §1. Wanneer de veiligheid van personen of goederen ernstig in gevaar wordt gebracht, mag de distributienetbeheerder zonder over een voorafgaande toestemming te beschikken:

1° zich toegang verschaffen tot de installaties waarop hij een eigendoms- of genotsrecht bezit, maar die zich op de site van een derde bevinden;

2° alle nodige acties ondernemen, in voorkomend geval met inbegrip van het afsnijden van de gastoevoer.

§2. Voor de in paragraaf 1 bedoelde gevallen mag de distributienetbeheerder de hulp inroepen van de openbare macht.

Bij het toepassen van deze uitzonderingsmaatregel moet Brugel regelmatig op de hoogte worden gesteld.

Art. 1..41. Wanneer de installaties van de netgebruiker aangepast moeten worden met het oog op de veiligheid of bedrijfszekerheid van het distributienet, mag de distributienetbeheerder deze netgebruiker in gebreke stellen om de vereiste aanpassingen door te voeren.

De ingebrekestelling wordt met redenen omkleed en gebeurt schriftelijk. Ze bevat een beschrijving van de vereiste aanpassingen en de termijn om die uit te voeren. Zij geeft ook aan wie, de netgebruiker of de distributienetbeheerder, de werken zal financieren, al naar gelang die werken al dan niet te wijten zijn aan een tekortkoming van de netgebruiker. Als de kostprijs van die werken ten laste is van de distributienetbeheerder, kan deze van de netgebruiker eisen dat hij uitsluitend een beroep zou doen op de gehabiliteerde installateurs, die de distributienetbeheerder in de ingebrekestelling vermeld heeft.

Voorliggend artikel is eveneens van toepassing wanneer de doeltreffendheid van het distributienet een aanpassing vergt van de installaties waarop de netgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, mits vooraf overleg plaatsvindt met de netgebruiker omtrent de vereiste werken en de uitvoeringstermijn ervan.

Indien de aanpassingen niet binnen de in alinea 2 bedoelde termijn uitgevoerd worden, mag de netgebruiker de gastoevoer opschorten na afloop van een nieuwe termijn die in een tweede ingebrekestelling wordt vastgelegd.

Sibelga

Afdeling 4. 2. Toegankelijkheid van de installaties van de distributienetbeheerder

Art. 1..42. §1. De toegang tot elke installatie, tot elk roerend of onroerend goed waarvan de distributienetbeheerder het eigendoms- of genotsrecht heeft, geschiedt te allen tijde overeenkomstig de toegangsprocedures en de door de distributienetbeheerder opgestelde veiligheidsvoorschriften en met zijn voorafgaande toestemming.

§2. Om zijn opdrachten uit te oefenen, mag de distributienetbeheerder zich toegang verschaffen tot alle installaties waarop hij een eigendoms- of gebruiksrecht heeft en die zich op de site van een derde bevinden. Indien de voormelde installaties zich in een woonplaats bevinden, is er voor de toegang, al naar het geval, toestemming van de bewoner of de eigenaar van de betrokken site vereist. De gemeenschappelijke delen van een gebouw maken geen deel uit van de woonplaats in de zin van dat Technisch Reglement.

Te dien einde zorgt de netgebruiker, de eigenaar of elke bewoner van de betrokken site ervoor dat de distributienetbeheerder zich voortdurend en gratis toegang kan verschaffen tot deze installaties en gebouwen waarin deze zijn ondergebracht, of verleent hem die toegang onmiddellijk, op eenvoudig mondeling verzoek.

De distributienetbeheerder moet zich toegang kunnen verschaffen tot de plaats waar de installaties zich bevinden, voorzien van zijn materieel (dat veel plaats kan innemen), en moet daar eventuele herstellings- en vernieuwingswerken kunnen uitvoeren. De netgebruiker zorgt ervoor dat de onmiddellijke omgeving van de installaties van de distributienetbeheerder voortdurend vrij toegankelijk zijn om daar dergelijke werken te kunnen uitvoeren. Deze toegang moet bovendien mogelijk zijn in goede veiligheids- en gezondheidsomstandigheden, zonder gevaar voor het personeel van de distributienetbeheerder of diens onderaannemers.

§3. Indien de toegang tot een roerend of onroerend goed waarop de distributienetbeheerder een eigendoms- of genotsrecht heeft, onderworpen is aan specifieke toegangsprocedures of bij de netgebruiker geldende veiligheidsvoorschriften, dient deze laatste de distributienetbeheerder daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Bij gebrek aan schriftelijke informatie volgt de distributienetbeheerder zijn eigen veiligheidsvoorschriften.

§4. Onverminderd het bepaalde van paragraaf 3 en andere bepalingen van voorliggend Technisch Reglement en mits de distributienetbeheerder kan aantonen dat daadwerkelijk meerdere stappen ondernomen werden, strekt de onmogelijkheid van toegang in hoofde van de distributienetbeheerder tot een geval van overmacht, waardoor de verplichtingen waarvan de uitvoering daardoor in het gedrang komt, geheel of gedeeltelijk opgeschort worden.

§5. Eenieder die de toegang weigert of die geen toegang verschaft overeenkomstig de voorwaarden in paragraaf 1 tot 4, kan aansprakelijk gesteld worden om de geleden schade te vergoeden.

Indien een persoon binnen de in §2, alinea 2 bedoelde termijn toegang weigert of geen toegang verleent overeenkomstig de voorwaarden van de leden 1 tot en met 4, en de installatie van de netgebruiker gevaar, schade of hinder voor het distributienet, het personeel van de distributienetbeheerder of derden kan veroorzaken, mag de distributienetbeheerder de levering aan de netgebruiker onderbreken.

Art. 1..43. Elke nodeloze verplaatsing van de distributienetbeheerder zal, volgens de geldende tarieven, in rekening gebracht worden van de netgebruiker in kwestie.

Sibelga

Met nodeloze verplaatsing wordt bedoeld:

- een verplaatsing door de distributienetbeheerder voor prestaties die op initiatief van de netgebruiker of met diens instemming gepland worden, na afloop waarvan de prestaties, door toedoen van de netgebruiker, niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd konden worden;
- een verplaatsing door de distributienetbeheerder voor prestaties die op initiatief van de netgebruiker of met diens instemming gepland worden, na afloop waarvan de prestaties, door toedoen van de netgebruiker, niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd konden worden;
- de herhaalde verplaatsing van de distributienetbeheerder vanwege een kennelijke weigering van de netgebruiker om hem toegang te verschaffen tot de installaties.
- een verplaatsing zonder tussenkomst van de distributienetbeheerder na ingebrekestelling overeenkomstig Art. 1.10.

Desgevallend kan een nieuwe afspraak pas vastgelegd worden nadat de netgebruiker:

- aangetoond heeft dat er geen sprake geweest is van een klaarblijkelijke weigering om toegang te verlenen tot de installaties, of
- de nodeloze verplaatsing betaald heeft.

Elk uitstel van een geplande prestatie op initiatief of met de toestemming van de netgebruiker wordt de gebruiker aangerekend volgens de geldende tarieven, indien het uitstel door de netgebruiker wordt gevraagd binnen de twee dagen die aan de prestatie voorafgaan.

Elke annulering van een geplande prestatie op initiatief of met de toestemming van de netgebruiker wordt de gebruiker aangerekend volgens de geldende tarieven, indien de annulering door de netgebruiker wordt gevraagd binnen de twee dagen die aan de prestatie voorafgaan.

Art. 1..44. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden die door de distributienetbeheerder naar behoren worden gemotiveerd, wordt elk uitstel van een geplande prestatie door toedoen van de distributienetbeheerder opnieuw gepland op de eerstvolgende werkdag.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden die door de distributienetbeheerder naar behoren zijn gemotiveerd, kan de netgebruiker aanspraak maken op een schadevergoeding voor het in lid 1 bedoelde uitstel op basis van de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, indien de distributienetbeheerder de netgebruiker niet binnen een werkdag voorafgaand aan de prestatie op de hoogte heeft gebracht en het uitstel uitsluitend aan de distributienetbeheerder te wijten is.

Bij de in lid 1 bedoelde nieuwe planning geeft de distributienetbeheerder voorrang aan de betrokken netgebruiker en informeert hij hem desgevallend over de in lid 2 bedoelde mogelijkheid.

Afdeling 4.3. Toegankelijkheid van de installaties van de netgebruiker en bijzondere voorwaarden betreffende de installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet of die een niet te verwaarlozen invloed op dit net hebben

Art. 1..45. §1. Onder de installaties van de netgebruiker kan de distributienetbeheerder op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria bepalen welke installaties functioneel deel uitmaken van het distributienet of een significante invloed hebben op de werking van het distributienet, de aansluiting(en) of de installaties van een andere netgebruiker.

Wanneer er, bij toepassing van Titel III, een aansluitingscontract moet worden afgesloten, worden de lijst van betrokken installaties, alsook de respectieve verantwoordelijkheden van de distributienetbeheerder en de netgebruiker inzake exploitatie, beheer en onderhoud erin verduidelijkt.

§2. De distributienetbeheerder heeft het recht om toegang te krijgen tot de in paragraaf 1 bedoelde installaties teneinde daar inspecties (onder meer van de meterstanden en van de werking van de meter), tests, proeven of andere interventies die hij nodig acht, uit te voeren, met inachtneming van de rechten die de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan de distributienetgebruiker toekennen.

Daarom moet de netgebruiker ervoor zorgen dat hij voor de distributienetbeheerder een permanente en veilige toegang vrijhoudt of dat hij hem onmiddellijk toegang verleent na gewone mondelinge vraag daartoe.

§3. Alvorens de in paragraaf 2 vermelde inspecties, tests, proeven of interventies uit te voeren, stelt de netgebruiker de distributienetbeheerder schriftelijk in kennis van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Doet hij dat niet, dan volgt de distributienetbeheerder zijn eigen veiligheidsvoorschriften.

Hoofdstuk 5. Tussenkomst van de distributienetbeheerder bij noodsituaties en gevallen van overmacht

Afdeling 5. 1. Definitie van een noodsituatie

Art. 1..46. §1. In de zin van voorliggend Technisch Reglement wordt als noodsituatie beschouwd, elke situatie die een dringend en aangepast optreden van de distributienetbeheerder vereist om de veilige en betrouwbare werking van het distributienet te kunnen waarborgen en/of herstellen, en/of om mogelijke schade aan personen en/of goederen te voorkomen.

De distributienetbeheerder rechtvaardigt deze interventie a posteriori bij netgebruikers die bij deze tussenkomst betrokken zijn.

§2. Een situatie die het gevolg is van een geval van overmacht, wordt automatisch als een noodsituatie beschouwd.

§3. De distributienetbeheerder stelt na een noodsituatie een verslag op en stuurt dat zo snel mogelijk naar Brugel.

Afdeling 5. 2. Overmacht

Art. 1..47. In voorliggend Technisch Reglement wordt als overmacht beschouwd, elke onvoorspelbare en onweerstaanbare gebeurtenis, die de uitvoering van een verplichting onmogelijk maakt. Die onmogelijkheid wordt op een redelijke en menselijke wijze beoordeeld.

Voor zover zij onweerstaanbaar en onvoorspelbaar zijn, worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd:

1° natuurrampen, met inbegrip van aardbevingen, overstromingen, stormen, cyclonen of andere uitzonderlijke weersomstandigheden;
2° een nucleaire of chemische explosie en de gevolgen ervan;
3° de plotselinge onbeschikbaarheid van de installaties om andere redenen dan ouderdom, gebrek aan onderhoud of kwalificatie van de operatoren;
4° een onbeschikbaarheid van het computersysteem, al dan niet door een virus veroorzaakt, ondanks het feit dat alle nodige preventiemaatregelen waren getroffen die redelijkerwijze mochten worden verwacht van de distributienetbeheerder, zowel vanuit technische als financiële invalshoek;
5° de tijdelijke of voortdurende technische onmogelijkheid om via het distributienet gas te vervoeren vanwege storingen veroorzaakt door gasstromen, wanneer de identiteit van de bij die storingen betrokken marktdeelnemers niet gekend is en redelijkerwijs niet gekend kan zijn door de distributienetbeheerder;
6° de onmogelijkheid om tussen te komen op het distributienet of de installaties die er functioneel deel van uitmaken om reden van een collectief conflict dat gepaard gaat met een eenzijdige maatregel vanwege de werknemers (of groepen werknemers) of van enig ander sociaal conflict;
7° de onmogelijkheid om tussen te komen op het distributienet of de installaties die er functioneel deel van uitmaken om reden van het feit dat de toegang onmogelijk is onder de voorwaarden zoals beoogd in Art. 1.422, §4;
8° brand, explosie, sabotage, terroristische daden, daden van vandalisme, schade veroorzaakt door criminele daden en bedreigingen van dezelfde aard;
9° al dan niet verklaarde staat van oorlog, oorlogsdreiging, invasie, gewapend conflict, blokkade, revolutie, opstand;
10° een toestand die een gevaar betekent voor mensen;
11° enigerlei overheidsmaatregel, waaronder inzonderheid situaties waarin de bevoegde overheid de hoogdringendheid inroept en de distributienetbeheerder of de netgebruikers uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen oplegt teneinde de veilige en betrouwbare werking van alle netten in stand te houden of te herstellen;
12° een epidemische noodtoestand afgekondigd door de Koning of de federale Minister van Binnenlandse Zaken.

Afdeling 5. 3. Tussenkomst van de distributienetbeheerder

Art. 1..48. Wanneer een noodsituatie ingeroepen wordt, heeft de distributienetbeheerder het recht alle mogelijke acties te ondernemen die hij nodig acht om de continuïteit van de toelevering, de veiligheid en de betrouwbaarheid van het distributienet te waarborgen.

De distributienetbeheerder treft alle noodzakelijke preventiemaatregelen om de schadelijke gevolgen van aangekondigde of redelijkerwijs voorspelbare uitzonderlijke gebeurtenissen te beperken.

Wanneer de netgebruiker of de betrokken eigenaar in noodsituaties weigert tussen te komen, heeft de distributienetbeheerder het recht om, na een zonder gevolg gebleven voorafgaande ingebrekestelling, de stroomtoevoer tijdelijk op te schorten of zich de plaats te stellen van de in gebreke blijvende netgebruiker of eigenaar, en hem de kosten voor zijn tussenkomst aan te rekenen.

Indien een noodsituatie tegelijkertijd het net van de vervoersnetbeheerder en het distributienet treft, moeten de maatregelen tussen de netbeheerders gecoördineerd worden.

De maatregelen die de distributienetbeheerder treft of oplegt in het kader van dit artikel, binden alle betrokken personen.

Afdeling 5. 4. Opschorting van de verplichtingen

Art. 1..49. Indien een noodsituatie ingeroepen wordt, worden de verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk wordt gemaakt, opgeschort voor de duurtijd van de gebeurtenis die tot deze noodsituatie aanleiding heeft gegeven.

De verplichtingen van geldelijke aard die vóór de noodsituatie zijn aangegaan, dienen uitgevoerd te worden.

Art. 1..50. §1. De partij die zich op de noodsituatie beroept, dient redelijkerwijs alles in het werk te stellen om:

1° de gevolgen van de niet-uitvoering van haar verplichtingen tot een minimum te beperken;
2° haar opgeschorte verplichtingen zo spoedig mogelijk opnieuw na te komen.

§2. De partij die haar verplichtingen opschort, brengt alle betrokken partijen op de hoogte van de redenen waarom zij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk heeft opgeschort alsook, in de mate van het mogelijke, van de verwachte duur van die opschorting.

De partij deelt die informatie zo snel mogelijk mee, en, bij afwijking van Art. 1.17, via het communicatiemiddel dat zij het meest geschikt acht.

Hoofdstuk 6. De infrastructuur van het distributienet

Art. 1..51. De infrastructuur van het distributienet is in overeenstemming met de geldende normen, de technische voorschriften van Synergrid en geldende aanvullende voorschriften.

Deze infrastructuur is ontworpen om het gas veilig naar de diverse afnamepunten te leiden en om de op de injectiepunten toegevoerde energie te verdelen. De distributienetbeheerder moet het distributienet afstemmen op de normaal te verwachten energiestromen. Hij dient te allen tijde de veiligheidsafstand in acht te nemen tussen zijn installaties en de personen of goederen van derden.

Titel II: Planning- en exploitatiecode

Art. 2.1. De Planning- en exploitatiecode (Titel II) bevat bepalingen met betrekking tot het plannen van de behoeften van netgebruikers als onderdeel van het ontwikkelingsplan, waarbij de veiligheid en bedrijfszekerheid van het distributienet wordt gewaarborgd, evenals bepalingen met betrekking tot de exploitatie van het net.

Hoofdstuk 1. Planning

Afdeling 1.1. Algemene punten en planningsprincipes

Art. 2.2. Via zijn beleid inzake de planning moet de distributienetbeheerder anticiperende maatregelen nemen om de veiligheid en bedrijfszekerheid van het net te garanderen en rekening te houden met de evolutie van het verbruik van de netgebruikers.

De distributienetbeheerder stelt een ontwikkelingsplan op in overeenstemming met artikel 10 van de Ordonnantie.

Afdeling 1.2. Planninggegevens

Onderafdeling 1.2.1. Algemeen

Art. 2.3. In het kader van de planning gebruikt de distributienetbeheerder de gegevens waarover hij beschikt, waaronder de gegevens in het toegangsregister en de gegevens die hij heeft ontvangen overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. 2.4. De netgebruiker, zijn toegangsgerechtigde of een door de netgebruiker aangewezen derde bezorgt de distributienetbeheerder de in Bijlage 1 vermelde, naar best vermogen geraamde planninggegevens volgens de in dit hoofdstuk beschreven modaliteiten.

Deze gegevens worden bezorgd vóór 31 december van elk jaar.

Onderafdeling 1.2.2. Aan de distributienetbeheerder te bezorgen gegevens

Art. 2.5. De netgebruiker die beschikt over een aansluitingscapaciteit groter dan of gelijk aan 250 m3 (n) per uur, deelt volgende, naar beste vermogen geraamde planninggegevens voor de eerstvolgende drie jaar mee:

1° de prognoses van de hoeveelheid aardgas in m3 (n), af te nemen op jaarbasis, met opgave van het verwachte maximumuurvolume en van de verwachte trendbreuken;

2° de beschrijving van het voorziene jaarlijkse verbruiksprofiel.

Ter informatie moet ook een trend van deze gegevens voor de volgende twee jaar, dus in totaal over vijf jaar, aan de distributienetbeheerder worden bezorgd.

Art. 2.6. Voor de netgebruikers die niet bedoeld zijn in Art. 2.5 is het de taak van de toegangsgerechtigden om, globaal voor alle netgebruikers met wie zij leveringscontracten hebben ondertekend, de distributienetbeheerder de volgende planninggegevens te bezorgen met betrekking tot de komende twee jaar:

1° de prognoses van de hoeveelheid aardgas in m3 (n), af te nemen op jaarbasis, met opgave van het verwachte maximumuurdebiet en van de verwachte trendbreuken;
2° de beschrijving van het voorziene jaarlijkse verbruiksprofiel.

Art. 2.7. Elke biomethaanproducent bezorgt de volgende, naar best vermogen geraamde planninggegevens voor de eerstvolgende drie jaar:

- de prognoses van de hoeveelheid biomethaan in m3 (n), te injecteren op jaarbasis, met opgave van het verwachte maximumuurvolume en van de verwachte trendbreuken;
- de beschrijving van het verwachte jaarlijkse injectieprofiel.

Art. 2.8. De in artikel 2.5 tot 2.7 bedoelde verplichting tot mededeling van de planninggegevens geldt tevens voor de afnamepunten waarvoor een aansluitingsaanvraag wordt ingediend. De planninggegevens worden bij de aansluitingsaanvraag gevoegd. Zij hebben betrekking op het lopende jaar, voor de periode volgend op het in dienst stellen van het toegangspunt.
De distributienetbeheerder stelt de netgebruiker een hulpmiddel ter beschikking voor het verstrekken van de planninggegevens.

Onderafdeling 1.2.3. Verwerking van de gegevens

Art. 2.9. In geval de distributienetbeheerder van oordeel is dat de hem meegedeelde planninggegevens onvolledig, onnauwkeurig of onredelijk zijn, vraagt hij de netgebruiker, zijn toegangsgerechtigde of een door de netgebruiker aangewezen derde, naargelang van het geval, om de gegevens in kwestie te controleren en om hem binnen de door hem gestelde termijn gevalideerde informatie te bezorgen.

Middels een met redenen omkleed verzoek mag de distributienetbeheerder, om zijn verplichtingen te kunnen vervullen, de netgebruiker, de toegangsgerechtigde of elke andere betrokken partij aanvullende gegevens vragen.

Art. 2.10. Voor zover hij de nodige maatregelen heeft getroffen zoals bedoeld in Art. 2.9, kan de distributienetbeheerder niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen op de investeringsplannen van:

1° de laattijdige mededeling van de planninggegevens;
2° de mededeling van onvolledige, onjuiste of onredelijke gegevens, die de distributienetbeheerder redelijkerwijze niet als dusdanig heeft kunnen inschatten.

Art. 2.11. De netgebruiker, zijn toegangsgerechtigde of een door de netgebruiker aangewezen derde, naargelang van het geval, brengt de distributienetbeheerder zo snel mogelijk op de hoogte van elke wijziging of verwachte wijziging van de doorgestuurde gegevens.

Art. 2.12. De distributienetbeheerder mag, naargelang van het geval, bij een netgebruiker, zijn toegangsgerechtigde of een door de netgebruiker aangewezen derde aanvullende gegevens opvragen, te bezorgen binnen een in onderling overleg overeengekomen termijn, die hij nuttig acht voor de planning en die niet in Bijlage I zijn opgenomen.

Art. 2.13. In de samenwerkingsovereenkomst bedoeld in Titel VII komen de netbeheerders onderling overeen wat de vorm, de inhoud en de periodiciteit is van de gegevens die zij met elkaar moeten uitwisselen om hun investeringsplannen op te stellen, en binnen welke termijnen dit moet gebeuren.

Hoofdstuk 2. Verwijdering van de stijgleidingen

Afdeling 2. 1. Algemeen

Art. 2.14. §1. De distributienetbeheerder legt een programma vast tot verwijdering van de stijgleidingen. De distributienetbeheerder integreert dit programma in het in Hoofdstuk I bedoelde ontwikkelingsplan.

De in voorliggend Technisch Reglement bedoelde verwijdering van stijgleidingen bestaat erin de individuele aftakkingen en de meters op de verdiepingen te verwijderen en te vervangen door nieuwe aftakkingen en meters die worden gegroepeerd in één of meer gemakkelijk toegankelijke lokalen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg. Telkens als de situatie dat mogelijk maakt, worden de nieuwe aansluitingen geplaatst in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, in de kelder of, bij ontstentenis, op de begane grond.

§2. De distributienetbeheerder mag een stijgleiding in stand houden wanneer die niet verwijderd kan worden omwille van de technische omstandigheden.

De distributienetbeheerder past op eigen kosten maatregelen toe om de dichtheid te waarborgen van de stijgleidingen die niet verwijderd werden.

§3. De gastoevoer mag worden opgeschort hetzij met toestemming van de netgebruiker in de in dit hoofdstuk bedoelde gevallen, hetzij bij een ernstig veiligheidsprobleem.

§4. Dit hoofdstuk is van toepassing op de eigenaars van de installaties van de netgebruiker die hetzij alleen, hetzij gezamenlijk handelen in overeenstemming met de wetgeving op de mede-eigendom.

Art. 2.15. Om de stijgleidingen te verwijderen en binnen de perken van de beschikbare kredieten neemt de distributienetbeheerder deel aan de financiering van de werken die de eigenaars stroomafwaarts van de nieuwe meters moeten uitvoeren.

Sibelga

Het gaat daarbij om een forfaitaire deelname voor een identiek bedrag per individuele aftakking, ongeacht de door de eigenaars gemaakte keuze op grond van Art. 2.20 en 2.21. Deze deelname wordt echter niet toegekend als een eigenaar geen werken uitvoert.

Het totaalbedrag dat toegekend wordt voor alle individuele aftakkingen van een gebouw wordt door de distributienetbeheerder onder alle eigenaars verdeeld naar rata van de lengte in de gemeenschappelijke delen van de nieuwe stroomafwaarts van de meters gelegen installaties.

Afdeling 2. 2. Procedure

Art. 2.16. De distributienetbeheerder bezorgt de eigenaars en de netgebruikers die betrokken zijn bij de verwijdering van een stijgleiding duidelijke en objectieve informatie over de beoogde doelstellingen van de verwijdering, de uitvoeringsvoorwaarden en de gevolgen daarvan.

De distributienetbeheerder brengt de betrokken eigenaars eveneens op de hoogte van de keuze die zij moeten maken tussen de in Art. 2.20 bedoelde oplossing of de in Art. 2.21 bedoelde oplossing. Te dien einde deelt hij de eigenaars de toepasselijke prijzen voor zijn interventie mee. Op eenvoudig verzoek deelt de distributienetbeheerder ook de lijst met gemachtigde installateurs mee.

Art. 2.17. §1. De betrokken eigenaars delen de distributienetbeheerder hun keuze mee binnen drie maanden na de in Art. 2.16 bedoelde kennisgeving.

§2. Indien binnen de in paragraaf 1 genoemde termijn geen keuze kenbaar wordt gemaakt aan de distributienetbeheerder, stuurt de distributienetbeheerder de betrokken eigenaars een herinnering.

§3. Van zodra de distributienetbeheerder kennisneemt van de keuze van de eigenaars, of indien deze niet reageren binnen één maand na de in paragraaf 2 bedoelde herinnering, deelt de distributienetbeheerder de eigenaars een voorstel van overeenkomst mee waarin inzonderheid de taken en verantwoordelijkheden van de distributienetbeheerder en de eigenaars worden vastgelegd, alsook de modaliteiten van de werken, de termijnen en de toepasselijke sancties.

Op basis van dit voorstel sluiten de distributienetbeheerder en de eigenaars een overeenkomst binnen één maand na de in alinea 1 bedoelde mededeling.

§4. Wordt geen overeenkomst gesloten binnen één maand na mededeling van het in paragraaf 3 bedoelde voorstel tot overeenkomst, dan stuurt de distributienetbeheerder de eigenaars een herinnering, onverminderd zijn recht om de gastoevoer te allen tijde op te schorten wanneer sprake is van een ernstig veiligheidsprobleem.

Afdeling 2. 3. Verwijdering van de stijgleiding

Art. 2.18. Op de overeengekomen datum verwijdert de distributienetbeheerder de bestaande aansluitingen, met inbegrip van de meters op de verdiepingen. Te dien einde wordt de gastoevoer door de distributienetbeheerder tijdelijk afgesloten.

Art. 2.19. De distributienetbeheerder plaatst de nieuwe aansluitingen, met inbegrip van de meters overeenkomstig Art. 2.14, §1, alinea 2.

De kosten komen ten laste van de distributienetbeheerder.

Art. 2.20. De eigenaar mag ervoor kiezen de distributienetbeheerder opdracht te geven tot het plaatsen van de leidingen stroomafwaarts van de nieuwe meter en tot aan de bestaande installaties van de netgebruiker.

Onverminderd de in Art. 2.15 bedoelde financiële tussenkomst komen de kosten voor die plaatsing, tegen de toepasselijke prijzen als bedoeld in Art. 2.16, ten laste van de eigenaars. In de in Art. 2.17, §3 bedoelde overeenkomst worden de sancties vastgelegd die bij niet-betaling van de kosten worden toegepast.

Art. 2.21. §1. De eigenaar kan ervoor kiezen zelf in te staan voor, of een door hem aangewezen aannemer opdracht te geven tot het plaatsen van de leidingen stroomafwaarts van de nieuwe meter en tot aan de bestaande installaties van de netgebruiker.

Onverminderd de in Art. 2.15 bedoelde financiële tussenkomst komen de kosten voor die plaatsing ten laste van de eigenaars.

§2. In de in Art. 2.17, §3 bedoelde overeenkomst worden de maatregelen vastgelegd die de distributienetbeheerder kan nemen wanneer de in paragraaf 1 bedoelde werken niet binnen de overeengekomen termijnen worden uitgevoerd.

Art. 2.22. De distributienetbeheerder coördineert de verwijderingswerken van de stijgleiding en voert in dat verband overleg met de eigenaars of met, in voorkomend geval, de aannemers zoals door hen aangewezen overeenkomstig Art. 2.21.

De distributienetbeheerder herstelt de gastoevoer zodra:

- de werken op het distributienet en op de binneninstallaties werden uitgevoerd, en
- de distributienetbeheerder beschikt over een conformiteitsattest van de installaties van de netgebruiker overeenkomstig de toepasselijke reglementaire bepalingen en inzonderheid het koninklijk besluit van 28 juni 1971.

Titel III: Aansluitingscode

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1. 1. Algemeen

Art. 3.1. Voorliggende titel beschrijft de rechten en plichten van de distributienetbeheerder en de rechten en plichten van de netgebruikers met betrekking tot de aansluiting op het distributienet. Als zodanig is deze titel van toepassing op:

1° de aansluitingsinstallaties;

2° de installaties van de netgebruiker waaronder die welke een niet te verwaarlozen invloed hebben op het functioneren van het distributienet, op de aansluiting(en) of op de installaties van derden.

De meetinrichtingen maken deel uit van de aansluiting en zijn eigendom van de distributienetbeheerder. De meetinrichting valt onder Titel V wat de technische specificaties, het gebruik, het onderhoud en de verwerking van hun gegevens betreft.

De aansluitingen en, onverminderd de bepalingen van Afdeling 4.4., de installaties van de netgebruikers, die bestaan bij het in voege treden van voorliggend Technisch Reglement, dienen te voldoen aan de bepalingen van voorliggende Titel.

Art. 3.2. De locatie van het (de) toegangspunt(en) met betrekking tot een aansluiting wordt toegelicht in bijlage II.

Art. 3.3. Behoudens andersluidende overeenkomst en ongeacht de tussenkomst van de netgebruiker in de kost is de distributienetbeheerder eigenaar van de aansluiting en van de op de markt gebruikte meetinrichting.

Onverminderd de inhoud van alinea 1 en behoudens andersluidende overeenkomst is de distributienetbeheerder geen eigenaar van de installaties stroomafwaarts van het afnamepunt van de netgebruiker.

Art. 3.4. §1. Behoudens bijzondere wettelijke of reglementaire bepaling is de distributienetbeheerder als enige gemachtigd om de inrichtingen waarvan hij eigenaar is, aan te leggen, aan te passen, te verplaatsen, te vervangen, te verwijderen, te onderhouden en te exploiteren.

De distributienetbeheerder mag de nodige maatregelen treffen om de in alinea 1 bedoelde ingrepen door te voeren, inclusief, in uitzonderlijke omstandigheden, de opschorting van de toegang. Deze maatregelen worden desgevallend in overleg met de netgebruiker getroffen en, indien verschillend van deze laatste, de eigenaar van het gebouw / de site of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde.

§2. Onverminderd Art. 4.12 worden de installaties waarop de netgebruiker een eigendoms- of genotsrecht heeft, beheerd en onderhouden door de netgebruiker of de eigenaar van de installatie overeenkomstig de wetgeving of, in voorkomend geval, in functie van de tussen deze twee partijen gesloten overeenkomsten.

Sibelga

Om de installaties waarvan hij het genotsrecht heeft, te onderhouden, kan de netgebruiker aan de distributienetbeheerder vragen om zijn aansluitingspunt tijdelijk buiten dienst te stellen. Het bijbehorende toegangspunt blijft echter 'actief' in het toegangsregister.

§3. In afwijking van §2 lid 1 en in overeenstemming met het bepaalde in Art. 1.45 mogen de tussenkomsten en schakelingen op installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet, enkel worden uitgevoerd door de distributienetbeheerder. Indien de tussenkomsten en/of schakelingen op verzoek van de netgebruiker of zijn gemachtigde plaatsvinden of veroorzaakt worden door diens eigen installaties, zijn de kosten voor deze tussenkomsten en schakelingen voor rekening van de netgebruiker of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde.

§4. Onverminderd de wettelijke of regelgevende bepalingen zijn de kosten verbonden aan elke tussenkomst of schakeling die op verzoek van de netgebruiker plaatsvindt of veroorzaakt wordt door de installaties waarvan de netgebruiker het genotsrecht heeft, voor rekening van die netgebruiker.

Art. 3.5. Bij het herstellen van de gastoevoer naar de installaties van een netgebruiker, na het sluiten van de afsluiter gelegen vóór de meetinrichting door de netgebruiker of door de hulpdiensten, moeten alle voorzorgsmaatregelen voor een veilige wederindienststelling in acht genomen worden.

Behoudens andersluidende bepaling in voorliggend Technisch Reglement is enkel de distributienetbeheerder bevoegd om, indien de onderbreking het gevolg was van een incident of risicosituatie of van de werking van een veiligheidsapparaat op het net, de gastoevoer te herstellen.

Art. 3.6. De locatie van het of de toegangspunt(en) met betrekking tot een aansluiting wordt bepaald op basis van de voorschriften van Synergrid, behoudens bijzondere omstandigheden die een afwijking rechtvaardigen.

Art. 3.7. Een aansluiting wordt pas in dienst gesteld nadat de toegangsgerechtigde(s) en de vervoersnetgebruiker(s) voor deze aansluiting in het toegangsregister van de distributienetbeheerder geregistreerd werd(en).

Art. 3.8. Een aansluitingspunt wordt als open beschouwd als de meetinrichting op dat aansluitingspunt open is.
Een aansluitingspunt wordt als gesloten beschouwd als er geen meetinrichting open staat op het aansluitingspunt.
Wanneer een toegangspunt actief is, controleert de distributienetbeheerder of het aansluitingspunt dat overeenkomt met het actieve toegangspunt open is.

Art. 3.9. §1. Het in Art. 3.497 bedoelde aansluitingscontract dat wordt gesloten tussen de distributienetbeheerder en de overdrager van het eigendoms- of genotsrecht van een goed, is tegenstelbaar aan de overnemer van het goed zolang geen nieuw aansluitingscontract werd gesloten.

§2. In geval van overlating van de site stuurt de overdragende eigenaar het aansluitingscontract of een kopie ervan zo snel mogelijk naar de overnemende eigenaar. Als de overdragende eigenaar geen initiatief neemt, vraagt de overnemende eigenaar de overdragende eigenaar om het aansluitingscontract of een kopie ervan.

De overnemer wordt ontegensprekelijk geacht kennis te hebben genomen van het aansluitingscontract.

De overnemer neemt contact op met de distributienetbeheerder om een aanhangsel bij het aansluitingscontract op te stellen.

§3. In geval van terbeschikkingstelling van de site moet de eigenaar het aansluitingscontract of een kopie ervan zo snel mogelijk naar de nieuwe netgebruiker sturen. Als de overdragende eigenaar geen initiatief neemt, vraagt de nieuwe netgebruiker de overdragende eigenaar om het aansluitingscontract of een kopie ervan.

De nieuwe netgebruiker wordt onweerlegbaar geacht op de hoogte te zijn van het aansluitingscontract.

Art. 3.10. Tenzij in deze titel anders is bepaald, wordt elke aanvraag die geformuleerd wordt bij toepassing van titel III gedaan door de eigenaar van de aangesloten installaties of de installaties waarvan een aansluiting gevraagd wordt.
Een derde, inclusief de netgebruiker, kan een dergelijke aanvraag enkel formuleren op voorlegging van een bijzonder mandaat vanwege de eigenaar.

Art. 3.11. De distributienetbeheerder mag een aansluitingsaanvraag weigeren als de kostprijs voor de daartoe vereiste netuitbreiding buitensporig hoog is. Brugel wordt op de hoogte gebracht van de weigering.

Het ontwikkelingsplan bepaalt de objectieve en niet-discriminerende criteria waarmee kan worden bepaald of de kostprijs van een netuitbreiding "buitensporig" hoog is.

Wanneer de afstand tussen de aansluiting en de distributieleiding groter is dan 25 meter of wanneer die afstand kleiner is dan 25 meter maar wordt belemmerd door een kunstwerk zijn de kosten voor de uitbreiding van het distributienet in elk geval prohibitief als ze, per geïnstalleerde kilowatt, hoger zijn dan 40 euro.

In afwijking van alinea 3 zijn de kosten voor de uitbreiding niet prohibitief indien de investeringen van de distributienetbeheerder gegrond zijn wegens de versterking van het distributienet of de ontwikkeling van de aanvraag.

Niettegenstaande alinea 3 maakt de distributienetbeheerder een aangepaste aansluitingsofferte als de aanvrager tussenkomt in de kosten voor de uitbreiding van het distributienet.

Art. 3.12. De distributienetbeheerder oordeelt op welk deel van het bestaand of toekomstig distributienet de aansluiting zal gebeuren. Deze beslissing berust op zowel technische als economische criteria zoals, onder meer, het contractueel uurdebiet, de leveringsdruk en/of de geografische ligging.

In principe zal de aansluiting uitgevoerd worden op de leiding die het laagste drukniveau heeft en die de contractueel gevraagde druk en uurdebiet kan leveren, rekening houdend met de noodzaak om een efficiënte, veilige en betrouwbare werking van het net te behouden.

Met het oog op een veilige en betrouwbare werking van het distributienet heeft de distributienetbeheerder het recht om, op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria, een aansluiting op een middendrukleiding C te weigeren.

Sibelga

Afdeling 1. 2. Soorten aansluitingen

Art. 3.13. Een aansluiting is 'standaard' of 'niet standaard'.

De aansluiting is 'standaard' als zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° de gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 21 mbar;
2° de capaciteit van de aansluiting is kleiner dan of gelijk aan 25 m3 (n) per uur;
3° de lengte van de aansluiting op privéterrein is niet langer dan 10 meter;
4° er ligt een distributieleiding met voldoende capaciteit aan dezelfde kant van de rijweg als het afnamepunt, deze ligt niet onder de rijweg en er ligt een afstand van hoogstens 15 meter tussen de aansluiting en de distributieleiding G, zoals weergegeven in Bijlage II.

De aansluiting is 'niet-standaard' indien aan minstens één van de voorwaarden zoals vermeld in alinea 2, niet voldaan is.

Art. 3.14. Bij het onderzoek van de aansluitingsaanvraag en bij het opstellen van het aansluitingsvoorstel behartigt de distributienetbeheerder in kwestie altijd de technische en economische belangen van de aanvrager, zonder afbreuk te doen aan de belangen van de andere netgebruikers en zonder dat de aanvrager uit dien hoofde aanspraak mag maken op een 'niet-standaard' aansluitingswijze.
Om redenen in verband met veiligheid, betrouwbaarheid, doelmatigheid of technische voorschriften inzake netbeheer of indien de indeling ter plaatse dit verantwoordt, heeft de distributienetbeheerder het recht om:

- af te wijken van de aansluitingswijzen zoals beoogd in Art. 3.13;
- een andere aansluitingswijze op te leggen dan de aansluitingswijze die de aanvrager vraagt; de bestaande aansluiting te wijzigen.

De distributienetbeheerder stelt de eigenaar van het gebouw / de site of de door hem gemachtigde partij in kennis van de redenen voor zijn beslissing.

Wanneer de distributienetbeheerder voor de 'niet-standaard' aansluitingen bij een eerste onderzoek vaststelt dat het raadzaam is de aansluiting uit te voeren op het vervoersnet, dan voert hij overleg met de vervoersnetbeheerder, en bezorgt hem in voorkomend geval onverwijld het volledige dossier, stelt de aanvrager hiervan in kennis en betaalt hem de eventueel ontvangen rechten terug. In dat geval wordt de aansluiting uitgevoerd in overeenstemming met de algemene bepalingen die gelden voor het vervoersnet

De aanvrager dient in elk geval slechts één enkele aanvraag in bij de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder dient dan contact op te nemen met de andere netbeheerders om de kwaliteit van de aansluiting en de vereiste aanpassingen te waarborgen.

Afdeling 1.3. Terbeschikkingstelling van infrastructuur voor de aansluitingsinstallaties

Art. 3.15. Voor de plaatsing van de meetinrichting en andere apparatuur die deel uitmaakt van een aansluiting stelt de eigenaar van het betrokken gebouw de distributienetbeheerder gratis een deel van een muur of ruimte ter beschikking die voldoet aan de door deze laatste gestelde eisen. De locatie en de modaliteiten voor deze terbeschikkingstelling worden in onderling akkoord tussen de betrokken partijen vastgelegd, in overeenstemming met de geldende technische en aanvullende voorschriften.

Sibelga

Elke aanpassing in het lokaal waarin de aansluiting zich bevindt, die een invloed heeft op de toegankelijkheid of de zichtbaarheid van de aansluiting, mag slechts worden uitgevoerd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de distributienetbeheerder en moet zodanig uitgevoerd worden dat de aansluiting doeltreffend beschermd wordt. Toezicht door de distributienetbeheerder moet altijd mogelijk zijn.

Art. 3.16. Als voor het voeden van een verkaveling één of meer reduceerposten noodzakelijk zijn, stelt de verkavelaar gratis één of meer daartoe geschikte terreinen, en desgevallend, gebouw(en) ter beschikking van de distributienetbeheerder.

De oppervlakte en de ligging van deze terreinen worden in overleg bepaald, met eerbiediging van de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Art. 3.17. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende toestemming vanwege de distributienetbeheerder is de lengte van het distributienet op de privélocatie beperkt tot tien meter, te rekenen vanaf de scheidingsgrens met de openbare weg. De ruimten of delen van de muur moeten onder deze omstandigheden voldoen aan deze eis. Desgevallend plaatst de distributienetbeheerder een installatie op de privélocatie. Deze installatie wordt beschouwd als een bouwwerk dat hoort bij het gebouw in de zin van artikel 11 van Titel I van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening zoals op 21 november 2006 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd.

Art. 3.18. §1. De eigenaar van het gebouw / de site stelt de distributienetbeheerder de nodige infrastructuur ter beschikking om er de aansluitapparatuur of, desgevallend, distributienetapparatuur op te stellen. De infrastructuur voldoet aan de geldende technische en aanvullende voorschriften, in het bijzonder CCLB 110 voor meterlokalen en CCLB 160 voor de compartimenten van een klein geprefabriceerd gebouw voor een commerciële activiteit.

De in alinea 1 bedoelde terbeschikkingstelling dient uitsluitend voor de toevoer van het betrokken gebouw/de betrokken inrichting en is gratis.

Onverminderd Art. 3.16 betaalt de distributienetbeheerder een vergoeding voor de terbeschikkingstelling van de in alinea 1 bedoelde infrastructuur voor de bevoorrading van andere gebouwen/sites of voor de versterking van het distributienet. Het gaat daarbij om een eenmalige en forfaitaire vergoeding. Deze wordt door de distributienetbeheerder vastgelegd op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria. De vergoedingsmodaliteiten worden gepubliceerd op de website van de distributienetbeheerder na goedkeuring door Brugel.

§2. De ter beschikking van de netbeheerder gestelde infrastructuur mag uitsluitend door de netgebruiker worden gewijzigd nadat hij de distributienetbeheerder daarvan in kennis heeft gesteld en hem de mogelijkheid geboden heeft gepaste maatregelen te nemen. De distributienetbeheerder moet over de nodige tijd beschikken om die maatregelen te nemen en beschikken over infrastructuur in overeenstemming met paragraaf 1.

§3. De distributienetbeheerder en de eigenaar van het gebouw / de site stellen een reëel gebruiksrecht op, dat onder meer de modaliteiten bevat voor het dragen van de kosten in verband met de in paragraaf 2 bedoelde wijzigingen.

Sibelga

Afdeling 1. 4. Voorschriften van toepassing op elke aansluiting en op de installaties van de netgebruiker

Art. 3.19. Elke aansluiting alsook elke installatie van een netgebruiker moet voldoen aan de toepasselijke reglementen en normen, meer bepaald die welke zijn aangegeven in het ARAB, in de Codex over het welzijn op het werk alsook aan de NBN-normen van toepassing op aardgasinstallaties.

Art. 3.20. De installaties van de netgebruiker, de verbruikstoestellen en de plaatsing en aansluiting van de verbruikstoestellen moeten voldoen aan de op het ogenblik van de plaatsing of aansluiting geldende wettelijke bepalingen en reglementen, waaronder onder meer de normen NBN D51-003 "Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen" en NBN D51-004 "Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties", gepubliceerd door het Bureau voor Normalisatie, en aangevuld door de bijzondere technische voorwaarden gesteld door de distributienetbeheerder. Deze normen omvatten ook de vereisten met betrekking tot de verluchting en de afvoer van verbrandingsproducten, zoals diegene zoals vermeld in de norm NBN D 51-001, en respectievelijk in de normen NBN B 61-001 of NBN B 61-002.

§2. Vóór het in dienst stellen van een toegangspunt bezorgt de netgebruiker aan de distributienetbeheerder het bewijs dat zijn installaties aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen voldoen.

Dit bewijs moet worden geleverd door een verslag van een gehabiliteerd installateur of van een erkend controleorganisme.

§3. Bij het in dienst stellen van een toegangspunt verzekert de distributienetbeheerder zich ervan dat de installatie van de netgebruiker dicht is bij distributiedruk.

Art. 3.21. Onverminderd het bepaalde in Art. 3.11 en behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepaling heeft elke aansluitingsaanvrager het recht een minimale aansluitingscapaciteit te eisen van 10 m3 (n) per uur.

Art. 3.22. De netgebruiker zorgt ervoor dat de installaties geen gevaren, schade of hinder voor de installaties van de distributienetbeheerder of van derden veroorzaken die de grenswaarden in de algemeen erkende normen te boven gaan.

De distributienetbeheerder kan bovendien eisen dat de netgebruiker op eigen kosten maatregelen zou treffen om te vermijden dat de werking van de installaties een nadelige invloed zou hebben op andere netgebruikers of op de werking van het net. Indien de netgebruiker nalaat maatregelen te treffen, kan de distributienetbeheerder de toegang opschorten met inachtneming van de procedure beoogd in Art. 4.30.

Behalve in noodsituaties informeert de netbeheerder de netgebruiker zo spoedig mogelijk nadat hij een situatie als bedoeld in alinea 2 heeft vastgesteld. De distributienetbeheerder informeert de netgebruiker met name over het risico van opschorting van de toegang tot het distributienet.

Art. 3.23. Alle werken die de netgebruiker of de eigenaar van het gebouw in kwestie plant in de nabijheid van de aansluiting en waarbij onderdelen van het distributienet, inclusief de aansluiting,

beschadigd of beïnvloed kunnen worden, moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 juni 1971.

Art. 3.24. Installaties van één of meer netgebruikers die door afzonderlijke aansluitingen worden gevoed, mogen niet met elkaar worden verbonden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de distributienetbeheerder of in geval van uitdrukkelijke afspraak in het aansluitingscontract, met opgave van de modaliteiten.

Art. 3.25. §1. De distributienetbeheerder mag, in voorkomend geval, voor de aansluiting specifieke technische voorschriften vastleggen afhankelijk van de bijzondere lokale eigenschappen van het distributienet.

§2. De distributienetbeheerder overlegt met Brugel vóór de goedkeuring door Synergrid van ofwel een voorschrift zoals beoogd in paragraaf 1, ofwel een norm. In het kader hiervan mag Brugel commentaren uitbrengen of suggesties formuleren.

De distributienetbeheerder dient Brugel in kennis te stellen van elke afwijking op de voorschriften waarover met Brugel overleg plaatsgevonden heeft.

De in alinea 1 beoogde voorschriften en normen treden in werking twee maanden na het overleg met Brugel.

Art. 3.26. De distributienetbeheerder bepaalt waar de stalen gedeelten van de aansluitingen in voorkomend geval kathodisch beschermd moeten worden.

Art. 3.27. Behoudens andersluidende aanwijzing door de bevoegde instanties beschikt een gebouw over hoogstens één aansluiting. Is dat niet zo, dan geeft een plan waarop alle installaties staan en dat zich in onmiddellijke nabijheid bevindt van elke meetinrichting of groep van meetinrichtingen, het lokaal of de lokalen aan waar de andere meetinrichting(en) zich bevinden alsook de locatie van de externe verbrekingsinrichtingen.

Art. 3.28. Alle elektrische installaties verbonden met een aansluitingswerk of gelegen in de lokalen of ruimtes die het omvatten, moeten conform het AREI zijn. De kosten voor de conformiteitscontrole en de periodieke controles van de installaties zoals bedoeld door het AREI, zijn ten laste van de netgebruiker, of bij het ontbreken van een netgebruiker, van de eigenaar van het betrokken gebouw.

Hoofdstuk 2. Aansluitingsprocedure

Afdeling 2. 1. Algemeen

Art. 3.29. Een aansluitingsaanvraag is vereist voor:
- de uitvoering van een nieuwe aansluiting;
- de aanpassing van een bestaande aansluiting.
  indien de distributienetbeheerder dit oplegt, aanpassingen aan de installaties van de netgebruiker die een niet te verwaarlozen invloed hebben op het distributienet;
- indien de distributienetbeheerder dit oplegt, een wijziging van de exploitatiewijze van de aangesloten installaties.

Een aansluitingsaanvraag, en desgevallend een aanvraag voor een oriëntatie- of detailstudie, worden schriftelijk bij de distributienetbeheerder ingediend. De distributienetbeheerder publiceert de te volgen procedure overeenkomstig Titel I, Hoofdstuk 3, Afdeling 3.3.

Art. 3.30. De aansluitingsaanvraag bevat:
1° de identiteit van de aanvrager en zijn juridische situatie ten aanzien van het gebouw in kwestie;
2° de contactgegevens van de aanvrager;
3° de plannen van de afnameplaats, de algemene technische gegevens en de gewenste locatie van het toegangspunt;
4° de informatie nodig voor het toekennen van het verbruiksprofiel waaronder meer bepaald de gevraagde aansluitingscapaciteit en de geplande afnamewijze.

Art. 3.31. De netgebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van een niet-naleving van de aansluitingsprocedure door de netgebruiker. De regulariseringskosten als gevolg van de verstrekking van verkeerde informatie komen ten laste van de netgebruiker.

Art. 3.32. Voor aanvragen tot het verwijderen van een stijgleiding moet geen aansluitingsaanvraag ingediend worden.

Afdeling 2. 2. Aanvraag voor een standaardaansluiting

Onderafdeling 2.2.1. Algemeen

Art. 3.33. De opening van een dossier, dat tegen de geldende tarieven gefactureerd wordt, buiten beschouwing gelaten, vereist een aanvraag voor een standaardaansluiting geen voorafgaande studie.

Art. 3.34. De distributienetbeheerder gaat na of de aansluitingsaanvraag volledig is. Binnen de vijf dagen na ontvangst van de aanvraag dient de distributienetbeheerder:
1° de aanvrager te melden dat de aanvraag volledig is; of
2° de aanvrager te melden dat de aanvraag onvolledig is met opgave van welke elementen of stukken ontbreken.

Art. 3.35. De distributienetbeheerder beantwoordt een aanvraag voor een standaardaansluiting binnen de tien dagen na ontvangst van een volledige aanvraag:

- ofwel door toezending van een offerte met daarin onder meer de prijs van de werken, de EAN-GSRN-code van het bij de aansluiting horende toegangspunt of de toegangspunten, en, in voorkomend geval, de beschrijving van de vooraf door de aanvrager uit te voeren werken om de uitvoering van de aansluiting mogelijk te maken;
- ofwel door de aanvrager te antwoorden dat zijn aanvraag geen aanvraag voor een standaardaansluiting is, met opgave van de redenen;
- ofwel door toezending van een met redenen omklede weigering om gevolg te geven aan de aanvraag, met kopie aan Brugel.

Art. 3.36. De aansluitingsaanvraag vervalt indien de aanvrager nalaat om binnen de veertig dagen na kennisgeving door de distributienetbeheerder, gevolg te geven aan het antwoord van deze laatste.

De netgebruiker kan, middels een met redenen omkleed verzoek, de handhaving van zijn aanvraag vragen.

Onderafdeling 2.2.2. Uitvoering van de aansluiting

Art. 3.37. De distributienetbeheerder vat de aansluitingswerken pas aan na de volledige betaling te hebben ontvangen van het in de offerte aangegeven bedrag.

Art. 3.38. Een standaardaansluiting wordt uitgevoerd binnen een termijn van twintig dagen, behoudens andersluidende overeenkomst, te rekenen vanaf de betaling van de offerte, in zoverre deze niet kan plaatsvinden voordat alle vereiste vergunningen en toelatingen bekomen werden, en op voorwaarde dat de netgebruiker de werken die voor zijn rekening waren, uitgevoerd heeft.

In afwijking op Art. 3.377, wanneer de voor de aanvrager geldende reglementering het hem vanwege zijn hoedanigheid niet mogelijk maakt de betaling van de werken vooraf volledig te vereffenen, dient de uitvoering van een standaardaansluiting plaats te vinden binnen een termijn van twintig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelling van de werken, waarbij de aanvrager ertoe verbonden is om zodra de werken zijn uitgevoerd, het bedrag te betalen dat is aangegeven in offerte zoals beoogd in Art. 3.355.

In de hypothese bedoeld in alinea 2 behoudt de distributienetbeheerder zich evenwel het recht voor om de betaling van voorschotten te eisen in de mate waarin dat door de reglementering is toegestaan.

Art. 3.39. De kosten voor de uitvoering van de aansluiting komen ten laste van de aanvrager, tegen de geldende tarieven. Als de aanvrager de hoedanigheid van toegangsgerechtigde heeft, worden de kosten gefactureerd aan de eigenaar van de aangesloten installaties of van de installaties waarvoor een aansluiting aangevraagd wordt.

Art. 3.40. De betaling van de aansluitingskosten houdt een onweerlegbaar vermoeden in dat de eigenaar van de aangesloten installaties of van de installaties waarvoor een aansluiting aangevraagd is, kennis heeft genomen van voorliggend Technisch Reglement.

Sibelga

Afdeling 2. 3. Aanvraag voor een niet-standaardaansluiting

Onderafdeling 2. 3. 1. Algemeen

Art. 3.41. §1. Een aanvraag voor een niet-standaardaansluiting wordt altijd door een detailstudie voorafgegaan. De detailstudie kan op aanvraag van de aanvrager voorafgegaan worden door een oriënterende studie.

Het doel van de oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van niet-standaardaansluiting, zodat de aanvrager een beter beeld krijgt van de toekomstige aansluiting en de kosten die met de aanvraag gepaard gaan.

Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van niet standaardaansluiting, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met de conclusies van de oriënterende studie en de voorkeuren van de netgebruiker.

De distributienetbeheerder informeert de aanvrager duidelijk over de inhoud en de gevolgen van elke studie.

§2. In afwijking op het bepaalde in paragraaf 1 is de realisatie van een detailstudie niet nodig voor een aanvraag tot beperkte wijziging van een niet-standaardaansluiting.

De distributienetbeheerder bepaalt, op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria, welke wijzigingen kunnen worden bestempeld als zijnde 'beperkt'.

Wanneer het een aanvraag tot beperkte wijziging aan een niet-standaardaansluiting betreft, is afdeling 2.2 van toepassing.

Art. 3.42. Voor de detailstudie en de oriënterende studie rekent de distributienetbeheerder de toepasselijke tarieven aan.

De kosten voor de detailstudie en de oriënterende studie zijn voor rekening van de aanvrager, of indien de aanvrager een toegangsgerechtigde is, van de eigenaar van de aangesloten installaties of de installaties waarvoor een aansluiting gevraagd wordt.

Evenwel zijn geen kosten verschuldigd voor de uitvoering van de detailstudie wanneer aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

1° de aansluitingsaanvraag is al ingediend en een eerste keer in behandeling genomen;
2° de aanvraag heeft niet geleid tot de uitvoering van de aansluiting;
3° er zijn sindsdien geen wijzigingen aan het net aangebracht die van invloed zijn op de aansluitingsvoorwaarden;
4° de aanvraag werd niet gewijzigd.

Onderafdeling 2. 3. 2. Oriënterende studie en voorontwerp van aansluiting

Art. 3.43. Een aanvraag voor een oriënterende studie omvat:

1° de identiteit van de aanvrager en zijn juridische situatie ten aanzien van het gebouw in kwestie;
2° de contactgegevens van de aanvrager;
3° de plannen van de plaats van afname/injectie, de algemene technische gegevens en de gewenste locatie van het toegangspunt;
4° de informatie nodig voor het toekennen van het verbruiksprofiel waaronder meer bepaald de gevraagde aansluitingscapaciteit en de geplande afnamewijze;
5° de verbintenis om de kostprijs van de oriënterende studie te betalen indien deze niet door een detailstudie gevolgd wordt;
6° de geldigheidsduur van de oriënterende studie.

Art. 3.44. De distributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Binnen de vijf dagen na ontvangst van de aanvraag dient de distributienetbeheerder:
1° de aanvrager te melden dat de aanvraag volledig is; of
2° de aanvrager te melden dat de aanvraag onvolledig is met opgave van welke elementen of stukken ontbreken.

Art. 3.45. Bij de behandeling van de aanvraag voor een oriënterende studie verleent de distributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuïteit van de bevoorrading, voorrang aan aanvragen die betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Art. 3.46. Tijdens de uitvoering van de oriënterende studie werken de distributienetbeheerder en de aanvrager te goeder trouw samen. De distributienetbeheerder mag de aanvrager te allen tijde de aanvullende inlichtingen vragen die hij nodig heeft om het voorontwerp van aansluiting voor te bereiden.

Art. 3.47. Uiterlijk binnen de vijftien dagen na ontvangst van de volledige aanvraag voor een oriënterende studie, dient de distributienetbeheerder de aanvrager:

1° een voorontwerp van aansluiting over te maken; of

2° een met redenen omklede weigering over te maken, met kopie aan Brugel.

De maximale termijn zoals beoogd in alinea 1 wordt verlengd tot dertig dagen indien:

- ofwel, vanwege de toepassing van Art. 3.455, de behandeling van de aanvraag niet anders dan uitgesteld kan worden;
  ofwel, de aanvraag een toegangspunt betreft met een aansluitingscapaciteit van meer dan 250 m3(n)/uur.

Art. 3.48. Het voorontwerp van aansluiting dient minstens te bevatten:
1° een schema voor de beoogde aansluiting;
2° de technische aansluitingsvoorschriften;
3° een indicatieve kostenraming;
4° een indicatieve raming van de termijn nodig voor de uitvoering van de aansluiting, met inbegrip van de eventuele versterkingen die aan het distributienet moeten worden aangebracht ten gevolge van de aansluiting.

Het voorontwerp van aansluiting is noch voor de distributienetbeheerder noch voor de netgebruiker bindend.

Onderafdeling 2. 3. 3. Detailstudie en ontwerp van aansluiting

Art. 3.49. De aanvraag voor een detailstudie omvat:
1° de identiteit van de aanvrager en zijn juridische situatie ten aanzien van het gebouw in kwestie;
2° de contactgegevens van de aanvrager;
3° de plannen van de plaats van afname/injectie;
4° de informatie nodig voor het toekennen van het verbruiksprofiel waaronder meer bepaald de gevraagde aansluitingscapaciteit en de geplande afnamewijze;
5° de verbintenis om de kostprijs van de detailstudie te betalen;
6° desgevallend, het voorontwerp van aansluiting.

Art. 3.50. De distributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Binnen de tien dagen na ontvangst van de aanvraag dient de distributienetbeheerder:
1° de aanvrager te melden dat de aanvraag volledig is; of
2° de aanvrager te melden dat de aanvraag onvolledig is met opgave van welke elementen of stukken ontbreken.

Art. 3.51. Bij de opmaak van de detailstudie verleent de distributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke gelet op de vereiste bevoorradingscontinuïteit, voorrang aan aansluitingsaanvragen met betrekking tot installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling of biomethaaninjectie.

Art. 3.52. Uiterlijk binnen de dertig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag voor een detailstudie, dient de distributienetbeheerder de aanvrager:
1° een ontwerp van aansluiting over te maken; of
2° een met redenen omklede weigering over te maken, met kopie aan Brugel.

De maximale termijn zoals beoogd in alinea 1 wordt verlengd tot zestig dagen indien, vanwege de toepassing van Art. 3.45, de behandeling van de aanvraag niet anders dan uitgesteld kan worden, of indien een voorstel van aansluitingscontract, of van aanhangsel bij genoemd contract, met inachtneming van Art. 3.58, bij wijze van aanvulling op het ontwerp van aansluiting naar de aanvrager gestuurd moet worden.

De in alinea 1 en 2 vermelde termijnen kunnen in onderlinge overeenstemming tussen partijen worden verlengd.

Art. 3.53. Het ontwerp van aansluiting omvat onder meer:
1° de technische oplossingen en regelparameters die dienen overeengekomen te worden tussen de distributienetbeheerder en de aansluitingsaanvrager, in overeenstemming met de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement en rekening houdend met de technische kenmerken van het distributienet;
2° de beschrijving van de vooraf uit te voeren werken om de uitvoering van de aansluitingswerken door de distributienetbeheerder mogelijk te maken;

3° de uitvoeringsmodaliteiten en -termijnen voor de uitvoering van de aansluiting met aanduiding van de overwogen hypothesen, en onder andere de termijnen nodig voor het verkrijgen van de vergunningen of machtigingen bij de bevoegde overheid of voor de uitvoering van de eventuele aanpassingen die aan het distributienet moeten worden aangebracht;
4° de uitnodiging tot betaling van de prijs van de aansluitingswerken, vastgelegd volgens de geldende tarieven;
5° de duur van de capaciteitsreservatie die de aanvrager toegekend wordt.

Art. 3.54. §1. Het ontwerp van aansluiting vervalt indien de aanvrager nalaat om binnen de vier maanden na toezending door de distributienetbeheerder, zijn schriftelijk akkoord te geven.

§2. De aanvrager kan, middels een met redenen omkleed verzoek, ingediend vóór de afloop van de termijn die is voorzien in paragraaf 1, de handhaving van zijn aanvraag vragen.

Daarna kan de distributienetbeheerder het ontwerp van aansluiting gedurende een termijn van hoogstens dertig dagen handhaven.

§3. Niettegenstaande het akkoord zoals bedoeld in paragraaf 1 vervalt de capaciteitsreservatie indien de aansluiting niet uitgevoerd is binnen de termijn zoals beoogd in Art. 3.53, 3°.

Art. 3.55. De technische oplossingen en regelparameters kunnen worden herzien, om redenen in verband met de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net, op gemotiveerde aanvraag van de distributienetbeheerder.

De kosten voor deze aanpassingen komen ten laste van de distributienetbeheerder, tenzij deze hun oorsprong vinden in een wijziging van de installaties van de netgebruiker of een wijziging in de regelgeving.

Art. 3.56. Als overeenstemming wordt bereikt over het ontwerp van aansluiting, stelt de distributienetbeheerder een aansluitingscontract op binnen een termijn van twintig dagen te rekenen vanaf het akkoord.

Onderafdeling 2. 3. 4. Aansluitingscontract

Art. 3.57. Met de distributienetbeheerder wordt een aansluitingscontract gesloten indien, bij aanwezigheid van een reduceerpost, de aansluitingscapaciteit groter is dan of gelijk aan 250 m3 (n) per uur, en enkel in de volgende gevallen:
1° voorafgaand aan de uitvoering van een nieuwe aansluiting;
2° voorafgaand aan de uitvoering van een aanpassing van een bestaande aansluiting, van een installatie van een netgebruiker die een niet te verwaarlozen invloed op het distributienet heeft of van hun respectieve exploitatiewijze.
3° op verzoek van de distributienetbeheerder voor de aansluitingen van bestaande reduceerposten, binnen twee maanden van dit verzoek.

Indien de aanpassing van een aansluiting beperkt is zoals bedoeld in Art. 3.411, paragraaf 2, moet daarvoor geen aansluitingscontract opgemaakt worden. Indien de distributienetbeheerder het evenwel noodzakelijk acht, wordt een aanhangsel bij het aansluitingscontract afgesloten.

Art. 3.58. De distributienetbeheerder kan eveneens beslissen om, op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria, de bepalingen van onderhavige onderafdeling toe te passen op aansluitingen met een kleinere capaciteit, en meer bepaald in geval van afwijking van de in artikel 3.3 en 3.4 opgenomen eigendomsregels.

Art. 3.59. §1. Het aansluitingscontract bevat minstens de volgende elementen:

1° de identiteit van de partijen;
2° de aanduiding van de contactpersonen en meer bepaald van een gesprekspartner met wie de distributienetbeheerder contact kan opnemen in het kader van de exploitatieschakelingen;
3° de bepalingen met betrekking tot de looptijd en de beëindiging van het contract;
4° de beschrijving van de aansluiting inclusief onder meer de plaats en het drukniveau van het toegangspunt en het meetpunt, de beschrijving van de meetinrichting en het situatieplan van de aansluiting;
5° de unieke identificatie van het toegangspunt door middel van de EAN-code;
6° in voorkomend geval, de bijzondere bepalingen in verband met de toegang van personen tot de installaties;
7° de beschrijving van de installaties van de netgebruiker (inclusief de installaties die functioneel deel uitmaken van het net);
8° de specifieke technische voorwaarden en bepalingen, onder meer de aansluitingscapaciteit, de relevante technische karakteristieken van de aansluiting en van de installaties van de netgebruiker, het meetsysteem, de exploitatie, het onderhoud alsook de eisen in verband met beveiligingen en veiligheid;
9° de aanvullende maatregelen die genomen moeten worden bij overschrijding van de aansluitingscapaciteit;
10° desgevallend, de bepalingen in verband met de meteropname;
11° desgevallend, het schadevergoedingsstelsel zoals beoogd in Hoofdstuk VIIbis van de ordonnantie;
12° desgevallend, de eigendomslimieten van de installaties;
13° desgevallend, het bijzonder mandaat van de eigenaar.

§2. De modellen van het aansluitingscontract worden gepubliceerd op de website van de distributienetbeheerder na goedkeuring door Brugel.

Onderafdeling 2. 3. 5. Uitvoering van de aansluiting

Art. 3.60. §1. De termijn voor het uitvoeren van de aansluiting begint te lopen van zodra de aanvrager het aansluitingscontract ondertekend terugstuurt en de kosten van de distributienetbeheerder betaalt.

De termijnen voor de uitvoering van de aansluiting houden rekening met de eventuele versterkingen die aan het distributie- of vervoersnet moeten worden aangebracht.

§2. De distributienetbeheerder verleent voorrang aan aansluitingen voor installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, boven andere, niet-dringende werken.

Niet-dringende werken zijn werken waarvan een mogelijke vertraging geen gevaar oplevert voor personen en geen rechtstreekse reële schade toebrengt aan bestaande apparatuur.

Art. 3.61. Elk aan hun kant dienen de distributienetbeheerder en de netgebruiker de nodige vergunningsaanvragen in bij de bevoegde instanties, dit binnen een termijn die verzoenbaar is met de timing voor de uitvoering van de aansluiting.

De distributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om de noodzakelijke toelatingen of vergunningen af te leveren.

Art. 3.62. §1. De kosten bedoeld in Art. 3.5960, paragraaf 1 omvatten onder meer de kosten voor de oriënterende studie en de detailstudie met betrekking tot de werken in kwestie. Deze kosten worden betaald door de aanvrager of, indien de aanvraag uitgaat van een toegangsgerechtigde, door de eigenaar van de aangesloten installaties of van de installaties waarvoor een aansluiting aangevraagd wordt.

§2. In afwijking op paragraaf 1 en als de voor de aanvrager geldende reglementering het hem vanwege zijn hoedanigheid niet mogelijk maakt de betaling van de werken vooraf te vereffenen, is de planning van de aansluitingswerken afhankelijk van de voorafgaande ontvangst van de bestelling van de werken, waarbij de aanvrager ertoe verbonden is om, zodra de werken zijn uitgevoerd, het bedrag te betalen dat is aangegeven in het ontwerp van aansluiting.

In de hypothese bedoeld in alinea 1 behoudt de distributienetbeheerder zich evenwel het recht voor om de betaling van voorschotten te eisen in de mate waarin dat door de reglementering is toegestaan.

§3. De betaling van de aansluitingskosten houdt een onweerlegbaar vermoeden in dat de eigenaar van de aangesloten installaties of van de installaties waarvoor een aansluiting aangevraagd is, kennis heeft genomen van voorliggend Technisch Reglement.

Hoofdstuk 3. Aansluitingsprocedure

Art. 3.63. De aansluitingswerken worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder, in overleg met de eigenaar van het gebouw of de netgebruiker, afhankelijk van de aard van het vereiste werk.

De eigenaar van het gebouw in kwestie mag evenwel, geheel of gedeeltelijk, de voorbereidende en afwerkingswerken op privéterrein uitvoeren, met uitzondering van de aanleg van de aftakking. Die werken worden, volgens het een standaardaansluiting of een niet-standaardaansluiting betreft, nader omschreven in de offerte voor de aansluiting of in het ontwerp van aansluiting. Desgevallend schikt de eigenaar van het gebouw in kwestie zich naar de veiligheidsmaatregelen van de distributienetbeheerder.

Art. 3.64. Het tracé van de aansluiting alsmede de opstelling en de karakteristieken van de samenstellende delen worden door de distributienetbeheerder goedgekeurd zodat de algemene veiligheid en de normale werking van de deelelementen van de aansluiting gewaarborgd zijn en dat de opname van de verbruiksmeters, het toezicht, het nazicht en het onderhoud gemakkelijk kunnen geschieden.

De muurdoorvoer wordt door de eigenaar van het gebouw of door zijn mandataris afgesloten om deze water- en gasdicht te maken.

Art. 3.65. De distributienetbeheerder mag de eigenaar van het gebouw in kwestie opleggen de doorboring uit te voeren die vereist is om de aansluitingsleiding te leggen, en dit volgens de aanwijzingen van de distributienetbeheerder.

Hoofdstuk 4. Gebruik, onderhoud en conformiteit van de aansluiting

Afdeling 4. 1. Algemeen

Art. 3.66. De netgebruiker en, als het een verschillende persoon betreft, de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie, treffen de nodige voorzorgsmaatregelen om iedere beschadiging aan de aansluiting en, algemeen, aan het distributienet en aan de installaties van de andere netgebruikers te voorkomen.

Art. 3.67. De netgebruiker en, als het een verschillende persoon betreft, de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie, stellen de distributienetbeheerder terstond in kennis van elke beschadiging, afwijking of niet-overeenstemming met de wettelijke of reglementaire bepalingen die zij redelijkerwijze kunnen vaststellen.

Nagegaan zal worden of deze verplichting als een normaal voorzichtig en redelijk persoon vervuld wordt.

Art. 3.68. Indien de gebruiker de afnamekenmerken wijzigt, of indien wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van de omstandigheden die van kracht waren op het ogenblik dat de aansluiting werd uitgevoerd, dan heeft de distributienetbeheerder het recht, zonder afbreuk te doen aan de vereiste maatregelen om deze situatie definitief recht te zetten, om de aansluiting te wijzigen op kosten van de netgebruiker of, als het een verschillende persoon betreft, van de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie, teneinde de algemene veiligheid van het net te vrijwaren, het toezicht op en het gemakkelijk onderhoud van de aansluiting te vergemakkelijken, evenals de correcte werking van de toestellen van de aansluiting en de gemakkelijke opname van de meters mogelijk te maken.

Art. 3.69. De distributienetbeheerder, of een door hem naar behoren gemachtigd persoon, mag als enige op de aansluiting tussenkomen. Wel mag de netgebruiker de afsluiter onmiddellijk stroomopwaarts van de gasmeter op zijn toegangspunt bedienen, behalve wanneer een verzegeling of een andere tegenaanwijzing aangebracht door de distributienetbeheerder hem dit verhinderen.

Sibelga

Afdeling 4.2. Gebruik van de installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet

Art. 3.70. De installatie van de netgebruiker die functioneel deel uitmaakt van het distributienet voor de overbrenging van gas naar andere netgebruikers, wordt de distributienetbeheerder gratis ter beschikking gesteld met inachtneming van de modaliteiten zoals beschreven in Art. 1.45.

Afdeling 4. 3. Gebruik en onderhoud van de aansluiting

Art. 3.71. De distributienetbeheerder staat in voor het onderhoud, de kwaliteit en de veiligheid van de werking van de aansluitingsuitrustingen behalve van die waarvan hij uitzonderlijk niet de eigenaar zou zijn. De onderhouds- en herstellingskosten van deze uitrustingen zijn, voor zover er geen schade door een derde veroorzaakt werd, voor rekening van de distributienetbeheerder.

De vernieuwing van de in alinea 1 bedoelde uitrustingen te wijten aan een wijziging van de installaties van de gebruiker, is voor rekening van de netgebruiker of, als het een verschillende persoon betreft, van de eigenaar van het onroerend goed in kwestie.

De distributienetbeheerder is als enige bevoegd om te oordelen of de ouderdom van een aansluiting de vernieuwing ervan vereist.

De vernieuwing van aansluitingsinstallaties wegens ouderdom wordt ten laste genomen volgens de geldende tarieven. De distributienetbeheerder bepaalt de karakteristieken van de nieuwe aansluiting, die niet dezelfde hoeven te zijn als van de bestaande aansluiting.

Indien de vernieuwing, onverminderd het bepaalde in Art. 3.17, geldt voor een deel van het distributienet waarvan de lengte op privéterrein het bepaalde in Art. 3.17 overschrijdt, dan is de aan die vernieuwing verbonden meerkost voor rekening van de netgebruiker of, als het een verschillende persoon betreft, de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie, tegen de geldende tarieven.

Art. 3.72. De aansluiting mag alleen worden verzonken (ingewerkt) met toestemming van de distributienetbeheerder, en moet in dat geval op efficiënte wijze worden beschermd. Het moet mogelijk zijn om de aansluiting op elk ogenblik te controleren.

Art. 3.73. De eigenaar van het onroerend goed / de site ziet toe op de dichtheid van de muren in kwestie. Ook moet hij de aansluitleiding op zijn eigendom te allen tijde bereikbaar houden en neemt hij alle nodige voorzorgen om ongevallen te voorkomen.

Afdeling 4. 4. Conformiteit van de aansluiting en van de installaties van de netgebruiker

Art. 3.74. §1. De distributienetbeheerder heeft het recht na te gaan en te beoordelen of de aansluiting en de installaties van de netgebruiker in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke, reglementaire en contractuele voorschriften.
De distributienetbeheerder kan van de netgebruiker het bewijs eisen dat zijn installatie in overeenstemming is, onder andere door voorlegging van een verslag van een erkend organisme.

§2. De distributienetbeheerder voert het in paragraaf 1 bedoelde onderzoek uit, op eigen initiatief of op vraag van een derde, door proeven uit te voeren op de installaties van de netgebruiker. Desgevallend is Art. 1.45 van toepassing.

De distributienetbeheerder en de betrokken netgebruiker overleggen over de procedure, de timing en de middelen die ingezet zullen worden om de proeven zoals bedoeld in alinea 1 uit te voeren.

Binnen de maand na afloop van de proeven zoals bedoeld in alinea 1, maakt de distributienetbeheerder een verslag over aan de netgebruiker en aan eventuele betrokken derden. Desgevallend verwijdert de distributienetbeheerder de vertrouwelijke gegevens.

Art. 3.75. Indien na afloop van de proeven zoals beoogd in Art. 3.744, paragraaf 2 blijkt dat een installatie van de netgebruiker niet in overeenstemming is, vraagt de distributienetbeheerder de netgebruiker om binnen een redelijke termijn de nodige aanpassingen door te voeren.

De kosten voor de aanpassingen komen ten laste van de netgebruiker.

De distributienetbeheerder mag proeven uitvoeren om na te gaan of de aangepaste installaties in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke, reglementaire en contractuele voorschriften.

Art. 3.76. §1. Elke installatie van een netgebruiker moet voldoen aan de geldende normen en voorschriften, aan dit Technisch Reglement en, desgevallend, aan het aansluitingscontract.

§2. Een installatie van de netgebruiker die bestond op 29 november 2006 en die niet voldoet aan de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement of van het Technisch Reglement van 13 juli 2006, mag verder gebruikt worden zolang het niet in overeenstemming zijn ervan geen schade of hinder berokkent of zou kunnen berokkenen aan het personeel of de installaties van de distributienetbeheerder en/of aan de installaties van een andere netgebruiker.

Wanneer de installatie voor het eerst ingrijpend wordt gewijzigd of uitgebreid, moet ze in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van dit Technisch Reglement.

§3. De distributienetbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade geleden door een netgebruiker vanwege de slechte werking van de installaties doordat die niet in overeenstemming zijn met voorliggend Technisch Reglement.

§4. De netgebruiker en de eigenaar van het gebouw in kwestie treffen de nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan de aansluiting te voorkomen.

§5. Elke installatie van een netgebruiker die niet in overeenstemming is met de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement en waarvan het niet in overeenstemming zijn, schade of hinder berokkent of zou kunnen berokkenen aan de installaties van de distributienetbeheerder of bij een of meerdere andere netgebruikers, moet in overeenstemming gebracht worden binnen een door de distributienetbeheerder vastgelegde termijn in functie van de aard en de omvang van de schade of hinder.

De distributienetbeheerder kan gedurende die termijn niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt bij een of meerdere netgebruiker(s) door de slechte werking van

installaties van netgebruiker die niet in overeenstemming zijn van met de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement.

§6. De installaties van de netgebruiker mogen geen enkel risico, schade of hinder van eender welke aard veroorzaken voor de distributienetbeheerder of derden.

§7. Wanneer de aansluiting krachtens dit Technisch Reglement, een historische situatie of een schriftelijke overeenkomst tussen de distributienetbeheerder en de netgebruiker geheel of gedeeltelijk onder de verantwoordelijkheid van de netgebruiker valt, zijn de paragrafen 1 tot en met 6 van toepassing op de aansluiting.

Art. 3.77. De aanpassingen bedoeld in Art. 3.766 komen ten laste van de netgebruiker of van de eigenaar van het gebouw in kwestie, binnen de perken van hun respectievelijke verantwoordelijkheden, indien bewezen is dat de installaties van de netgebruiker of van de eigenaar van het gebouw in kwestie de schade of hinder veroorzaakt hebben of zouden kunnen veroorzaken.

Indien de netgebruiker of de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie de aanpassingen vermeld in paragraaf 1 of in Art. 3.755 niet binnen de vastgelegde termijn heeft uitgevoerd, stelt de distributienetbeheerder hem per aangetekende brief in gebreke. De distributienetbeheerder informeert de netgebruiker duidelijk over de procedure.

Behoudens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen heeft de distributienetbeheerder het recht de aansluiting buiten dienst te stellen indien de aanpassingen niet zijn uitgevoerd.

Art. 3.78. Wanneer de distributienetbeheerder tussenkomt op het net na hinder of schade veroorzaakt door de niet-conformiteit van de installatie van een netgebruiker, komen de kosten van de tussenkomt van de distributienetbeheerder om het net weer in dienst te stellen en de installaties van de netgebruiker te herstellen en opnieuw in dienst te stellen, ten laste van de netgebruiker.

Art. 3.79. Een netgebruiker die zelf proeven wil uitvoeren of laten uitvoeren op de aansluiting of op installaties die een niet te verwaarlozen invloed hebben op het distributienet, op de aansluiting(en) of op de installaties van een andere netgebruiker, moet te dien einde voorafgaande schriftelijke toestemming krijgen van de distributienetbeheerder.

Elke aanvraag dient met redenen te zijn omkleed en melding te maken van de installatie(s) waarop de proeven betrekking hebben, alsook van de aard en de technische gegevens van de proeven, de procedure (onder meer wie voor de proeven verantwoordelijk is) en het tijdschema.

Op basis van de gegevens in deze aanvraag beslist de distributienetbeheerder over de opportuniteit van deze aanvraag en voert hij in voorkomend geval overleg met de aanvrager om de het tijdschema voor de gevraagde proeven te bepalen. Hij waarschuwt de partijen die volgens hem bij de gevraagde proeven betrokken zijn.

Afdeling 4. 5. Afkoppeling of verwijdering van een aansluiting

Sibelga

Art. 3.80. De distributienetbeheerder mag een aansluiting afkoppelen of verwijderen op schriftelijk verzoek per aangetekende brief van de eigenaar van het aangesloten gebouw.
De distributienetbeheerder controleert of geen netgebruiker gebruikmaakt van de in alinea 1 bedoelde aansluiting. Als het toegangspunt actief is, zal de distributienetbeheerder de aansluiting pas afkoppelen of verwijderen na toestemming te hebben gekregen van de netgebruiker.

De termijnen voor de afkoppeling of verwijdering worden in onderlinge overeenstemming vastgelegd.

De kosten van de afkoppeling of verwijdering, inclusief de kosten voor het in de vorige staat herstellen van de lokalen, toegangswegen en terreinen, komen ten laste van de eigenaar van het gebouw volgens de geldende tarieven. De afkoppeling of verwijdering wordt uitgevoerd na betaling van de afkoppelings of verwijderingskosten aan de distributienetbeheerder. De verwijdering van de reduceerpost komt ten laste van de eigenaar.

Art. 3.81. §1. De distributienetbeheerder heeft het recht om, na voorafgaande kennisgeving aan de eigenaar van het onroerend goed of de site in kwestie, elke aansluiting waarvoor er sinds meer dan één jaar geen actief toegangspunt meer is, te verwijderen of af te koppelen.

De kosten komen ten laste van de distributienetbeheerder.

Indien de eigenaar in kwestie deze aansluiting achter de hand wil houden voor de uitvoering van ter studie liggende projecten, draagt hij bij tot de onderhoudskosten van die aansluiting of reduceerpost, volgens met de distributienetbeheerder overeen te komen modaliteiten.

§2. De distributienetbeheerder heeft het recht om alle meetinrichting waarvoor er sinds meer dan een jaar geen toegangspunt meer actief is, weg te nemen of af te koppelen.

De kosten komen ten laste van de distributienetbeheerder.

Art. 3.82. §1. Na ingebrekestelling en op voor zover de netgebruiker geen gevolg heeft gegeven aan de verzoeken van de distributienetbeheerder met betrekking tot de vastgestelde situatie in overeenstemming met het Technisch Reglement, kan de distributienetbeheerder een aansluiting afkoppelen zonder schriftelijk akkoord van de netgebruiker of de eigenaar van het gebouw / de site of de door hem gemachtigde partij in de volgende gevallen:

- Wanneer een reduceerpost verouderd is en een risico vormt voor de veiligheid van personen of eigendommen;
- Wanneer een reduceerpost inactief is;
- Wanneer de distributienetbeheerder meervoudig gasverbruik zonder contractuele basis vaststelt, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, of met een contractuele basis maar zonder correcte meting van het verbruik;
- Wanneer een reduceerpost niet meer gebruikt wordt, het bestaan ervan niet langer verantwoord is en deze een risico vormt voor de veiligheid van personen of goederen.

Binnen de dertig dagen kan de eigenaar van de reduceerpost waarop de afkoppeling betrekking heeft, verzet aantekenen tegen de beslissing van de netbeheerder. De netbeheerder onderzoekt de beweegredenen van de eigenaar van de reduceerpost en doet hiermee rekening houdend een uitspraak.

§2. Indien de netgebruiker een nieuwe aansluiting aanvraagt na een afkoppeling als gevolg van de in paragraaf 1 bedoelde gebruiksgevallen, komen de kosten ten laste van de netgebruiker.

Sibelga

Hoofdstuk 5. Injectie van biomethaan in het distributienet

Art. 3.83. De distributienetbeheerder mag de aansluitingsvoorwaarden om biomethaan te injecteren in het distributienet, vastleggen.

Dit zijn objectieve en niet-discriminerende voorwaarden. Zij worden vastgelegd om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen met inachtneming van de geldende reglementering en normen.

De injectie van biomethaan voldoet aan de voorschriften van Synergrid en meer in het bijzonder aan technisch voorschrift G8/01.

Art. 3.84. De distributienetbeheerder beoordeelt op basis van technische en economische criteria, waaronder de capaciteit van het distributienet, de projecten voor injectie van biomethaan in het distributienet.

In voorkomend geval stelt de distributienetbeheerder de biomethaanproducent een aanpassing van het distributienet voor. De distributienetbeheerder mag de aanpassingskosten geheel of gedeeltelijk ten laste leggen van de biomethaanproducent.

Art. 3.85. De distributienetbeheerder en de biomethaanproducent sluiten een specifiek aansluitingscontract.

Alvorens dit contract te sluiten, bezorgt de biomethaanproducent de distributienetbeheerder een lijst met de geplande toestellen en de kenmerken ervan, alsook de laatste versies van de studieplannen en de technische specificaties van de installatie.

Art. 3.86. Voor zover de aansluitingskenmerken dat rechtvaardigen, mag de distributienetbeheerder afwijken van de bepalingen in voorliggend Technisch Reglement. Dergelijke afwijkingen mogen op generlei wijze afbreuk doen aan de toepasselijke veiligheidsregels.

Hoofdstuk 6. Overgangsmaatregel

Art. 3.87. De overeenkomsten met betrekking tot een aansluiting die afgesloten zijn vóór het in voege treden van voorliggend Technisch Reglement, blijven van toepassing in de mate waarin zij niet in tegenstrijd zijn met het Technisch Reglement en zolang er geen aansluitingscontract voor in de plaats is gekomen.

Sibelga

Titel IV: Toegangscode

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen

Art. 4.1. De Toegangscode (Titel IV) bevat de bepalingen met betrekking tot de toegang tot het distributienet voor afname en injectie.

Art. 4.2. Toegang tot het distributienet is alleen toegestaan voor zover op voorhand een toegangsaanvraag bij de distributienetbeheerder is ingediend overeenkomstig voorliggende Titel.

Art. 4.3. Tegen de voorwaarden zoals in voorliggend Technisch Reglement vastgelegd, verleent de distributienetbeheerder toegang tot zijn net aan elke toegangsgerechtigde die houder is van een leveringslicentie om:

1° de klanten van de toegangsgerechtigde van gas te voorzien,
2° de klanten van de toegangsgerechtigde toe te laten biomethaan op het distributienet te injecteren.

Art. 4.4. Een actief toegangspunt bestaat uit één dienstverleningspunt waaraan een leveringscontract is gekoppeld.
Een toegangspunt is inactief als er geen leveringscontract is gekoppeld aan het dienstverleningspunt.

Art. 4.5. §1. De distributienetbeheerder houdt een toegangsregister bij waarin voor elk toegangspunt dat wordt gekenmerkt door een EAN code, alle gegevens zijn opgenomen die vereist zijn voor het beheer van de toegang, en meer bepaald, het statuut 'actief' of 'inactief' van het toegangspunt.

Het in alinea 1 bedoelde toegangsregister is een bestand of een verzameling bestanden die tot doel heeft de marktwerking vrij te ondersteunen en waarin daartoe met name de banden tussen de verschillende marktspelers worden geregistreerd.

De toegangsgerechtigden brengen de relevante informatie over aan de distributienetbeheerder om ervoor te zorgen dat het toegangsregister accuraat is. De distributienetbeheerder werkt het toegangsregister bij volgens de voorziene termijnen voor het scenario dat bij de wijzigingsaanvraag hoort.

Elk toegangspunt dat in het toegangsregister als actief te boek staat, is gekoppeld aan een toegangsgerechtigde en een netgebruiker.

De afname van gas op een toegangspunt dat als inactief in het toegangsregister geboekt staat, wordt gefactureerd overeenkomstig Art. 1.15.

§2. De gegevens die opgenomen zijn in het toegangsregister, zijn rechtsgeldig onder meer voor facturering aan de toegangsgerechtigden van het gebruik van het distributienet en van de prestaties in verband met de toegang tot dat net. In geval van tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen in het toegangsregister en die in de bestanden van een toegangsgerechtigde, en zolang er geen enkele aanvraag tot wijziging is ingediend overeenkomstig Art. 4.10, zijn de vermeldingen in het toegangsregister rechtsgeldig.

In geval van twijfel over de juistheid van de gegevens die naar de distributienetbeheerder zijn gestuurd, brengt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde daarvan binnen een termijn van

tien dagen op de hoogte. Binnen de tien dagen na de aanvraag van de distributienetbeheerder verschaft de toegangsgerechtigde opheldering en verstuurt hij indien nodig de gecorrigeerde gegevens. De distributienetbeheerder wijzigt de gegevens in het register pas nadat de toegangsgerechtigde opheldering heeft verschaft.

Art. 4.6. De volgende gegevens zijn opgenomen in het toegangsregister:

- Informatie over de aansluiting, per aansluitingspunt, zoals verstrekt door de distributienetbeheerder:
  - het adres waar de aansluiting zich bevindt;
  - het / de met de aansluiting verbonden toegangspunt(en);
- Informatie over de toegang tot het net, per toegangspunt, zoals verstrekt door de distributienetbeheerder:
  - identificatie van het toegangspunt;
  - het statuut van het toegangspunt: actief of inactief;
  - de gebruiksrichting: injectie of afname;
  - het kaliber van de meter;
  - het drukniveau;
- Informatie over de meetinrichting, per toegangspunt, zoals verstrekt door de distributienetbeheerder:
  - meternummer(s);
  - fysiek statuut van de meter(s) en meetinrichting;
- Informatie over de meteropname:
  - voor toegangspunten met jaarlijkse meteropname: de maand van meteropname;
- Informatie over de netgebruiker, per toegangspunt, zoals verstrekt door de toegangsgerechtigde:
  - de naam van de netgebruiker;
  - het type netgebruiker (residentieel of professioneel);
  - desgevallend, het ondernemingsnummer en de NACE-BEL 2008-code;
  - de contactgegevens (adres en, desgevallend, e-mailadres en telefoonnummer) van de netgebruiker;
  - de tariefgroep;

  Informatie over het toegangspunt en het dienstverleningspunt:
  - identificatie van het dienstverleningspunt gekoppeld aan het toegangspunt;
  - het contractuele statuut van het dienstverleningspunt;
  - de partijen die zijn aangewezen als toegangsgerechtigde en vervoersnetgebruiker;
  - de datum, na indienststelling, waarop voor het eerst een dienstverlener werd geregistreerd voor het dienstverleningspunt;
  - de datum waarop de huidige dienstverlener voor het dienstverleningspunt werd geregistreerd;
  - indien bekend, de einddatum van het energiecontract tussen de huidige toegangsgerechtigde en de netgebruiker voor het toegangspunt;
  - de meest recente meterstanden en verbruiksgegevens;
  - het historisch verbruik.

Art. 4.7. §1. De distributienetbeheerder stelt iedere toegangsgerechtigde maandelijks, voor alle toegangspunten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, een uit het toegangsregister getrokken bestand ter beschikking om zo de coherentie in de tijd te verzekeren tussen de gegevens in het toegangsregister en die in de database van de toegangsgerechtigde.

§2. De distributienetbeheerder stelt om de zes maanden - en ten laatste in maart en augustus - aan de toegangsgerechtigden in elektronische vorm een lijst ter beschikking met de meest recente gegevens aan de hand waarvan de toegangsgerechtigden de EAN-GSRN-codes kunnen opzoeken die overeenstemmen met alle toegangspunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De aan de toegangsgerechtigde ter beschikking gestelde gegevens omvatten onder meer:

- de EAN-GSRN-code,
- de gebruiksrichting,
- het adres gekoppeld aan de EAN-code (plaats, postcode, straat, nummer, verdieping, appartement, bus),
  het meternummer.

Art. 4.8. §1. Op verzoek van de netgebruiker stelt de distributienetbeheerder hem binnen een termijn van tien dagen de eigen EAN-GSRN-code van zijn afnamepunt ter beschikking op basis van zijn naam, adres (straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) en meternummer(s). De distributienetbeheerder vermeldt deze EAN-GSRN-code in alle briefwisseling.

§2. Een toegangsgerechtigde mag de EAN-code van een netgebruiker opvragen als de EAN-code vereist is om een leveringscontract te sluiten. De distributienetbeheerder zet een systeem op om na te gaan of de toegangsgerechtigden de aanvraag uitsluitend voor deze doeleinden gebruiken. Voor zover afwijkingen mogelijk zijn, voorziet de distributienetbeheerder in een controlemelding zoals beschreven in de MIG.

§3. De distributienetbeheerder laat de dienstverleners toe om elektronisch te zoeken om toegangspunten op zijn net te identificeren op basis van adresgegevens (straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) en meternummer(s) en omgekeerd.

Art. 4.9. De toegangsgerechtigden communiceren met de netgebruikers door systematisch hun EAN-GSRN-code te vermelden en, desgevallend, de suffix van het dienstverleningspunt waarover ze communiceren.

Art. 4.10. §1. Elke aanvraag tot wijziging van de in Art. 4.6 bedoelde gegevens voor een gegeven toegangspunt wordt via het toegangsregister ingediend door de ingeschreven toegangsgerechtigde of, in voorkomend geval, door de toegangsgerechtigde die vraagt om voor dat toegangspunt te worden ingeschreven in het toegangsregister. Bij ontstentenis wordt de aanvraag door de distributienetbeheerder niet in aanmerking genomen.

Een aanvraag tot wijziging heeft inzonderheid betrekking op:

- een toegangsaanvraag,
- een verandering van toegangsgerechtigde,
- Een verandering van vervoersnetgebruiker,
- een klantenwissel,
- een onderbreking of beperking van de levering.

§2. Elke wijziging van een gegeven in het toegangsregister wordt aangevraagd en verwerkt overeenkomstig de MIG die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De rechten en plichten van de netgebruiker na een wijziging van een gegeven in het toegangsregister worden uiteengezet in Art. 1.23 tot 1.33.

Sibelga

Elke toegangsgerechtigde mag contact opnemen met de distributienetbeheerder via diens website om nadere bijzonderheden of alle nodige uitleg te verkrijgen.

De distributienetbeheerder mag akkoord gaan met een verkorting van de in deze afdeling bedoelde termijnen. Dit besluit wordt genomen op uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van de aanvrager, in overeenstemming met de MIG. De daarmee samenhangende kosten komen ten laste van de aanvrager.

§3. Wanneer een aanvraag tot aanpassing ingediend wordt volgens een marktscenario dat een gemeenschappelijke beslissing veronderstelt van de betrokken toegangsgerechtigde en de betrokken netgebruiker, behandelt de distributienetbeheerder die aanvraag zonder dat de toegangsgerechtigde het bewijs moet voorleggen van de instemming van de netgebruiker. De distributienetbeheerder valideert de meterstanden die door de toegangsgerechtigde worden verstrekt.

De distributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van aanvragen tot wijziging die verkeerdelijk door de toegangsgerechtigde werden ingediend, op voorwaarde dat de distributienetbeheerder zijn verplichtingen uit hoofde van de MIG of het Technisch Reglement is nagekomen.

Indien een aanvraag tot wijziging ingediend wordt volgens een marktscenario dat een definitieve rechterlijke beslissing veronderstelt waartegen geen beroep mogelijk is, moet de toegangsgerechtigde op eigen initiatief een referentie van de beslissing bezorgen aan de distributienetbeheerder. Bij ontstentenis wordt de aanvraag niet uitgevoerd.

Indien een aanvraag tot wijziging ingediend wordt volgens een marktscenario dat de mededeling van een meterstand voor afname door de toegangsgerechtigde veronderstelt, mag deze aanvraag uitsluitend uitgevoerd worden mits de meterstanden aan de distributienetbeheerder meegedeeld werden. Als geen meterstanden worden meegedeeld of als de meegedeelde meterstanden onjuist zijn, raamt de netbeheerder het verbruik.

§4. Voor de aanvragen tot wijziging die een technische prestatie vanwege de distributienetbeheerder voor het toegangspunt vereisen, worden de gegevens in het toegangsregister alleen aangepast nadat de distributienetbeheerder toegang heeft gehad tot zijn installaties om die prestatie uit te voeren.

Wanneer de distributienetbeheerder, behalve voor wat de levering in de winterperiode betreft, geen toegang heeft om de buitendienststelling uit te voeren, blijft de toegangsgerechtigde toegangsgerechtigde totdat de distributienetbeheerder de technische prestatie kan uitvoeren en zolang het toegangspunt niet door een andere toegangsgerechtigde werd overgenomen. De distributienetbeheerder stelt de nodige middelen beschikbaar om de prestatie uit te voeren.

§5. De administratieve en technische prestaties die de distributienetbeheerder vervult om gevolg te geven aan het aan hem gerichte verzoek, worden in rekening gebracht aan de aanvrager of de toegangsgerechtigde tegen het geldende tarief, tenzij die prestaties op grond van de toepasselijke reglementering ten laste komen van de distributienetbeheerder.

§6. De toegangsgerechtigde brengt zijn afnemer op de hoogte van de verplichting een afspraak te maken met de distributienetbeheerder zodat die de meter kan openen.

Onverminderd Art. 3.20, paragraaf 2 geldt dat als het betrokken toegangspunt inactief was, de distributienetbeheerder dit ten vroegste activeert vanaf de uitvoeringsdatum en voor zover hij van de netgebruiker een aanvraag tot meteropening heeft ontvangen.

Art. 4.11. In afwijking van Art. 4.10, §4 wordt voor toegangspunten met een residentieel contract, tijdens de winterperiode, de noodleverancier de toegangsgerechtigde vanaf de gevraagde datum van meterafsluiting.

Art. 4.12. Wanneer na werken, renovaties, splitsingen of samenvoegingen van verbruiksplaatsen of elk ander initiatief waardoor de distributienetbeheerder niet langer de verbinding tussen de meetinrichting, de EAN-GSRN-code en de verbruiksplaatsen zelf kan garanderen, maakt de distributienetbeheerder dit toegangspunt inactief in het toegangsregister. De netbeheerder herstelt de stroomtoevoer van die verbruiksplaatsen pas wanneer die verbinding opnieuw kan worden gegarandeerd en een activeringsverzoek in het toegangsregister is ingevoerd overeenkomstig de MIG.

De distributienetbeheerder neemt contact op met de betrokken netgebruikers en informeert hen over de situatie en de eventuele stappen die moeten worden genomen om de situatie te regulariseren.

Na een afsplitsing van een verbruiksplaats kan de distributienetbeheerder voor elke nieuwe verbruiksplaats met eigen meter nieuwe EAN-codes aanmaken en kan de EAN-GSRN-code van de oude verbruiksplaats worden geschrapt. Na een samenvoeging van meerdere verbruiksplaatsen met verwijdering van een of meer meters kan een nieuwe EAN-GSRN-code worden aangemaakt voor elke nieuwe verbruiksplaats en kunnen de oude EAN-GSRN-codes kunnen worden geschrapt.

In de in alinea's 1 en 2 bedoelde gevallen zijn de netgebruikers geen kosten verschuldigd voor de nieuwe EAN-codes of het herstellen van de bevoorrading voor zover:

- via de installatie van de netgebruiker een verbinding kan worden gemaakt tussen een verbruiksplaats, een EAN-GSRN-code en een meetinrichting, en dat de opening plaatsvindt op het moment van de werken,
- de netgebruiker aan de distributienetbeheerder het in Art. 3.20, paragraaf 2 bedoelde bewijs levert, en
- voor elke EAN-GSRN-code een leveringscontract werd gesloten.

Hoofdstuk 2. Modaliteiten inzake aanvragen tot toegang tot het distributienet

Afdeling 2.1. Voorwaarden voor toegang tot het distributienet

Art. 4.13. Een toegangsgerechtigde kan in de volgende gevallen een aanvraag tot toegang tot het distributienet indienen:

1° voor eigen rekening, om zijn leveringsactiviteiten te kunnen uitvoeren of zijn eigen vestigingen of filialen te kunnen bevoorraden;

2° op voorwaarde dat hij zelf met de distributienetbeheerder een toegangscontract afgesloten heeft overeenkomstig Art. 4.18, voor rekening van een netgebruiker, voor een bijzonder toegangspunt dat deze toegangsgerechtigde van stroom wil voorzien, en/of voor een toegangspunt vanaf hetwelke één van zijn klanten van plan is biomethaan op het distributienet te injecteren.

Art. 4.14. Een toegangsgerechtigde mag slechts een toegangsaanvraag voor een bijzonder toegangspunt voor rekening van een netgebruiker indienen nadat voor dat toegangspunt een leveringscontract met een minimale looptijd van drie maanden is afgesloten tussen deze netgebruiker, deze toegangsgerechtigde en een vervoersnetgebruiker.

De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe om de distributienetbeheerder, op eenvoudig verzoek, het bewijs te leveren dat met de netgebruikers leveringscontracten gesloten werden.

Bij het sluiten van een leveringscontract moet de netgebruiker een vervoersnetgebruiker kiezen. Indien hij kiest voor de vervoersnetgebruiker waarmee de toegangsgerechtigde een samenwerkingsovereenkomst gesloten heeft, sluit de netgebruiker het contract alleen af met de toegangsgerechtigde, die zulks kenbaar maakt aan de distributienetbeheerder op het ogenblik dat de toegangsaanvraag wordt ingediend.

Art. 4.15. Een biomethaanproducent kan toegang krijgen tot het distributienet onder de door de distributienetbeheerder vastgelegde voorwaarden.

Dit zijn objectieve en niet-discriminerende voorwaarden.

Art. 4.16. De regels met betrekking tot de toegang tot het distributienet voor de injectie van biomethaan worden door de distributienetbeheerder vastgelegd op basis van de in hoofdstuk 1 tot 4 van deze Titel vastgelegde regels.

Art. 4.17. Elke toegangsgerechtigde sluit een evenwichtscontract met ten minste één vervoersnetgebruiker. Dit evenwichtscontract dekt de gasvolumes die worden afgenomen en geïnjecteerd, via het distributienet, voor de dienstverleningspunten in de portefeuille van de toegangsgerechtigde.

De vervoersnetgebruiker informeert de distributienetbeheerder en Brugel over elk door de toegangsgerechtigde ondervonden probleem dat een technische impact kan hebben op het net of wanneer deze laatste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

Afdeling 2. 2. Indienen van een aanvraag voor een toegangscontract

Art. 4.18. Elke aanvraag voor een toegangscontract bevat minstens de volgende gegevens:

1° de identiteit van de aanvrager (naam, adres, btw-nummer, EAN-GLN-code ...);
2° de identiteit van de vervoersnetgebruiker (naam, adres, btw-nummer, EAN-GLN-code ...);
3° de datum vanaf wanneer toegang tot het distributienet wordt gevraagd. Deze datum mag niet eerder zijn dan een maand na de indiening van deze aanvraag;
4° in voorkomend geval, de lijst met toegangspunten waarvoor reeds leveringscontracten zijn afgesloten;
5° het bewijs dat de toegangsgerechtigde houder is van een geldige leveringsvergunning voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, afgeleverd door Brugel;
6° de door de toegangsgerechtigde gekozen optie om zijn financiële verplichtingen tegenover de distributienetbeheerder te waarborgen.

Art. 4.19. §1. De distributienetbeheerder stelt een model van toegangscontract op. Het model van toegangscontract werd goedgekeurd door Brugel en wordt weergegeven in Bijlage III. De bepalingen van het model van toegangscontract dat als bijlage bij dit Technisch Reglement is gevoegd,

vervangen de bepalingen van de toegangscontracten die door de distributienetbeheerder zijn afgesloten en die van kracht zijn op de datum van publicatie van dit Technisch Reglement.

§2 Het toegangscontract bepaalt met name:

- de rechten en plichten van de distributienetbeheerder;
- de rechten en plichten van de toegangsgerechtigde;
- de begin- en einddatum van het contract;
- de voorwaarden voor opschorting van de verplichtingen en beëindiging van het contract, met inbegrip van procedures die onmiddellijke of niet-onmiddellijke actie van de distributienetbeheerder vereisen;
  de factureringsen betalingsvoorwaarden;
- de frequentie waarmee de factureringsgegevens worden verzonden;
- toelichting m.b.t. de bedragen die de toegangsgerechtigde moet betalen in verband met de toegang tot het distributienet;
- de verantwoordelijkheden van beide partijen met betrekking tot de toegang tot het distributienet, met name wat betalingsachterstand van de toegangsgerechtigde betreft;
- de solvabiliteitscriteria en financiële garanties van de toegangsgerechtigde;
  de lijst van contactpersonen met hun contactgegevens;
- de informatie die door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder moet worden verstrekt, waaronder:
  - het bewijs dat de toegangsgerechtigde een evenwichtscontract heeft gesloten met een evenwichtsverantwoordelijke;
  - de voorlegging van een solvabiliteitsattest of financiële garantie;
  - het bewijs dat de toegangsgerechtigde een leveringsvergunning heeft;
  - het bewijs dat de toegangsgerechtigde de overeenkomst voor financiële afstemming is aangegaan;
  - het bewijs dat het communicatiesysteem van de toegangsgerechtigde is afgestemd op dat van de distributienetbeheerder.
- de definitie van de respectieve verplichtingen van de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigde, in hun hoedanigheid van gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking, om de naleving van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te waarborgen.

Art. 4.20. Binnen de vijf dagen nadat de aanvraag voor een toegangscontract is ingediend, controleert de distributienetbeheerder of de aanvraag al dan niet volledig is en meldt hij dit aan de aanvrager.

Als de aanvraag onvolledig is, deelt de distributienetbeheerder de toegangsaanvrager mee welke informatie of documenten ontbreken en wat de termijn is om zijn aanvraag te vervolledigen.

Binnen de vijf dagen na ontvangst van de volledige aanvraag stelt de distributienetbeheerder de aanvrager op de hoogte van zijn beslissing met betrekking tot de aanvraag.

Als de distributienetbeheerder de aanvraag niet goedkeurt, moet hij zijn beslissing binnen een termijn van maximaal een maand met redenen omkleden. De distributienetbeheerder informeert de aanvrager over de mogelijkheid om een beroep te doen op de geschillendienst.

Als de aanvraag volledig is, voegt de distributienetbeheerder het ingevulde model van toegangscontract bij zijn beslissing.

De aanvrager beschikt over een termijn van twintig dagen om dat document ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de distributienetbeheerder. Doet hij dat niet, dan wordt de aanvraagprocedure als ongeldig beschouwd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de distributienetbeheerder, genomen op gemotiveerd aanvraag van de aanvrager.

Een model van toegangscontract bevindt zich in bijlage III.

De toegangsgerechtigde wordt pas in het toegangsregister opgenomen zodra de distributienetbeheerder beschikt over het ingevulde en ondertekende toegangscontract en over alle informatie, zoals gespecificeerd in het toegangscontract.

De distributienetbeheerder bezorgt aan Brugel een kopie van elk toegangscontract en van elke mogelijke latere wijziging.

Art. 4.21. Onverminderd Art. 3.8 waarborgt de toegangsgerechtigde de distributienetbeheerder dat de afnamen op de toegangspunten in zijn portefeuille gedekt zullen worden door leveringscontracten, dit te rekenen vanaf het in voege treden van het toegangscontract en tijdens de hele duur ervan.

Art. 4.22. De toegangsgerechtigde waarborgt de distributienetbeheerder dat hij evenveel gas zal laten injecteren als hij levert aan de netgebruikers waarmee hij een leveringscontract gesloten heeft.

Art. 4.23. De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe de distributienetbeheerder onverwijld in te lichten in geval van wijziging van één van de in het toegangscontract vermelde elementen of van de identiteit en de gegevens van de netgebruiker die aanwezig is op een toegangspunt in zijn portefeuille.

Art. 4.24. Zodra het toegangscontract is ondertekend, verbindt de toegangsgerechtigde zich ertoe om te allen tijde te voldoen aan ten minste een van de financiële waarborgen die zijn vastgelegd in het toegangscontract of de wijziging daarvan indien andere criteria opnieuw zouden worden gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving.

Art. 4.25. De distributienetbeheerder kan de toegang tot het net weigeren indien hij niet over de nodige capaciteit beschikt, indien de veiligheid van het net in gevaar is of indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals door de toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften vastgelegd. De distributienetbeheerder zal zijn beslissing motiveren.

Hoofdstuk 3. Onderbrekingen en opschortingen van de toegang

Art. 4.26. De distributienetbeheerder publiceert informatie op zijn website over geplande en huidige onderbrekingen van het distributienet, evenals onderbrekingen die in het verleden plaatsvonden.
Deze informatie heeft betrekking op:

- de locatie van de onderbreking;

- de datum en het tijdstip van de onderbreking;
- de duur van de onderbreking of, indien de onderbreking ongepland is, een indicatie van de waarschijnlijke datum en tijd van herstel;
  indien mogelijk, de reden van de onderbreking.

Afdeling 3. 1. Geplande onderbrekingen van de toegang

Art. 4.27. Wanneer het om redenen van veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het distributienet of de aansluiting noodzakelijk is om werken aan het distributienet of aan de aansluiting uit te voeren, mag de distributienetbeheerder de toegang tot het distributienet onderbreken.

Art. 4.28. Tenzij hij aantoont dat er sprake is van een noodsituatie, stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker alsmede diens toegangsgerechtigde zo vlug mogelijk en ten minste vijf dagen op voorhand in kennis van het begin en van de waarschijnlijke duur van een onderbreking.

Afdeling 3. 2. Ongeplande onderbrekingen van de toegang

Art. 4.29. §1. De distributienetbeheerder stelt de netgebruikers een telefoonnummer ter beschikking, waarnaar altijd kan worden gebeld hetzij om onderbrekingen van de toegang te melden hetzij om inlichtingen over dergelijke onderbrekingen te verkrijgen.

§2. Bij ongeplande onderbrekingen van de toegang tot het distributienet stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker die over een aansluitingscapaciteit groter dan of gelijk aan 250 m3(n) per uur beschikt, alsook diens toegangsgerechtigde, zo snel mogelijk in kennis van de aard en van de vermoedelijke duur ervan.

Voor de andere netgebruikers geeft de distributienetbeheerder op hun vraag of op vraag van hun toegangsgerechtigde binnen tien dagen na ontvangst van de vraag, nadere uitleg over de oorsprong van de ongeplande onderbrekingen.

Afdeling 3. 3. Opschorting van de toegang

Art. 4.30. §1. De distributienetbeheerder mag, op eigen initiatief of op vraag van de toegangsgerechtigde, de toegang tot het distributienet in de volgende gevallen geheel of gedeeltelijk opschorten:

1° in de gevallen zoals in het toegangscontract vermeld;
2° in noodsituaties;
3° indien de veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie van het distributienet of de veiligheid van personen of goederen in gevaar zijn, onder meer doordat de werken zoals beoogd in Art. 3.77 en Art. 3.788 niet binnen de toegedeelde termijn uitgevoerd werden;

4° wanneer de door een netgebruiker afgenomen capaciteit groter is dan zijn aansluitingscapaciteit;
5° onverminderd de toepasselijke ordonnanties, wanneer een netgebruiker of diens toegangsgerechtigde, na ingebrekestelling waarin een redelijke regularisatietermijn vastgelegd wordt, zijn financiële verplichtingen tegenover de distributienetbeheerder niet nakomt;
6° onverminderd de toepasselijke ordonnanties, wanneer de distributienetbeheerder een ongeoorloofde stroomafname vaststelt dan wel een manipulatie of aantasting van de integriteit van de meetinrichting of andere aansluitapparatuur vaststelt;
7° wanneer de netgebruiker nalaat een leveringscontract af te sluiten met een toegangsgerechtigde en/of dergelijk contract voor te leggen. De distributienetbeheerder vraagt de netgebruiker om zijn toestand te regulariseren;
8° in de gevallen zoals in het Technisch Reglement vermeld;
9° in de gevallen zoals in de MIG vermeld;
10° er is niet langer een toegangsgerechtigde of een vervoersnetgebruiker aangeduid;

De toegang wordt enkel opgeschort gedurende de tijd die strikt nodig is om de toestanden zoals vermeld in alinea 1 te regulariseren.

§2. De distributienetbeheerder stelt de netgebruiker zo snel mogelijk in kennis van zijn beslissing. Als er wijzigingen aan de installaties of de aansluiting van de netgebruiker nodig zijn om de toegang tot het net te herstellen, brengt de distributienetbeheerder de netgebruiker hiervan op de hoogte.

§3. Elke opschorting van toegang zoals bedoeld in de §1 gaat gepaard met het tijdelijk buiten dienst stellen van het betrokken toegangspunt.

§4. De kosten voor het opschorten en herstellen van de toegang zijn voor rekening van de netgebruiker of de toegangsgerechtigde, naargelang van het geval, wanneer de opschorting aan één van beide te wijten is, overeenkomstig de geldende tarieven. In de andere gevallen zijn kosten voor rekening van de distributienetbeheerder.

§5. Als de distributienetbeheerder geen toegang krijgt tot de installaties van de netgebruiker op de vermelde datum van opschorting van de toegang als gevolg van de in paragraaf 1 opgesomde situaties, neemt de distributienetbeheerder de nodige maatregelen om de gaslevering te onderbreken.

§6. Tenzij anders bepaald door de wet- of regelgeving, draagt de netgebruiker de kosten voor het sluiten van de meter en alle eventuele bijkomende maatregelen die de distributienetbeheerder hiertoe moet nemen als er geen spontane toegang wordt verleend.

Indien de netgebruiker onbekend is, worden de in alinea 1 bedoelde kosten gedragen door de eigenaar van de woning of installatie die op het toegangspunt is aangesloten.

Hoofdstuk 4. Toegangsprogramma

Art. 4.31. §1. Als de distributienetbeheerder zulks noodzakelijk acht (afhankelijk van het niveau van het afgenomen vermogen of op basis van andere objectieve en niet-discriminerende criteria), kan hij op bepaalde toegangspunten dagelijks een toegangsprogramma van de toegangsgerechtigde eisen alvorens de toegang tot het distributienet te verlenen.

Het dagelijkse toegangsprogramma betreffende dag “D' wordt uiterlijk op een bepaald tijdstip op de dag 'D-1' neergelegd met inachtneming van een procedure en van transparante en niet-

discriminerende ontvankelijkheidsvoorwaarden die in het toegangscontract zijn vastgelegd. Hij kan ook elk jaar prognoses vanwege de toegangsgerechtigde eisen.

§2. De toegangsgerechtigde dient de distributienetbeheerder zonder verwijl te waarschuwen zodra hij vaststelt dat het werkelijke afname- of injectiepatroon merkbaar afwijkt van het programma of van de bovenvermelde prognoses.

Hoofdstuk 5. Allocatie en reconciliatie

Art. 4.32. Op basis van de geïnjecteerde hoeveelheid energie op het distributienet, de uitgewisselde hoeveelheid gas met andere netten, de gemeten belastingscurves of, bij ontstentenis, de op basis van de verbruiksprofielen berekende belastingcurves voor alle actieve toegangspunten, wordt per geaggregeerd ontvangststation en per elementaire periode het residu berekend. Dit residu wordt, zowel indien positief als indien negatief, naar rata van het niet-gemeten verbruik in de kalendermaand toegekend aan de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruikers.

De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren, volgens de in de MIG overeengekomen termijnen, van de allocatieberekening voor de toegangspunten op het distributienet. Deze berekeningen worden maandelijks uitgevoerd op basis van de historiek van het toegangsregister voor de maand die voorafgaat aan de op dat ogenblik bekende maand, op voorwaarde dat alle processen van het toegangsregister door de distributienetbeheerder correct uitgevoerd werden of worden.

Op basis van de resultaten van de allocatie verdeelt de distributienetbeheerder de energie die geleverd werd aan de eindafnemers, per geaggregeerd ontvangststation, over de leveranciers en de vervoersnetgebruikers per elementaire periode.

De allocatieregels zijn in de MIG bepaald.

Art. 4.33. De verdeling van de energie over de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruikers die door de allocatie beschreven in Art. 4.32 bekomen wordt, moet maandelijks verbeterd worden op basis van de werkelijk gemeten afnames of injecties op de toegangspunten.

De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de reconciliatieberekening voor de toegangspunten op het distributienet. De berekeningen van de maand en van de vijftien maanden die eraan voorafgaan, gebeuren maandelijks uiterlijk zes maanden na de maand waarop zij betrekking hebben. De berekeningen gebeuren op basis van de historiek van het toegangsregister van de voorafgaande maanden.

Art. 4.34. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de eindreconciliatieberekening voor de toegangspunten op het distributienet. De eindreconciliatie voor een maand M gebeurt, per geaggregeerd ontvangststation, in de maand M + 37. Op dat ogenblik wordt de restterm van de maand M bepaald. Deze restterm (verschil tussen de voor de allocatie geraamde hoeveelheden en de gemeten hoeveelheden) is voor rekening van de distributienetbeheerder wanneer de geraamde hoeveelheden groter zijn dan de gemeten hoeveelheden.

De reconciliatiemodaliteiten zijn in de MIG bepaald.

Sibelga

Art. 4.35. De distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigden dragen bij tot de financiële reconciliatie die het gevolg is van het hierboven beschreven allocatie- en reconciliatieproces.

Art. 4.36. De distributienetbeheerder stelt de toegangsgerechtigde, overeenkomstig de MIG, de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode van de maand ter beschikking voor de toegangspunten zonder registratie door teleopname waarop hij energie levert.

Art. 4.37. De distributienetbeheerder stelt de vervoersnetgebruiker, overeenkomstig de MIG, de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode van de maand ter beschikking, in geaggregeerde vorm per toegangsgerechtigde en per geaggregeerd ontvangststation, en deelt de vervoersnetbeheerder tegelijk de geaggregeerde gegevens per vervoersnetgebruiker en per geaggregeerd ontvangststation gelijktijdig mee.

Art. 4.38. Overeenkomstig de MIG stelt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde de reconciliatiegegevens ter beschikking voor de toegangspunten zonder registratie door teleopname waarop hij energie levert en die in de loop van die maand werden opgenomen.

Art. 4.39. Een globaal overzicht van de resultaten van de eindreconciliatie van een maand zoals beschreven in Art. 4.34 wordt naar Brugel gestuurd voor het einde van de tweeëntwintigste maand die volgt op de maand in kwestie.

Sibelga

Titel V: Meetcode

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 5.1. Voorliggende Titel beschrijft de rechten en verplichtingen van de distributienetbeheerder en de andere betrokken partijen met betrekking tot enerzijds de terbeschikkingstelling, de plaatsing, het gebruik en het onderhoud van de meetinrichting en anderzijds de meteropname, de nauwkeurigheid, de verwerking en de terbeschikkingstelling van de meetgegevens afkomstig van de meetinrichting.

Art. 5.2. §1. De distributienetbeheerder is eigenaar van de meetinrichtingen.

§2. De distributienetbeheerder ziet toe op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de metingen. Te dien einde is hij als enige gemachtigd om de meters te plaatsen, op afstand te exploiteren, te onderhouden, aan te passen of te vervangen.

De distributienetbeheerder verzamelt, valideert en archiveert de meetgegevens. Hij stelt ze ter beschikking aan de verschillende actoren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

In het kader van de uitoefening van zijn opdrachten gebruikt de distributienetbeheerder objectieve en niet discriminerende criteria.

§3. De betrokken partijen respecteren de vertrouwelijkheid van gegevens en de wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

§4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de gegevens gemeten door een inrichting van de netgebruiker of een derde en de gegevens gemeten door de distributienetbeheerder overeenkomstig dit Technisch Reglement, gelden de door de distributienetbeheerder gemeten gegevens. In geval van twijfel over de betrouwbaarheid van de gegevens die door de distributienetbeheerder zijn uitgevoerd, kan netgebruiker vragen om controle zoals voorzien in Art. 5.30.

Art. 5.3. In overeenstemming met de goedgekeurde investeringsplannen mag de distributienetbeheerder projecten opzetten met het oog op de uitrol van meetinrichtingen die op afstand kunnen worden uitgelezen in segmenten van geografische gebieden, activiteiten of netgebruikers, of die beantwoorden aan andere door hem bepaalde kenmerken.

Te dien einde legt hij de nodige technische en administratieve voorschriften vast in overleg met Brugel. Voor zover dat gerechtvaardigd is, mogen deze voorschriften van voorliggend Technisch Reglement afwijken.

In het kader hiervan deelt de distributienetbeheerder de netgebruiker (of de door deze laatste naar behoren gemandateerde persoon) de gegevens mee die in zijn informatiesysteem zitten en wel met een vooraf overeengekomen detailleringsniveau en frequentie.

Art. 5.4. Op elk toegangspunt dat bij een aansluiting op het distributienet hoort, wordt een meting uitgevoerd. Hiertoe wordt een meetinrichting gebruikt.

Art. 5.5. De meetinrichting en gegevens bedoeld in Art. 5.4 zijn bedoeld om:

- de facturering mogelijk te maken van de prestaties van de distributienetbeheerder en van de leveranciers, op basis van de hoeveelheden energie die op elk toegangspunt worden afgenomen van het distributienet;
- desgevallend de in artikel 20trevicies van de Ordonnantie bedoelde partijen toegang te verlenen tot gegevens in overeenstemming met de Gegevenscode;
- een goed beheer van het distributienet te verzekeren.

Art. 5.6. De in Art. 5.5 bedoelde facturatie kan berusten op gegevens voor eventueel gebundelde elementaire periodes. Afhankelijk van het aansluitingstype worden deze gegevens rechtstreeks afgeleid van de meetinrichting of zijn zij het resultaat van toepassing van typeprofielen op deze meetgegevens.

Art. 5.7. Elke netgebruiker kan, in naleving van voorliggend Technisch Reglement, aan de distributienetbeheerder vragen om een individuele meetinrichting voor zijn woning te installeren.

Indien de distributienetbeheerder vaststelt dat een woning niet is uitgerust met meetinrichting, kan hij de betrokken netgebruiker, of in voorkomend geval de verantwoordelijke van het mede-eigendom, voorstellen om op kosten van de netgebruiker, of in voorkomend geval de verantwoordelijke van het mede-eigendom, de installatie van meetinrichting aan te vragen.

Art. 5.8. De meetgegevens voor wat de energie betreft alsook de allocatie- en reconciliatiegegevens, uitgedrukt in kWh, worden door de distributienetbeheerder aan de leveranciers, aan de betrokken vervoersnetgebruikers alsook aan de vervoersnetbeheerder medegedeeld volgens de modaliteiten zoals bepaald in Art. 1.18.

De netgebruiker beschikt over alle rechten van een eigenaar tegenover zijn meetgegevens. Hiertoe biedt de distributienetbeheerder de netgebruiker die erom vraagt, de mogelijkheid om, middels een door Brugel opgestelde procedure, de beschikking te krijgen over de meetgegevens betreffende zijn toegangspunt. De terbeschikkingstelling van deze gegevens blijft beperkt tot de archiveringstermijnen zoals bedoeld in Art. 5.64.

Art. 5.9. §1. De netgebruiker kan de distributienetbeheerder vragen om meetgegevens of andere informatie van de meetinrichting in kwestie (bv. door middel van pulsen) aan hem ter beschikking te stellen voor andere doeleinden dan deze vermeld in Art. 5.5.

De distributienetbeheerder onderzoekt dergelijke vraag op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria. Desgevallend voert hij de nodige werken uit.

§2. Indien met het oog op de in paragraaf 1 bedoelde complementaire meetgegevens de impulsuitgangen van de meter ter beschikking moeten gesteld worden van de netgebruiker, moet de distributienetbeheerder op kosten van de aanvrager binnen de dertig dagen de nodige aanpassingen aan de meter uitvoeren.

Deze termijn kan mits motivatie door de distributienetbeheerder, die met name de verwachte extra termijn vermeldt, verlengd worden.

Art. 5.10. Voor toegangspunten met een aansluitingscapaciteit groter dan 250 m3(n) per uur stelt de distributienetbeheerder ambtshalve, bij de installatie van een nieuwe meetinrichting, de impulsuitgangen ter hoogte van de meetinrichting kosteloos ter beschikking van de netgebruiker, die ze voor zijn eigen toepassingen mag gebruiken.

Indien de toegang tot de installatie onderworpen is aan voorwaarden die de distributienetbeheerder oplegt, worden deze in het aansluitingscontract vastgelegd.

Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende de meetinrichtingen

Afdeling 2. 1. Algemene bepalingen

Art. 5.11. De meetinrichtingen voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften, en met name aan het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten. De omzendbrieven van de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, alsook de voor meetinrichtingen of hun onderdelen geldende normen, zijn van toepassing.

Het moet mogelijk zijn de meters te verzegelen.

Art. 5.12. §1. Een meetinrichting bestaat uit alle uitrustingen die nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden zoals bedoeld in Art. 5.5. Ze kan met name bestaan uit al dan niet geïntegreerde combinaties van:

1° gasmeter;
2° volumeherleidingsapparaat;
3° dataloggers;
4° communicatieapparatuur.

Wanneer de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement alsook de toepasselijke wetgeving voorzien in de integratie, in de meetinrichting, van inrichtingen die een 230V elektrische voeding vereisen, stelt de eigenaar van het gebouw in kwestie dergelijke voeding ter beschikking van de distributienetbeheerder, met naleving van de door deze bepaalde technische specificaties, op de plaats waar de meetinrichting geïnstalleerd zal worden.

§2. De distributienetbeheerder heeft het recht om op eigen kosten alle apparatuur aan de meetinrichting toe te voegen die nuttig is voor de uitvoering van zijn taken.

Art. 5.13. §1. In overeenstemming met artikel 20octiesdecies van de Ordonnantie installeert de distributienetbeheerder een van de volgende meteroplossingen volgens de bepalingen vermeld in paragraaf 2, 3 en 4:

- G.O.L.-meetinrichting,
- ReMI-meetinrichting,
- Klassieke meetinrichting.

§2. G.O.L.-meetinrichting wordt geïnstalleerd:

op verzoek en op kosten van een netgebruiker; of
- voor elke nieuwe of bestaande aansluiting waarvan het jaarlijks verbruik hoger is dan 10 GWh/jaar; of

- voor elke nieuwe aansluiting met een aansluitingscapaciteit van meer dan 1.000 m3/u; of
- wanneer de metingsdruk groter is dan of gelijk aan 1,7 bar.

Een G.O.L-meetinrichting registreert en deelt dit mee aan de distributienetbeheerder de volgende gegevens per elementaire periode:

- De datum en het tijdstip van de opname;
- De bruto-index in m^3 (Vb);
- De genormaliseerde index in m^3(n) (Vn);
- De gastemperatuur in °C (T);
- De gasdruk in bar (P);
  De omzettingscoëfficiënt van bruto- naar genormaliseerd volume (C).

§3. ReMI-meetinrichting wordt geïnstalleerd:

- Behoudens gevallen waarin een G.O.L.-meter moet worden geïnstalleerd, op verzoek en op kosten van een netgebruiker; of
- voor elke nieuwe aansluiting of elke bestaande aansluiting met een aansluitingscapaciteit van meer dan 100 m3/u en minder dan of gelijk aan 1.000 m3/u en waarvoor het jaarlijkse verbruik niet meer dan 10 GWh bedraagt.

§4. Klassieke meetinrichting wordt geïnstalleerd voor elke nieuwe aansluiting met een aansluitingscapaciteit van minder dan of gelijk aan 100 m3/u.

Het verbruik wordt jaarlijks bepaald door de distributienetbeheerder zonder teleopname van de meterstanden.

Art. 5.14. Indien een aanvraag tot wijziging van de installatie van de netgebruiker een wijziging van het type meetinrichting tot gevolg heeft en in geval van regularisatie van zijn situatie, komen de kosten ten laste van de netgebruiker.

Art. 5.15. De netgebruiker en de distributienetbeheerder mogen in hun installaties en op eigen kosten alle toestellen plaatsen die zij nuttig achten om de nauwkeurigheid van de meter na te gaan.

Een dergelijke controle-installatie kan eigendom zijn van de netgebruiker en moet voldoen aan de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement. Indien de door deze controle-installatie meetafwijkingen aan het licht brengt ten opzichte van de door de meetinrichting gemeten gegevens, zijn de voorschriften van afdeling 2.5. van voorliggende Titel van toepassing.

Art. 5.16. De netgebruiker mag de distributienetbeheerder vragen om bijkomende apparatuur in de meetinrichting van zijn toegangspunt te integreren.

De distributienetbeheerder beoordeelt, op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria overeenkomstig Synergrid-voorschrift G3/03, of de netgebruiker of een derde die apparatuur kan integreren zonder de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het distributienet en de kwaliteit van de basismetingen in het gedrang te brengen.

Bij een positieve beoordeling integreert de distributienetbeheerder deze apparatuur tegen niet-discriminerende voorwaarden en binnen dito termijnen. Deze apparatuur voldoet aan de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement.

Sibelga

Bij negatieve beoordeling deelt de distributienetbeheerder zijn met redenen omklede beslissing mee aan de netgebruiker in kwestie.

De kosten komen ten laste van de aanvrager.

Art. 5.17. §1. De distributienetbeheerder stelt de netgebruiker in staat om de meetgegevens die lokaal beschikbaar zijn in de meetinrichting op elk moment te lezen.

In het aansluitingscontract kunnen de voorwaarden voor toegang tot de meetinrichting van een toegangspunt worden vastgelegd.

§2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de meetinrichting zich op een plaats bevindt n niet rechtstreeks voor de netgebruiker toegankelijk is, neemt de netgebruiker contact op met de distributienetbeheerder die hem binnen een redelijke termijn toegang tot de meetinrichting zal verschaffen, overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Hoofdstuk 3 van Titel I.

§3. Op verzoek van de netgebruiker kan de distributienetbeheerder de nodige inlichtingen verschaffen voor de interpretatie van de meetgegevens.

Afdeling 2. 2. Plaats van de meetinrichting

Art. 5.18. §1. De meetinrichting wordt, in overeenstemming met de Synergrid-voorschriften en de aanvullende voorschriften van de distributienetbeheerder, in de onmiddellijke omgeving van het toegangspunt geplaatst conform het schema in bijlage II, behalve in bijzondere beperkende omstandigheden die ter goedkeuring aan de distributienetbeheerder voorgelegd moeten worden.

De distributienetbeheerder mag, middels motivatie tegenover de netgebruiker, afwijken van alinea 1.

§2. De netgebruiker, in voorkomend geval, de eigenaar van het betrokken gebouw, en de distributienetbeheerder voeren overleg met elkaar om de meetinrichting te vrijwaren van schokken, trillingen, extreme temperaturen, vochtigheid en in het algemeen van alles wat schade kan berokkenen of storingen kan veroorzaken.

Art. 5.19. Teneinde de meetinrichtingen te groeperen, stelt de eigenaar van het gebouw (of, desgevallend, de vastgoedontwikkelaar in het geval van nieuwbouw) de distributienetbeheerder gratis een lokaal (of deel van een lokaal) ter beschikking dat daartoe geschikt is en dat voldoet aan de eisen van de distributienetbeheerder.

Het in alinea 1 bedoelde lokaal is net en opgeruimd, en ligt zo dicht mogelijk bij de openbare weg, bij voorkeur in de gemeenschappelijke delen van het aangesloten gebouw en in de kelder. Als er geen kelder is, ligt het lokaal op de begane grond (benedenverdieping) of op zijn minst op een gemakkelijk bereikbare plaats.

De meetinrichtingen mogen alleen worden verzonken (ingewerkt) met toestemming van de distributienetbeheerder, en moeten in dat geval op efficiënte wijze worden beschermd. De meters moeten te allen tijde gecontroleerd en uitgelezen kunnen worden en op eenvoudig verzoek moet daartoe toegang verschaft worden voor de distributienetbeheerder.

Sibelga

Afdeling 2. 3. Verzegeling

Art. 5.20. De meetinrichting wordt door de distributienetbeheerder verzegeld.

De zegels mogen enkel door de distributienetbeheerder of met voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de distributienetbeheerder verbroken of verwijderd worden.

Afdeling 2. 4. Nauwkeurigheidsvereisten

Art. 5.21. De minimale nauwkeurigheidsvereisten van de meetinrichting dienen te voldoen aan de geldende reglementering op het moment dat de distributienetbeheerder die plaatst, in het bijzonder het koninklijk besluit betreffende de gasmeters van 20 december 1972.

Op eenvoudig verzoek bezorgt de distributienetbeheerder de netgebruiker de nodige informatie over die reglementering.

Afdeling 2. 5. Tussenkomst bij defecte apparatuur

Art. 5.22. Bij defect van de meetinrichting raamt de distributienetbeheerder de afnames in overeenstemming met Art. 5.67 en volgende.
Bij defect van de meetinrichting en wanneer de aansluiting uitgerust is met de controle-installaties zoals bedoeld in Art. 5.15, vervangen de controlemetingen de hoofdmetingen.

In de in alinea 1 en 2 bedoelde gevallen is Art. 1.11 niet van toepassing.

Art. 5.23. Indien ten gevolge van een storing van de meetinrichting de gasstroom onderbroken wordt, moet de distributienetbeheerder zich houden aan de bepalingen van Art. 3.5.

Art. 5.24. §1. Onverminderd mogelijke bijzondere bepalingen in het aansluitingscontract stelt de distributienetbeheerder alles in het werk om de defecten aan de meetinrichting zo snel mogelijk te verhelpen, mits hem toegang wordt verleend, en ten laatste binnen een termijn van zeven dagen.

Deze termijn gaat in vanaf het ogenblik dat de distributienetbeheerder in kennis is gesteld van het defect of zich zelf bewust wordt van het defect. In overleg met de netgebruiker kan deze termijn verlengd worden.

§2. In de mate van het mogelijke worden dezelfde termijnen gehanteerd in geval van een defect bij een dataoverdracht.

§3. Indien het defect niet binnen de in paragraaf 1 bedoelde termijnen verholpen kan worden, neemt de distributienetbeheerder alle noodzakelijke maatregelen om het verlies van meetgegevens te

beperken. De distributienetbeheerder stelt bovendien de dienstverleners en de netgebruiker in kennis indien het defect betrekking heeft op een toegangspunt zoals bedoeld in paragraaf 1.

Art. 5.25. Een fout in een meetgegeven wordt als significant beschouwd, indien deze groter is dan hetgeen is toegestaan krachtens de nauwkeurigheidsvereisten zoals voorgeschreven door de wetgeving bedoeld in Art. 5.21.

Art. 5.26. §1. Elke netgebruiker moet controleren of de meetgegevens waarop de factuur gebaseerd is, overeenstemmen met zijn verbruik.

Indien hij een duidelijke fout vermoedt, stelt de netgebruiker zijn toegangsgerechtigde daarvan schriftelijk in kennis (per post, e-mail of een ander door de toegangsgerechtigde georganiseerd traceerbaar communicatiemiddel dat de netgebruiker in staat stelt het bewijs van zijn aanvraag te bewaren).

§2. Elke toegangsgerechtigde die door een netgebruiker in kennis gesteld werd van of zelf een duidelijke fout in de meetgegevens vermoedt, stelt de distributienetbeheerder hiervan onmiddellijk op eigen initiatief in kennis via de hiertoe voorziene marktprocessen.

§3. De distributienetbeheerder analyseert en corrigeert desgevallend de meetgegevens in overeenstemming met afdeling 3.7 van deze Titel.

§4. De distributienetbeheerder analyseert de situatie en neemt de nodige maatregelen. Als een metercontrole vereist is, zijn de bepalingen van Art. 5.30 van toepassing.

Art. 5.27. Wanneer de distributienetbeheerder een meetinrichting vervangt omdat ze verouderd of defect is, wordt de nieuwe meetinrichting geïnstalleerd, rekening houdend met de verbruiksgegevens van de netgebruiker, overeenkomstig Art. 5.36.

In de alinea 1 bedoelde gevallen draagt de netgebruiker de meerkost indien hij een meter van het G.O.L.-type wenst te behouden maar niet valt binnen de gevallen bedoeld in Art. 5.13, §2.

Afdeling 2. 6. Onderhoud en inspecties

Art. 5.28. De distributienetbeheerder plaatst en onderhoudt de meetinrichtingen volgens de door hem bepaalde technische en organisatorische voorwaarden. De distributienetbeheerder stelt alles in het werk om te zorgen dat ze tijdens hun volledige gebruikscyclus in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde reglementering en voldoen aan de eisen die voorliggend Technisch Reglement vastlegt.

Art. 5.29. De distributienetbeheerder moet toegang hebben tot de meetinrichtingen, overeenkomstig Art. 1.42 tot Art. 1.45, en tot de eventuele controle-installaties om te kunnen controleren of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van voorliggend Technisch Reglement alsook met de geldende wetgeving en normen.

Een netgebruiker mag de distributienetbeheerder vragen de integriteit van de meetinrichting(en) in zijn gebouw na te zien. Als uit het nazicht blijkt dat de meetinrichting conform is, komen de kosten ten

laste van de aanvrager volgens de geldende tarieven. Zo niet komen ze ten laste van de distributienetbeheerder.

Art. 5.30. §1. Wanneer de betrokken netgebruiker of toegangsgerechtigde vraagt om nazicht van de meetinrichting, plant de distributienetbeheerder dit nazicht zo snel mogelijk. Desgevallend wordt de netgebruiker uitgenodigd om zijn eigen meetinrichting tegelijkertijd op eigen kosten te laten controleren.

§2. Als er een vermoeden is van een significante fout zoals beschreven in Art. 5.25, zal de distributienetbeheerder een ijking uitvoeren. Als de fout wordt bevestigd, neemt de distributienetbeheerder de nodige maatregelen.

Als een significante fout wordt vastgesteld, draagt de distributienetbeheerder de uit hoofde van deze paragraaf gemaakte kosten. Anders worden de kosten gedragen door de aanvrager, in overeenstemming met het toepasselijke tarief waaraan door de distributienetbeheerder wordt herinnerd.

Art. 5.31. Als na nazicht van de meetinrichting zoals beschreven in Art. 5.30 blijkt dat de meetinrichting moet worden vervangen, vervangt de distributienetbeheerder de defecte meetinrichting zo snel mogelijk en uiterlijk binnen tien dagen door gelijkaardige apparatuur, naargelang van het geval. Deze termijn mag, mits dat gemotiveerd wordt, door de distributienetbeheerder worden verlengd.

Als een netgebruiker afwezig is wanneer de meetinrichting aangesloten op zijn toegangspunt wordt vervangen en dat toegangspunt is uitgerust met een klassieke meetinrichting, zal de distributienetbeheerder een leesbare, gedateerde foto nemen van de meterstanden op de datum van vervanging en kan deze daarvan gebruikmaken in het geval van betwisting van de meterstanden.

Afdeling 2. 7. Administratief beheer van de technische gegevens van de meetinrichtingen

Art. 5.32. §1. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het bijwerken en het archiveren van de gegevens die vereist zijn voor een goed beheer van de meetinrichtingen en voor de van toepassing zijnde wettelijke controles, zoals onder meer deze betreffende fabrikant, type, serienummer, bouwjaar en controle- en ijktijdstippen. Op vraag van de toegangsgerechtigde en voor de doeleinden beoogd in Art. 5.5 mag hij de gegevens meedelen aan de toegangsgerechtigde van de netgebruiker.

Tenzij een andere termijn door specifieke wetgeving voorgeschreven wordt, bedraagt de maximale archiveringstermijn voor de technische gegevens van de meetinrichtingen, 10 jaar, ook na verwijdering.

§2. Wijzigingen aan meetinrichtingen bij een netgebruiker door de distributienetbeheerder, voor zover zij een invloed hebben op de meetgegevens, worden door de distributienetbeheerder binnen de tien dagen meegedeeld aan de toegangsgerechtigde van de betrokken netgebruiker.

Sibelga

Afdeling 2. 8. IJking

Art. 5.33. De distributienetbeheerder waarborgt dat de onderdelen van de meetinrichting vóór de eerste indienststelling geijkt zijn volgens de geldende nationale en internationale normen.

De distributienetbeheerder legt het ijkprogramma en het tijdschema voor de ijking vast volgens de geldende nationale en internationale normen.

De onderdelen van de meetinrichting worden geijkt door een hiervoor erkende instelling of dienst. De distributienetbeheerder bewaart het bewijs dat de ijking is uitgevoerd.

Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende de meetgegevens

Afdeling 3.1 Uitlezing en verzameling van de gegevens

Art. 5.34. De distributienetbeheerder verzamelt of leest de correcte meetgegevens in overeenstemming met de in deze afdeling beschreven verplichtingen.

Als een uitlezing of verzameling niet kan worden uitgevoerd, raamt de distributienetbeheerder de afname- en/of injectiegegevens in overeenstemming met Art. 5.67.

Art. 5.35. §1. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het uitlezen en verzamelen van de gegevens van elke netgebruiker op zijn distributienet.

§2. De distributienetbeheerder stelt de nodige middelen ter beschikking om meterstanden op te nemen of te verzamelen:

- ten minste één keer per jaar voor minstens 90% van de toegangspunten met klassieke meetinrichtingen. Deze doelstelling omvat meterstanden die zijn verzameld naar aanleiding van communicatie van de netgebruiker;
- ten minste één keer per maand, met een gemiddeld uitleespercentage van 95%, voor ReMI-meetinrichtingen;
- ten minste één keer per uur, met een gemiddeld uitleespercentage van 98%, voor G.O.L.-meetinrichtingen.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de individuele rechten van de netgebruikers.

§3. De doelstellingen vermeld in paragraaf 1 zijn niet van toepassing in geval van een externe oorzaak waarover de distributienetbeheerder geen controle heeft, met inbegrip van een panne in de telecommunicatiediensten.

Art. 5.36. §1. De hoeveelheid afgenomen of, desgevallend, geïnjecteerde energie wordt vastgesteld door de distributienetbeheerder.

De distributienetbeheerder berekent dit volume minstens eenmaal in een periode van twaalf maanden en in de in Art. 5.42 en in de MIG vastgelegde gevallen (inzonderheid bij elke wissel van toegangsgerechtigde of netgebruiker).

§2. Het verbruik wordt, aan de hand van een vroegere meterstand, op één van de volgende manieren bepaald:

1° voor klassieke meetinrichtingen op basis van meterstanden die fysiek worden opgenomen door de distributienetbeheerder;
2° voor ReMI-meetinrichtingen op basis van meterstanden die fysiek of op afstand worden opgenomen door de distributienetbeheerder;
3° voor G.O.L-meetinrichtingen op basis van uurgegevens die die op afstand worden opgenomen door de distributienetbeheerder;
4° op basis van een meterstand die door de netgebruiker aan de distributienetbeheerder wordt meegedeeld, wanneer de distributienetbeheerder de meterstand niet rechtstreeks heeft kunnen opnemen;
5° op basis van een meterstand die door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder wordt meegedeeld, wanneer de distributienetbeheerder de meterstand niet rechtstreeks heeft kunnen opnemen;
6° op basis van een schatting, in overeenstemming met Art. 5.66, in de volgende gevallen:
- Wanneer geen meterstand meegedeeld wordt binnen de termijn beoogd in Art. 5.42, paragraaf 3;
- in de gevallen zoals in de MIG vermeld;
- indien de meterstand beoogd in punt 1° tot 3° niet betrouwbaar lijkt;
- bij een volledig of gedeeltelijk vastlopen van de meetinrichting.

De distributienetbeheerder deelt de toegangsgerechtigde het bepaalde verbruik en de bijbehorende meterstand mee.

Bij gebrek aan betwisting binnen de in voorliggend Technisch Reglement vastgelegde termijnen zijn het bepaalde verbruik en de bijbehorende meterstand definitief bindend voor de netgebruiker en diens toegangsgerechtigde.

Onderafdeling 3.1.1. Specifieke bepalingen voor het uitlezen en verzamelen van gegevens van een G.O.L.-meter

Art. 5.37. Voor G.O.L-meetinrichtingen verzamelt de distributienetbeheerder de meetgegevens elk uur via telelezing.

Art. 5.38. Om de meetgegevens van G.O.L-meetinrichtingen op afstand te kunnen opnemen, zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat de meest geschikte telecommunicatieverbinding wordt opgezet, op basis van technische en economische criteria.

Onderafdeling 3.1.2. Specifieke bepalingen voor het uitlezen en verzamelen van gegevens van een ReMI-meetinrichting

Art. 5.39. De distributienetbeheerder verzamelt de meetgegevens fysiek of op afstand.

Sibelga

Art. 5.40. Voor aansluitingen met een aansluitingscapaciteit van meer dan 65 m³/u worden de kosten betreffende de meetprestaties gefactureerd, ongeacht de meetinrichting, op basis van dezelfde tarieven als de geïnstalleerde meetinrichtingen overeenkomstig Art. 5.13.

Onderafdeling 3.1.3. Specifieke bepalingen voor het uitlezen en verzamelen van gegevens van een klassieke meetinrichting

Art. 5.41. De netgebruiker geeft de distributienetbeheerder toegang tot de meetinrichting om de meterstanden fysiek op te nemen.

Art. 5.42. §1. Onverminderd artikel 20vincies van de Ordonnantie worden bij klassieke meters de meterstanden met betrekking tot de afname en, desgevallend, de injectie ten minste één keer per periode van twaalf maanden door de distributienetbeheerder geregistreerd, en met name:

- bij elke verandering van toegangsgerechtigde om 06:00 uur op de dag van de verandering;
- bij elke verandering van netgebruiker;
- bij de indienststelling van een dienstverleningspunt en/of het activeren van een toegangspunt;
- bij het buiten dienst stellen van een dienstverleningspunt en/of een toegangspunt;
- bij aanpassing of vernieuwing van de aansluiting;
  bij aanpassing of vervanging van de meetinrichting;
- op verzoek van de toegangsgerechtigde;
- op verzoek van een netgebruiker.

De meetgegevens op basis van deze meteropname worden door de distributienetbeheerder doorgegeven aan de toegangsgerechtigde.

§2. De distributienetbeheerder bepaalt per toegangspunt de maand waarin de opname wordt uitgevoerd. Deze informatie wordt vermeld op de website van de distributienetbeheerder. De meterstanden worden opgenomen tijdens een periode die begint tien dagen voor het begin van de maand, bepaald door de distributienetbeheerder, en eindigt tien dagen na het einde van de maand.
Het verbruik van de netgebruiker wordt bepaald aan de hand van een meteropname die de distributienetbeheerder ten minste één keer per periode van twaalf maanden uitvoert of, bij gebreke daarvan, door mededeling van de meterstand door de netgebruiker of aan de hand van een schatting van de distributienetbeheerder.

§3. Als de distributienetbeheerder op het moment van de jaarlijkse meteropname geen toegang heeft tot de meetinrichting en het toegangspunt actief is, stuurt de distributienetbeheerder een brief, een e-mail of een sms waarin hij de netgebruiker vraagt om de meterstanden mee te delen binnen de door de distributienetbeheerder bepaalde termijn. In de brief, e-mail of sms staat dat indien de meterstand niet binnen deze termijn wordt meegedeeld, de afnamegegevens zullen worden geraamd.

De netgebruiker deelt zijn meterstand(en) binnen de vereiste termijn en onder de vereiste voorwaarden mee via de website van de distributienetbeheerder of, indien dit niet mogelijk is, telefonisch, waarbij hij zich ervan vergewist dat de meegedeelde meterstanden correct zijn.

§4. Wanneer de distributienetbeheerder de afnamegegevens voor twee opeenvolgende jaren heeft geraamd en geen toegang heeft tot de meetinrichting op het tijdstip van de periodieke meteropneming, en het toegangspunt dat verbonden is met deze meetinrichting actief is, stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker ervan in kennis dat hij riskeert dat de meterstanden voor een derde opeenvolgende keer worden geraamd. Dit gebeurt door middel van een bericht bij afwezigheid,

per brief, via een telefoongesprek of -bericht of enige andere door de distributienetbeheerder geschikt geachte wijze. De distributienetbeheerder waarschuwt de netgebruiker voor het risico en de mogelijke gevolgen als de schatting aanzienlijk afwijkt van de werkelijke afname. Hij geeft de netgebruiker de mogelijkheid om in onderling overleg zo snel mogelijk een afspraak te maken voor het opnemen van de meter.

Wanneer de distributienetbeheerder drie opeenvolgende keren een schatting heeft gemaakt van de afnamegegevens en geen toegang heeft tot de meetinrichting conform Art. 1.422 en deze actief is, handelt hij in overeenstemming met alinea 1 en voert hij aanvullende specifieke acties uit.

De distributienetbeheerder bewaart het bewijs van de overeenkomstig alinea 1 en 2 genomen maatregelen.

§5. Als een toegangsgerechtigde op de hoogte is van de meterstand van een van zijn klanten, geeft hij deze informatie door aan de distributienetbeheerder.

§6. Op verzoek van de netgebruiker via zijn toegangsgerechtigde neemt de distributienetbeheerder een bijkomende fysieke meterstand op. De kosten voor deze bijkomende meteropname zijn voor rekening van de netgebruiker, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

§7. Indien deze plaatsvinden in de opnameperiode, kunnen de opgenomen meterstanden in de in de MIG vastgelegde gevallen dienen als opname bedoeld bij paragraaf 1.

§8. Indien de distributienetbeheerder beschikt over een digitale foto waaruit de referenties alsook de meterstanden op het ogenblik van activering of deactivering blijken, heeft de foto bewijskracht om het verbruik te berekenen dat aan het betrokken toegangspunt wordt toegewezen.

§9. Voor toegangspunten van nieuwe aansluitingen of aansluitingen die worden aangepast, wordt het jaarverbruik geschat.

Afdeling 3.2 Types metingen en communicatie naar de markt

Art. 5.43. Bij een verandering van toegangsgerechtigde deelt de distributienetbeheerder, overeenkomstig de MIG, de nieuwe toegangsgerechtigde de gegevens mee over de profielcategorie, het standaard jaar- of maandverbruik, de samenstelling van de meetinstallatie en de identificatienummers van de meter(s).

Art. 5.44. §1. Wanneer een netgebruiker verandert van toegangsgerechtigde, worden de beschikbare historische verbruiksgegevens op maand- of jaarbasis gratis ter beschikking gesteld van de nieuwe toegangsgerechtigde.

§2. De distributienetbeheerder bezorgt de nieuwe toegangsgerechtigde, binnen de tien dagen na de datum van de effectieve verandering van toegangsgerechtigde:

- de maandelijkse verbruiksgegevens van de laatste drie jaar voor de netgebruikers met registratie via teleopname of maandelijkse meteropname;
- de jaarlijkse verbruiksgegevens van de laatste drie jaar voor de netgebruikers met jaarlijkse meteropname. Deze gegevens worden overgemaakt op voorwaarde dat de netgebruiker tijdens de referentieperiode actief geweest is op hetzelfde toegangspunt en op voorwaarde dat de gegevens beschikbaar zijn.

De inhoud en de samenstelling van dit bericht staat beschreven in de MIG.

Onderafdeling 3.2.1. Specifieke bepalingen voor G.O.L.-meetinrichtingen

Art. 5.45. De gemeten belastingscurve wordt geregistreerd op basis van meetperiodes die overeenstemmen met de elementaire periode zoals bepaald in Art. 1.4.

Art. 5.46. De distributienetbeheerder stelt de toegangsgerechtigde en de vervoersnetbeheerder zo vlug mogelijk en ten laatste binnen het uur volgend op het uur van afname de niet gevalideerde meetgegevens van het betrokken uur, per toegangspunt ter beschikking voor de toegangspunten waarop hij energie levert en die voorzien zijn van een G.O.L-meetinrichting.

De distributienetbeheerder stelt de toegangsgerechtigde maandelijks ten laatste op de vijftiende dag van de volgende maand de gevalideerde meetgegevens op uurbasis ter beschikking voor alle toegangspunten, en deelt de gegevens gelijktijdig mee aan de vervoersnetbeheerder.

Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures vermeld in artikel 5.59 en volgende, worden geïdentificeerd via een herkenningsvlag.

Art. 5.47. Voor alle toegangspunten waar de meetinrichting een G.O.L-meetinrichting is, worden de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het distributienet maandelijks gefactureerd op basis van de gemeten belastingscurve.

Art. 5.48. De distributienetbeheerder stelt de vervoersnetgebruiker zo vlug mogelijk en ten laatste binnen het uur volgend op het uur van afname, de niet gevalideerde meetgegevens ter beschikking van het betrokken uur in geaggregeerde vorm per toegangsgerechtigde en per geaggregeerd ontvangststation.

De distributienetbeheerder stelt maandelijks, ten laatste op de vijftiende dag van de volgende maand, de gevalideerde meetgegevens in geaggregeerde vorm per toegangsgerechtigde en per geaggregeerd ontvangststation ter beschikking van de vervoersnetgebruiker.

Onderafdeling 3.2.2. Specifieke bepalingen voor ReMI meetinrichtingen

Art. 5.49. Voor alle toegangspunten waar de meetinrichting een ReMI-meetinrichting is, worden de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het distributienet maandelijks gefactureerd op basis van de opgenomen meterstanden.

Art. 5.50. De distributienetbeheerder stelt de gevalideerde maandelijkse meetgegevens voor zijn toegangspunten ter beschikking van de toegangsgerechtigde. De meetgegevens worden binnen de in de MIG vastgestelde termijnen en uiterlijk de tiende dag van de volgende maand meegedeeld aan de toegangsgerechtigde.

De distributienetbeheerder vermeldt de datum van de meteropname.

Sibelga

Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures vermeld in Art. 5.66 en volgende, worden geïdentificeerd via een herkenningsvlag.

Onderafdeling 3.2.3. Specifieke bepalingen voor klassieke meetinrichtingen

Art. 5.51. Voor elk toegangspunt met een klassieke meetinrichting worden de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het distributienet op jaarbasis aan de toegangsgerechtigden gefactureerd, met maandelijkse voorschotten.

Art. 5.52. De distributienetbeheerder stelt de gevalideerde jaarlijkse meetgegevens voor zijn toegangspunten ter beschikking van de toegangsgerechtigde. Deze gegevens moeten voor alle toegangspunten ten laatste op de vijftiende dag na de meteropname meegedeeld worden.

De distributienetbeheerder vermeldt de datum van de meteropname.

Indien bij het valideren van de meetgegevens blijkt dat een fysische meteropname vereist is, gelden de vermelde termijnen vanaf de dag van deze bijkomende meteropname.

Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures vermeld in Art. 5.67 en volgende, worden geïdentificeerd via een herkenningsvlag.

Afdeling 3. 3. Verwerking van de gegevens

Art. 5.53. Uitgaande onder meer van de gegevens die door de vervoersnetbeheerder overgemaakt worden, bepaalt de distributienetbeheerder de omzetting van de hoeveelheid gas in energie (kWh), dit met de nauwkeurigheidsgraad die door de geldende regelgeving voorgeschreven wordt. Niet gevalideerde meetgegevens worden bepaald op basis van de voorlopige waarde van de energie-inhoud per volume-eenheid.

Art. 5.54. Binnen de limieten zoals bepaald in afdeling 3.5. registreert en bewaart de distributienetbeheerder de gegevens zoals bedoeld in Art. 5.13, paragraaf 1 in elektronische vorm.

Voor de toegangspunten zonder registratie door teleopname slaat de distributienetbeheerder die gegevens op, die hem in staat stellen om het verbruiksprofiel te herberekenen.

Aan de in alinea 1 bedoelde gegevens koppelt de distributienetbeheerder de volgende gegevens:

1° de identificatie van het toegangspunt;
2° de locatie van de meetinrichting;
3° de identificatie van de toegangsgerechtigde en van de vervoersnetgebruiker.

De gegevens worden zodanig verwerkt dat de nauwkeurigheid ervan niet wordt beïnvloed.

Art. 5.55. Indien de datum van de meteropname niet samenvalt met de datum waarop de meterstand door de toegangsgerechtigde gekend moet zijn met het oog op de facturatie, zal de

distributienetbeheerder deze meterstand vaststellen op basis van de schattingsprincipes beschreven in Art. 5.66. De schatting kan worden bijgewerkt op basis van de beschikbaar gestelde meterstanden.

Art. 5.56. §1. De distributienetbeheerder wijst een gebruiksprofiel toe aan elk toegangspunt dat uitgerust is met een klassieke meetinrichting. Er worden gebruiksprofielen gebruikt voor de allocatie, de reconciliatie en/of de facturering voor een toegangspunt.

Gebruiksprofielen wijzen een fractie van de jaarlijkse belasting toe voor elke elementaire periode op basis van statistische gegevens en/of werkelijke stromen op het net.

§2. Er kunnen drie soorten gebruiksprofielen worden berekend:

1° Reëel belastingsprofiel (RLP)
2° Synthetisch productieprofiel (SPP)
3° Synthetisch belastingsprofiel (SLP)

Het toepasselijke profiel wordt bepaald op basis van objectieve criteria zoals de toepasselijke tariefperiodes, de aan- of afwezigheid van gedecentraliseerde productie op het toegangspunt, het type netgebruiker, het aansluitingsvermogen en de historische verbruiksgegevens.

Art. 5.57. De wijze waarop de gebruiksprofielen moeten worden toegepast om de berekende belastingcurves te verkrijgen, wordt beschreven in de gebruikershandleiding die door Synergrid is opgesteld.

De gebruiksprofielen kunnen jaarlijks worden aangepast op basis van een studie van de werkelijk gemeten verbruiksprofielen of op basis van residuen die zijn vastgesteld tijdens de allocatie.

De gebruiksprofielen worden aan Brugel doorgegeven.

Art. 5.58. Als er een tariefwijziging is tijdens de periode tussen twee meteropnames, segmenteert de distributienetbeheerder de factureringsgegevens met behulp van de gegevens vermeld in Art. 5.56 voor elk van de subperiodes.

Afdeling 3. 4. Meetgegevens niet beschikbaar of onbetrouwbaar

Art. 5.59. Indien de distributienetbeheerder niet over de werkelijke meetgegevens kan beschikken of als de beschikbare resultaten onbetrouwbaar of foutief zijn, dan worden de betrokken meetgegevens in het validatieproces vervangen door waarden die worden geraamd op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria in overeenstemming met de schattingsprocedures zoals bedoeld in afdeling 3.6.

Bij betwisting betekent het feit dat de vervangende waarden zoals beoogd in alinea 1 van de eerdere opnamen en/of schattingen afwijken, niet dat deze waarden foutief zijn.

Wanneer zij slaan op een meetinrichting die een rol speelt in de berekening voor het toekennen van groenestroomcertificaten, moet de distributienetbeheerder deze waarden aan de netgebruiker en aan Brugel overmaken en verantwoorden.

Art. 5.60. Na toepassing van het bepaalde in Art. 5.59 kan de distributienetbeheerder op de meetgegevens elke vorm van objectieve en niet-discriminerende bijkomende controle toepassen. De resultaten van deze bijkomende controle worden meegedeeld aan de netgebruiker; hierna worden de meetgegevens geacht gevalideerd te zijn, onverminderd een eventuele betwisting door de netgebruiker.

Art. 5.61. De distributienetbeheerder moet op vraag van de netgebruiker elke wijziging kunnen motiveren die in de gegevens wordt aangebracht overeenkomstig Art. 5.59.

Art. 5.62. Een netgebruiker of zijn toegangsgerechtigde kan een bijkomende meteropname ter plaatse aanvragen bij de distributienetbeheerder, indien hij van oordeel is dat de ter beschikking gestelde meetgegevens foutief zijn.

Indien uit de bijkomende opname blijkt dat de eerder overgemaakte meetgegevens foutief waren, zijn de kosten voor rekening van de distributienetbeheerder. In het andere geval zijn de kosten voor rekening van de aanvrager.

Afdeling 3. 5. Opslag, archivering en beveiliging van de gegevens

Art. 5.63. De distributienetbeheerder bewaart zowel alle niet verwerkte meetgegevens als de eventueel aangepaste meetgegevens op een niet vluchtige informatiedrager volgens de door de distributienetbeheerder bepaalde modaliteiten.

Art. 5.64. De distributienetbeheerder archiveert de in Art. 5.63 vermelde gegevens gedurende een periode van vijf jaar.

Voor de archivering selecteert de distributienetbeheerder de relevante meetgegevens afkomstig van op afstand uitleesbare meetinrichtingen, in de mate waarin de technische en economische omstandigheden dit toelaten.

Art. 5.65. Voor het centraliseren van de meetgegevens gebruikt de distributienetbeheerder zijn eigen personeel of doet hij een beroep op derden, waarbij hij de Ordonnantie naleeft.

Afdeling 3. 6. Schatting

Art. 5.66. Overeenkomstig Art. 5.67 en volgende schat de distributienetbeheerder de hoeveelheden gas die aan het net worden onttrokken wanneer hij geen werkelijke, volledige en correcte gegevens kan verkrijgen van de meters die hij beheert, met name in de volgende gevallen:

nadat de distributienetbeheerder geen toegang heeft kunnen krijgen tot de meters en de distributienetgebruiker niet heeft geantwoord op het verzoek van de distributienetbeheerder;

- als de door de netgebruiker of zijn toegangsgerechtigde uitgelezen of doorgegeven meetgegevens onbetrouwbaar of foutief lijken te zijn;
- wanneer de meetgegevens van de dienstverleningspunten verkeerd zijn verwerkt door de distributienetbeheerder;
- wanneer de distributienetbeheerder een defect in de meting van de meetinrichting vaststelt zonder dat er inbreuk is gepleegd op de integriteit van de meetinrichting;
- wanneer is vastgesteld dat een netgebruiker illegaal gas van het net heeft afgenomen en dat deze afname niet geheel of gedeeltelijk door de meetinrichting is geregistreerd. In dit geval zijn de bepalingen van Art. 1.11 en volgende van toepassing;
- in specifieke gevallen na rechtvaardiging door de distributienetbeheerder en goedkeuring door Brugel.

Art. 5.67. §1. In de gevallen vermeld in Art. 5.66 worden, met uitzondering van het vijfde streepje, de meetgegevens die de afname meten, geraamd door de distributienetbeheerder op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.

Om dit te doen, gaat de distributienetbeheerder te werk volgens de volgende prioriteitsvolgorde.

1° Niet geraamde historische metingen van de netgebruiker voor het dienstverleningspunt, voor de meest recente als relevant beschouwde periode.
2° Niet-geraamde historische metingen voor het dienstverleningspunt, voor de meest recente als relevant beschouwde periode,
3° Bij ontstentenis, op basis van de typische gemiddelde afname van een netgebruiker met hetzelfde profiel.

Als de schatting wordt uitgevoerd na vaststelling van een defect in de meetinrichting zonder dat een inbreuk is gepleegd op de integriteit van de meter, worden de gegevens geschat op basis van een relevante historische periode die niet door het defect is beïnvloed of, desgevallend, op basis van een of meer metingen die gedurende een relevante periode zijn verricht nadat de storing is verholpen.

Op basis van deze elementen wordt rekening gehouden met andere parameters zoals weersfactoren om de geraamde afname voor de periode in kwestie te bepalen.

§2. De distributienetbeheerder publiceert op zijn website, na goedkeuring door Brugel, een voorschrift dat de algemene regels beschrijft voor de validering, schatting en rechtzetting van meetgegevens.

§3. De distributienetbeheerder mag op eigen initiatief, in overeenstemming met Art. 5.70, eerder geraamde meterstanden of belastingscurves enkel rechtzetten als de distributienetbeheerder van mening is dat de geraamde meterstanden of belastingscurves niet relevant zijn in het licht van de beschikbare informatie.

§4. Als de schatting door de netgebruiker wordt betwist, houdt de distributienetbeheerder rekening met de door de netgebruiker verstrekte relevante informatie. De distributienetbeheerder motiveert zijn beslissing en corrigeert desgevallend de meetgegevens in overeenstemming met Art. 5.70.

§5. Dit artikel is niet van toepassing als een inbreuk is gepleegd op de integriteit van de meetinrichting. In dit geval zijn Art. 1.11 en volgende van toepassing.

Art. 5.68. Voor deze situaties van foutieve meting, wanneer de meterweergave nog functioneel is, past de distributienetbeheerder op het moment van de regularisatie niet de meterstanden aan, maar het afname / injectievolume binnen de voor de rechtzetting toegelaten termijnen in overeenstemming met Art. 5.70. Op die manier houdt de distributienetbeheerder een historiek bij van de meterstanden die werkelijk op de defecte meter werden weergegeven.

Sibelga

Afdeling 3. 7. Rechtzettingen

Art. 5.69. De distributienetbeheerder voorziet, in overleg met de toegangsgerechtigden, in procedures voor de behandeling van verzoeken om rechtzetting en gemeenschappelijke voorwaarden voor de rechtzetting van meetgegevens. Deze procedures en voorwaarden wordt vastgelegd in de MIG.
Er is geen waarborg dat de niet-gevalideerde verbruiksgegevens volledig en correct zijn. Eventueel nadeel als gevolg van het gebruik van niet-gevalideerde gegevens die door de toegangsgerechtigde of de netgebruiker zijn meegedeeld, is ten laste van de toegangsgerechtigde. De gegevens die door de distributienetbeheerder worden meegedeeld, worden geacht gevalideerd te zijn tenzij anders vermeld bij het doorsturen van de gegevens of tenzij anders bepaald in de voorschriften van het Technisch Reglement. De distributienetbeheerder neemt alle nodige maatregelen waarover hij beschikt om ervoor te zorgen dat de meetgegevens volledig en nauwkeurig zijn.

Art. 5.70. §1. Dit artikel is niet van toepassing op afnames die niet door een toegangsgerechtigde zijn gefactureerd.

§2. Het is een netgebruiker toegestaan de door hemzelf of zijn toegangsgerechtigde door meteropname of schatting vastgestelde of meegedeelde meetgegevens en de daaruit voortvloeiende facturering bij zijn toegangsgerechtigde te betwisten binnen een termijn van ten hoogste twee jaar die ingaat op de datum van de schatting, te rekenen vanaf tien dagen na de datum waarop de factuur door de toegangsgerechtigde naar de netgebruiker werd gestuurd. Deze betwisting mag de in paragraaf 3 en 4 bedoelde jaarlijkse periodes niet overschrijden, onder de in de paragraaf 3 en 4 bepaalde voorwaarden.

De distributienetbeheerder corrigeert de meetgegevens binnen een termijn van één jaar vanaf het moment dat de noodzaak van rechtzetting is vastgesteld en de distributienetbeheerder over alle nodige informatie beschikt.

§3. Onverminderd paragraaf 4, zal elke rechtzetting van meetgegevens en de daaruit voortvloeiende facturering betrekking hebben op maximaal de laatste twee periodes van een jaar. Om deze twee periodes van een jaar te bepalen, neemt de distributienetbeheerder de laatste periodieke meteropname en gaat hij terug naar de periodieke meteropname van twee jaar eerder. In de door de MIG vastgelegde gevallen wordt met een periodieke opname gelijkgesteld, een opname in het kader van een MIG-scenario (inzonderheid een verandering van toegangsgerechtigde of netgebruiker). Als er geen meting is, schat de distributienetbeheerder de index twee jaar voor de laatste periodieke meting.

§4. De distributienetbeheerder mag de meetgegevens en de eruit voortvloeiende facturering over vijf periodes van een jaar rechtzetten in het geval bedoeld in Art. 5.71 en in de volgende gevallen:

1° wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
- de netgebruiker heeft zich niet gehouden aan Art. 5.26, Art. 5.41 of Art. 5.42 en
- de meetgegevens die in aanmerking worden genomen voor de voor rechtzetting in aanmerking komende facturering zijn in het voordeel zijn van de netgebruiker in vergelijking met de werkelijke gegevens, en
- de distributienetbeheerder heeft niet herhaaldelijk nagelaten zijn verplichtingen bedoeld in Art. 5.34 na te komen.

2° wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
- de distributienetbeheerder heeft zich niet gehouden aan Art. 5.34, en de meetgegevens die in aanmerking worden genomen voor de voor rechtzetting in aanmerking komende facturering zijn in het nadeel van de netgebruiker in vergelijking met de werkelijke gegevens, en
- de netgebruiker heeft niet meer dan drie opeenvolgende jaren nagelaten zijn verplichtingen onder Art. 5.26, Art. 5.41 of Art. 5.42 na te komen.

Voor de toepassing van dit artikel wordt de distributienetbeheerder geacht herhaaldelijk de in Art. 5.34 bedoelde verplichtingen niet te zijn nagekomen wanneer hij gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren de in Art. 5.34 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen zonder door de netgebruiker te zijn misleid.

§5. Als het recht te zetten volume een schatting betreft die niet consistent, verdeelt de distributienetbeheerder het rechtgezette volume zodanig dat het de werkelijkheid voor de geschatte periodes benadert. Deze verdeling is beperkt tot de periode die geldt voor de rechtzetting, zoals vermeld in paragraaf 3 of 4. De betreffende meterstanden worden rechtgezet.

Art. 5.71. Voorliggend artikel is van toepassing wanneer, als gevolg van een fysieke verwisseling van meerdere meetinrichtingen of een administratieve verwisseling van meerdere leveringscontracten, een netgebruiker wordt gefactureerd op basis van de meetgegevens van een andere netgebruiker en omgekeerd. In deze specifieke situaties zijn de totale volumes die de distributienetbeheerder voor de betrokken installaties aan toegangsgerechtigden toewijst correct, alleen de toewijzing aan de netgebruikers is onjuist.

In geval van een administratieve verwisseling regelen de toegangsgerechtigden de situatie met behulp van de marktmodules die voor dit doel zijn voorzien. Indien nodig zal de distributienetbeheerder ervoor zorgen dat de informatie wordt verstrekt die nodig is om de regularisatie te vergemakkelijken.

In een situatie van fysieke verwisseling corrigeert de netbeheerder de situatie zodra de distributienetbeheerder kennis verkrijgt van de verwisseling en over alle nodige informatie beschikt om de situatie recht te zetten, voor maximaal vijf jaarlijkse verbruiksperiodes voor de partijen die door de verwisseling worden getroffen.

Indien in het geval van een fysieke verwisseling van meters kan worden aangetoond dat de distributienetbeheerder een fout heeft gemaakt die de verwisseling heeft veroorzaakt, zal de distributienetbeheerder de situatie herstellen voor maximaal vijf jaarlijkse verbruiksperiodes voor de benadeelde partij, dat is de partij die gefactureerd werd voor een groter volume dan haar werkelijke verbruik tijdens de periode van de meterverwisseling, en twee jaarlijkse verbruiksperiodes voor de niet-benadeelde partij, dat is de partij die gefactureerd werd voor een kleiner volume dan haar werkelijke verbruik tijdens de periode van de meterverwisseling.

Art. 5.72. Desgevallend brengt de toegangsgerechtigde de netgebruiker op de hoogte van de gecorrigeerde meetgegevens en stuurt hij ze naar hem op.

Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen voor de meting van biomethaan

Art. 5.73. De distributienetbeheerder bepaalt de modaliteiten voor het meten van biomethaan dat op het distributienet geïnjecteerd wordt.

Art. 5.74. De in Art. 5.73 bedoelde modaliteiten worden opgesteld op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.

Art. 5.75. De distributienetbeheerder mag van voorliggende titel afwijken afhankelijk van de kenmerken van de biomethaaninjectie.

Sibelga

Titel VI: Gegevenscode

Art. 6.1. De Gegevenscode (Titel VI) bevat de bepalingen over de informatieve toegang tot de gegevens in overeenstemming met artikel 5, §1, 7° bis en 7ter van de Ordonnantie. Hij bevat onder meer bepalingen met betrekking tot:

- de technische en operationele regels in verband met de gegevensbeheeractiviteiten van de distributienetbeheerder, voor zover het gaat om informatieve toegang tot de gegevens;
- de registratie van aanvragen tot toegang tot de gegevens;
- de continue en occasionele toegang tot de gegevens.

Hoofdstuk 1. Informatieve toegang tot gegevens

Art. 6.2. §1. Informatieve toegang tot gegevens verwijst naar toegang tot meetgegevens, identificatiegegevens en technische gegevens van een netgebruiker in overeenstemming met artikel 5, §1, alinea 2, 7 bis en 7 ter van de Ordonnantie. De informatieve toegang tot de gegevens heeft tot doel de netgebruiker of een door de netgebruiker aangewezen derde te informeren over de verlening van andere diensten dan die welke door marktprocessen worden gedekt.

Informatieve toegang tot gegevens wordt verschaft via gegevensoverdracht door de distributienetbeheerder. In deze Titel wordt de overdracht van gegevens door de distributienetbeheerder 'toegang tot de gegevens' genoemd.

Toegang tot de gegevens is mogelijk onder de voorwaarden die in deze Titel zijn gedefinieerd, hetzij door continue toegang tot de gegevens, hetzij door occasionele toegang tot de gegevens.

§2. In een document dat de distributienetbeheerder op zijn website publiceert, geeft de distributienetbeheerder een overzicht van de in paragraaf 1 beschreven diensten die de distributienetbeheerder op een dienstverleningspunt voor gegevens kan aanbieden. Dit document is opgesteld in overleg met de verschillende spelers op de gasmarkt en vóór publicatie goedgekeurd door Brugel volgens de procedure beschreven in Art. 1.38. Dit document specificeert ten minste het niveau van de validering van de gegevens.

Art. 6.3. §1. Elk verzoek om toegang tot de gegevens wordt ingediend bij de distributienetbeheerder met behulp van een aanvraagformulier voor toegang tot de gegevens.

De distributienetbeheerder stelt een vooraf door Brugel goedgekeurd modelformulier op voor toegang tot de gegevens met betrekking tot verzoeken om continue toegang en verzoeken om eenmalige toegang en publiceert dit op zijn website.

De netgebruiker of de derde vult het aanvraagformulier voor toegang tot de gegevens in dat door de distributienetbeheerder wordt verstrekt.

Het formulier bevat een lijst met beschikbare gegevens, waaronder:

- Jaarlijkse en/of maandelijkse afgenomen volumes;
- Jaarlijkse en/of maandelijkse geïnjecteerde volumes;
- Belastingscurve;
- EAN-code;
- Identificatiegegevens voor een toegangspunt/netgebruiker.

§2. De distributienetbeheerder zorgt ervoor dat het in alinea 1 bedoelde formulier de aanvragen vergemakkelijkt en het risico van onvolledige aanvragen beperkt.

Art. 6.4. Een eventuele andere relatie tussen de derde partij en de netgebruiker ontslaat de derde partij niet van de verplichting om deze Titel na te leven.

Art. 6.5. De distributienetbeheerder publiceert een document waarin de processen voor de behandeling van verzoeken om informatie worden beschreven. Dit document is opgesteld in overleg met de verschillende spelers op de gasmarkt en vóór publicatie goedgekeurd door Brugel.

Art. 6.6. Wanneer de netgebruiker een natuurlijke persoon is en een derde partij toegang tot zijn gegevens vraagt, activeert de distributienetbeheerder het dienstverleningspunt voor gegevens nadat hij het bewijs heeft ontvangen dat de netgebruiker op het betreffende toegangspunt toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn gegevens.

Alinea 1 is alleen van toepassing op de verwerking van technische gegevens indien deze verwerking waarschijnlijk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Als de netgebruiker een rechtspersoon is en een derde partij toegang vraagt tot zijn gegevens, activeert de distributienetbeheerder het dienstverleningspunt voor gegevens. De distributienetbeheerder kan op eerste verzoek de reikwijdte van het mandaat van de derde partij verifiëren.

Art. 6.7. De beschikbare gegevens kunnen worden meegedeeld tegen het toepasselijke tarief, in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gevalideerde gegevens kunnen worden rechtgezet in overeenstemming met Art. 5.70.

Hoofdstuk 2. Continue gegevenstoegang

Afdeling 2.1 Toewijzing van dienstverleningspunten voor gegevens

Art. 6.8. Aan een actief toegangspunt kunnen een of meer dienstverleningspunten voor gegevens worden gekoppeld. Een dienstverleningspunt voor gegevens kan niet worden gekoppeld aan een inactief toegangspunt.

Art. 6.9. Toegang tot de gegevens kan bij de distributienetbeheerder worden aangevraagd door de netgebruiker of door een derde partij.

Afdeling 2.2 Registratie van de aanvraag voor continue gegevenstoegang

Art. 6.10. §1. De distributienetbeheerder registreert elke continue toegang tot de gegevens op een dienstverleningspunt voor gegevens in het toegangsregister.

Het doel van deze registratie is om gemachtigde derden te registreren en hen toegang te geven tot de gegevens van de netgebruiker en, desgevallend, van de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

§2. De registratie omvat onder andere de volgende gegevens:

- de identificatie van de aanvrager;
- de identificatie van de dienstverleningspunten voor gegevens die aan het toegangspunt zijn gekoppeld;
- de begindatum van de gegevenstoegang voor een partij op het dienstverleningspunt voor gegevens.

Afdeling 2.3 Modaliteiten voor continue gegevenstoegang

Art. 6.11. De continue gegevenstoegang betreft de geautomatiseerde overdracht van de gegevens door de distributienetbeheerder.

Art. 6.12. De gegevens waarop de continue toegang betrekking heeft, worden ter beschikking gesteld aan de netgebruiker en/of de gemachtigde derde conform de termijnen vermeld in Art. 6.14 en conform de frequentie van terbeschikkingstelling vermeld in het gegevensformulier.

Art. 6.13. De gegevens waarop de continue toegang betrekking heeft en die betrekking hebben op de belastingscurves zijn niet-gevalideerde gegevens. De netgebruiker kan de distributienetbeheerder op de hoogte stellen als hij een fout vaststelt in de verstrekte gegevens. De distributienetbeheerder onderneemt stappen om deze informatie te verwerken.

De gegevens waarop de continue toegang betrekking heeft en die betrekking hebben op de maandelijkse of jaarlijkse volumes zijn gevalideerde gegevens. De gevalideerde gegevens kunnen worden rechtgezet in overeenstemming met Art. 5.70.

Sibelga

Onderafdeling 2.3.1. Voorwaarden voor continue gegevenstoegang

Art. 6.14. Na ontvangst van een formulier controleert de distributienetbeheerder of de aanvraag volledig is. Zo niet, dan stelt hij de aanvrager zo snel mogelijk en uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de aanvraag in kennis van de ontbrekende informatie.

De distributienetbeheerder gaat na of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot de op het formulier vermelde gegevens.

Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, deelt de distributienetbeheerder de aanvrager uiterlijk tien dagen na ontvangst van de volledige aanvraag mee aan welke voorwaarden niet is voldaan. De distributienetbeheerder informeert de aanvrager ook over de mogelijkheid om een beroep in te dienen bij Brugel.

Als de aanvraag voor continue toegang tot de gegevens op een dienstverleningspunt voor gegevens wordt goedgekeurd door de distributienetbeheerder, krijgt de aanvrager zo snel mogelijk en binnen tien dagen continue toegang tot de gegevens, op voorwaarde dat de gegevens beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat de gegevens niet beschikbaar zijn, met name door een probleem tijdens het verzamelen van de gegevens. De reden voor de onbeschikbaarheid kan niet worden toegeschreven aan de distributienetbeheerder.

Als gegevens niet aan de netgebruiker kunnen worden geleverd omdat ze niet beschikbaar zijn, stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker in kennis van de reden waarom de gegevens niet beschikbaar zijn. De distributienetbeheerder implementeert een functie waarmee de gegevens aan de distributienetgebruiker kunnen worden meegedeeld zodra deze gegevens opnieuw voor de distributienetbeheerder beschikbaar zijn.

Art. 6.15. De distributienetbeheerder brengt de netgebruiker en, desgevallend, de derde partij op de hoogte dat de continue toegang tot de gegevens van kracht is.

Onderafdeling 2.3.2 Einde van de gegevenstoegang

Art. 6.16. Binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvraag beëindigt de distributienetbeheerder de continue toegang tot de gegevens voor het betrokken dienstverleningspunt voor gegevens indien de netgebruiker of derde partij vraagt om beëindiging van de continue toegang tot de gegevens.

Art. 6.17. De distributienetbeheerder informeert de derde partij en de netgebruiker(s) over de beëindiging van de continue toegang tot de gegevens op het (de) betrokken dienstverleningspunt(en) voor gegevens.

Onderafdeling 2.3.3 Specifieke bepalingen voor gegevenstoegang op verzoek van een netgebruiker

Art. 6.18. Wanneer er een verandering van netgebruiker plaatsvindt op het toegangspunt in kwestie of wanneer het toegangspunt inactief wordt, beëindigt de distributienetbeheerder, na in overeenstemming met de MIG op de hoogte te zijn gebracht, de continue toegang tot de gegevens voor de dienstverleningspunten voor gegevens die verbonden zijn met hetzelfde toegangspunt.

Art. 6.19. De distributienetbeheerder informeert de netgebruiker over de identiteit van de partijen aan wie toegang tot de gegevens is verleend.

Onderafdeling 2.3.4 Specifieke bepalingen voor de gegevenstoegang op verzoek van een derde

Art. 6.20. Het dienstverleningspunt voor gegevens kan alleen geactiveerd blijven zolang de persoon een actief contract heeft voor het toegangspunt en toestemming blijft geven voor de verwerking van zijn gegevens door de derde partij.

Het dienstverleningspunt voor gegevens kan alleen geactiveerd blijven als de rechtspersoon een actief contract heeft voor het toegangspunt en de derde partij een machtiging van de rechtspersoon heeft om zijn gegevens te verwerken.

Art. 6.21. De derde partij informeert de distributienetbeheerder onverwijld wanneer de derde partij niet langer een machtiging van de netgebruiker heeft of wanneer de netgebruiker zijn toestemming voor continue toegang tot de gegevens heeft ingetrokken. Bij ontstentenis is de derde partij verantwoordelijk voor de gevolgen in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De distributienetbeheerder beëindigt de continue toegang tot de gegevens voor alle dienstverleningspunten voor gegevens waarop een derde partij geregistreerd is als die derde niet langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot de gegevens.

Sibelga

Hoofdstuk 3. Occasionele gegevenstoegang

Afdeling 3.1 Registratie van de aanvraag voor occasionele gegevenstoegang

Art. 6.22. De aanvragen voor occasionele gegevenstoegang worden geregistreerd door de distributienetbeheerder.

Afdeling 3.2 Modaliteiten voor occasionele gegevenstoegang

Art. 6.23. De gevraagde gegevens moeten altijd door de distributienetbeheerder aan de netgebruiker of de in gemachtigde derde partij worden verstrekt voor zover de betrokken netgebruiker een actief contract heeft voor hetzelfde toegangspunt tijdens de periode waarop de aanvraag betrekking heeft en voor zover deze gegevens beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat de gegevens niet beschikbaar zijn, met name door een probleem tijdens het verzamelen van de gegevens. De reden voor de onbeschikbaarheid kan niet worden toegeschreven aan de distributienetbeheerder.

Als gegevens niet aan de netgebruiker kunnen worden geleverd omdat ze niet beschikbaar zijn, stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker in kennis van de reden waarom de gegevens niet beschikbaar zijn.

Art. 6.24. Elke netgebruiker kan zijn meetgegevens van de laatste drie jaar van afnames en, desgevallend, injecties, één keer per jaar gratis verkrijgen op eenvoudig verzoek aan de distributienetbeheerder, met vermelding van zijn EAN-code. Deze gegevens worden historische gegevens genoemd.

De verbruiksgegevens worden de aanvrager zo snel mogelijk en ten laatste binnen de twintig dagen na zijn aanvraag ter beschikking gesteld, op voorwaarde dat de netgebruiker tijdens de referentieperiode actief geweest is op hetzelfde toegangspunt en op voorwaarde dat de gegevens beschikbaar zijn.

Art. 6.25. De historische gegevens waarop de occasionele toegang betrekking heeft, zijn gevalideerde gegevens als ze worden gebruikt en doorgegeven aan de markt.

Onderafdeling 3.2.1 Specifieke bepalingen voor gegevenstoegang op verzoek van een netgebruiker

Art. 6.26. Op verzoek van de netgebruiker stelt de distributienetbeheerder hem binnen een termijn van vijf dagen via de website van de distributienetbeheerder de eigen EAN-code van de netgebruiker ter beschikking op basis van zijn naam, adres (straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) en meternummer(s).

Art. 6.27. Op verzoek van de netgebruiker kan de distributienetbeheerder hem bijkomende administratieve informatie verstrekken met betrekking tot zijn aansluiting en/of toegangspunt.

Sibelga

Titel VII: Samenwerkingscode

Hoofdstuk 1. Algemeen

Art. 7.1. Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen, en onder meer de bevoegdheden van de CREG, regelt de Samenwerkingscode de betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de netbeheerders aan wier netten zijn net gekoppeld is.

Hoofdstuk 2. Betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder

Art. 7.2. Het distributienet is op diverse koppelingspunten aangesloten op het net van de vervoersnetbeheerder, met name in de vorm van ontvangststations. Voor elk ontvangststation wordt een overeenkomst gesloten tussen de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder. Die overeenkomst bevat op zijn minst de volgende elementen:

1° de aanduiding van de eigenaar van het ontvangststation;
2° de technische exploitant van het ontvangststation;
3° de geïnstalleerde capaciteit en de modaliteiten om deze aan te passen;
4° de capaciteit die de vervoersnetbeheerder ter beschikking stelt alsook de minimum- en maximumwaarden inzake druk en temperatuur van het geleverde gas;
5° de limieten, de uitwisselingswijze en -frequentie van de waarden van de energetische inhoud per volume-eenheid;
6° de informatiestromen tussen de partijen en de frequentie ervan;
7° door de partijen te verstrekken diensten.

Art. 7.3. De distributienetbeheerder sluit met de vervoersnetbeheerder een samenwerkingsovereenkomst die onder meer de respectieve rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden bepaalt, alsook de procedures met betrekking tot de uitwisseling van meetgegevens, inclusief de uitwisseling van meetgegevens nodig voor het garanderen van het evenwicht op de netten, en alle andere aspecten van de exploitatie die een directe of indirecte invloed kunnen hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van de netten, de aansluitingen of de installaties van de betrokken netgebruikers of op de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens. De overeenkomst(en) bedoeld in Art. 7.2 maakt (maken) integraal deel uit van de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 7.4. Eik nieuw ontvangststation, elke versterking of uitbreiding van een bestaand ontvangststation is het voorwerp van een gemeenschappelijke beslissing van de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder, op basis van technisch-economische criteria, vanuit het dubbele streven naar een optimale ontwikkeling van de netten en een billijke tenlasteneming van de financiering. Die versterkingen of uitbreidingen vormen het voorwerp van aanhangsels bij de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 7.5. De afnames op uurbasis van de netgebruikers worden verondersteld op hetzelfde ogenblik ook in het ontvangststation gedaan te zijn.

Hoofdstuk 3. Betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de beheerder van een ander aardgasdistributienet

Art. 7.6. §1. Wanneer de distributienetbeheerder zijn net koppelt aan dat van een andere distributienetbeheerder, moeten de installaties op het koppelingspunt:

1° beantwoorden aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor aardgasdistributieleidingen;

2° voorzien zijn van afsluitingsinrichtingen en van de nodige apparatuur om onder alle omstandigheden de stromen op elk van de netten te kunnen beheren.

§2. Voor elk koppelingspunt wordt tussen de betrokken distributienetbeheerders een samenwerkingsovereenkomst gesloten die alle operationele bepalingen omvat.

§3. De betrokken distributienetbeheerders beslissen in gemeen overleg over de noodzaak om op het koppelingspunt een meetinrichting te plaatsen, alsook over de wijze om de hoeveelheden energie te bepalen vertrekkende van de aardgasstromen en om die gegevens beschikbaar te stellen.

Hoofdstuk 4. Multilaterale betrekkingen tussen netbeheerders

Art. 7.7. Op aanvraag van de distributienetbeheerder, van de beheerder van een ander aardgasdistributienet of van de vervoersnetbeheerder kunnen meerdere ontvangststations die één of meerdere distributienetten bevoorraden, gegroepeerd worden, met het akkoord van alle betrokken netbeheerders, in een fictief ontvangststation dat de naam 'geaggregeerd ontvangststation' aanneemt.

Art. 7.8. §1. Wanneer een geaggregeerd ontvangststation meerdere distributienetten bevoorraadt, werken de verschillende betrokken distributienetbeheerders samen om aan de vervoersnetbeheerder de informatie mee te delen die vereist is door de Meetcode van voorliggend Technisch Reglement en betrekking heeft op het resulterende verbruik van dat geaggregeerd ontvangststation.

§2. In de hypothese bedoeld in paragraaf 1 is elke distributienetbeheerder verantwoordelijk voor de transmissie van de informatie met betrekking tot de op zijn distributienet gelegen toegangspunten.

Sibelga

BIJLAGE I: UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN DNB EN DNG

Met betrekking tot :	Voorwerp	Eenheid	Richting van de transmissie
Planningscode	Afgenomen hoeveelheid gas	m³(n)/jaar	DNG => DNB
Planningscode	Vooruitzicht inzake maximum af te nemen hoeveelheid gas op uurbasis	m³(n)/uur	DNG => DNB
Planningscode/ Meetcode	Jaarlijks verbruiksprofiel[2]		DNG => DNB
Aansluitingscode	Distributiedruk	Bar of mbar relatief	DNB => DNG
Aansluitingscode	Leveringsdruk	Bar of mbar relatief	DNB => DNG
Meetcode/ Aansluitingscode	Aansluitingscapaciteit	m³(n)/uur	DNG => DNB

[1] Raming op -10°C gemiddelde buitentemperatuur voor de gebruikers met een verbruiksprofiel 'verwarming'.

[2] Het jaarlijks verbruiksprofiel beschrijft het soort gebruik van het gas en alle verbruiksvariaties (spreiding van de vermogensverhoging voor een nieuwe aansluiting, tendensbreuk in het verbruik, daling of stijging van de gasafnames op lange termijn).

Sibelga

BIJLAGE II : SCHEMA VAN EEN AANSLUITING

Aansluiting voor meer dan één eindafnemer



Aansluiting voor één eindafnemer



Aansluiting = Gemeenschappelijke aansluiting + Individuele aansluiting

Gemeenschappelijke aansluiting (A) = deel bestemd voor verschillende eindafnemers
Individuele aansluiting (B + C) = deel bestemd voor één enkele eindafnemer
Dienstleiding = A + B
Aansluiting = A + B + C
Meetinstallatie = C

Aardgasdistributieleiding = G

Aardgasdistributienet = G + A + B + C

Binneninstallatie v.d. eindafnemer = D

Toegangspunt (P) = afnamepunt

Punt R = grens tussen de aansluiting en de aardgasdistributieleiding

Punt S = grens tussen de gemeenschappelijke aansluiting (A) en de individuele aansluiting (B)

CONTRACT VOOR TOEGANG TOT HET GASDISTRIBUTIENET

BIJLAGE III – CONTRACT VOOR TOEGANG TOT HET GASDISTRIBUTIENET

Referentie

Tussen:

Maatschappelijke zetel:

Rechtspersonenregister van:

Nr.

Btw-nummer:

Vertegenwoordigd door:

[Naam, functie]

Hierna 'toegangsgerechtigde' genoemd,

En: Sibelga cv

Maatschappelijke zetel: Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel

Rechtspersonenregister: Nr. 222.869.673

Btw-nummer: BE 222.869.673

Vertegenwoordigd door: [Naam, functie]

Hierna 'distributienetbeheerder' genoemd,

En beide hierna zonder onderscheid afzonderlijk ook '**Partij**' en gezamenlijk ook '**Partijen**' genoemd,

Is overeengekomen wat volgt:

Artikel 1: Voorwerp, draagwijdte en toepassingsgebied van het Contract

1.1. Onderhavig contract is dat waarnaar wordt verwezen in artikel 4.19 van het Technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe (in hetgeen volgt 'Technisch reglement' genoemd). Het verduidelijkt de voorwaarden die de betrekkingen regelen tussen de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigde wat de toegang tot het distributienet betreft, dat wil zeggen: het overgangsrecht van aardgas op het distributienet, het gebruik van door de distributienetbeheerder beheerde aansluitingen en het gebruik van aanvullende en bijkomende diensten in de zin van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de

organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit, en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna 'Gasordonnantie' genoemd).

1.2 De definities in artikel 3 van de gasordonnantie zijn van toepassing op dit contract. Hetzelfde geldt voor de definities in artikel 1.2, §2, van het Technisch Reglement.

1.3 Partijen erkennen dat onderhavig contract in zijn geheel onderworpen is aan de bepalingen in het Technisch reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in voorliggend contract en de voorschriften van het Technisch reglement, hebben de voorschriften van het Technisch reglement voorrang.

1.4 Onderhavig contract geeft geen toegang tot het vervoersnet. De toegangsgerechtigde dient met de vervoersnetbeheerder een specifieke overeenkomst te sluiten om toegang te krijgen tot dit net.

1.5 Alle hieronder opgesomde bijlagen maken wezenlijk deel uit van dit toegangscontract:

Bijlage 1: Samenwerkingsverklaring tussen de vervoersnetgebruiker(s) en de toegangsgerechtigde

Bijlage 2: Solvabiliteitscriteria en financiële garanties

Bijlage 3A: Standaardformulier bankgarantie

Bijlage 3B: Standaardformulier voor 'parent guarantee'

Bijlage 4: Lijst en gegevens van de contactpersonen

Bijlage 5: Specificatie van MD- en LD-aardgas per geaggregeerd ontvangststation

Bijlage 6: Specificatie van MD- en LD-aardgas per geaggregeerd ontvangststation na de omschakeling van het distributienet van arm gas naar rijk gas

Artikel 2: Opschortende voorwaarden

Onderhavig contract wordt enkel van kracht indien aan elk van de volgende opschortende voorwaarden is voldaan:

- Het bewijs dat de toegangsgerechtigde direct of indirect via de vervoersnetgebruiker die hij heeft aangewezen voor de looptijd van onderhavig contract een vervoersovereenkomst heeft gesloten met de vervoersnetbeheerder en, in voorkomend geval, het bewijs van de samenwerking tussen de toegangsgerechtigde en een vervoersnetgebruiker; dit laatste bewijs wordt aangebracht door middel van het verklaringsformulier in Bijlage 1;
- Het verstrekken door de toegangsgerechtigde van een solvabiliteitsattest of van een financiële garantie zoals bedoeld in Bijlage 2;
- De verklaring door de toegangsgerechtigde dat alle aankoop en verkoopcontracten voor gas, nodig voor het verwachte of normaliter te verwachten gebruik volgens onderhavig toegangscontract, zullen worden gesloten.

Artikel 3: Rechten en verplichtingen van de distributienetbeheerder

Onverminderd wat vermeld is in de overige bepalingen van dit contract en in het Technisch reglement, zijn de rechten en verplichtingen van de distributienetbeheerder de volgende:

3.1. De distributienetbeheerder verbindt zich ertoe elk nuttig middel aan te wenden om de toegangsgerechtigde toegang tot het distributienet te garanderen, onder voorbehoud van zijn recht om ten aanzien van de vereisten inzake veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het distributienet of van de aansluiting, de noodzakelijke onderhouds-, herstellings- en ontwikkelingswerken uit te voeren met inachtneming van de voorschriften van het Technisch reglement.

3.2. De distributienetbeheerder gebruikt alle beschikbare middelen om te zorgen voor een veilige werking van het net en exploitatie ervan, zoals onder meer de buitendienststelling van gedeelten van het net voor herstelling en onderhoud, waardoor de toegang tot het net van de distributienetbeheerder in voorkomend geval tijdelijk wordt onderbroken.

3.3. De distributienetbeheerder beperkt zich ertoe het gas aan te bieden zoals dat wordt geleverd vanaf het exploitatienet bij het injectiepunt in het distributienet tot aan het afnamepunt van de distributienetgebruiker.

De distributienetbeheerder is niet belast met het toezicht op de samenstelling of op de calorische waarde van het gas dat op zijn net wordt getransporteerd.

Bij werken op het net waakt de distributienetbeheerder erover, met alle uit economisch en technisch oogpunt redelijke middelen, dat de kwaliteit en de samenstelling van het gas niet aangetast worden.

Artikel 4: Rechten en verplichtingen van de toegangsgerechtigde

Onverminderd wat vermeld is in de overige bepalingen van dit contract en in het Technisch reglement, zijn de rechten en verplichtingen van de toegangsgerechtigde de volgende:

4.1. De toegangsgerechtigde heeft toegang tot het distributienet voor de toegangspunten waarvoor hij als toegangsgerechtigde is geregistreerd in het toegangsregister van de distributienetbeheerder, ten belope van de aansluitingscapaciteit op het net voor elk toegangspunt.

4.2. De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe, voor de toegangspunten waarvoor hij als toegangsgerechtigde is geregistreerd in het toegangsregister, de als toepassing van artikel 8 verschuldigde bedragen te betalen, onder meer berekend op basis van de in dat artikel bedoelde tarieven.

4.3. Om de gegevensuitwisseling mogelijk te maken, zoals bepaald in het Technisch reglement en in onderhavig contract, verbindt de toegangsgerechtigde zich ertoe de nodige investeringen te verrichten om zijn communicatiesysteem af te stemmen op dat van de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder overlegt met de toegangsgerechtigde over de werking en de aanpassingen van het communicatiesysteem.

4.4. De toegangsgerechtigde verbindt er zich toe de distributienetbeheerder onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van vervoersnetgebruiker die voor hem optreedt voor één of meerdere beschouwde toegangspunten. De distributienetbeheerder zal de ontvangst van die wijziging pas bevestigen en ze in het toegangsregister opnemen wanneer hem een nieuwe verklaring, opgemaakt volgens het model van Bijlage 1, en de gegevens van de nieuwe contactpersonen zullen zijn meegedeeld.

4.5. Onverminderd de verplichtingen van de vervoersnetbeheerder op dat vlak, zorgt de toegangsgerechtigde ervoor dat deze aardgasleveringen op het vlak van de ontvangststations van het distributienet, voldoen aan de in Bijlage 5 vermelde specificaties.

4.6. De toegangsgerechtigde wordt geacht zelf aan de distributienetgebruikers met wie hij verbonden is, alle vereiste gegevens te hebben verstrekt voor de goede uitvoering van zijn leveringscontract. Hij brengt ze meer bepaald op de hoogte van de modaliteiten inzake toegang tot het distributienet, zoals bepaald in het Technisch reglement.

4.7. De toegangsgerechtigde waarborgt tegenover de distributienetbeheerder dat hijzelf, alsook de vervoersnetgebruikers met wie hij samenwerkt, over alle bij wet en ordonnantie verplicht gestelde vergunningen beschikken of zullen beschikken.

De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe het bewijs te leveren aan de distributienetbeheerder, op diens aanvraag, dat deze verklaringen, garanties en vergunningen nog steeds juist en/of van kracht zijn. De toegangsgerechtigde verbindt er zich tevens toe de distributienetbeheerder terstond in kennis te stellen in het geval een of meer van de bovenvermelde vergunningen aflopen of vervallen.

Artikel 5: Begin en einde van het contract

5.1. Onderhavig toegangscontract wordt gesloten voor een hernieuwbare termijn van twaalf maanden met inwerkingtreding op [.....] voor zover aan alle in artikel 2 vermelde opschortende voorwaarden is voldaan.

Vanaf de datum van inwerkingtreding vervangt deze alle eerdere contracten of overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot de toegang tot het distributienet.

5.2. Onderhavig contract wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden, zolang een partij niet aan de andere heeft meegedeeld dat zij de bedoeling had er een einde aan te maken, via aangetekend schrijven gericht aan de andere partij uiterlijk twee maanden vóór de afloopdatum van de aan de gang zijnde periode van twaalf maanden.

Artikel 6: Opschorting van de verplichtingen en opzegging van het contract

6.1. Opschorting van zijn verplichtingen door de toegangsgerechtigde

In geval van ernstig verzuim of grove nalatigheid vanwege de distributienetbeheerder in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 3, stelt de toegangsgerechtigde de distributienetbeheerder en Brugel in kennis van dit ernstig verzuim of van deze grove nalatigheid bij ter post aangetekend schrijven. De toegangsgerechtigde dient nauwkeurig aan te geven waaruit het ten laste gelegde verzuim of de verweten nalatigheid bestaat.

De distributienetbeheerder heeft dan tien werkdagen de tijd, te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief (waarbij de poststempel als bewijs voor de verzendingsdatum geldt), om die toestand recht te zetten of om al het nodige te doen om de gevolgen van het ernstige verzuim of de grove nalatigheid te verhelpen. De distributienetbeheerder brengt de toegangsgerechtigde en Brugel op de hoogte van de daartoe getroffen maatregelen.

Na afloop van die termijn is het de toegangsgerechtigde toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens onderhavig contract op te schorten. Hij dient zijn beslissing met redenen te

omkleden en kenbaar te maken via een tweede aangetekende brief, gelijktijdig gericht aan de distributienetbeheerder en aan Brugel.

6.2. Opschorting van zijn verplichtingen door de distributienetbeheerder

6.2.1 Als hij vaststelt dat een handeling of een verzuim van de toegangsgerechtigde de goede werking van het distributienet of de veiligheid van de personen en installaties mogelijkerwijs ernstig in gevaar brengt, brengt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde en Brugel daarvan onmiddellijk op de hoogte via aangetekende brief. De distributienetbeheerder dient nauwkeurig aan te geven waaruit de verweten handeling of het ten laste gelegde verzuim bestaat.

De toegangsgerechtigde heeft dan tien werkdagen de tijd, te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief (waarbij de poststempel als bewijs voor de verzendingsdatum geldt), om die toestand recht te zetten of om al het nodige te doen om de gevolgen ervan te verhelpen.

Na afloop van die termijn is het de distributienetbeheerder toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens onderhavig contract op te schorten, daaronder zonder enige beperking inbegrepen het volledig opschorten van de toegang tot het distributienet. De opschorting is gemotiveerd en heeft terstond uitwerking.

6.2.2 In geval van herhaalde vertraging (twee of meer maanden na elkaar) in de betaling door de toegangsgerechtigde van de hoofdsom, interesten of van alle andere in onderhavig contract bedoelde kosten, stuurt de netbeheerder de toegangsgerechtigde een aangetekende ingebrekestelling waarin die tekortkoming wordt vastgesteld. Hij licht ook Brugel in.

De toegangsgerechtigde heeft dan tien werkdagen de tijd, te rekenen vanaf de datum van de aangetekende brief (waarbij de poststempel als bewijs geldt), om alle verschuldigde bedragen te betalen met inachtneming van de in onderhavig contract omschreven procedure.

Na afloop van die termijn is de distributienetbeheerder gemachtigd de toegang tot het distributienet door de toegangsgerechtigde geheel of ten dele op te schorten met inachtneming van de voorschriften van het Technisch reglement. De opschorting heeft terstond uitwerking.

6.2.3. Ter uitvoering van de artikelen 6.2.1. en 6.2.2. wordt de toegangsgerechtigde in de volgende gevallen geacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een fout of nalatigheid die voor de distributienetbeheerder de mogelijkheid impliceert om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten:

- indien de toegangsgerechtigde niet meer voldoet aan de eisen of niet meer over de voldoende waarborgen beschikt, zoals bedoeld in Bijlage 2;
- indien de schulden van de toegangsgerechtigde jegens de distributienetbeheerder het bedrag van de beschikbare bankgarantie overschrijden, terwijl die toegangsgerechtigde weigert het bedrag van die bankgarantie aan te passen of zich verzet tegen de toepassing van een 'voorfacturatie' zoals bedoeld in Bijlage 2;
- als hij geen melding gemaakt heeft van een wijziging van vervoersnetgebruiker of een wijziging van de gegevens van de in Bijlage 4 bedoelde contactpersonen;
- als hij niet gemeld heeft dat hij of een voor hem handelende vervoersnetgebruiker niet meer beschikte over de door de wetten en ordonnanties vereiste toelatingen;
- als hij de verdwijning van het met de vervoersnetbeheerder gesloten vervoerscontract niet heeft gemeld;
- als hij de in onderhavig contract bedoelde verklaringen niet heeft gedaan of niet gemeld heeft dat één van die verklaringen niet langer correct was;

- indien het niet op elkaar afgestemd zijn van de genomineerde injectie van de toegangsgerechtigde en de werkelijke afnames van de distributienetgebruiker onevenwichten als gevolg heeft;

6.2.4. De kosten gebonden aan de opschorting van de toegang tot het distributienet uit hoofde van niet-betaling van de verschuldigde bedragen en aan het opnieuw verkrijgen van toegang tot het distributienet, alsook alle andere kosten, komen ten laste van de toegangsgerechtigde.

6.3. Opzegging van het toegangscontract

Indien de volgens artikelen 6.1. of 6.2. in gebreke blijvende partij zijn tekortkoming of nalatigheid niet heeft rechtgezet of niet redelijkerwijs al het mogelijke heeft gedaan om deze tekortkoming of nalatigheid recht te zetten binnen een termijn van 30 werkdagen na verzending van de aangetekende brief die de tekortkoming of nalatigheid vaststelt, dan staat het de wederpartij vrij onderhavig contract met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat daartoe enigerlei optreden in rechte vereist is.

Onderhavig contract mag pas worden opgezegd nadat een poging tot overleg door tussenkomst van Brugel heeft plaatsgevonden.

De partij die het contract opzegt, maakt haar beslissing via aangetekende brief kenbaar aan de in gebreke gestelde partij.

Artikel 7: Wijziging van de gegevens

Gegevens met betrekking tot de toegangsgerechtigde en de vervoersnetgebruiker

7.1. In geval van wijziging van de in de toegangsaanvraag of in onderhavig contract geregistreerde gegevens, of in geval van elke andere wijziging van de gegevens waarover de toegangsgerechtigde beschikt en die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van onderhavig contract, dient de toegangsgerechtigde dat terstond kenbaar te maken aan de distributienetbeheerder, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het Technisch reglement.

Binnen één maand na kennisgeving van die informatie beslist de distributienetbeheerder of die wijziging reden is om de toegang tot het net voor een of meer toegangspunten te wijzigen of geheel of ten dele op te heffen, dan wel om onderhavig contract te wijzigen. De distributienetbeheerder maakt zulks kenbaar aan de toegangsgerechtigde, met opgaaf van de redenen voor zijn beslissing.

7.2. Indien de distributienetbeheerder de toegang tot het net wijzigt bij toepassing van artikel 7.1. en bijgevolg het toegangscontract wenst te wijzigen, stuurt hij de toegangsgerechtigde een ontwerp van aanhangsel tot onderhavig contract. De toegangsgerechtigde heeft dan één maand de tijd om dit aanhangsel, in voorkomend geval in gemeen overleg geamendeerd ingevolge een discussie met de distributienetbeheerder, te ondertekenen en om de dossierkosten met betrekking tot de wijziging van zijn toegang tot het net te vereffenen.

Indien de toegangsgerechtigde nalaat het aanhangsel binnen die termijn ondertekend terug te sturen, dan is het de distributienetbeheerder toegestaan onderhavig contract te beëindigen met kennisgeving daarvan aan de toegangsgerechtigde, via aangetekende brief.

Gegevens met betrekking tot de toegangspunten en de distributienetgebruikers

7.3. Indien de gegevens van de afnemers van de toegangsgerechtigde worden gewijzigd, dient de laatstgenoemde zulks terstond kenbaar te maken aan de distributienetbeheerder volgens de modaliteiten bepaald in het Technisch reglement en de erdoor bedoelde MIG.

7.4. Indien de gegevens van een toegangspunt worden gewijzigd, dient de distributienetbeheerder zulks terstond kenbaar te maken aan de voor dat punt actieve toegangsgerechtigde volgens de modaliteiten bepaald in het Technisch reglement en de erdoor bedoelde MIG.

Artikel 8: Door de toegangsgerechtigde verschuldigde bedragen in verband met de toegang tot het distributienet

8.1. De toegangsgerechtigde is de distributienetbeheerder volgens onderhavig contract de tarieven verschuldigd met betrekking tot de volgende prestaties:

- de tarieven voor de basisdiensten, met uitzondering van de eenmalige tarieven voor de installatie of wijziging van de aansluitingen;
- de tarieven voor de door de distributienetbeheerder uitgevoerde administratieve en technische verrichtingen als antwoord op een aanvraag tot wijziging van de in het toegangsregister voor een bepaald toegangspunt ingeschreven gegevens;
- het tarief voor de ondersteunende diensten;
- de tarieven voor de aanvullende diensten, indien deze periodiek van toepassing zijn;
- de tariefposten in verband met belastingen, inhoudingen, toeslagen, bijdragen en retributies, zoals goedgekeurd door Brugel; de beoogde parameters worden bepaald door de distributienetbeheerder in het tariefvoorstel dat hij ter goedkeuring aan Brugel voorlegt.

8.2. De tarieven gelden zodra Brugel ze heeft goedgekeurd of, indien ze niet worden goedgekeurd, zodra Brugel voorlopige tarieven heeft vastgesteld. Deze worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan de toegangsgerechtigde met vermelding van de periode waarin deze tarieven van toepassing zijn.

De geldende tarieven kunnen ook op de website van de distributienetbeheerder worden geraadpleegd.

8.3. Die tarieven zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw). De btw komt ten laste van de toegangsgerechtigde.

8.4. De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe de bedragen die de netbeheerder krachtens enigerlei wettelijke en bestuursrechtelijke bepaling dient in te vorderen, te storten op de rekening van de distributienetbeheerder die de laatstgenoemde te dien einde opgeeft.

Artikel 9: Facturatie en betaling

9.1. De bedragen bedoeld in artikel 8 worden de toegangsgerechtigde elke maand op een transparante manier in rekening gebracht.

9.2. De facturen worden elke maand opgesteld en door de distributienetbeheerder aan de toegangsgerechtigde verstuurd vanaf de derde kalenderdag van de maand volgend op de maand

waarin de toegang is verleend. De facturen worden aan de toegangsgerechtigde gericht op het in Bijlage 4 vermelde factuuradres.

9.3. De facturen dienen betaald te worden op de rekening van de distributienetbeheerder binnen achttien kalenderdagen na de datum waarop de factuur is opgesteld. De uiterste betalingsdatum wordt in de factuur vermeld.

9.4. Elke vertraging in de betaling maakt verwijlinteresten opeisbaar, berekend op basis van de EURIBOR-eenjaarsrente vermeerderd met 200 basispunten, op de uiterste betalingsdatum van de factuur.

Deze verwijlinteresten zijn verschuldigd pro rata temporis van het aantal verstreken dagen sedert de uiterste betalingsdatum van de factuur, tot op het moment dat het volledige bedrag is geïnd. De verwijlinteresten zijn verschuldigd door het enkele feit van niet-betaling zonder dat hiervoor enigerlei aanmaning of voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

9.5. Indien de toegangsgerechtigde oordeelt dat ingevolge een fout een of meer correcties in een factuur moeten worden aangebracht, meldt hij die fout aan de distributienetbeheerder vóór de uiterste betalingsdatum van die factuur. Partijen proberen in dat geval tot een vergelijk te komen. In afwachting van dat vergelijk, dient de toegangsgerechtigde 90% van het gemiddelde factuurbedrag van de afgelopen twee maanden te betalen.

Indien na betaling van de factuur een fout in de facturatie wordt vastgesteld, plegen partijen overleg om tot een vergelijk te komen. Rechtzetting is mogelijk tot vierentwintig maanden na de uiterste betalingsdatum van de te corrigeren factuur, zelfs indien de contractuele betrekkingen tussen partijen een einde hebben genomen.

Artikel 10: Aansprakelijkheden

10.1 De distributienetbeheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van directe materiële schade aan de toegangsgerechtigde toegebracht ingevolge een ernstige of opzettelijke tekortkoming die toerekenbaar is aan de distributienetbeheerder met betrekking tot de uitvoering van de in onderhavig contract vermelde verplichtingen.

De distributienetbeheerder kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor aan de toegangsgerechtigde toegebrachte schade veroorzaakt door:

- het verkeerde, onaangepaste of niet-toegestane gebruik door de toegangsgerechtigde van gegevens, daaronder inbegrepen de meetgegevens;
- de verkeerde of foutieve verzending van gegevens in verband met de verandering van leverancier (switch) door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder, en het gebruik dat de laatstgenoemde daar te goeder trouw van maakt;
- een onevenwicht in het gasvervoersnet, dat onder meer te wijten is aan het niet op elkaar afgestemd zijn van de genomineerde afnames/injecties en de werkelijke afnames/injecties van de toegangsgerechtigde en/of de vervoersnetgebruiker;
- een opschorting van de toegang in de gevallen vermeld in het Technisch reglement.

De distributienetbeheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover de toegangsgerechtigde of de vervoersnetgebruiker voor enigerlei door de distributienetgebruiker geleden schade.

10.2. De toegangsgerechtigde kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe materiële schade toegebracht aan de distributienetbeheerder door de ernstige of opzettelijke tekortkoming vanwege de toegangsgerechtigde met betrekking tot de uitvoering van zijn in onderhavig contract vermelde verplichtingen.

Bovendien kan de toegangsgerechtigde tegenover de distributienetbeheerder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit noodsituaties zoals omschreven in het Technisch reglement.

10.3. Met uitzondering van bovenbedoelde gevallen, doen de partijen afstand van elk wederzijds verhaal dat zij op elkaar kunnen uitoefenen uit hoofde van de mogelijkerwijs door hen geleden schade.

10.4. De distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigde kunnen in geen geval gehouden worden tot vergoeding van indirecte materiële schade, immateriële schade, winstderving of inkomstenverlies voortvloeiende uit enige tekortkoming in hun hoofde.

10.5. Elke partij is verplicht een verzekeringscontract te sluiten om de risico's gebonden aan de uitvoering van onderhavig contract te dekken.

Partijen dienen hun respectieve verzekeraars in kennis te stellen van de in onderhavig artikel vermelde aansprakelijkheidsbeperking. De partijen verbinden zich ertoe dat hun verzekeringspolis vermeldt dat de verzekeraar afstand doet van elk verhaal op de andere partij, behoudens in bovenbedoelde gevallen.

10.6. Indien een der partijen de wederpartij aansprakelijk wil stellen en daardoor een schadevergoeding wil verkrijgen, moet zij dat onmiddellijk per aangetekende brief kenbaar maken aan de wederpartij met vermelding van het feit waarin de aansprakelijkstelling haar oorsprong vindt, en met een omstandige raming van de vermeend geleden schade. Op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet die aangetekende brief worden verstuurd binnen twintig werkdagen na de vaststelling van het feit waarin de aansprakelijkstelling haar oorsprong vindt of van de gevolgen ervan. In elk geval mag die termijn niet meer dan zes kalendermaanden bedragen, te rekenen vanaf het opduiken van het feit dat aan de oorsprong ligt.

Artikel 11: Geschillenregeling

Onverminderd het gestelde in artikel 731 tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, moet in geval van geschil betreffende de toepassing van dit contract, elke partij Brugel aanspreken met het oog op overleg en er de andere partij aangetekend van verwittigen, ten laatste binnen dertig werkdagen na het opduiken van het geschil.

Is er na het overleg geen akkoord tussen de partijen, dan zijn de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Opgemaakt in tweevoud te <PLAATS> op <DATUM CONTRACTONDERTEKENING>, waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de distributienetbeheerder, Voor de toegangsgerechtigde,

Bijlage 1: Samenwerkingsverklaring toegangsgerechtigde – vervoersnetgebruiker

De ondergetekenden bevestigen dat de onderneming:

Maatschappelijke zetel:

Rechtspersonenregister van:

Nr.

Btw-nummer:

Vertegenwoordigd door:

in het kader van het bovenvermelde contract optreedt als 'vervoersnetgebruiker' voor rekening van de onderneming:

Maatschappelijke zetel:

Rechtspersonenregister van:

Nr.

Btw nummer:

Vertegenwoordigd door:

die op de markt optreedt als 'toegangsgerechtigde'

Datum:

Voor de vervoersnetgebruiker: Voor de toegangsgerechtigde:

Naam, functie: Naam, functie:

Handtekening Handtekening

Bijlage 2: Solvabiliteitscriteria en financiële garanties

Bij ondertekening van het contract en alvorens toegang tot het net te verlenen, dient de toegangsgerechtigde een van de volgende garanties na te komen om zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de distributienetbeheerder zeker te stellen:

A/ Aan de toegangsgerechtigde is een officiële credit rating toegekend door een erkend en officieel kredietratingbureau, dat ten minste overeenstemt met A3 volgens de definitie van Standard & Poors, Moody's of Fitch zoals nader bepaald door Moody's. Deze minimumrating moet in stand worden gehouden gedurende de volledige looptijd van het contract dat met de distributienetbeheerder wordt gesloten.

OF B/ De toegangsgerechtigde dient aan te tonen minstens aan een van de volgende vereisten te voldoen:

1/ Voldoen aan de volgende financiële ratio's (zie definities hieronder), berekend

op basis van de jaarrekening van de toegangsgerechtigde voor het boekjaar voorafgaand aan het lopende jaar:

• Verhouding tussen EBITDA en financiële lasten >= 5



• Verhouding tussen netto financiële schulden en balanstotaal = maximaal 40%

• Verhouding tussen EBITDA en financiële schulden = minimaal 30%

De minimumvereisten aangaande deze financiële ratio's dienen vervuld te blijven op basis van de jaarrekening zoals gepubliceerd in het kader van de wettelijke verplichtingen die gelden in België. Deze financiële ratio's worden door de distributienetbeheerder berekend. De toegangsgerechtigde dient de distributienetbeheerder de voor deze berekening vereiste gegevens te bezorgen uiterlijk één maand na de wettelijke publicatiedatum van de jaarrekening.

Als er over het vorige boekjaar geen jaarrekening is gepubliceerd, is het de distributienetbeheerder niet toegestaan financiële ratio's te gebruiken wat betreft de solvabiliteitsvereisten voor het komende kalenderjaar.

2/ Het stellen van een onvoorwaardelijke 'parent guarantee' op eerste aanvraag ten behoeve van de distributienetbeheerder, uitgaande van een referentieaandeelhouder van de toegangsgerechtigde of van een dochteronderneming van die referentieaandeelhouder bij wie de referentieaandeelhouder of de dochteronderneming de vereiste minimale 'credit rating' heeft zoals bepaald sub litt. A/ of voldoet aan de financiële ratio's zoals hierboven nader omschreven sub litt. B 1/. Die garantie wordt opgesteld op basis van het standaardformulier dat in Bijlage 3B is opgenomen en wordt ter goedkeuring aan de distributienetbeheerder voorgelegd.

OF C/ De toegangsgerechtigde levert een onvoorwaardelijke bankgarantie op eerste aanvraag uitgaande van een financiële instelling met een minimale officiële ' credit rating ' A3 zoals gedefinieerd door Moody's. Die minimumrating moet onafgebroken behouden blijven gedurende de volledige looptijd van het contract. Het bedrag van de bankgarantie moet overeenkomen met drie twaalfden van het geraamde bedrag van de gebruikskosten van het net op jaarbasis voor alle toegangspunten waarvoor de toegangsgerechtigde tussenkomt (deze raming dient alleen ter bepaling van het waarborgbedrag en verleent de toegangsgerechtigde geen rechten in verband met de uiteindelijke jaarlijkse kosten).

Deze bedragen worden door de distributienetbeheerder geraamd bij het begin van elk kalenderjaar op basis van de tarieven van toepassing op 1 januari van het jaar in kwestie en van de afnameprofielen van de toegangspunten.

Bijgevolg mag het waarborgbedrag opnieuw worden bepaald door de distributienetbeheerder, op objectieve en niet-discriminerende wijze, op basis van de evolutie van de klantenportefeuille van de toegangsgerechtigde en van de het voorgaande jaar gefactureerde bedragen. In de hypothese van een heraanpassing van de door de distributienetbeheerder gevraagde waarborg, dient de toegangsgerechtigde het waarborgbedrag binnen vijftien werkdagen aan te passen. Indien dit bedrag niet binnen de bedongen termijn wordt aangepast, behoudt de distributienetbeheerder zich het recht voor nieuwe inschrijvingen van toegangspunten af te wijzen tot op het ogenblik dat de vereiste aanpassing is doorgevoerd. Bovendien mag de distributienetbeheerder automatisch een voorfacturatie toepassen tot op het ogenblik dat de bankgarantie is aangepast.

De bankgarantie is bestemd voor de looptijd van onderhavige overeenkomst vermeerderd met twee maanden om de betalingen in hun geheel te dekken. Het standaardformulier van de bankgarantie wordt in bijlage 3A opgenomen.

Bij overschrijding van de in artikel 9.3. van onderhavig contract vermelde betalingstermijn, behoudt de netbeheerder zich het recht voor de garantie eenzijdig en op eigen initiatief, voor het geheel of ten dele aan te spreken.

OF D/ Vooruitbetalingssysteem met berekening achteraf van het bedrag.

Sibelga

Het door de distributienetbeheerder geraamde bedrag wordt aan de toegangsgerechtigde gefactureerd twee maanden vóór de maand waarin Brugel wordt verstrekt.

In dat geval wordt de factuur maandelijks op de tiende dag van elke maand opgesteld. De facturen zijn betaalbaar binnen achttien kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van onderhavig toegangscontract. De facturen worden aan de toegangsgerechtigde gericht op het in Bijlage 4 vermelde facturatieadres.

Aan het einde van de maand waarop de dienst is verstrekt, wordt een berekening uitgevoerd overeenkomstig de door de distributienetbeheerder ter zake vastgelegde voorwaarden. Dit bedrag wordt in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur. De vooruitbetaalde bedragen geven geen recht op betaling van interest door de netbeheerder aan de toegangsgerechtigde. Bij ondertekening van het contract worden bijgevolg de eerste twee maanden in rekening gebracht.

Indien de toegangsgerechtigde niet langer aan de gekozen garantie voldoet, dient hij binnen vijftien dagen aan te tonen dat hij aan een andere hierboven vermelde solvabiliteitsvereiste voldoet. Indien de toegangsgerechtigde dit bewijs niet kan leveren, wordt het hierboven sub litt. D vermelde vooruitbetalingssysteem zonder meer toegepast.

Definitie van de toegepaste financiële ratio's

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation of Assets, het resultaat uit de bedrijfsuitoefening vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen.

Financiële lasten: Interesten en kosten gebonden aan financiële lasten en daaraan gebonden afgeleide opbrengsten op korte, middellange en lange termijn.

Netto financiële schulden: Netto financiële schulden op korte, middellange en lange termijn onder aftrek van beschikbare kasmiddelen en liquiditeiten.

Financiële schulden: Financiering op korte, middellange en lange termijn bij kredietinstellingen of daarmee gelijkgestelde instellingen.

Bijlage 3A: Standaardformulier bankgarantie

De ondergetekende, <bank> nv, gevestigd te [……], hier rechtsgeldig

vertegenwoordigd door [……];

Overwegende:

1. Dat (de toegangsgerechtigde) betalingsverplichtingen heeft zoals omschreven in het contract tussen (de toegangsgerechtigde) en [……] met referentie […….], verder aangeduid als 'het Contract';

2. dat de toegangsgerechtigde zich in het Contract heeft verbonden al hetgeen […..] van hem heeft te vorderen op grond van artikel 8 van het Contract te zullen betalen, te weten de vergoeding voor toegang tot het net van de Distributienetbeheerder, inclusief btw en andere eventuele taksen en belastingen;

3. dat de verbintenissen die voortvloeien uit het hierboven genoemde Contract worden opgeschort, tot wanneer ten behoeve van de toegangsgerechtigde een door de Distributienetbeheerder goedgekeurde bankgarantie zal zijn afgegeven;

4. dat de bankgarantie dient als zekerheid voor het sub 2 gestelde;

verklaart:

via onderhavige akte, ten aanzien van de Distributienetbeheerder de betaling te garanderen van de bedragen, ten belope van het hierna genoemde bedrag, ter nakoming van de Verplichtingen van de toegangsgerechtigde krachtens het sub 2 gestelde, te weten

EURO

zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk te verbinden tot de onmiddellijke betaling aan de Distributienetbeheerder van alle bedragen ten belope van het hiervoor gegarandeerde bedrag, en dit op eerste schriftelijk aanvraag van de Distributienetbeheerder, waarin deze aangeeft dat de toegangsgerechtigde zijn contractuele verplichtingen tot betaling volgens artikels 8 en 9 van het Contract niet heeft nageleefd, zonder dat enige andere formaliteit dient te worden nageleefd, en zonder dat de Distributienetbeheerder zijn aanvraag dient te rechtvaardigen en zonder dat de bank een weigering van de toegangsgerechtigde kan tegenwerpen. Doordat de bank verbonden is als hoofdschuldenaar en zij niet louter een zekerheid gesteld heeft, verbindt zij er zich bijgevolg toe om over te gaan tot betaling ongeacht de reden waarom de toegangsgerechtigde zijn verplichtingen ten aanzien van de Distributienetbeheerder niet zou zijn nagekomen, zoals vanwege faillissement, een aanvraag tot concordaat of enige andere insolvabiliteit.

Deze garantie is geldig gedurende de duur van het Contract, verhoogd met twee maanden.

Voor de BANK

Naam:

Titel:

Datum:

Bijlage 3B: Standaardformulier 'parent guarantee'

Dit document is een garantie (hieronder de 'Garantie'), gedateerd op [ ], gegeven door [ ] (hieronder de 'Garantiegever') aan de Distributienetbeheerder [ ] (hieronder de 'Begunstigde').

1. Garantie

Gelet op de afsluiting van een Toegangscontract op [.....] met referentie [.....] tussen [.....] (het 'Bedrijf') en de Begunstigde, garandeert de Garantiegever onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de Begunstigde de onmiddellijke betaling wanneer verschuldigd van alle verplichtingen en schulden van het Bedrijf aan de Begunstigde die voortvloeien uit het Toegangscontract (hierna genoemd de 'Verplichtingen'). Als het Bedrijf de Verplichtingen niet nakomt, zal de Garantiegever onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan de Begunstigde betalen, met naleving van elke toepasselijke respijtperiode en op schriftelijk aanvraag van de Begunstigde aan de Garantiegever.

2. Aard van de Garantie

Deze garantie is een garantie voor de betaling wanneer verschuldigd, niet voor inning.

3. Geen afstand, cumulatieve rechten

Het niet-uitoefenen van eender welk recht door de Begunstigde, of een uitstel daarvan, zal niet als afstand daarvan kunnen worden beschouwd, noch zal het uitoefenen of het gedeeltelijk uitoefenen van eender welk recht door de Begunstigde enige andere toekomstige uitoefening van eender welk recht uitsluiten. Alle rechten die hierbij worden gegeven aan de Begunstigde of hem worden

toegestaan bij wet of krachtens een andere overeenkomst zullen cumulatief zijn en geen enkel ander recht uitsluiten, en mogen te gelegener tijd uitgeoefend worden door de Begunstigde.

4. Verklaringen en garanties

• De Garantiegever is naar behoren georganiseerd, bestaat geldig en heeft een goede reputatie onder de wetten van het rechtsgebied waar hij gevestigd is en heeft de volledige institutionele macht om die Garantie te realiseren, te leveren en uit te voeren.

• De realisatie, levering en uitvoering van de Garantie werden en blijven naar behoren toegestaan door alle nodige vennootschapshandelingen en vormen geen inbreuk op eender welke wettelijke bepaling of op de statuten van de Garantiegever of op eender welke contractuele beperking die de Garantiegever of zijn activa bindt.

• Deze Garantie vormt de wettelijke, geldige en bindende verplichting van de Garantiegever, afdwingbaar ten opzichte van de Garantiegever in overeenstemming met haar voorwaarden, onderworpen, met betrekking tot handhaving, aan faillissement, insolvabiliteit, reorganisatie en andere wetten die algemeen van toepassing zijn met betrekking tot of die een invloed hebben op de rechten van de schuldeiser en aan de principes van algemene billijkheid.

5. Beperkingen

De door deze Garantie gedekte schulden van de Garantiegever zijn en zullen specifiek beperkt worden tot de betalingen die uitdrukkelijk uitgevoerd moeten worden krachtens het Toegangscontract of deze Garantie. Behalve in de gevallen specifiek voorzien in het Toegangscontract of deze Garantie, zal de Garantiegever in geen geval blootgesteld worden aan gevolgschade, morele schadevergoeding, schade op basis van billijkheid, winstderving, strafvergoeding, schade door onrechtmatige daad of eender welke andere schadevergoedingen, kosten of onkosten.

6. Tegenvorderingen

Zonder de eigen weermiddelen en rechten van de Garantiegever hieronder te beperken, behoudt de Garantiegever zich het recht voor op een tegenvordering waarop het Bedrijf recht heeft of zou hebben voortvloeiend uit het Toegangscontract, behalve voor tegenvorderingen die voortvloeien uit faillissement, insolvabiliteit, ontbinding of liquidatie van het Bedrijf.

7. Beëindiging

De Garantiegever mag deze Garantie in zijn geheel te allen tijde opzeggen door middel van een door de Garantiegever ondertekend schrijven gericht aan de Begunstigde. Een dergelijke opzegging zal pas twee maanden nadat de Begunstigde een dergelijke kennisgeving van opzegging werkelijk ontvangen heeft van kracht zijn, of op een latere datum zoals gespecificeerd kan zijn in dergelijke kennisgeving. Een dergelijke opzegging zal de schulden van de Garantiegever niet beïnvloeden met betrekking tot eender welke opgelopen Verplichtingen of aangegane transacties krachtens het Toegangscontract vóór het moment dat de opzegging effectief van kracht is. Die schulden zullen gegarandeerd blijven conform de voorwaarden van onderhavige Garantie.

8. Kennisgeving

Alle kennisgevingen en andere communicaties met betrekking tot deze Garantie zullen schriftelijk gebeuren, zullen per fax gegeven worden (behalve voor een eis tot betaling of een kennisgeving van opzegging), met de hand geleverd of per aangetekende brief (met ontvangstbevestiging) verzonden worden en als volgt geadresseerd:

Indien aan de Garantiegever Voor de Begunstigde:

of een ander adres dat de Garantiegever of de Begunstigde te gelegener tijd zal specificeren.

9. Toepasselijk recht

Deze Garantie is onderworpen aan en opgesteld conform het Belgisch recht.

10. Amendementen

Geen enkele voorwaarde of bepaling van deze Garantie zal geamendeerd, aangepast, opgeschort of aangevuld worden, tenzij schriftelijk en ondertekend door de Garantiegever en aanvaard door de Begunstigde.

11. Volledige Overeenkomst

Deze Garantie vormt de volledige overeenkomst en vervangt alle vorige schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en afspraken tussen de Garantiegever en de Begunstigde met betrekking tot het onderwerp ervan.

WAARVAN AKTE, de Garantiegever heeft zijn bevoegde werknemers de opdracht gegeven deze Garantie vanaf de bovenaan vermelde datum uit te voeren en te leveren.

Voor en in naam van [ ]

Par: Par:

Naam: Naam:

Titel: Titel:

Bijlage 4: Contactgegevens

1. Factuuradres van de toegangsgerechtigde

Adres:

Btw nummer:

2. Contactpersonen en nadere gegevens

– Voor de distributienetbeheerder:

Adres: Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Website: www.sibelga.be

– Voor de toegangsgerechtigde:

Adres:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

E-mail meetgegevens:

E-mail advies:

EAN-GLN nr.:

- Voor de vervoersnetgebruiker:

Adres:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

E mail meetgegevens:

EAN-GLN nr.:

Bijlage 5: Specificaties van MD- en LD-aardgas per geaggregeerd ontvangststation

Het aardgas dat langs het distributienet transiteert, voldoet aan de volgende specificaties, eigen aan gassen van type L.

1. Het mag niet meer dan 5 mg zwavelwaterstof per Nm^3 bevatten.

2. Het mag niet meer dan 150 mg totale zwavel per Nm^3 bevatten.

3. Het moet een calorische bovenwaarde, begrepen tussen 34.300 kJ/Nm^3 en 38.686 kJ/Nm^3 hebben.

4. Het moet een ogenblikkelijke Wobbe index op BVW (Bovenste Verbrandingswaarde), begrepen tussen 43.900 kJ/Nm^3 en 46.892 kJ/Nm^3 hebben.

5. a. Basisgas

Een maximumgehalte van 0,5 volumepercent zuurstof is aanvaardbaar voor het basisgas, op voorwaarde dat er tegelijkertijd geen:

hoog gehalte H2 O en geen

hoog gehalte H2 S is.

b. Piekgas

Tijdens de piekperiodes moet het zuurstofgehalte zo laag mogelijk zijn, en mag het in geen geval hoger liggen dan 3% in volume.

6. Het gas heeft een dauwpunt van het water onder de –8 °C bij een druk van 15 bar.

7. Bij een druk van 66,2 bar en een temperatuur van 0 °C mag het gas noch vloeibare koolwaterstoffen noch hydraten vormen.

8. Het moet aan de ingang van het ontvangststation van de distributienetbeheerder een temperatuur hebben tussen + 2 °C en + 25 °C.

Het gas wordt geodoriseerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst waarnaar in artikel 227 wordt verwezen.

Om aan plaatselijke en/of winterse omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, heeft de Leverancier het recht sommige kenmerken van het geleverde gas tijdelijk te wijzigen. De kwaliteit van dit gas moet echter binnen de grenzen van voornoemde eisen blijven.

De kwaliteit van het aldus geleverde gas moet aan de verbruiker steeds een veilige en hygiënische verbranding waarborgen, voor zover de gebruiker er zorg voor gedragen heeft zijn gebruikstoestellen in een goede werkingsstaat te behouden. Het gas mag de installaties van de Distributienetbeheerder niet beschadigen.

Elke kwaliteitswijziging zal het voorwerp zijn van overleg tussen de Leverancier en de Distributienetbeheerder.

De distributienetbeheerder en de Leverancier hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen en op tegenspraak deel te nemen aan alle proeven op het krachtens dit contract geleverde gas. Zij hebben ook het recht elke uitrusting voor de controle op de hierboven beschreven gaskwaliteit te onderzoeken.

Bijlage 6: Specificaties van MD- en LD-aardgas per geaggregeerd ontvangststation na de omschakeling van het distributienet van arm gas naar rijk gas

Het aardgas dat langs het distributienet transiteert, voldoet aan de volgende specificaties, eigen aan rijk gas (H-gas):

1. Het mag niet meer dan 5 mg zwavelwaterstof per Nm^3 bevatten.
2. Het mag niet meer dan 150 mg totale zwavel per Nm^3 bevatten.
3. Een nominaal calorisch vermogen hebben van meer dan 11,6300 kWh/m^3 met schommelingen tussen 9,6064 en 12,7931 kWh/m^3(n).
4. Een Wobbe-index van 14,7700 kWh/m^3(n) met schommelingen tussen 13,6478 kWh/m^3(n) en 15,7819 kWh/m^3(n).
5. a. basisgas

Een maximumgehalte van 0,5 volumepercent zuurstof is aanvaardbaar voor het basisgas, op voorwaarde dat er tegelijkertijd geen:

hoog gehalte H2 O en geen

hoog gehalte H2 S is.

b. piekgas

Tijdens de piekperiodes moet het zuurstofgehalte zo laag mogelijk zijn, en mag het in geen geval hoger liggen dan 3% in volume.

6. Het gas heeft een dauwpunt van het water onder de –8 °C bij een druk van 15 bar.

7. Bij een druk van 66,2 bar en een temperatuur van 0 °C mag het gas noch vloeibare koolwaterstoffen noch hydraten vormen.

8. Het moet aan de ingang van het ontvangststation van de distributienetbeheerder een temperatuur hebben tussen + 2 °C en + 25 °C.

Het gas wordt geodoriseerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst waarnaar in artikel 227 wordt verwezen.

Om aan plaatselijke en/of winterse omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, heeft de Leverancier het recht sommige kenmerken van het geleverde gas tijdelijk te wijzigen. De kwaliteit van dit gas moet echter binnen de grenzen van voornoemde eisen blijven.

De kwaliteit van het aldus geleverde gas moet aan de verbruiker steeds een veilige en hygiënische verbranding waarborgen, voor zover de gebruiker er zorg voor gedragen heeft zijn gebruikstoestellen in een goede werkingsstaat te behouden. Het gas mag de installaties van de Distributienetbeheerder niet beschadigen.

Elke kwaliteitswijziging zal het voorwerp zijn van overleg tussen de Leverancier en de Distributienetbeheerder.

De distributienetbeheerder en de Leverancier hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen en op tegenspraak deel te nemen aan alle proeven op het krachtens dit contract geleverde gas. Zij hebben ook het recht elke uitrusting voor de controle op de hierboven beschreven gaskwaliteit te onderzoeken.

Sibelga

Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci



Sibelga

Table des matières

Titre I : Dispositions générales 5
Chapitre 1. Principes généraux 5
Section 1. 1. Champ d'application et définitions 5
Section 1. 2. Tâches et obligations du gestionnaire du réseau de distribution 10
Chapitre 2. Gaz consommé non facturé par un détenteur d'accès 12
Section 2.1. Gaz non mesuré 12
Section 2.2. Consommation hors contrat 16
Section 2.3. Consommation non mesurée sans base contractuelle 18
Chapitre 3. Echange d'informations et confidentialité 19
Section 3. 1. Echange d'informations 19
Section 3. 2. Confidentialité 31
Section 3. 3. Publicité des informations 33
Chapitre 4. Accessibilité des installations 35
Section 4. 1. Prescriptions générales relatives à la sécurité des personnes et des biens 35
Section 4. 2. Accessibilité des installations du gestionnaire du réseau de distribution 36
Section 4. 3. Accessibilité des installations de l'utilisateur du réseau et modalités particulières relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ayant une influence non-négligeable sur celui-ci 37
Chapitre 5. Intervention du gestionnaire du réseau de distribution dans les situations d'urgence et en cas de force majeure 38
Section 5. 1. Définition d'une situation d'urgence. 38
Section 5. 2. Force majeure 38
Section 5. 3. Intervention du gestionnaire du réseau de distribution 39
Section 5. 4. Suspension des obligations 40
Chapitre 6. Les infrastructures du réseau de distribution 40
Titre II : Code de planification et d'exploitation 41
Chapitre 1. Planification 41
Section 1.1. Généralités et principes de la planification 41
Section 1.2. Données de planification 41
Chapitre 2. Suppression des colonnes montantes 43
Section 2. 1. Généralités 43
Section 2. 2. Procédure 44
Section 2. 3. Suppression de la colonne montante 44
Titre III : Code de raccordement 46

Chapitre 1. Dispositions générales 46
Section 1. 1. Généralités 46
Section 1. 2. Mode de raccordement 49
Section 1.3. Mise à disposition d'infrastructure pour les installations de raccordement 49
Section 1. 4. Règles applicables à tout raccordement et aux installations de l'utilisateur du réseau 51
Chapitre 2. Procédure de raccordement 53
Section 2. 1. Généralités 53
Section 2. 2. Demande de raccordement standard 53
Section 2. 3. Demande de raccordement non standard 55
Chapitre 3. Procédure de raccordement 60
Chapitre 4. Utilisation, entretien et conformité du raccordement 61
Section 4. 1. Généralités 61
Section 4.2. Utilisation des installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution 61
Section 4. 3. Utilisation et entretien du raccordement 62
Section 4. 4. Conformité du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau 62
Section 4. 5. Déconnexion ou enlèvement d'un raccordement 64
Chapitre 5. Injection de biométhane sur le réseau de distribution 66
Chapitre 6. Disposition transitoire 66
Titre IV : Code d'accès 67
Chapitre 1. Principes généraux 67
Chapitre 2. Modalités des demandes d'accès au réseau de distribution 71
Section 2.1. Condition d'accès au réseau de distribution 71
Section 2. 2. Introduction d'une demande de contrat d'accès 72
Chapitre 3. Interruptions et suspensions de l'accès 74
Section 3. 1. Interruptions planifiées de l'accès 75
Section 3. 2. Interruptions non planifiées de l'accès 75
Section 3. 3. Suspension de l'accès 75
Chapitre 4. Programme d'accès 76
Chapitre 5. Allocation et réconciliation 77
Titre V : Code de mesure et de comptage 79
Chapitre 1. Dispositions générales 79
Chapitre 2. Dispositions relatives aux équipements de comptage 81
Section 2. 1. Dispositions générales 81

Section 2. 2. Localisation de l'équipement de comptage 83
Section 2. 3. Apposition des scellés 84
Section 2. 4. Exigence de précision 84
Section 2. 5. Intervention en cas de défectuosité de l'équipement 84
Section 2. 6. Entretien et inspections 85
Section 2. 7. Gestion administrative des données techniques des équipements de comptage 86
Section 2. 8. Etalonnage 87
Chapitre 3. Dispositions relatives aux données de comptage 87
Section 3.1. Relève et collecte des données 87
Section 3.2. Types de comptage et communication vers le marché 90
Section 3. 3. Traitement des données 92
Section 3. 4. Données de comptage indisponibles ou non fiables 93
Section 3. 5. Stockage, archivage et protection des données 94
Section 3. 6. Estimation 94
Section 3. 7. Rectifications 96
Chapitre 4. Dispositions particulières pour le comptage du biométhane 98
Titre VI : Code de données 99
Chapitre 1. Accès informatif aux données 99
Chapitre 2. Accès continu aux données 100
Section 2.1 Attribution de points de service de données 100
Section 2.2. Enregistrement de la demande d'accès continu aux données 101
Section 2.3. Modalités d'accès continu aux données 101
Chapitre 3. Accès ponctuel aux données 103
Section 3.1. Enregistrement de la demande d'accès ponctuel aux données 103
Section 3.2. Modalités d'accès ponctuel aux données 104
Titre VII : Code de collaboration 105
Chapitre 1. Généralités 105
Chapitre 2. Relations entre le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport 105
Chapitre 3. Relations entre le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire d'un autre réseau de distribution de gaz naturel 106
Chapitre 4. Relations multilatérales entre gestionnaires de réseaux 106

Titre I : Dispositions générales

Chapitre 1. Principes généraux

Section 1. 1. Champ d'application et définitions

Art. 1.1. Le présent Règlement technique est adopté en exécution de l'article 9 de l'Ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.

Il définit les prescriptions et les règles relatives à la gestion du réseau de distribution de gaz et l'accès à celui-ci.

Il contient un Code de planification et d'exploitation (Titre II), un Code de raccordement (Titre III), un Code d'accès (Titre IV), un Code de mesure et de comptage (Titre V), un Code de données (Titre VI) et un Code de collaboration (Titre VII).

L'annexe I reprend les données échangées entre l'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution. L'annexe II reprend le schéma d'un raccordement. L'annexe 3 fixe le modèle du contrat d'accès entre le gestionnaire du réseau de distribution et tout détenteur d'accès.

Art. 1.2. §1er. Les définitions contenues dans l'Ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles Capitale sont applicables dans le présent règlement technique.

§2. Pour l'application du présent règlement technique, il y a lieu d'entendre par :

1°) Accès au réseau : utilisation du réseau de distribution, en ce compris les raccordements, permettant au détenteur d'accès de fournir du gaz et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter du gaz sur ce réseau ;
2°) Accès aux données : utilisation des données de comptage de l'utilisateur du réseau, permettant à un utilisateur du réseau ou à un prestataire de service de se voir communiquer conformément au code de données, des données de comptage, d'identification et des données techniques ;
3°) Allocation : processus d'attribution, dans les délais prescrits par le MIG, sur la base de données de consommation disponibles, des quantités d'énergie transitant par le réseau de distribution aux différents détenteurs d'accès et utilisateurs du réseau de transport participant au marché ;
4°) Appareil de conversion de volume : instrument qui convertit les volumes mesurés par le compteur à gaz dans ses conditions de fonctionnement en volumes correspondants dans les conditions normales de pression et de température ;
5°) Arrêté royal du 28 juin 1971 : arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, pris en exécution de la loi du 24 décembre 1970 ;
6°) Branchement collectif : canalisation faisant partie du réseau de distribution et qui relie une canalisation de distribution à plusieurs branchements individuels ;

Sibelga

7°) Branchement individuel : canalisation qui relie la canalisation de distribution ou le branchement collectif à l'équipement de comptage d'un point d'accès ;
8°) Canalisation basse pression : canalisation de distribution dont la pression de service admissible n'excède pas 98,07 mbar ;
9°) Canalisation moyenne pression A : canalisation de distribution dont la pression de service admissible est supérieure à 98,07 mbar sans excéder 490,35 mbar ;
10°) Canalisation moyenne pression B : canalisation de distribution dont la pression de service admissible est supérieure à 490,35 mbar sans excéder 4,9 bar ;
11°) Canalisation moyenne pression C : canalisation de distribution dont la pression de service admissible est supérieure à 4,9 bar sans excéder 14,71 bar ;
12°) Canalisation de distribution : toute canalisation du réseau de distribution servant au transport de gaz dans ce réseau et sur laquelle sont raccordes les branchements individuels et collectifs ;
13°) Capacité de raccordement : capacité maximale de prélèvement définie dans le projet de raccordement et, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, dont l'utilisateur du réseau peut physiquement disposer en vertu des caractéristiques techniques des éléments constitutifs de son raccordement. La capacité de raccordement est exprimée en m^3 (n)/h ou en ses multiples ;
14°) Code EAN : champ numérique unique (European Article Number) pour l'identification univoque soit d'un point d'accès (code EAN-GSRN (Global Service Related Number)), soit d'un des acteurs du marché (code EAN-GLN (Global Location Number)) ;
15°) CODEX pour le bien-être au travail : les arrêtés d'exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
16°) Colonne montante : raccordement d'un immeuble collectif dont le branchement collectif monte aux étages et dont les branchements individuels et les compteurs sont situés aux étages ;
17°) Comptage : enregistrement, par un équipement de comptage et par période de temps, de la quantité de gaz prélevée sur le réseau ;
18°) Equipement de comptage G.O.L. : équipement de comptage avec télérelève des données horaires de consommation ;
19°) Equipement de comptage ReMI : équipement de comptage avec télérelève mensuelle des index ;
20°) Equipement de comptage classique : équipement de comptage qui mesure les index liés au gaz prélevé ;
21°) Contrat d'accès : contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution et un détenteur d'accès, conforme au Titre IV et contenant, notamment, les conditions particulières relatives à l'accès au réseau ;
22°) Contrat de fourniture : contrat conclu entre un détenteur d'accès et un client final pour la fourniture de gaz ;
23°) Contrat de raccordement : contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution et le propriétaire d'un immeuble/d'un site, conforme au Titre III et précisant les droits, obligations et responsabilités réciproques ainsi que les caractéristiques techniques et les conventions particulières relatifs au raccordement dédicacé à l'immeuble/au site concerné ;
24°) Contrat de transport : contrat pour le transport de gaz sur le réseau de transport conclu entre un utilisateur du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport ;
25°) Coupure planifiée : interruption de l'alimentation planifiée par le gestionnaire du réseau de distribution pour effectuer des travaux ou des manœuvres sur le réseau de distribution ;
26°) Courbe de charge : ensemble de valeurs moyennes horodatées du gaz injecté ou prélevé, sur des périodes élémentaires ;

27°) Convention de collaboration : convention conclue entre le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport ;
28°) Détenteur d'accès : fournisseur ayant conclu un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution ;
29°) Equipement de comptage : ensemble d'appareils installé chez un client final par le gestionnaire du réseau de distribution en vue de mesurer le flux de gaz en un point de mesure déterminé, comprenant notamment les compteurs, les appareils de mesure, les équipements de télécommunication et les appareils de conversion de volume ;
30°) Erreur significative : erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure déterminant cette donnée de mesure et qui est susceptible d'influencer négativement le processus industriel ou la facturation lié(e) à cette donnée de mesure ;
31°) Fermeture du compteur : coupure, au niveau de l'équipement de comptage ou, à défaut d'accès à l'équipement de comptage, en voirie, par le gestionnaire du réseau de distribution, de l'alimentation en gaz des installations de l'utilisateur du réseau ;
32°) Gestionnaire du réseau de distribution : personne morale, désignée conformément à l'article 4 de l'Ordonnance ;
33°) Gestionnaire du réseau de transport : personne morale, désignée conformément à la loi du 12 avril 1965 ;
34°) Injection : flux de gaz d'une installation de l'utilisateur du réseau vers le réseau de distribution ;
35°) Installateur habilité : l'installateur qui est habilité conformément au règlement établi par le Conseil de l'habilitation, composé de représentants de Synergrid, des organisations professionnelles représentant les installateurs d'équipements utilisant le gaz naturel et des ministres ou secrétaires d'Etat fédéraux ayant l'Energie et la Protection de la consommation dans leurs compétences ;
36°) Installation de l'utilisateur du réseau : toute canalisation, tout accessoire et tout appareil pour les applications du gaz naturel raccordés en aval du point de prélèvement de l'utilisateur du réseau ;
37°) Installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution : installation sur laquelle un utilisateur du réseau possède un droit de propriété ou de jouissance, mais dont la fonction est celle d'une installation du réseau de distribution, cette installation étant identifiée dans le contrat de raccordement ;
38°) Jour D : jour calendrier ;
39°) Jour D-1 : jour calendrier précédant le jour D ;
40°) Jour ouvrable : jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ;
41°) Journée gazière : période de 24 heures qui commence à 6h00 le jour calendrier correspondant et se termine à 6h00 le jour calendrier suivant ;
42°) Loi du 24 décembre 1970 : loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité lors de la construction et de l'exploitation d'installation pour la distribution de gaz naturel au moyen de canalisations ;
43°) m3 (n) : quantité de gaz naturel sec qui, à une température de 0 °C et sous une pression absolue de 1,01325bar, occupe un volume d'un mètre cube ;
44°) Mesure : enregistrement à un instant donné d'une valeur physique par un équipement de mesure ;
45°) Mise en service d'un point d'accès : mise sous pression, par le gestionnaire du réseau de distribution, des installations de l'utilisateur du réseau ;
46°) Mise hors service d'un point d'accès : coupure, par le gestionnaire du réseau de distribution, de l'alimentation en gaz des installations de l'utilisateur du réseau ;

47°) Ordonnance : ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles Capitale ;

48°) Organisme de contrôle agréé : organisme de contrôle reconnu conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisation ou ayant reçu, après le 15 octobre 2003, l'accréditation BELTEST (BELAC) conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN45000 ;

49°) Point d'accès : unité administrative liée au point de raccordement sur lequel un accès au réseau est possible et auquel des points de service peuvent être liés ;

50°) Point d'injection : localisation physique du point où le gaz est injecté sur le réseau de distribution ;

51°) Point d'interconnexion : point physique convenu mutuellement entre gestionnaires de réseaux où est réalisée la connexion entre leurs réseaux respectifs ;

52°) Point de mesure : localisation physique du point où un équipement de comptage est relié à la canalisation véhiculant le flux de gaz ;

53°) Point de prélèvement : localisation physique du point où le gaz est prélevé au réseau de distribution ;

54°) Point de Prestation de Service (SDP) : une unité administrative liée à un point de tête par laquelle un service rendu disponible par le gestionnaire du réseau de distribution. Le Point de Prestation Service est identifié par le code EAN-GSRN du point de tête combiné au suffixe correspondant ;

55°) Point de raccordement : localisation physique du point où le raccordement est connecté au réseau de distribution à la canalisation de distribution ou au branchement collectif ;

56°) Point de service : unité administrative liée à un point d'accès par laquelle un service est rendu disponible par le gestionnaire du réseau de distribution. Le point de service est identifié par le code EAN-GSRN du point d'accès combiné au suffixe correspondant ;

57°) Point de tête : Point Virtuel lié au point de raccordement sur lequel un accès au réseau est possible et associé à un ou plusieurs Point de Prestation de Service. Le point de tête est identifié par un code EAN-GSRN ;

58°) Poste de détente : équipement destiné à abaisser la pression de service d'un niveau de moyenne pression A ou B ;

59°) Prélèvement : extraction de gaz à partir du réseau de distribution ;

60°) Prestataire de services : acteur de marché faisant partie de l'ensemble d'acteurs regroupant les détenteurs d'accès et les fournisseurs de services de données ;

61°) Profil annuel d'utilisation : série de données dont chacune est relative à une période élémentaire et mesurant ou estimant, pour celle-ci, la quantité de gaz prélevée ;

62°) Programme d'accès : prévision raisonnable des injections et prélèvements de gaz pour un point d'accès et pour un jour donnés ;

63°) Qualité du gaz : composition du gaz conformément aux spécifications du gestionnaire du réseau de transport ;

64°) Raccordement : ensemble des équipements constitutifs du branchement et des équipements de comptage, reliant les installations de l'utilisateur du réseau au réseau de distribution ;

65°) Rapport du Corps des Mines : rapport comprenant les données relatives aux fuites et aux recherches systématiques de fuites que les sociétés gazières doivent communiquer annuellement à l'administration de la qualité et de la sécurité ;

66°) Recommandations de Synergrid : prescriptions techniques fixées par Synergrid selon les règles de l'art ;
67°) Réconciliation : décompte ex post entre les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de transport participant au marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie allouées et réellement mesurées ;
68°) Registre d'accès : Registre visé à l'article 9bis, alinéas 2 et suivants de l'Ordonnance ;
69°) Règlementation tarifaire : règlementation, adoptée par l'autorité compétente, relative aux tarifs, y compris les décisions d'approbation de ceux-ci ;
70°) Réseau de transport : ensemble des installations de transport exploitées par le gestionnaire du réseau de transport, à l'exclusion des installations en amont, telles que définies à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 ;
71°) Réseau interconnecté : tout ensemble de réseaux connectés l'un à l'autre ;
72°) RGIE : Règlement Général des Installations Electriques approuvé par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 12 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique ;
73°) RGPT : Règlement Général pour la Protection du Travail approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 ;
74°) Scellés : les scellés sont ceux posés par le gestionnaire du réseau de distribution
75°) Scellés d'état : scellés posés par le fabriquant d'un équipement de comptage afin de garantir l'intégrité métrologique de l'équipement de comptage ;
76°) Site : zone géographique délimitée qui n'est pas traversée par une voirie publique ;
77°) Station de réception : station pour l'injection de gaz naturel dans un réseau de distribution depuis le réseau de transport ;
78°) Station de réception agrégée : station de réception fictive qui groupe la fonction de plusieurs stations de réception alimentant un réseau interconnecté ;
79°) Synergrid : la Fédération des Gestionnaires de Réseaux d'Electricité et de Gaz en Belgique ;
80°) Tarif : tarif publié par le gestionnaire du réseau de distribution et accepté ou arrêté par l'autorité compétente, conformément à la réglementation tarifaire ;
81°) Utilisateur du réseau de transport : toute personne physique ou morale ayant conclu un contrat de transport avec le gestionnaire du réseau de transport. Un utilisateur du réseau de transport peut également être appelé « shipper ».

Art. 1.3. §1er. Sauf disposition contraire, les délais exprimés en jours, indiqués dans le présent règlement technique, se comptent de six heures à six heures. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de la notification officielle. En l'absence de notification officielle, les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'événement en cause.

Sauf indication contraire, les délais sont exprimés en jours ouvrables.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable.

§2. Les délais de réponse établis dans les processus de marché commencent à la date indiquée dans le message d'acceptation du gestionnaire du réseau de distribution. Le délai de réponse pour un message d'acceptation s'élève à 48 heures.

Art. 1.4. La période élémentaire est l'heure.

Sibelga

Une période de mesure élémentaire telle que définie à l'alinéa précédent est reliée à la journée gazière. La première période d'une journée gazière débute à 06:00:00.
L'écart de temps en valeur absolue, mesuré entre le début (ou la fin) d'une période élémentaire telle que considérée par l'équipement de comptage et le début (ou la fin) de cette même période élémentaire comptée à partir de la référence de temps absolu utilisée ne peut excéder dix secondes.

Section 1. 2. Tâches et obligations du gestionnaire du réseau de distribution

Art. 1.5. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui incombent par et en vertu de l'Ordonnance afin d'assurer la distribution de gaz au profit des utilisateurs du réseau et d'assurer la continuité et la qualité des processus d'échange de données associés à l'accès au réseau, tout en surveillant, en maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution.

§2. Dans l'exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en œuvre tous les moyens adéquats que l'ensemble des utilisateurs du réseau est en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus.

Ces moyens sont mis en œuvre de manière à maintenir un équilibre entre l'intérêt individuel de l'utilisateur du réseau de distribution, d'une part, et l'intérêt collectif de l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution, d'autre part.

Art. 1.6. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se conforme à toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables ainsi qu'aux prescriptions reprises dans les recommandations de Synergrid.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à maintenir en permanence dans les canalisations une pression de gaz naturel suffisante, dans les circonstances d'exploitation normales du réseau, et à odoriser le gaz naturel injecté sur son réseau.

Lorsqu'un utilisateur se plaint de la pression du gaz, le gestionnaire du réseau de distribution l'informe de la nature et de la durée du problème si celui-ci est identifié ou, à la demande de cet utilisateur, effectue les mesures de contrôle nécessaires.

Sur la base d'une mesure instantanée, le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau peuvent convenir d'un enregistrement plus long (minimum 48 heures) de la pression du gaz. Si ces tests démontrent un écart par rapport aux normes ou aux dispositions contractuelles, les coûts relatifs à cet enregistrement sont supportés par le gestionnaire du réseau de distribution. Si ces tests ne démontrent pas d'écart par rapport aux normes ou aux dispositions contractuelles, les coûts relatifs à cet enregistrement sont supportés par l'utilisateur du réseau.

Un organisme de contrôle accrédité ou un tiers désigné de l'accord des parties peut être désigné pour procéder aux mesures visées à l'alinéa 3. Les coûts sont pris en charge aux conditions visées à l'alinéa 3.

§3. Sans préjudice du troisième alinéa, le gestionnaire du réseau de distribution ne contrôle pas la composition et la valeur calorifique du gaz injecté sur son réseau.

Toute plainte relative à la composition et la valeur calorifique du gaz est adressée par l'utilisateur du réseau concerné à son détenteur d'accès.

En cas de travaux sur le réseau, le gestionnaire du réseau veille, avec tous les moyens raisonnables du point de vue économique et technique, à ce que la qualité et la composition du gaz ne soient pas influencées.

§4. Le gestionnaire du réseau de distribution n'est pas responsable de la composition et de la valeur calorifique du biométhane injecté sur son réseau.

Le producteur de biométhane est responsable de la composition et de la valeur calorifique du biométhane injecté sur le réseau de distribution. Il garantit la qualité et la compatibilité du biométhane injecté avec le gaz naturel distribué.

Art. 1.7. Le gestionnaire du réseau de distribution respecte les exigences techniques minimales en matière :

- de raccordement au réseau de distribution et d'interconnexion
- d'établissement des infrastructures du réseau et des canalisations de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution respecte les règles opérationnelles relatives :

- à la gestion technique des prélèvements et le cas échéant, des injections,
- aux actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement.

Art. 1.8. En cas d'interruption non planifiée de l'alimentation du réseau de distribution ou du raccordement, les services du gestionnaire du réseau de distribution doivent être sur les lieux de la coupure avec les moyens appropriés dans les deux heures qui suivent l'appel de l'utilisateur du réseau pour commencer les travaux de réparation qui conduisent au rétablissement de l'alimentation. Les travaux de réparation sont poursuivis avec diligence jusqu'à la restauration du flux de gaz.

Le gestionnaire du réseau de distribution maintient une permanence 24h/24, chargée de recevoir et de traiter efficacement les appels d'urgence. En particulier, dès que le gestionnaire du réseau de distribution est averti d'une situation de risque, de perception d'odeur de gaz et de fuite détectée, il se rend sur les lieux le plus rapidement possible afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation ou au rétablissement de la sécurité des personnes et des biens. Il collabore, pour ce faire, avec les autres services d'urgence concernés.

Art. 1.9. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution envoie, conformément aux délais repris dans l'article 10, §4 de l'ordonnance, un rapport de qualité à BRUGEL.

Le gestionnaire du réseau de distribution y décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée.

§2. Ce rapport décrit au moins :

1° le nombre de clients raccordés au réseau ;
2° l'indisponibilité du réseau ainsi que les causes de celle-ci ;
3° les problèmes rapportés en rapport avec la qualité ou la pression du gaz ;
4° le nombre de plaintes reçues relatives au non-respect des termes du contrat de raccordement ;

§3. BRUGEL peut arrêter un modèle de rapport.

§4. Le gestionnaire du réseau de distribution envoie chaque année un rapport décrivant le nombre de demandes d'indemnisation fondés sur les articles 24bis à 24quater, de l'ordonnance réceptionnés au cours de l'année écoulée ainsi que la suite qui leur a été réservée.

Art. 1.10. Le présent article s'applique lorsqu'un utilisateur du réseau ou, le cas échéant, un prestataire de services, ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du présent règlement technique et, notamment dans les cas suivants :

- Refus de signature du contrat de raccordement ;
- Refus d'installation ou de remplacement d'un compteur ;
  Refus d'adaptation du type de comptage.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution adresse, par courriers ordinaire et recommandé, un rappel à l'utilisateur du réseau ou, le cas échéant, au propriétaire du bien concerné. Ce rappel précise qu'à défaut de prendre les mesures visées par le gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution adressera une première mise en demeure et appliquera le tarif applicable pour cette première mise en demeure.

À défaut de réaction de l'utilisateur du réseau dans le délai indiqué, le gestionnaire du réseau de distribution lui adresse une première mise en demeure et applique le tarif correspondant.

À défaut de réaction à la suite de cette première mise en demeure, le gestionnaire du réseau de distribution adresse, dans un délai minimum de trois mois, une deuxième et ultime mise en demeure et applique le tarif correspondant.

Si l'utilisateur du réseau ne se met pas en conformité à la suite de la deuxième et ultime mise en demeure ou que le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas pu réaliser son intervention, le gestionnaire du réseau de distribution peut agir par toutes voies de droit, notamment en saisissant les autorités juridictionnelles compétentes.

Chapitre 2. Gaz consommé non facturé par un détenteur d'accès

Section 2.1. Gaz non mesuré

Art. 1.11. §1er. Le présent article s'applique pour le gaz consommé avec une base contractuelle mais sans mesure correcte de la consommation suite à une atteinte à l'intégrité du raccordement et/ou de l'équipement de comptage.

Le gestionnaire du réseau de distribution facture et récupère, auprès de l'utilisateur du réseau :

1° les coûts du volume total de gaz consommé non mesuré correctement, déduction faite de la quantité de gaz facturée avec une base contractuelle par le détenteur d'accès, selon le tarif applicable et,
2° les frais techniques et administratifs liés à l'accomplissement de cette tâche.

§2. L'utilisateur du réseau visé au paragraphe 1er est l'utilisateur du réseau lié au point d'accès dans le registre d'accès pour la période de consommation concernée. À titre exceptionnel lorsque l'utilisateur du réseau lié au point d'accès dans le registre d'accès pour la période de consommation concernée peut démontrer, sur la base d'éléments probants, qu'un tiers est effectivement le

bénéficiaire de la consommation non mesurée, l'utilisateur du réseau visé au paragraphe 1er est ce tiers bénéficiaire de la consommation non mesurée de gaz.

Si, pour la période de consommation concernée, l'utilisateur du réseau lié au point d'accès dans le registre d'accès ne permet pas d'identifier une personne physique ou une personne morale, le gestionnaire du réseau de distribution identifie l'utilisateur du réseau, par toutes voies de droit, sur la base des informations dont il peut disposer.

§3. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu'il a été porté atteinte à l'intégrité du raccordement et/ou de l'équipement de comptage de quelque manière que ce soit, le gestionnaire du réseau de distribution dresse un constat des manipulations opérées.

Le constat visé à l'alinéa 1er est dressé par un agent spécialisé du gestionnaire du réseau de distribution. Les agents spécialisés sont engagés sur la base de leurs compétences et de critères d'honorabilité.

Le constat visé à l'alinéa 1er reprend les éléments de manipulation observés et les opérations effectuées sur le compteur par l'agent spécialisé. L'agent spécialisé instrumentant est valablement identifié, dans le constat et vis-à-vis des tiers, par son numéro de matricule.

Le gestionnaire du réseau de distribution prend des photographies des manipulations observées et les joint au constat, sauf en cas de risque pour la sécurité de ses agents dûment notifiée dans le constat. Les photographies doivent permettre l'identification claire de l'équipement de comptage ou du raccordement. Si le compteur est remplacé, le compteur auquel il a été porté atteinte est conservé sur le site du gestionnaire du réseau de distribution pendant un délai de minimum trois ans à dater du remplacement.

Les constats du gestionnaire de réseau de distribution font foi jusqu'à preuve du contraire.

§4. Sur la base du constat du gestionnaire du réseau de distribution et de l'analyse de l'historique des consommations, le gestionnaire du réseau de distribution opère la facturation des coûts visés au paragraphe 1er , al. 2, 1°, par estimation de la quantité du volume total de gaz consommée non mesuré correctement et ce, en estimant la consommation totale de l'utilisateur du réseau conformément à l'Art. 1.13, à laquelle le gestionnaire du réseau de distribution soustrait la consommation effectivement mesurée. Pour la facturation, le gestionnaire du réseau de distribution prend en compte les spécificités du constat et l'évolution de la consommation de l'utilisateur du réseau concerné.

§5. Les frais techniques et administratifs visés au §1er, al. 2, 2° comprend le constat visé au paragraphe 3, la remise en état ou le remplacement de l'équipement de comptage, la garde de l'installation de comptage pendant trois ans et les visites. Les frais techniques et administratifs font l'objet d'un tarif.

Les autres frais administratifs tels que les frais occasionnés pour l'estimation de la consommation, la facturation et le recouvrement sont intégrés dans le tarif applicable.

§6. Le gestionnaire du réseau de distribution met tout en œuvre pour adresser, dans les quatorze mois du remplacement ou de la remise en état de l'équipement de comptage par le gestionnaire du réseau de distribution, la demande de paiement des coûts de l'énergie consommée et des frais visés au paragraphe 1er, al. 2, sans préjudice d'une extension de délai en cas d'absence d'accès au point de consommation. La facturation permet l'identification du compteur auquel il a été porté atteinte.

Le gestionnaire du réseau de distribution adresse à l'utilisateur du réseau, au plus tard trois mois avant l'émission de la demande de paiement, le constat ainsi qu'une explication des principes prévus dans le présent article eu égard à la situation concernée.

Le gestionnaire du réseau de distribution indique dans le courrier visé à l'alinéa 2 que les factures peuvent être contestées devant le service dédié et qu'en cas d'absence de paiement, une procédure de recouvrement ne sera initiée qu'après l'écoulement d'un délai de trois mois.

Le courrier visé à l'alinéa 2 fait également mention du droit de l'utilisateur du réseau de saisir le Service des Litiges après contestation devant le service dédié du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 1.12. §1er. Si deux ou plusieurs utilisateurs différents sont concernés par la consommation non mesurée, le(s) utilisateur(s) suivant le premier utilisateur du réseau bénéficiaire de la consommation non mesurée ne seront pas facturés sur la base de l'Art. 1.11, §1er, si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1° l'absence de mesure correcte de la consommation peut perdurer sans nouvelle intervention sur le raccordement ou l'équipement de comptage,
2° le ou les utilisateurs du réseau n'ont aucun lien avec le ou les utilisateurs du réseau précédent,
3° l'utilisateur du réseau ne peut pas se rendre compte que l'équipement de comptage ne mesure pas correctement la consommation.

Au sens de l'alinéa 1er, 2°, un lien est présumé exister entre au moins deux personnes physiques et/ou morales :

1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre un utilisateur du réseau et un utilisateur du réseau suivant ;
2° lorsque l'utilisateur du réseau précédent est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'utilisateur du réseau suivant ou exerce, en droit ou en fait, lui même ou, le cas échéant, par personne interposée, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle.

§2. Au sens du paragraphe premier, l'utilisateur du réseau ne peut pas se rendre compte que l'équipement de comptage ne mesure pas correctement la consommation dans une des deux situations suivantes :

1° la quantité de gaz non mesurée a été estimée comme étant supérieure à 60 kWh par jour et inférieure à 30 % de la consommation totale de l'utilisateur du réseau, estimée conformément à l'Art. 1.11.
2° la quantité de gaz non mesurée a été estimée comme étant inférieure à 60 kWh par jour et inférieure à 70 % de la consommation totale de l'utilisateur du réseau, estimée conformément l'Art. 1.11.

§3. Les frais techniques et administratifs sont facturés au premier utilisateur du réseau.

§4. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution ne facture pas le ou les utilisateurs du réseau sur la base de l'Art. 1.11, §1er, le gestionnaire du réseau de distribution facture l'utilisateur du réseau selon le tarif applicable.

Art. 1.13. §1er. La quantité de gaz consommée avec une base contractuelle mais sans mesure fiable de la consommation consécutivement à une atteinte à l'intégrité du raccordement et/ou de l'équipement de comptage, est déterminée sur la base d'une estimation du gestionnaire du réseau de distribution.

Au sens du présent paragraphe, la quantité de gaz non mesurée est estimée à partir du début de la première période de consommation durant laquelle le gestionnaire du réseau de distribution a constaté une diminution importante de consommation et qui prend fin au jour où l'intégrité du comptage est garantie par le gestionnaire du réseau de distribution. La consommation estimée ne peut dépasser 5 ans.

L'estimation de la consommation totale est réalisée sur la base de la consommation moyenne de l'utilisateur du réseau concerné par jour pendant douze mois consécutifs de consommation, débutant à partir du remplacement ou de la remise en état de l'installation de comptage visée à l'Art. 1.11, §3.

L'utilisateur du réseau peut contester cette période de douze mois et recourir au Service des Litiges s'il considère que des éléments pertinents n'ont pas été pris en compte par le gestionnaire du réseau de distribution.

L'estimation est basée sur une consommation moyenne par degré/jour lorsque la majorité de la consommation est sensiblement impactée par les facteurs climatiques. Dans les autres cas, la consommation sera basée sur une consommation moyenne par jour.

Au sens de l'alinéa 5, les degrés-jours sont les chiffres calculés par Synergrid pour donner une image du profil moyen des besoins en chauffage d'une habitation en Belgique. Ces chiffres sont publiés sur le site Internet de Synergrid.

Si le gestionnaire du réseau de distribution ou l'utilisateur du réseau démontre que l'estimation visée à l'alinéa 3 s'avère non représentative de la consommation réelle, il peut estimer la quantité d'énergie sur la base d'une consommation historique antérieure à l'atteinte à l'intégrité de l'équipement de comptage ou du raccordement.

Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut pas mesurer la consommation de l'utilisateur du réseau concerné conformément aux alinéas 3 à 5, le gestionnaire du réseau de distribution estime sur la base de la méthode du soixantième ou du septantième centile conformément aux alinéas 9 et 10.

Si le débit maximum du compteur est inférieur ou égal à 10 m³/heure (G4/G6), le gestionnaire du réseau de distribution estime sur la base de la méthode du soixantième centile. L'estimation par la méthode du soixantième centile consiste à :

1° regrouper, par ordre croissant, les données de consommations (supérieures à 0 kWh) de tous les utilisateurs du réseau par capacité de raccordement ;
2° définir, pour chaque groupe d'utilisateurs du réseau ayant la même capacité de raccordement, le soixantième centile ;
3° le soixantième centile est la valeur de consommation qui marque une division dans le groupe de consommation de sorte qu'il y a, d'une part, 60 pourcent de valeurs de consommation inférieures et, d'autre part, 40 pourcent de valeurs de consommation supérieures.

Si le débit maximum du compteur est supérieur à 10 m³/heure (à partir de G10), le gestionnaire du réseau de distribution estime sur la base de la méthode du septantième centile sauf si l'utilisateur du réseau de distribution apporte la preuve que celle-ci n'est pas/plus adaptée à son profil de consommation. L'estimation par la méthode du septantième centile consiste à :

1° regrouper, par ordre croissant, les données de consommations (supérieures à 0 kWh) de tous les utilisateurs du réseau de distribution par capacité de raccordement ;
2° définir, pour chaque groupe d'utilisateurs du réseau de distribution ayant la même capacité de raccordement, le septantième centile ;
3° le septantième centile est la valeur de consommation qui marque une division dans le groupe de consommation de sorte qu'il y a, d'une part, 70 pourcent de valeurs de consommation inférieures et, d'autre part, 30 pourcent de valeurs de consommation supérieures.

Le gestionnaire du réseau de distribution communique à BRUGEL et publie sur son site internet, au moins une fois par an, les centiles par capacité de raccordement.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution facture une période maximale de consommation estimée de soixante mois. La période de consommation prend cours le jour précédant le constat visé à l'Art. 1.11, §3.

Le recouvrement de la facture peut être poursuivi dans le délai légal de prescription.

Art. 1.14. Si aucune différence ne peut être démontrée entre les consommations mesurées par un équipement de comptage auquel il a été porté atteinte et l'équipement de comptage de remplacement, aucun frais techniques et administratifs ne sera facturé à l'utilisateur du réseau.

Section 2.2. Consommation hors contrat

Art. 1.15. §1er. Le présent article s'applique pour le gaz consommé sans base contractuelle sans qu'il n'y ait eu atteinte à l'équipement de comptage, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire.

Le gestionnaire du réseau de distribution facture et récupère auprès de l'utilisateur du réseau :

1° les coûts du gaz consommé sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire au tarif visé au paragraphe 9,
2° les frais techniques liés à l'accomplissement de cette tâche, et
3° les frais administratifs liés à l'accomplissement de cette tâche.

§2. Le propriétaire du lieu de consommation est présumé être l'utilisateur du réseau visé au paragraphe 1er. Le propriétaire du site de consommation peut toutefois communiquer au gestionnaire du réseau de distribution une identification suffisamment certaine de l'utilisateur du réseau, sur la base d'éléments probants qui permettent de considérer que cet utilisateur du réseau a consommé de gaz sans base contractuelle, légale ou règlementaire (soit un bail dûment enregistré, des données d'identification suffisantes pour une recherche par huissier telles que le nom, prénom et date de naissance, etc.).

§3. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate que du gaz a été consommé sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, sur un point pour lequel un constat de compteur fermé et/ou déconnecté date de moins de 13 mois, le gestionnaire du réseau de distribution envoie à l' utilisateur du réseau de l'adresse du point d'accès et au propriétaire du site de consommation un courrier ou un courriel les informant de l'absence de contrat et les invitant à régulariser la situation.

Un constat de compteur fermé et/ou déconnecté au sens du présent article résulte soit d'un compteur fermé et/ou déconnecté par un technicien du gestionnaire du réseau de distribution, soit de relevés d'index inchangés par rapport au relevé de fermeture.

Le courrier visé à l'alinéa 1er reprend l'index du dernier relevé probant ou de fin du précédent contrat. Dans ce courrier, le gestionnaire du réseau de distribution invite les destinataires à régulariser la situation via la prise d'un contrat avec un détenteur d'accès. Lorsque la personne qui se régularise est le bénéficiaire de la consommation hors contrat, il lui est proposé de se régulariser via la prise d'un contrat dans le passé sur la base des index du dernier relevé probant ou de la fin du précédent contrat. Lorsque la personne qui doit se régulariser n'est pas la personne bénéficiaire de toute la consommation hors contrat, elle contacte le gestionnaire du réseau de distribution et prend un contrat avec un détenteur d'accès à la date et à l'index de son entrée dans les lieux.

§4. Si l'utilisateur du réseau se régularise dans les six semaines du courrier visé au paragraphe 3 via son détenteur d'accès en indiquant l'index communiqué par le gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution clôture le dossier, sans frais.

Si un détenteur d'accès refuse une prise de contrat rétroactive mais que l'utilisateur du réseau s'est régularisé en prenant un contrat avec une date d'effet immédiate et maintient sa volonté de se régulariser pour le passé en prenant contact avec le gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution facture à l'utilisateur du réseau la consommation sur la base des index, sans frais, au tarif défini conformément au paragraphe 9, 3°. Ce tarif n'est pas applicable lorsque l'utilisateur du réseau concerné a déjà été identifié par le gestionnaire du réseau de distribution pour une consommation sans contrat. Dans ce dernier cas, il sera facturé sur base du tarif défini au paragraphe 9, 2°.

Si l'utilisateur du réseau, en prenant un contrat de fourniture, lors de son entrée sur un point, met en lumière une consommation hors contrat qui ne lui est pas imputable, cette consommation sera facturée au bénéficiaire que le gestionnaire du réseau de distribution pourra identifier conformément au paragraphe 2, sur base des tarifs définis au paragraphe 9.

§5. Une visite est planifiée lorsque le constat de compteur fermé et/ou déconnecté sur le point d'accès concerné date de plus de 13 mois ou dans les cas où l'utilisateur du réseau ne se régularise pas endéans les six semaines de l'envoi du courrier visé au §3. Dans ce dernier cas, un courrier est adressé au propriétaire pour l'aviser de la situation, de ses conséquences et de la visite planifiée.

Dans le cadre de cette visite, le gestionnaire du réseau de distribution dépose un courrier de demande de régularisation dans l'entrée donnant accès aux lieux de consommation. Si le gestionnaire du réseau de distribution a accès à l'équipement de comptage, il ferme le robinet en amont du compteur et dépose à proximité de l'équipement de comptage le courrier de demande de régularisation. Tant que le robinet en amont du compteur est fermé, le gestionnaire du réseau de distribution veille à ne pas quitter immédiatement les lieux afin de donner des informations utiles à quiconque qui se manifesterait. Tant que la situation contractuelle n'est pas régularisée, le gestionnaire du réseau de distribution planifie autant de visites que nécessaire. Le gestionnaire du réseau de distribution prend les actions nécessaires pour mettre fin à la consommation hors contrat.

§6. En toute hypothèse et lors de chaque passage, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau qu'à défaut de se régulariser, l'accès au réseau sera suspendu et la consommation sera facturée à un tarif supérieur au tarif d'un détenteur d'accès, sans préjudice des coûts (frais administratifs ou techniques) pouvant être facturés en fonction des interventions du gestionnaire du réseau de distribution.

§7. Les coûts sont définis comme suit :

1° Les coûts du gaz consommé sans base contractuelle comme définis au §1er.
2° Les frais techniques visés comprennent, sur la base des tarifs applicables, un montant fixe avec une ou plusieurs visites sur le terrain.
3° Les frais administratifs comprennent, sur la base des tarifs applicables, un montant fixe sans visite sur le terrain.

Ces coûts s'appliquent lorsque le constat de compteur fermé sur le point d'accès date de plus de treize mois ou dans le cas où l'utilisateur du réseau ne se régularise pas endéans les six semaines de l'envoi du courrier visé au paragraphe 3.

§8. La quantité de gaz consommée sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire est déterminée par le compteur.

Si plusieurs bénéficiaires de consommation en dehors d'un contrat, d'une obligation légale ou règlementaire se sont succédé, la répartition de la quantité de gaz se fait par principe, au prorata, sauf exceptions justifiées par le gestionnaire du réseau de distribution. Le prorata sera basé sur les différentes attributions de période de consommation et sur une consommation moyenne par degré/jour au sens de l'Art. 1.13, §1er, lorsque la majorité de la consommation est sensiblement

impactée par les facteurs climatiques. Dans les autres cas de prorata, ce sera basé sur les différentes attributions de période de consommation et ce sur une consommation moyenne par jour

Les frais techniques et/ou administratifs sont facturés au premier bénéficiaire.

§9. Le gestionnaire de réseau applique :

1° Le tarif par défaut ;
2° Le tarif majoré, si :
- l'accès au point d'accès est refusé et que le gestionnaire du réseau de distribution peut prouver qu'il n'y a eu aucune volonté de donner accès au point d'accès, ou
- un utilisateur du réseau a déjà été facturé par le gestionnaire du réseau de distribution pour du gaz consommé sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure correcte de la consommation ;

3° Le tarif minoré.

§10. Le gestionnaire du réseau de distribution facture la consommation depuis le constat de compteur fermé et/ou depuis la preuve que l'utilisateur du réseau fournit de son arrivée dans les lieux de consommation. Cette période ne peut en toute hypothèse pas excéder soixante mois. La consommation est répartie au prorata sur la période de facturation.

Le recouvrement de la facture peut être poursuivi dans le délai légal de prescription.

La facture envoyée par le gestionnaire du réseau de distribution fait également mention du droit de l'utilisateur du réseau de saisir le Service des Litiges après contestation devant le service dédié du gestionnaire du réseau de distribution.

Section 2.3. Consommation non mesurée sans base contractuelle

Art. 1.16. §1er. Le présent article s'applique pour le gaz consommé sans base contractuelle, légale ou réglementaire et sans mesure correcte de la consommation.

Le gestionnaire du réseau de distribution facture et récupère auprès de l'utilisateur du réseau :

1° les coûts du gaz consommé sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ainsi que sans mesure correcte de la consommation, et
2° les frais techniques liés à l'accomplissement de cette tâche, et
3° les frais administratifs liés à l'accomplissement de cette tâche.

§2. L'utilisateur du réseau visé au paragraphe 1er est identifié conformément à l'Art. 1.15, §2.

§3. Le constat et la facturation seront effectués conformément aux articles Art. 1.11 et suivants.

Chapitre 3. Echange d'informations et confidentialité

Section 3. 1. Echange d'informations

Art. 1.17. §1er. Sauf disposition contraire, toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement technique a lieu par écrit, et conformément l'ordonnance du 13 février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toute correspondance du gestionnaire du réseau de distribution indique le nom, le prénom, la qualité, l'adresse administrative, le numéro de téléphone et l'adresse courriel de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier.

Par dérogation à l'alinéa 2, les correspondances de même nature, qu'elles soient publipostées dans le cadre d'une information générale ou automatiquement générées au départ des systèmes dans le cadre d'un processus de marché, envoyées à plus de cent destinataires peuvent se limiter à mentionner l'adresse administrative, le numéro de téléphone et, si elle existe, l'adresse courriel spécifique de l'unité administrative compétente. Pour les correspondances visées au présent alinéa, le gestionnaire du réseau de distribution peut ne pas conserver la preuve individuelle de l'envoi. En cas de litige, Sibelga supporte la responsabilité de ce choix.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé BRUGEL, le format des documents par lesquels ces informations sont échangées.

§2. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations orales sont confirmées, le plus rapidement possible, dans les formes requises par le paragraphe 1er.

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution peut échanger des informations avec les utilisateurs du réseau via les réseaux sociaux et des applications électroniques, dans le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 1.18. §1er Le gestionnaire du réseau de distribution, détenteurs d'accès et utilisateurs du réseau de transport communiquent en ce qui concerne le statut, les données relationnelles, y compris les données de base (principales caractéristiques techniques du raccordement), et les données de comptage d'un point de service, les données d'allocation et de réconciliation, le traitement des erreurs et les données de facturation du tarif de réseau selon un protocole convenu de commun accord et dont la forme, le contenu et le calendrier sont décrits dans le MIG.

L'application du protocole visé à l'alinéa 1er n'est pas obligatoire pour les échanges d'informations entre :

1° le gestionnaire du réseau de distribution et un utilisateur du réseau, si ce dernier préfère un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du réseau de distribution ;
2° le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution, si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, avec information à BRUGEL.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le gestionnaire du réseau de distribution peut adopter, après en avoir préalablement informé BRUGEL, des mesures techniques et des règles d'organisation relativement aux informations à échanger afin d'en garantir la confidentialité telle que définie à la section 3.2.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution approuve le MIG et est chargé de la gestion des versions du protocole visé au §1er et de la certification de l'utilisation des messages qui y sont décrits.

§3. Lorsqu'il projette une adoption ou modification du MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale, le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec BRUGEL parallèlement à la concertation avec détenteurs d'accès, prévue par l'article 9 de l'ordonnance. Pour le surplus, la procédure visée à cet article est applicable.

Avant toute adoption finale du MIG, le gestionnaire du réseau de distribution organise une consultation publique. Le gestionnaire du réseau de distribution veille, dans le cadre de l'organisation de cette consultation, à informer le public de la proposition de la manière la plus efficace, compréhensible et accessible via des outils adéquats, donner la possibilité de formuler des observations et préciser la méthode de traitement des réponses par le gestionnaire du réseau de distribution.

Pour la consultation publique visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de distribution établit une procédure, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution des autres régions, qui répond aux conditions visées à l'alinéa 2 et la soumet pour approbation à BRUGEL.

Après la consultation publique, le gestionnaire du réseau de distribution transmet à BRUGEL la proposition d'adoption ou de modification, ainsi que les observations émises lors de la consultation publique et le traitement qui leur a été réservé. BRUGEL transmet son avis préalable au gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de deux mois. Le gestionnaire du réseau de distribution approuve le MIG ou sa modification, après l'avis de BRUGEL.

Dans les dix jours suivant son approbation, le gestionnaire du réseau de distribution notifie à BRUGEL le MIG ou sa modification ainsi que l'entrée en vigueur.

§4. Le gestionnaire du réseau de distribution met un lien à disposition renvoyant vers un site web public reprenant le MIG et tous les accords ultérieurs relatifs à son application. Il veille à ce que la présentation de ce site favorise une facilité de recherche et d'accès aux documents en vigueur.

§5. Le gestionnaire du réseau de distribution surveille l'échange de données tel que décrit dans le MIG de manière indépendante et transparente, en concertation avec les parties concernées.

BRUGEL peut fixer, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution et les acteurs de marchés, le canevas de rapportage des indicateurs de suivi du bon fonctionnement de la plateforme d'échange de données relative au MIG.

§6. Un accord est établi entre le gestionnaire du réseau de distribution ou une de ses sociétés exploitantes au sens de l'article 7, §2 de l'ordonnance et les détenteurs d'accès ; il contient les exigences de qualité de la communication visée au §1er et les droits et obligations mutuels qui y sont associés.

§7. Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les données échangées entre les différentes parties concernées et reprises dans le MIG sont délivrées via un système électronique sécurisé qui offre une transparence et une traçabilité suffisantes à ses utilisateurs, conformément au protocole visé au §1er.

Art. 1.19. Un utilisateur du réseau peut toujours mandater un tiers, tel que son détenteur d'accès, pour ses contacts et sa communication avec le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre d'une ou plusieurs procédures décrites dans le présent règlement technique. Ce mandataire doit toujours être en mesure de démontrer qu'il a été autorisé à agir pour le compte de l'utilisateur du réseau. Toute communication du gestionnaire du réseau de distribution à l'utilisateur du réseau sera alors adressée à ce mandataire.

Si le tiers a été dûment mandaté, les coûts liés aux prestations du gestionnaire du réseau de distribution sont également payés au gestionnaire du réseau de distribution par l'intermédiaire du mandataire.

Art. 1.20. Sans préjudice de dispositions plus précises contenues dans le présent règlement technique ou dans les contrats conclus en vertu de celui-ci, le gestionnaire du réseau de distribution, les utilisateurs du réseau, les détenteurs d'accès, et les utilisateurs du réseau de transport s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires exigées en vertu du présent règlement.

Art. 1.21. Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement technique ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations émanant d'elle-même, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire que le contenu de ces informations a été dûment vérifié.

Art. 1.22. Une liste des données échangées entre le gestionnaire du réseau de distribution et les utilisateurs du réseau figure en Annexe I. Cette liste n'est pas exhaustive. Le gestionnaire du réseau de distribution peut requérir la production de toute information complémentaire qu'il estimerait utile pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution.

Sous-section 3.1.1. Demande de fermeture d'un équipement de comptage à l'initiative de l'utilisateur du réseau

Art. 1.23. §1er. Par l'intermédiaire de son détenteur d'accès, un utilisateur du réseau peut demander au gestionnaire du réseau de distribution la mise hors service de son point d'accès.

A cette fin, l'utilisateur du réseau prend, dans un premier temps, contact avec son détenteur d'accès pour que ce dernier confirme la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution, en initiant un scénario de marché 'move out'. L'utilisateur du réseau prend ensuite contact par téléphone ou par mail avec le gestionnaire du réseau de distribution afin de fixer un rendez-vous pour procéder à la fermeture du compteur.

§2. Lors de ce contact, à condition que la demande initiée par le détenteur d'accès soit bien parvenue au gestionnaire du réseau de distribution, l'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent d'une date à laquelle le gestionnaire du réseau de distribution mettra le point d'accès hors service.

L'utilisateur du réseau peut demander que cette date soit fixée dans les deux jours.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut s'écarter de ce délai dans des circonstances exceptionnelles et toujours après justification auprès de l'utilisateur du réseau.

§3. À la date du rendez-vous et si un accès au compteur est donné, le gestionnaire du réseau de distribution met le point d'accès hors service, mettant ainsi fin au contrat sur le point de service.

La modification dans le registre d'accès survient à 00h00, heure locale, du jour qui suit la date de fermeture effective.

Si, en se rendant sur place conformément au rendez-vous fixé avec l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas accès ou n'est pas autorisé à accéder au raccordement, le point d'accès n'est pas mis hors service et la demande reste active pour une nouvelle prise de rendez vous à l'initiative de l'utilisateur du réseau.

Si aucun rendez-vous n'est pris, la demande reste ouverte jusqu'à ce que le gestionnaire du réseau de distribution vérifie, auprès du détenteur d'accès, si sa demande de fermeture reste valable. Le cas échéant, le détenteur d'accès doit annuler la demande. Dans le cas contraire, la demande reste ouverte et fait l'objet d'une nouvelle vérification du gestionnaire du réseau de distribution auprès du détenteur d'accès après un délai de cent jours calendrier à compter de la date demandée par le marché.

À la demande expresse du détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution l'informe de ses demandes de fermeture toujours ouvertes.

Sous-section 3.1.2. Demandes de fin d'accès au réseau (client professionnel)

Art. 1.24. §1er.La fin d'un contrat professionnel (End of Contract) est notifiée par le détenteur d'accès du point de service concerné au gestionnaire du réseau de distribution au moins 28 jours calendrier avant la date demandée de fin d'accès au réseau.

La fin de contrat peut avoir lieu :

- par décision de ne pas prolonger le contrat émanant de l'utilisateur du réseau de distribution ou du détenteur d'accès, ou
  par résiliation à l'initiative du détenteur d'accès.

La résiliation d'un contrat professionnel (drop professionnel) relatif au prélèvement est notifiée par le détenteur d'accès du point de service concerné au gestionnaire du réseau de distribution au moins trente jours calendrier à l'avance.

§2. Le détenteur d'accès informe préalablement l'utilisateur du réseau de sa démarche auprès du gestionnaire du réseau de distribution visant à mettre fin à l'accès au réseau pour son point d'accès à une date effective demandée dans le futur.

En cas de résiliation, le détenteur d'accès informe l'utilisateur du réseau de la date à laquelle la coupure pourrait déjà avoir lieu par le gestionnaire du réseau de distribution.

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution envoie un courrier à l'utilisateur du réseau dans un délai de cinq jours calendrier à compter de la notification reçue du détenteur d'accès afin de rappeler à l'utilisateur du réseau son obligation de désigner un détenteur d'accès sur le point de service concerné au moins dix jours calendrier avant la date de fin d'accès au réseau demandée par le détenteur d'accès et renseignée dans le courrier.

En cas de demande de fin d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution précise la date à laquelle un détenteur d'accès sur le point doit avoir été désigné afin que la régularisation intervienne avant la mise hors service du point.

Le gestionnaire du réseau de distribution indique également à quelles conséquences l'utilisateur du réseau de distribution s'expose s'il ne conclut pas un nouveau contrat de prélèvement ou d'injection prenant cours avant la date de fin d'accès au réseau sollicitée demandée par le détenteur d'accès et renseignée dans le courrier.

Si dix jours calendrier avant la date de fin d'accès au réseau demandée par le détenteur d'accès et renseignée dans le premier courrier, aucun détenteur d'accès n'a initié un nouveau contrat et que le détenteur d'accès actuel n'a pas annulé sa demande, le gestionnaire du réseau de distribution envoie un courrier de rappel à l'utilisateur du réseau.

§4. En l'absence de régularisation contractuelle dans le chef d'un détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour que le point de service primaire ayant fait l'objet d'une demande de fin d'accès soit mis hors service au plus tard à la date de fin d'accès au réseau demandée par le détenteur d'accès.

En cas de résiliation du contrat, la mise hors service du point de service peut avoir lieu cinq jours avant la date demandée par le détenteur d'accès primaire pour autant que l'utilisateur du réseau de distribution :

- en ait été informé dans le courrier visé au §3 ;
- ait été informé dans le même courrier de la date à laquelle un détenteur d'accès sur le point devait avoir été désigné afin que la régularisation intervienne avant la mise hors service du point.

La mise hors service du point d'accès met fin à l'accès au réseau sur le point de service.

Si le gestionnaire du réseau de distribution est dans l'impossibilité de mettre hors service le point d'accès à la date de fin d'accès au réseau demandée par le détenteur d'accès, la demande de fin d'accès reste effective tant qu'il n'y a pas de régularisation contractuelle pour le point d'accès concerné. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution replanifie la fermeture du compteur autant de fois que nécessaire. Sept passages sont planifiés dans les trois premières semaines à compter de la demande du détenteur d'accès. Si, à l'issue des sept passages, le point de fourniture n'a pas pu être mis hors service, le détenteur d'accès et le gestionnaire de réseau de distribution se concertent afin de définir la procédure la plus efficace en fonction de la situation spécifique identifiée. Les différentes procédures possibles sont définies dans un accord, établi en concertation entre le gestionnaire de réseau de distribution et les détenteurs d'accès. Cet accord tient compte notamment des droits d'accès du gestionnaire de réseau de distribution, tels que prévus par l'article 1.42, ainsi que les mesures prévues à l'article 1.10, et identifiant les mesures alternatives à la coupure sur le compteur. Cet accord est soumis à l'approbation de BRUGEL.

Mensuellement, le gestionnaire du réseau de distribution transmet aux détenteurs d'accès la liste des points qui n'ont pas été mis hors services trois mois après l'introduction de la demande.

Sauf disposition contraire, les coûts de mise hors service d'un point d'accès sont à charge du détenteur d'accès qui, le cas échéant, les répercute à l'utilisateur du réseau.

Sous-section 3.1.3. Demandes de fin d'accès au réseau (client résidentiel)

Art. 1.25. §1er. Toute fin de contrat résidentiel relatif au point de service d'un point d'accès doit être notifiée par le détenteur d'accès au gestionnaire du réseau de distribution au moins trente jours calendrier à l'avance.
Le détenteur d'accès informe l'utilisateur du réseau du déclenchement de la procédure de fin de contrat auprès du gestionnaire du réseau de distribution.

§2. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est informé de la demande de fin de contrat conformément au paragraphe précédent, il envoie un courrier à l'utilisateur du réseau dans un délai

de cinq jours calendrier afin d'informer l'utilisateur du réseau de son obligation de désigner un détenteur d'accès sur le point de service concerné au moins dix jours calendrier avant la date de fin de contrat précisée par le détenteur d'accès et renseignée dans le courrier.

Le gestionnaire du réseau de distribution indique également à quelles conséquences l'utilisateur du réseau s'expose s'il ne conclut pas un nouveau contrat prenant cours avant la date de fin de contrat précisée par le détenteur d'accès et renseignée dans le courrier.

Si dix jours calendrier avant la date de fin du contrat précisée par le détenteur d'accès et renseignée dans le premier courrier, aucun détenteur d'accès n'a initié un nouveau contrat ou le détenteur d'accès actuel n'a pas annulé sa demande, le gestionnaire du réseau de distribution envoie un courrier de rappel à l'utilisateur du réseau.

§3. En l'absence de régularisation contractuelle dans le chef d'un détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour que le point ayant fait l'objet d'une demande de fin de contrat résidentiel soit mis hors service à la date de fin du contrat.

La mise hors service du point d'accès met fin au contrat sur le point de service.

Si le gestionnaire du réseau de distribution est dans l'impossibilité de mettre hors service le point d'accès à la date de fin d'accès au réseau demandée par le détenteur d'accès, la demande de fin d'accès reste effective tant qu'il n'y a pas de régularisation contractuelle pour le point d'accès concerné. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution replanifie la fermeture du compteur à raison d'une visite chaque semaine dans un premier temps, d'une visite par mois dans un second temps, et ce, jusqu'à la mise hors service du point d'accès.

§4. En période hivernale, la procédure décrite ci-dessus reste d'application si ce n'est que le point de service est automatiquement repris par le fournisseur de dernier ressort jusqu'à la fin de la période hivernale, ce qui met fin au contrat du détenteur d'accès. Le point d'accès n'est pas mis hors service à la date de fin de contrat précisée par le détenteur d'accès.

Au terme de la période hivernale et en l'absence d'une régularisation contractuelle par un détenteur d'accès, le fournisseur de dernier ressort déclenche la procédure prévue au paragraphe 2.

Art. 1.26. §1er. Sur la base d'une décision de justice approuvant la résiliation anticipative d'un contrat résidentiel, le détenteur d'accès communique officiellement la notification du jugement au moins un mois à l'avance à l'autre partie.

§2. La résiliation du contrat résidentiel relatif au prélèvement d'un point d'accès doit être notifiée par le détenteur d'accès au gestionnaire du réseau de distribution. Le détenteur d'accès informe son client du déclenchement de la procédure auprès du gestionnaire du réseau de distribution.

§3. En l'absence de régularisation contractuelle dans le chef d'un détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour que le point ayant fait l'objet d'une demande résiliation de contrat résidentiel soit mis hors service à la date de résiliation du contrat.

La mise hors service du point d'accès met fin au contrat sur le point de service.

Si le gestionnaire du réseau de distribution est dans l'impossibilité de mettre hors service le point d'accès à la date de fin d'accès au réseau autorisée, la demande de fin d'accès reste effective tant qu'il n'y a pas de régularisation contractuelle pour le point d'accès concerné. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution en informe le détenteur d'accès et replanifie la fermeture du compteur autant de fois que nécessaire, si nécessaire avec l'aide de la force publique.

§4. En période hivernale, la procédure décrite ci-dessus reste d'application si ce n'est que le point de service est automatiquement repris par le fournisseur de dernier ressort jusqu'à la fin de la période hivernale, ce qui met fin au contrat du détenteur d'accès. Le point d'accès n'est pas mis hors service à la date de résiliation de contrat précisée par le détenteur d'accès.

Au terme de la période hivernale et en l'absence d'une régularisation contractuelle par un détenteur d'accès, le fournisseur de dernier ressort déclenche la procédure prévue à l'article 1.25, §2.

Sous-section 3.1.4. Procédure de déménagement

Art. 1.27. §1er.Le détenteur d'accès primaire notifie la demande de déménagement au gestionnaire du réseau de distribution dans les trois jours calendrier suivant la réception du formulaire de reprise des énergies ou de tout autre document de qualité contradictoire et joint le document correspondant. Ce document reprend au moins les informations suivantes :

- la date à laquelle il quitte ou aura quitté l'ancienne adresse ;
- le(s) éventuel(s) relevé(s) de compteur effectué(s) par l'utilisateur du réseau à la date du déménagement ;
- le nom et les coordonnées du nouvel utilisateur du réseau ou du propriétaire du bâtiment ou de l'installation auquel/à laquelle le point d'accès est raccordé ;
- la date et le(s) relevé(s) seront de préférence effectués et formalisés de manière contradictoire entre les utilisateurs entrant et sortant du réseau, ou entre l'utilisateur sortant du réseau de distribution et le propriétaire du bien alimenté.

§2. Lorsque le détenteur d'accès de l'utilisateur sortant du réseau notifie le déménagement au gestionnaire du réseau de distribution, l'utilisateur du réseau sortant est supprimé en tant qu'utilisateur du réseau de distribution au point d'accès, à la date de déménagement effective spécifiée dans la demande.

Le détenteur d'accès reste enregistré au point d'accès jusqu'à la réception de la demande de changement au nom de l'utilisateur du réseau de distribution entrant ou du propriétaire ou de la mise hors service du point d'accès.

Art. 1.28. §1er. Lorsqu'un détenteur d'accès suspecte un déménagement non signalé, il introduit auprès du gestionnaire de réseau de distribution la demande correspondante.

§2. Le détenteur d'accès dispose, dès ce moment, de trente jours calendrier pour tenter d'identifier, par tous les moyens à sa disposition, un éventuel nouvel utilisateur du réseau.

§3. Au terme de cette période, et en l'absence d'une régularisation contractuelle par un détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution adresse un courrier à l'adresse du point d'accès afin d'inviter l'éventuel utilisateur du réseau de distribution à s'identifier et à se régulariser. Ce courrier mentionne l'adresse du point d'accès et l'EAN du point d'accès pour lequel la régularisation est attendue.

§4. En l'absence de régularisation contractuelle au quinzième jour calendrier qui suit l'envoi du courrier ci-dessus, le gestionnaire du réseau de distribution prend contact par téléphone avec l'utilisateur du réseau connu ou, en l'absence d'utilisateur du réseau connu, avec le propriétaire du lieu de consommation visé, afin que l'un ou l'autre régularise la situation.

§5. En l'absence de données téléphoniques ou en l'absence de contact effectif par téléphone, un courrier et, si l'adresse mail est connue, un courriel, sont adressés au propriétaire. Ce contact a lieu sur la base des recherches menées par l'enquête téléphonique ou des données mises à disposition par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

§6. Le vingt-cinquième jour calendrier qui suit l'envoi du premier courrier, en l'absence d'une régularisation contractuelle par un détenteur d'accès, si l'utilisateur du réseau de distribution connu ou le propriétaire a manifesté son intention de régulariser la situation, le gestionnaire du réseau de distribution reprend contact par téléphone afin de rappeler la nécessité qu'il y ait une régularisation. En cas d'obtention de nouvelles coordonnées de contact depuis la tentative de contact du quinzième jour calendrier, le gestionnaire du réseau de distribution effectue également une nouvelle tentative de contact téléphonique.

§7. Entre le 30ème et le 35ème jour calendrier qui suivent l'envoi du premier courrier, en l'absence d'une régularisation contractuelle par un détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution effectue une première visite sur site afin de mener une enquête de terrain. Si l'utilisateur du réseau de distribution est absent, un avis de passage est déposé. Si l'utilisateur du réseau de distribution est présent, le gestionnaire du réseau de distribution l'informe de son obligation de choisir un détenteur d'accès et l'invite à se régulariser afin d'éviter la coupure. Le gestionnaire du réseau de distribution communique la date ultime à laquelle la régularisation est attendue. Cette date correspond au 45ème jour qui suit la date d'envoi du premier courrier.

§8. Au 45ème jour calendrier qui suit l'envoi du premier courrier, en l'absence d'une régularisation contractuelle par un détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution se rend sur les lieux afin de mettre hors service le point d'accès.

La mise hors service du point d'accès met fin à l'accès au réseau sur le point de service.

Si le gestionnaire du réseau de distribution est dans l'impossibilité de mettre hors service le point d'accès, la procédure reste effective tant que la situation n'est pas régularisée contractuellement. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution replanifie la fermeture du compteur autant de fois que nécessaire, à raison d'une visite chaque semaine dans un premier temps, d'une visite par mois dans un second temps, jusqu'à la mise hors service du point d'accès.

§9. À tout moment de la procédure, si le gestionnaire du réseau de distribution constate que le lieu alimenté est toujours occupé par le dernier client communiqué par le détenteur d'accès (et tel que repris sur le dernier contrat), il interrompt la procédure et demande au détenteur d'accès de régulariser sans délai la situation contractuelle du client. Si la demande de régularisation n'est pas suivie d'effet dans le chef du détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution communique cette situation ('ILC abusif') à BRUGEL.

Sous-section 3.1.5. Procédure de changement d'utilisateur du réseau et/ou de détenteurs d'accès

Art. 1.29. §1er. Tout changement d'utilisateur du réseau à un point de service est notifié au gestionnaire du réseau de distribution par le détenteur d'accès, dès sa notification par l'utilisateur du réseau. Cette notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept jours calendrier, avec une date d'effectivité correspondant à la date demandée par l'utilisateur du réseau, ou à une date admissible convenue entre l'utilisateur du réseau et son détenteur d'accès, pour autant que cette date d'effectivité soit de maximum trente jours calendrier dans le futur.

Sibelga

Tout changement de détenteur d'accès à un point de service est notifié au gestionnaire du réseau de distribution par le nouveau détenteur d'accès, dès sa notification par l'utilisateur du réseau. Cette notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept jours calendrier avec effectivité au minimum de vingt et un jours calendrier dans le futur ou à une date admissible convenue entre les parties. Cette disposition entre en vigueur six mois après sa publication.

Tout changement combiné de détenteur d'accès et d'utilisateur du réseau à un point de service dont le compteur est relevé annuellement est notifié au gestionnaire du réseau de distribution par le nouveau détenteur d'accès, dès sa notification par l'utilisateur du réseau. Cette notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept jours calendrier avec effectivité comprise entre trente jours calendrier dans le passé et trente jours calendrier dans le futur ou à une date admissible convenue entre les parties.

Tout changement combiné de détenteur d'accès et d'utilisateur du réseau à un point de service dont le compteur est relevé mensuellement est notifié au gestionnaire du réseau de distribution par le nouveau détenteur d'accès, dès sa notification par l'utilisateur du réseau. Cette notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept jours calendrier, avec effectivité comprise entre trente et quarante-cinq jours calendrier dans le futur ou à une date admissible convenue entre les parties.

En cas de changement d'utilisateur du réseau et/ou de changement de détenteur d'accès primaire dans le passé, l'utilisateur du réseau de distribution dont le compteur est relevé annuellement communique à son détenteur d'accès primaire ou secondaire la date du changement et le(s) relevé(s) de compteur à cette date. Le détenteur d'accès communique ces informations au gestionnaire du réseau de distribution.

En cas de changement d'utilisateur du réseau ou de changement combiné d'utilisateur du réseau et de détenteur d'accès dans le futur, le gestionnaire du réseau de distribution procède à un relevé physique des index. En cas de changement de détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution adressera un courrier à l'utilisateur du réseau lui demandant de communiquer les index du compteur au gestionnaire du réseau de distribution.

§2. Le cas échéant, dans le cas d'un changement de détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution met fin à l'éventuelle procédure en cours de fermeture du compteur demandée par le précédent détenteur d'accès, et il inscrit le nouveau détenteur d'accès dans le registre d'accès à la date de début du contrat.

§3. Lorsqu'un utilisateur du réseau obtient le statut de client protégé de façon automatique, en application de l'article 20quinquies, § 1erbis, de l'ordonnance, le détenteur d'accès de l'utilisateur du réseau le notifie au gestionnaire du réseau de distribution, dès qu'il prend connaissance de l'obtention du statut de client protégé.

Lorsqu'un utilisateur du réseau obtient le statut de client protégé de manière non automatique, le gestionnaire du réseau de distribution le notifie au détenteur de l'accès de l'utilisateur du réseau dès qu'il en a connaissance.

Lorsque la mise hors service du point d'accès a été obtenue en application de l'article 20sexies, §8, alinéa 2, de l'ordonnance, ou lorsque le client protégé a conclu un contrat avec un autre détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution en informe l'actuel détenteur d'accès qui mettra fin au contrat.

Si le client n'est plus dans les conditions pour bénéficier du statut en application de l'article 20quinquies, §6, de l'ordonnance, le gestionnaire du réseau de distribution en informe le détenteur d'accès de l'utilisateur du réseau, qui devra procéder à la reprise contractuelle du point d'accès.

Sous-section 3.1.6. Mise en service d'un point d'accès

Art. 1.30. §1er. Un nouveau point d'accès ou mis hors service ne peut être mis en service que si les conditions suivantes sont remplies :

- l'utilisateur du réseau, le détenteur d'accès et l'utilisateur du réseau de transport sont enregistrés dans le registre d'accès sur le point de prestation de service ;
- l'utilisateur du réseau accepte les conditions générales de raccordement accompagnant l'offre. S'il s'agit d'un point d'accès pour lequel un contrat de raccordement doit être conclu, la signature de celui ci constitue un préalable à la mise en service du point d'accès ;
- si le détenteur d'accès n'est pas le gestionnaire du réseau de distribution lui-même : il existe un contrat de prélèvement valide au point de service en question permettant au détenteur de l'accès désigné par le gestionnaire du réseau de distribution d'accéder au réseau ;
- le raccordement est conforme aux dispositions du présent règlement technique, à la réglementation technique applicable et aux dispositions du contrat de raccordement ;
- l'installation de l'utilisateur du réseau satisfait aux exigences légales et le demandeur en apporte la preuve au gestionnaire du réseau de distribution ;
- une demande d'ouverture de compteur a été initiée par le détenteur d'accès.

§2. Un utilisateur du réseau doit demander au gestionnaire du réseau de distribution la mise en service de son point d'accès.

Dès que le gestionnaire du réseau de distribution a reçu la demande d'ouverture, il envoie un SMS à l'utilisateur du réseau l'invitant à prendre un rendez-vous. Pour procéder à la mise en service, il contacte le gestionnaire du réseau de distribution via le site internet, par téléphone ou par courriel. Le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies.

§3. Si les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, et sauf stipulation contraire, l'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent d'une date à laquelle le gestionnaire du réseau de distribution met en service le point d'accès.

Dans tous les cas, la mise en service du point d'accès ne peut être antérieure à la date de mise en service précisée dans la demande du détenteur d'accès.

À la demande explicite de l'utilisateur du réseau, cette date peut être fixée dans les deux jours lorsque la demande de mise en service concerne un point de service de prélèvement ; si la demande de mise en service concerne un point de service d'injection, l'utilisateur du réseau peut demander que cette ouverture soit fixée dans les dix jours.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut s'écarter de ce délai dans des circonstances exceptionnelles et toujours après justification.

§4. À la date du rendez-vous, le gestionnaire du réseau de distribution met en service le point d'accès, pour autant qu'un accès au compteur ait été donné et que l'installation intérieure de l'utilisateur du réseau soit conforme.

La modification du registre d'accès est effectuée suite à la mise en service du point d'accès.

Si, en se rendant sur place conformément au rendez-vous fixé avec l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas accès ou n'est pas autorisé à accéder au raccordement ni à l'équipement de comptage, ou que l'installation de l'utilisateur du réseau n'est pas conforme, le

point d'accès n'est pas mis en service et la demande reste active pour une nouvelle prise de rendez-vous.

Si aucun rendez-vous n'est pris, la demande reste ouverte jusqu'à ce que le gestionnaire du réseau de distribution vérifie auprès du détenteur d'accès si la demande reste valable. Le cas échéant, le détenteur d'accès doit annuler la demande. Dans le cas contraire, la demande reste ouverte et fait l'objet d'une nouvelle vérification du gestionnaire du réseau de distribution auprès du détenteur d'accès après un délai de trois-cents jours calendrier.

§5. Sauf disposition contraire, les coûts de (re)mise en service d'un point d'accès sont à charge du détenteur d'accès qui, le cas échéant, les répercute à l'utilisateur du réseau.

§6. Lorsqu'un utilisateur du réseau conclut un contrat avec un détenteur d'accès sur un point de service, ce dernier prend tout acte technique et informatique nécessaire pour initier, dans les trois jours, la réalisation de l'exécution du contrat, en fonction de la date effective d'entrée en vigueur de ce contrat.

§7. Lorsque l'utilisateur du réseau sollicite un contrat d'énergie auprès d'un détenteur d'accès après une mise hors service du point d'accès, la fourniture d'énergie débute à la date demandée par l'utilisateur du réseau et, au plus tôt, à une date postérieure à la date effective de mise hors service du point d'accès.

Lorsque l'utilisateur du réseau sollicite un contrat d'énergie auprès d'un détenteur d'accès, la fourniture d'énergie débute à la date demandée par l'utilisateur du réseau, afin d'éviter une fermeture des compteurs par le gestionnaire du réseau de distribution, lorsque le détenteur d'accès a été informé de l'une des situations suivantes :

- l'utilisateur du réseau est fourni par le fournisseur de dernier ressort dans le cadre de la fourniture en période hivernale et qu'arrive la fin de la période hivernale, ou
- l'utilisateur du réseau n'a pas de contrat de fourniture au jour de la demande de contrat, ou
- le contrat de fourniture de l'utilisateur du réseau a été résolu à la suite d'une décision du juge de paix.

Sous-section 3.1.7. Changement de détenteur d'accès injustifié

Art. 1.31. §1er. Un utilisateur du réseau qui soupçonne être sur le point de changer ou avoir changé de détenteur d'accès de manière injustifiée peut le signaler soit au détenteur d'accès avec lequel il a conclu un contrat de fourniture (détenteur d'accès 'piraté'), soit au détenteur d'accès qui a demandé le changement potentiellement injustifié de détenteur d'accès au point de service (détenteur d'accès 'pirate').

§2. Le détenteur d'accès contacté signale le changement contesté au gestionnaire du réseau de distribution dès la prise de connaissance de cette contestation.

§3. Si le changement de détenteur d'accès est justifié, la nouvelle situation contractuelle n'est pas modifiée.

§4. Si le changement injustifié de détenteur d'accès est avéré et n'a pas encore été effectué dans le registre d'accès, le détenteur d'accès piraté demande au détenteur d'accès pirate d'annuler sa demande et de confirmer au gestionnaire du réseau de distribution que le changement qu'il a demandé est erroné ou injustifié.

§5. Si le changement injustifié de détenteur d'accès a déjà été effectué dans le registre d'accès, le détenteur d'accès pirate demande au détenteur d'accès piraté de rectifier l'erreur afin de retourner à la situation initiale.

Le gestionnaire du réseau de distribution réinscrit, dans les deux jours calendrier, et si possible rétroactivement, le détenteur d'accès correct au point de service concerné dans le registre d'accès, conformément aux principes décrits dans le MIG.

§6. Dans la mesure où la situation ne peut être rectifiée rétroactivement, le gestionnaire du réseau de distribution détermine les index du compteur à la date du changement par estimation selon les méthodes décrites à l'Art. 5.67 sous réserve de la disponibilité d'un relevé valide obtenu par lecture à distance à la date du changement ou communiqué par le détenteur d'accès.

§7. Le détenteur d'accès 'pirate' qui a demandé à tort le changement de détenteur d'accès ne peut pas facturer à l'utilisateur du réseau de distribution concerné les consommations pendant la période où il était erronément détenteur d'accès. Le cas échéant, le détenteur d'accès 'pirate' annule les factures déjà envoyées à l'utilisateur du réseau de distribution et/ou rembourse les factures que l'utilisateur du réseau a déjà payées.

§8. Le détenteur d'accès effectif informe l'utilisateur du réseau concerné (son client) dans les dix jours suivant la confirmation par le gestionnaire du réseau de distribution que le changement injustifié a été rectifié.

Sous-section 3.1.8. Communication des données de comptage entre le gestionnaire du réseau de distribution et le détenteur d'accès

Art. 1.32. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution fournit au détenteur d'accès les données de comptage d'un utilisateur du réseau, tant relevées, calculées qu'estimées, dans la mesure où elles sont disponibles, dans un délai maximum de dix jours dans les cas suivants :

- en cas de changement d'utilisateur du réseau, de changement de détenteur d'accès ou de changement combiné, y compris en cas de déménagement ;
- en cas de clôture de rectification des quantités d'énergie, de désactivation du point de service, de remplacement de compteur ;
- après le relevé annuel par le gestionnaire du réseau de distribution.

En cas de contestation des données de comptage par un utilisateur du réseau, transmise au gestionnaire du réseau de distribution par le détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution dispose alors de trente jours calendrier pour éventuellement corriger les données de comptage.

§2. Après avoir reçu les données de comptage d'un point de service de la part du gestionnaire du réseau de distribution, le détenteur d'accès, en cas de changement d'utilisateur du réseau, de changement de détenteur d'accès ou de changement combiné, de rectification des quantités d'énergie, de désactivation du point de prestation de service, de changement tarifaire à la demande de l'utilisateur du réseau ou de remplacement du compteur, transmet, dans un délai de six semaines, ces données de comptage à l'utilisateur du réseau.

En cas de changement d'utilisateur du réseau, de changement de détenteur d'accès ou de changement combiné, ce délai est ramené à quatre semaines.

Sous-section 3.1.9. Verrouillage administratif d'un point de service

Art. 1.33. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut administrativement verrouiller un point de service que lorsque celui-ci fait l'objet de travaux, d'une prestation d'accès ou lorsque celui-ci doit faire l'objet de rectification(s). Ce verrouillage administratif empêche que des demandes soient introduites par des détenteurs d'accès sur le point de service.

Le déverrouillage du point de service s'effectue manuellement ou automatiquement, immédiatement après réalisation des prestations à l'origine du verrouillage.

En tout état de cause, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut verrouiller un point de prestation de service pour une durée supérieure à sept jours.

§2. Le détenteur d'accès peut requérir du gestionnaire du réseau de distribution que celui-ci déverrouille le point de service lorsqu'il doit donner suite à une demande d'un utilisateur du réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution doit y donner suite positivement ou négativement moyennant justification, dans les deux jours de la demande. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution donne une suite positive à la demande du détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution déverrouille le point de service concerné dans les meilleurs délais.

Sauf disposition contraire, les coûts de déverrouillage d'un point d'accès sont à charge du détenteur d'accès à l'origine de la demande. Ce dernier, le cas échéant, les répercute à l'utilisateur du réseau.

Section 3. 2. Confidentialité

Art. 1.34. Celui qui communique des informations veille à identifier, parmi ces informations, celles qui sont confidentielles ou commercialement sensibles. De telles informations ne peuvent être divulguées sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° la communication d'une ou plusieurs information(s) est requise dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ;
2° une disposition légale ou réglementaire impose la communication d'une ou plusieurs information(s) ;
3° la communication d'une ou plusieurs information(s) est nécessaire pour la gestion du réseau de distribution et/ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseaux de distribution ;
4° la personne dont émane cette (ces) information(s) a fourni son autorisation écrite ;
5° l'information est habituellement accessible ou disponible dans le public.

Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises à l'alinéa 1er, 2° à 4°, le destinataire de l'information s'engage, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale.

Ne constituent pas des tiers la ou les sociétés exploitantes auxquelles, conformément à l'Ordonnance, le gestionnaire du réseau de distribution confie l'exploitation journalière de tout ou partie de ses activités. Cette ou ces sociétés exploitantes ne pourront traiter les données collectées qu'aux fins de l'exercice des activités ainsi confiées, dans le respect des instructions données par le gestionnaire du

réseau de distribution, et devront prendre les mesures qui s'imposent en matière technique et organisationnelle pour garantir la confidentialité et la sécurité des données traitées.

Art. 1.35. §1er. Les données reprises dans le registre d'accès, les données de comptage, les demandes de raccordement au réseau et la situation financière de l'utilisateur du réseau sont des données personnelles et commercialement sensibles.

Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les données visées à l'alinéa 1er peuvent, le cas échéant, être considérées comme des données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le gestionnaire de réseau est considéré comme responsable du traitement.

§2. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution confie à une société exploitante, en tout ou en partie, l'exploitation journalière de ses activités conformément à l'article 7, §2, de l'ordonnance, les règles suivantes sont applicables.

Lorsque, outre le contrôle effectif visé à l'article 7, §2, 2°, de l'ordonnance, le gestionnaire du réseau de distribution exerce sur la société exploitante un contrôle exclusif au sens de l'article 1.17 du Code des sociétés et des associations, la société exploitante et le gestionnaire du réseau de distribution sont responsables du traitement. Ils traitent conjointement les données visées au §1er, alinéa 2, pour les finalités visées aux articles 5, §1er, 18 et 18bis, §1er, de l'ordonnance. Ils définissent de manière transparente, au plus tard pour l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences fixées dans la réglementation visée au §1er, alinéa 2.

Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution exerce sur la société exploitante un contrôle effectif au sens de l'article 7, §2, 2°, de l'ordonnance sans que ce contrôle soit exclusif au sens de l'article 1.17 du Code des sociétés et des associations, le gestionnaire du réseau de distribution est responsable du traitement et la société exploitante est sous-traitant. Le traitement est alors régi par un contrat conformément à la réglementation visée au §1er, alinéa 2.

Le gestionnaire du réseau de distribution et la ou les sociétés exploitantes ne peuvent pas communiquer de données visées au §1er à des tiers en dehors des cas prévus par une disposition légale, par le règlement technique ou lorsque la personne concernée a donné son consentement conformément à la législation applicable.

Sans préjudice des autres exigences en matière d'information en application de la réglementation visée au §1er, alinéa 2, une information claire concernant les rôles respectifs du gestionnaire du réseau et de la ou des société(s) exploitante(s) est communiquée aux utilisateurs du réseau, notamment sur le site Internet du gestionnaire du réseau de distribution.

§3. Lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, le gestionnaire du réseau de distribution et les détenteurs d'accès prennent des mesures appropriées pour fournir aux utilisateurs du réseau toute information ainsi que pour procéder à toute communication en ce qui concerne leur traitement d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples.

L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique à toute personne qui, conformément au présent règlement technique, traite des données à caractère personnel.

Sibelga

Section 3. 3. Publicité des informations

Art. 1.36. Le gestionnaire du réseau de distribution met gratuitement à disposition sur son site web, dans la mesure où cela est conforme à la réglementation sur la confidentialité des données, la protection des données et la protection des données commercialement sensibles, un ensemble de données dont notamment :

- Nombre de points d'accès ;
- Nombre de clients protégés ;
- Nombre de clients hivernaux ;
  Nombre de compteurs en distinguant leur type ;
- Nombre de postes de détente ;
- Nombre d'incidents avec coupure client ;
- Quantité de gaz transportée annuellement ;
- Quantité de gaz injectée annuellement sur le réseau.

Art. 1.37. Le gestionnaire du réseau de distribution met diverses informations à la disposition du public et en tout cas sur un serveur accessible via Internet. Parmi ces informations, se retrouvent notamment :

1° les modèles des contrats à conclure et formulaires à remplir en vertu du présent règlement technique, après approbation par BRUGEL selon la procédure décrite à l'Art. 1.38 ;
2° les prescriptions et procédures qui sont d'application et auxquelles le présent règlement technique fait référence ;
3° les formulaires établis le cas échéant en vue de permettre l'échange des informations conformément au présent règlement technique ;
4° les tarifs applicables ;
5° l'ensemble des services proposés par le gestionnaire du réseau de distribution aux utilisateurs du réseau ;
6° le formulaire de reprise des énergies ;
7° les informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort ;
8° les conditions générales applicables conformément au présent règlement technique ;
9° le présent règlement technique et les versions antérieures depuis 2006 ;
10° les informations visées aux articles 18 bis, 2° et 20undecies, §§ 2 et 3, de l'ordonnance ;
11° les formulaires de demande d'indemnisation visés à l'article 24octies, §2, de l'ordonnance.

Ces documents et formulaires doivent pouvoir être consultés sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 1.38. §1er. Tous les modèles de contrats, les règlements, les prescriptions techniques, les procédures et les formulaires du gestionnaire du réseau de distribution élaborés en application du présent règlement technique, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont soumis à BRUGEL suffisamment tôt avant leur entrée en vigueur prévue.

§2. Les conditions de raccordement ou d'accès au réseau de distribution, contenues dans les documents visés au §1, sont soumises à l'approbation préalable de BRUGEL selon la procédure prévue au §4.

§3. À la demande ou non des parties intéressées, BRUGEL peut demander au gestionnaire du réseau de distribution d'examiner la pertinence d'une modification de ces conditions de raccordement ou d'accès au réseau de distribution, selon la procédure prévue au §5.

§4. Dans les cas visés au paragraphe 2, le gestionnaire du réseau de distribution organise une consultation des parties prenantes selon les modalités prévues au paragraphe 6.

Après la consultation, le gestionnaire du réseau de distribution soumet à BRUGEL la proposition de texte modifié, accompagnée d'un rapport sur la consultation.

Au plus tard soixante jours calendrier après la réception de la proposition, BRUGEL approuve ou refuse d'approuver la proposition du gestionnaire du réseau de distribution.

Les nouvelles conditions ne peuvent entrer en vigueur qu'après l'approbation de BRUGEL.

Par dérogation à l'alinéa 1er, BRUGEL peut décider qu'aucune consultation n'est nécessaire. BRUGEL informe le gestionnaire du réseau de distribution dans les meilleurs délais. BRUGEL motive ce choix dans sa décision finale.

§5. Dans les cas visés au paragraphe 3, BRUGEL, après consultation des parties intéressées, notamment le Conseil des Usagers, fait une demande motivée de modification au gestionnaire du réseau de distribution.

La demande visée à l'alinéa 1er contient, le cas échéant, les observations des parties intéressées consultées par BRUGEL.

Au plus tard soixante jours calendrier après avoir été informé de cette proposition, le gestionnaire du réseau de distribution soumet à BRUGEL une proposition de modification et ses remarques sur cette proposition ou, le cas échéant, une décision motivée refusant de faire suite à la demande de modification de BRUGEL.

Dès réception de la proposition du gestionnaire du réseau de distribution, BRUGEL, le cas échéant après une nouvelle consultation des parties intéressées, approuve la proposition du gestionnaire du réseau de distribution ou demande une révision.

En cas de demande de révision visée à l'alinéa 4, le gestionnaire du réseau de distribution soumet à BRUGEL une nouvelle proposition modifiée au plus tard soixante jours calendrier après avoir été informé de cette demande.

Dès réception, BRUGEL, après consultation des parties intéressées, approuve le projet présenté ou s'engage à modifier les conditions si le projet ne peut être approuvé. Dans le cas d'un tel engagement, BRUGEL détermine dans sa décision les modalités d'entrée en vigueur et les communique au gestionnaire du réseau de distribution.

Si le gestionnaire du réseau de distribution ne fait pas suite à la proposition de modification de BRUGEL, une concertation a lieu entre le gestionnaire du réseau de distribution et BRUGEL. Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er vise à mettre un document visé au paragraphe 1er en conformité avec le droit de l'Union européenne, BRUGEL peut, après consultation des parties intéressées, modifier le document à la suite de la concertation.

§6. Une consultation des parties intéressées, telle que visée au §4, implique que ces dernières soient contactées et informées de la proposition de la manière la plus efficace qui soit, qu'elles puissent formuler des observations sur la proposition et qu'elles soient informées de la manière dont ces observations seront traitées par le gestionnaire du réseau de distribution, y compris les arguments détaillés qui s'y rattachent.

Le gestionnaire du réseau de distribution élabore une procédure de consultation qui répond au moins à ces conditions et la soumet à BRUGEL pour approbation. BRUGEL décide d'approuver, de demander la révision ou de rejeter la procédure proposée dans un délai de maximum soixante jours calendrier.

Chapitre 4. Accessibilité des installations

Section 4. 1. Prescriptions générales relatives à la sécurité des personnes et des biens

Art. 1.39. Les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes et, en particulier, le RGPT, le RGIE, le Codex pour le bien-être au travail ainsi que les recommandations de Synergrid sont d'application pour toute personne susceptible d'intervenir sur le réseau de distribution.

Art. 1.40. §1er. Lorsque la sécurité des personnes ou des biens est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut sans devoir disposer d'une autorisation préalable :

1°accéder aux installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou de jouissance mais qui se trouvent sur le site d'un tiers ;

2°entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en gaz.

§2. Pour les cas visés au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau de distribution peut recourir à l'assistance de la force publique.

Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de BRUGEL.

Art. 1.41. Lorsque la sécurité ou la fiabilité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre en demeure cet utilisateur du réseau de procéder aux adaptations nécessaires.

La mise en demeure est motivée et faite par écrit. Elle contient une description des adaptations nécessaires et le délai d'exécution de celles-ci. Elle précise également qui, de l'utilisateur du réseau ou du gestionnaire du réseau de distribution, financera les travaux, selon que ces travaux sont ou non dus à un manquement de l'utilisateur du réseau. Si le coût des travaux est à charge du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci peut exiger de l'utilisateur du réseau qu'il fasse appel exclusivement aux installateurs habilités que le gestionnaire aura identifiés dans la mise en demeure.

Le présent article s'applique également lorsque l'efficacité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau possède le droit de propriété ou d'usage, moyennant concertation préalable avec l'utilisateur du réseau en ce qui concerne les travaux nécessaires et leur délai d'exécution.

Si les adaptations ne sont pas réalisées dans le délai visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de distribution peut suspendre l'alimentation au terme d'un nouveau délai fixé dans une seconde mise en demeure.

Sibelga

Section 4. 2. Accessibilité des installations du gestionnaire du réseau de distribution

Art. 1.42. §1er. L'accès à toute installation ou à tout bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède un droit de propriété ou de jouissance s'effectue, à tout moment, conformément aux procédures d'accès et aux prescriptions de sécurité élaborées par le gestionnaire du réseau de distribution et moyennant son accord préalable.

§2. Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution peut accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné. Les parties communes d'un immeuble ne font pas partie du domicile au sens du présent règlement technique.

L'utilisateur du réseau, le propriétaire ou tout occupant du site concerné veille à cette fin à ce que le gestionnaire du réseau de distribution ait, à titre gratuit, un accès permanent auxdites installations et aux immeubles qui les abritent ou lui fournit cet accès immédiatement, sur simple demande orale.

Le gestionnaire du réseau de distribution doit pouvoir accéder au lieu où se trouvent ses installations muni de son matériel (qui peut être encombrant) et y effectuer des travaux de dépannage et de renouvellement éventuels. L'utilisateur du réseau veille à ce que les abords immédiats des installations du gestionnaire du réseau de distribution soient en permanence libres afin que de tels travaux puissent y être effectués. Cet accès doit en outre pouvoir s'exercer dans de bonnes conditions de sécurité et de salubrité, sans danger pour le personnel du gestionnaire du réseau de distribution ou de ses sous-traitants.

§3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède un droit de propriété ou de jouissance est subordonné à des procédures d'accès ou à des prescriptions de sécurité spécifiques en vigueur chez l'utilisateur du réseau, ce dernier en informe par écrit le gestionnaire du réseau de distribution.

À défaut d'information écrite, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité.

§4. Sans préjudice du paragraphe 3 et d'autres dispositions du présent règlement technique, pour autant que le gestionnaire du réseau de distribution puisse attester de la réalité et de la pluralité des démarches entreprises, l'impossibilité d'accès est constitutive, pour le gestionnaire du réseau de distribution, d'un cas de force majeure suspendant en tout ou partie les obligations dont l'exécution est de ce fait entravée.

§5. Toute personne qui refuse l'accès ou n'assure pas un accès conformément aux conditions visées aux paragraphes 1 à 4 pourra être tenu de réparer le dommage subi.

Lorsqu'une personne refuse l'accès ou n'assure pas un accès conformément aux conditions visées aux paragraphes 1 à 4 dans le délai visé au §2, alinéa 2, et que l'installation de l'utilisateur du réseau est susceptible d'occasionner un risque, un dommage ou une nuisance au réseau de distribution ou au personnel du gestionnaire du réseau de distribution ou à des tiers, le gestionnaire du réseau de distribution peut couper l'alimentation de l'utilisateur du réseau.

Art. 1.43. Tout déplacement inutile du gestionnaire du réseau de distribution est mis à la charge, selon les tarifs applicables, de l'utilisateur du réseau concerné.

Par déplacement inutile, il faut entendre :

- le déplacement du gestionnaire du réseau de distribution pour des prestations planifiées à l'initiative de l'utilisateur du réseau ou avec l'accord de celui-ci, au terme duquel les prestations n'ont, du fait de l'utilisateur du réseau, pu être totalement ou partiellement réalisées ;
- le déplacement du gestionnaire du réseau de distribution pour des prestations planifiées à l'initiative de l'utilisateur du réseau ou avec l'accord de celui-ci, au terme duquel les prestations n'ont, du fait de l'utilisateur du réseau, pu être totalement ou partiellement réalisées ;
- le déplacement renouvelé du gestionnaire du réseau de distribution en raison d'un refus manifeste de l'utilisateur du réseau de lui donner accès aux installations ;
- le déplacement sans intervention du gestionnaire du réseau de distribution après une mise en demeure conformément à l'Art. 1.10.

Le cas échéant, un nouveau rendez-vous ne peut être fixé qu'après que l'utilisateur du réseau :

- a prouvé l'absence d'un refus manifeste de donner accès aux installations ou
- a payé le déplacement inutile.

Tout report d'une prestation planifiée à l'initiative ou avec l'accord de l'utilisateur du réseau lui est facturée conformément aux tarifs applicables, lorsque ce report est demandé par l'utilisateur du réseau dans les deux jours qui précèdent cette prestation.

Toute annulation d'une prestation planifiée à l'initiative ou avec l'accord de l'utilisateur du réseau lui est facturée conformément aux tarifs applicables, lorsque cette annulation est demandée par l'utilisateur du réseau dans les deux jours qui précèdent cette prestation.

Art. 1.44. Sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée par le gestionnaire du réseau de distribution, tout report d'une prestation planifiée du fait du gestionnaire du réseau de distribution fait l'objet d'une replanification dans le premier jour ouvrable qui suit.

Sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée par le gestionnaire du réseau de distribution, l'utilisateur du réseau peut demander, sur la base des dispositions pertinentes du Code civil, une indemnisation pour le report visé à l'alinéa 1er, si le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas averti l'utilisateur du réseau dans le jour ouvrable qui précède la prestation et que ce report n'est attribuable qu'au gestionnaire du réseau de distribution.

Lors de la replanification visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution donne priorité à l'utilisateur du réseau concerné et l'informe, le cas échéant, de sa possibilité visée à l'alinéa 2.

Section 4. 3. Accessibilité des installations de l'utilisateur du réseau et modalités particulières relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ayant une influence non-négligeable sur celui-ci

Art. 1.45. §1er. Parmi les installations de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution peut déterminer, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, celles qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ont une influence non négligeable sur le

fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations d'un autre utilisateur du réseau.

Lorsqu'en exécution du Titre III, un contrat de raccordement doit être conclu, la liste des installations concernées ainsi que les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau de distribution et de l'utilisateur du réseau en matière d'exploitation, de gestion et d'entretien y sont précisées.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder aux installations mentionnées au paragraphe 1er afin d'y effectuer des inspections (entre autres des index et du fonctionnement du compteur), des tests, des essais ou toute intervention qu'il juge nécessaire, dans le respect des droits accordés par la Constitution et la Convention européenne des Droits de l'Homme à l'utilisateur du réseau de distribution.

L'utilisateur du réseau veille à cet effet à fournir un accès permanent et sûr au gestionnaire du réseau de distribution ou lui donne immédiatement accès sur simple requête verbale.

§3. Préalablement à toute inspection, tout test, essai ou intervention visé au paragraphe 2, l'utilisateur du réseau informe par écrit le gestionnaire du réseau de distribution des prescriptions de sécurité applicables. À défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité.

Chapitre 5. Intervention du gestionnaire du réseau de distribution dans les situations d'urgence et en cas de force majeure

Section 5. 1. Définition d'une situation d'urgence.

Art. 1.46. §1er. Au sens du présent règlement technique, constitue une situation d'urgence la situation qui exige une intervention urgente et adaptée du gestionnaire du réseau de distribution afin de pouvoir garantir et/ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution et/ou de prévenir tout dommage pour les personnes et/ou les biens.

Le gestionnaire du réseau de distribution justifie a posteriori cette intervention auprès des utilisateurs du réseau concernés par cette intervention.

§2. Une situation qui fait suite à un cas de force majeure est considérée d'office comme une situation d'urgence.

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution établit un rapport à la suite d'une situation d'urgence et le communique à BRUGEL dans les plus brefs délais.

Section 5. 2. Force majeure

Art. 1.47. Au sens du présent règlement technique, la force majeure est tout évènement, imprévisible et irrésistible, qui rend impossible l'exécution d'une obligation. L'impossibilité est appréciée de manière raisonnable et humaine.

Sibelga

Pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont notamment considérées comme des cas de force majeure les situations suivantes :

1° les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, les cyclones ou d'autres circonstances climatologiques exceptionnelles ;
2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences ;
3° l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs ;
4° une indisponibilité du système informatique, provoquée ou non par un virus, alors que le gestionnaire du réseau de distribution a pris toutes les mesures préventives que l'on pouvait raisonnablement - tant sous l'angle technique que financier - attendre de lui ;
5° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, d'acheminer du gaz via le réseau de distribution en raison de perturbations causées par des flux de gaz, lorsque l'identité des participants au marché impliqués dans ces perturbations n'est pas connue et ne peut raisonnablement être connue du gestionnaire du réseau de distribution ;
6° l'impossibilité d'opérer sur le réseau de distribution ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison d'un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale des travailleurs (ou groupes de travailleurs) ou tout autre conflit social ;
7° l'impossibilité d'opérer sur le réseau de distribution ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison d'une impossibilité d'accès aux conditions visées à l'Art. 1.422, §4 ;
8° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels et les menaces de même nature ;
9° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte ;
10° la situation qui présente un danger pour les personnes ;
11° le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires au gestionnaire du réseau de distribution ou aux utilisateurs du réseau afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux ;
12° une situation d'urgence épidémique déclarée par le Roi ou le Ministre fédéral de l'Intérieur.

Section 5. 3. Intervention du gestionnaire du réseau de distribution

Art. 1.48. Lorsqu'une situation d'urgence est invoquée, le gestionnaire du réseau de distribution peut entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires pour la continuité de l'approvisionnement, la sécurité et la fiabilité du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les mesures préventives nécessaires pour limiter les conséquences dommageables d'événements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles.

Lorsque, dans les situations d'urgence, l'utilisateur du réseau ou le propriétaire du bien immeuble concerné refuse d'intervenir, le gestionnaire du réseau de distribution peut, après mise en demeure préalable restée sans effet, suspendre temporairement l'alimentation ou se substituer à l'utilisateur du réseau ou au propriétaire défaillant et mettre les frais de son intervention à leur charge.

Dans le cas où une situation d'urgence porte simultanément sur le réseau de transport et le réseau de distribution, les mesures doivent être coordonnées entre les gestionnaires de réseaux.

Les mesures que le gestionnaire du réseau de distribution prend ou impose dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées.

Section 5. 4. Suspension des obligations

Art. 1.49. Lorsqu'une situation d'urgence est invoquée, les obligations dont l'exécution est rendue impossible sont suspendues pour la durée de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence.

Les obligations à caractère financier nées avant la situation d'urgence doivent être exécutées.

Art. 1.50. §1er. La partie qui invoque la situation d'urgence met raisonnablement tout en œuvre pour :

1° minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations ;

2° remplir à nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs délais.

§2. La partie qui suspend ses obligations communique à toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle a suspendu tout ou partie de ses obligations et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de cette suspension.

La partie communique ces informations dès que possible et, par dérogation à l'Art. 1.17, par le moyen de communication qu'elle juge le plus approprié.

Chapitre 6. Les infrastructures du réseau de distribution

Art. 1.51. Les infrastructures du réseau de distribution sont conformes aux lois, règlements et normes, prescriptions techniques Synergrid et prescriptions complémentaires en vigueur.

Elles sont conçues pour acheminer, en toute sécurité, le gaz vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection. Le gestionnaire du réseau de distribution adapte le réseau de distribution aux flux normalement prévisibles. Il veille à ce qu'en toutes circonstances, les distances de sécurité entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers soient respectées.

Titre II : Code de planification et d'exploitation

Art. 2.1. Le code de planification et d'exploitation (Titre II) contient les dispositions relatives à la planification des besoins des utilisateurs du réseau dans le cadre du plan de développement tout en assurant la sécurité et la fiabilité du réseau de distribution ainsi que des dispositions relatives à l'exploitation du réseau.

Chapitre 1. Planification

Section 1.1. Généralités et principes de la planification

Art. 2.2. Le gestionnaire du réseau de distribution doit, au travers de sa politique de planification, initier des actions anticipatives afin d'assurer la sécurité et la fiabilité du réseau et de tenir compte de l'évolution de la consommation des utilisateurs du réseau.

Le gestionnaire de réseau de distribution établit un plan de développement conformément à l'article 10 de l'Ordonnance.

Section 1.2. Données de planification

Sous-section 1.2.1. Généralités

Art. 2.3. Le gestionnaire du réseau de distribution utilise, dans le cadre de la planification, les données en sa possession, notamment les données du registre d'accès ainsi que les données communiquées selon les dispositions de ce chapitre.

Art. 2.4. L'utilisateur du réseau, son détenteur d'accès ou tout tiers désigné par l'utilisateur du réseau, transmet, selon sa meilleure estimation, au gestionnaire du réseau de distribution les données de planification selon les modalités reprises dans le présent chapitre.

Ces données sont transmises avant le 31 décembre de chaque année.

Sous-section 1.2.2. Données à transmettre au gestionnaire du réseau de distribution

Art. 2.5. L'utilisateur du réseau disposant d'une capacité de raccordement supérieure ou égale 250 m3 (n)/h transmet, pour les trois années suivantes, sa meilleure estimation des données de planification suivantes :

1° les prévisions relatives à la quantité de gaz naturel en m3 (n) à prélever sur une base annuelle, en précisant le volume horaire maximum ainsi que les ruptures de tendance attendues ;

2° la description du profil annuel de consommation prévu.

Sibelga

Une tendance de ces données pour les deux années suivantes, soit à cinq ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 2.6. Les détenteurs d'accès des utilisateurs du réseau non visés à l'Art. 2.5, transmettent, globalement pour l'ensemble des utilisateurs du réseau avec lesquels ils ont conclu des contrats de fourniture, les données de planification suivantes, relatives aux deux années à venir :

1° les prévisions relatives à la quantité de gaz naturel en m3 (n) à prélever sur une base annuelle, en précisant le débit horaire maximum ainsi que les ruptures de tendance attendues ;
2° la description du profil annuel de consommation prévu.

Art. 2.7. Tout producteur de biométhane transmet, pour les trois années suivantes, sa meilleure estimation des données de planification suivantes :

- les prévisions relatives à la quantité de biométhane en m3 (n) à injecter sur une base annuelle, en précisant le volume horaire maximum ainsi que les ruptures de tendance attendues ;
- la description du profil annuel d'injection prévu.

Art. 2.8. L'obligation de communication des données de planification visée aux articles 2.5 à 2.7 s'applique également aux points de prélèvement pour lesquels une demande de raccordement est introduite. Les données de planification sont jointes à la demande de raccordement. Elles portent sur l'année en cours, pour la période consécutive à la mise en service du point d'accès.
Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition de l'utilisateur du réseau un outil accessible pour renseigner les données de planification.

Sous-section 1.2.3. Traitement des données

Art. 2.9. Si le gestionnaire du réseau de distribution estime que les données de planification qui lui ont été communiquées sont incomplètes, inexactes ou déraisonnables, il demande à l'utilisateur du réseau, son détenteur d'accès ou tout tiers désigné par l'utilisateur du réseau, selon le cas, de vérifier les données concernées et de lui transmettre des informations validées dans le délai qu'il détermine.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut, par une requête motivée, demander à l'utilisateur du réseau, au détenteur d'accès ou à toute partie concernée, des données supplémentaires afin de remplir ses obligations.

Art. 2.10. Pour autant qu'il ait pris les dispositions prévues à l'Art. 2.9, le gestionnaire du réseau de distribution n'est pas responsable des conséquences qu'aurait, sur les plans d'investissements :

1° la communication tardive de données de planification ;
2° la communication de données incomplètes, inexactes ou déraisonnables et que le gestionnaire du réseau de distribution ne pouvait raisonnablement pas estimer comme telles.

Art. 2.11. L'utilisateur du réseau, son détenteur d'accès ou tout tiers désigné par l'utilisateur du réseau, selon le cas, informe dès que possible le gestionnaire du réseau de distribution de toute modification ou prévision de modification des données qui ont été transmises.

Art. 2.12. Le gestionnaire du réseau de distribution peut demander, selon le cas, à un utilisateur du réseau, à son détenteur d'accès ou à tout tiers désigné par l'utilisateur du réseau de lui fournir, dans un délai convenu de commun accord, des données complémentaires utiles à la planification et qui ne sont pas reprises à l'annexe I.

Art. 2.13. Les gestionnaires de réseaux conviennent entre eux, dans la convention de collaboration visée au Titre VII, de la forme, du contenu et de la périodicité des données qu'ils doivent s'échanger pour l'établissement de leurs plans d'investissements, ainsi que des délais à respecter.

Chapitre 2. Suppression des colonnes montantes

Section 2. 1. Généralités

Art. 2.14. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution arrête un programme de suppression des colonnes montantes. Le gestionnaire du réseau de distribution intègre ce programme dans le plan de développement visé au Chapitre 1.

La suppression des colonnes montantes, au sens du présent Règlement technique, consiste à supprimer les branchements individuels et les compteurs situés aux étages et à les remplacer par de nouveaux branchements et compteurs regroupés dans un ou plusieurs locaux, facilement accessibles, situés le plus près possible de la voirie. Chaque fois que la situation le permet, les nouveaux raccordements sont placés dans les parties communes de l'immeuble, en cave ou, à défaut de cave, au rez-de-chaussée.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, lorsque les conditions techniques ne permettent pas de la supprimer, maintenir l'existence d'une colonne montante.

Le gestionnaire du réseau de distribution adopte, à ses frais, des mesures visant à assurer l'étanchéité des colonnes montantes qui n'ont pas été supprimées.

§3. La suspension de l'alimentation en gaz a lieu, soit, avec l'accord de l'utilisateur du réseau dans les cas visés dans le présent chapitre, soit, en cas de problème grave de sécurité.

§4. Pour l'application du présent chapitre, sont visés les propriétaires des installations de l'utilisateur du réseau, agissant seuls ou conjointement conformément à la législation relative à la copropriété.

Art. 2.15. Pour les besoins de la suppression des colonnes montantes et dans la limite des crédits disponibles, le gestionnaire du réseau de distribution participe au financement des travaux à réaliser par les propriétaires en aval des nouveaux compteurs.

Cette participation est forfaitaire et d'un montant identique par branchement individuel, quel que soit le choix opéré par les propriétaires, en vertu des Art. 2.20 et Art. 2.21. Cette participation n'est toutefois pas attribuée si un propriétaire ne réalise aucuns travaux.

Le gestionnaire du réseau de distribution répartit le montant globalement alloué pour tous les branchements individuels d'un immeuble entre les propriétaires au prorata de la longueur, dans les parties communes, des nouvelles installations situées en aval des compteurs.

Sibelga

Section 2. 2. Procédure

Art. 2.16. Le gestionnaire du réseau de distribution adresse aux propriétaires et aux utilisateurs du réseau concernés par la suppression d'une colonne montante une information claire et objective sur les objectifs poursuivis par la suppression, ses modalités de mise en œuvre et ses conséquences.

Le gestionnaire du réseau de distribution informe de même les propriétaires concernés du choix qu'ils ont à opérer entre la solution visée à l'Art. 2.20 ou la solution visée à l'Art. 2.21. A cette fin, il leur indique les prix applicables à son intervention. Le gestionnaire du réseau de distribution renseigne également, sur simple demande, la liste des installateurs habilités.

Art. 2.17. §1er. Les propriétaires concernés communiquent leur choix au gestionnaire du réseau de distribution dans les trois mois qui suivent l'information visée à l'Art. 2.16.

§2. À défaut de choix communiqué au gestionnaire du réseau de distribution dans le délai visé au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau de distribution adresse un rappel aux propriétaires concernés.

§3. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution prend connaissance du choix des propriétaires, ou en cas d'absence de réaction de ceux-ci dans le mois du rappel visé au paragraphe 2, le gestionnaire du réseau de distribution communique aux propriétaires une proposition de convention qui fixe notamment les rôles et responsabilités du gestionnaire du réseau de distribution et des propriétaires, les modalités des travaux, les délais et les sanctions applicables.

Sur la base de cette proposition, le gestionnaire du réseau de distribution et les propriétaires concluent une convention dans le mois qui suit la communication visée à l'alinéa 1er .

§4. Si la convention n'est pas conclue dans le mois qui suit la communication de la proposition de convention visée au paragraphe 3, le gestionnaire du réseau de distribution adresse un rappel aux propriétaires, sans préjudice de son droit de suspendre à tout moment l'alimentation en gaz, en cas de problème grave pour la sécurité.

Section 2. 3. Suppression de la colonne montante

Art. 2.18. À la date convenue, le gestionnaire du réseau de distribution supprime les raccordements existants, en ce compris les compteurs aux étages. À cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution suspend l'alimentation en gaz.

Art. 2.19. Le gestionnaire du réseau de distribution place les nouveaux raccordements, en ce compris les compteurs, conformément à l'Art. 2.14, §1er, alinéa 2.

Les frais sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 2.20. Le propriétaire peut choisir de confier au gestionnaire du réseau de distribution la pose des conduites en aval du nouveau compteur et jusqu'aux installations existantes de l'utilisateur du réseau.

Sous réserve de l'intervention financière visée à l'Art. 2.15, les frais de cette pose, étant les prix applicables visés à l'Art. 2.16, sont à la charge des propriétaires. La convention visée à l'Art. 2.17§3, fixe les sanctions applicables en cas de non-paiement des frais.

Art. 2.21. §1er. Le propriétaire peut choisir de réaliser lui-même ou de confier à un entrepreneur qu'il désigne la pose des conduites en aval du nouveau compteur et jusqu'aux installations existantes de l'utilisateur du réseau.

Sous réserve de l'intervention financière visée à l'Art. 2.15, les frais de cette pose sont à la charge des propriétaires.

§2. La convention visée à l'Art. 2.17, § 3, fixe les mesures que peut prendre le gestionnaire du réseau de distribution lorsque les travaux visés au paragraphe 1er ne sont pas réalisés dans les délais convenus.

Art. 2.22. Le gestionnaire du réseau de distribution coordonne les travaux de suppression de la colonne montante et, dans ce cadre, se concerte avec les propriétaires ou les entrepreneurs désignés le cas échéant par ceux-ci conformément à l'Art. 2.21.

Le gestionnaire du réseau de distribution rétablit l'alimentation en gaz lorsque :

- les travaux sur le réseau de distribution et sur les installations intérieures ont été réalisés, et,
- le gestionnaire du réseau de distribution dispose d'une attestation de conformité des installations de l'utilisateur du réseau, conformément aux dispositions réglementaires applicables et, notamment, l'arrêté royal du 28 juin 1971.

Titre III : Code de raccordement

Chapitre 1. Dispositions générales

Section 1. 1. Généralités

Art. 3.1. Le présent Titre fixe les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution et les droits et obligations des utilisateurs du réseau en ce qui concerne le raccordement au réseau de distribution. À ce titre, le présent Titre s'applique :

1° aux installations de raccordement ;

2° aux installations de l'utilisateur du réseau dont celles qui ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations tierces.

Les équipements de comptage font partie du raccordement et sont la propriété du gestionnaire du réseau de distribution. Les équipements de comptage font l'objet du Titre V pour ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien et le traitement des données qui en sont issues.

Les raccordements et, sans préjudice des dispositions de la section 4.4., les installations des utilisateurs du réseau existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement technique doivent satisfaire aux dispositions du présent Titre.

Art. 3.2. L'emplacement du ou des points d'accès relatifs à un raccordement est précisé à l'annexe II.

Art. 3.3. Sauf convention contraire et quelle que soit l'intervention de l'utilisateur du réseau dans les frais, le gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire du raccordement et de l'équipement de comptage utilisé dans le marché.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf convention contraire, le gestionnaire du réseau de distribution n'est ni propriétaire ni responsable des installations situées en aval du point de prélèvement de l'utilisateur du réseau.

Art. 3.4. §1er. Sauf disposition légale ou réglementaire particulière, seul le gestionnaire du réseau de distribution peut poser, adapter, déplacer, remplacer, enlever, entretenir et exploiter les équipements dont il est propriétaire.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut prendre les mesures nécessaires pour réaliser les opérations visées à l'alinéa 1er y compris la suspension de l'accès dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures sont prises, le cas échéant, en concertation avec l'utilisateur du réseau ainsi que, si différent de ce dernier, le propriétaire du bien immeuble/site, ou le cas échéant son mandataire.

§2. Sans préjudice à l'Art. 4.12, les installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau possède un droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'utilisateur du réseau ou le propriétaire de l'installation en fonction de la législation ou, le cas échéant, en fonction des accords conclus entre ces deux parties.

Aux fins d'entretenir les installations dont il a la jouissance, l'utilisateur du réseau peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de mettre temporairement hors service son point de raccordement. Le point d'accès associé reste néanmoins « actif » dans le registre d'accès.

§3. Par dérogation au §2, alinéa 1er et en conformité avec l'Art. 1.45, les interventions et les manœuvres sur les installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution peuvent être effectuées uniquement par le gestionnaire du réseau de distribution. Si les interventions et/ou les manœuvres s'effectuent à la demande de l'utilisateur du réseau ou son mandataire ou sont causées par ses propres installations, les frais de ces interventions et manœuvres sont à charge de l'utilisateur du réseau ou, le cas échant, de son mandataire.

§4. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires, les frais liés à toute intervention ou manœuvre exécutée à la demande de l'utilisateur du réseau ou trouvant son origine dans les installations dont l'utilisateur du réseau a la jouissance sont à charge de cet utilisateur du réseau.

Art. 3.5. En cas de rétablissement de l'alimentation en gaz naturel des installations d'un utilisateur du réseau, à la suite de la fermeture par celui-ci ou par les services de secours du robinet situé en amont du compteur, toutes les mesures préventives sont prises pour assurer une remise en service sûre.

Sauf disposition contraire dans le présent règlement technique, lorsque l'interruption est intervenue à la suite d'un incident ou d'une situation de risque, ou en raison de l'action d'un appareil de sécurité sur le réseau, seul le gestionnaire du réseau de distribution peut rétablir l'alimentation.

Art. 3.6. L'emplacement du ou des points d'accès relatifs à un raccordement est déterminé sur la base des prescriptions établies par Synergrid, sauf lorsqu'une situation particulière justifie qu'il y soit dérogé.

Art. 3.7. Un raccordement n'est mis en service qu'après que le(s) détenteur(s) d'accès et le(s) utilisateur(s) du réseau de transport ont été enregistrés pour ce raccordement dans le registre d'accès du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 3.8. Un point de raccordement est considéré comme ouvert lorsqu'un équipement de comptage est ouvert sur ce point de raccordement.
Un point de raccordement est considéré comme fermé lorsqu'aucun équipement de comptage n'est ouvert sur le point de raccordement.
Lorsqu'un point d'accès est actif, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie que le point de raccordement correspond au point d'accès actif est ouvert.

Art. 3.9. §1er. Le contrat de raccordement visé à l'Art. 3.597, conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution et le cédant de la propriété ou de la jouissance d'un bien, est opposable au cessionnaire du bien tant qu'un nouveau contrat de raccordement n'a pas été conclu.

§2. En cas de cession du site, le propriétaire cédant transmet, dans les plus brefs délais, le contrat de raccordement ou une copie de celui-ci au propriétaire cessionnaire. À défaut d'une initiative du propriétaire cédant, le propriétaire cessionnaire demande au propriétaire cédant le contrat de raccordement ou une copie de celui ci.

Le cessionnaire est irréfragablement présumé connaître le contrat de raccordement.

Le cessionnaire prend contact avec le gestionnaire du réseau de distribution afin d'établir un avenant au contrat de raccordement.

§3. En cas de mise à disposition du site, le propriétaire transmet, dans les plus brefs délais, le contrat de raccordement ou une copie de celui-ci au nouvel utilisateur du réseau. À défaut d'une initiative du propriétaire cédant, le nouvel utilisateur du réseau demande au propriétaire cédant le contrat de raccordement ou une copie de celui-ci.

Le nouvel utilisateur du réseau est irréfragablement présumé connaître le contrat de raccordement.

Art. 3.10. Sauf dispositions contraires dans le présent titre, toute demande formulée en application du Titre III est faite par le propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé.
Un tiers, y compris l'utilisateur du réseau, ne peut formuler une telle demande que sur présentation d'un mandat spécial du propriétaire.

Art. 3.11. Le gestionnaire du réseau de distribution peut refuser une demande de raccordement si le coût de l'extension du réseau nécessaire à cette fin est prohibitif. Le refus est notifié à BRUGEL.

Le plan de développement détermine les critères objectifs et non discriminatoires permettant de qualifier de "prohibitif" le coût d'une extension réseau.

Lorsque la distance entre le raccordement et la canalisation de distribution est supérieure à 25 mètres ou lorsque cette distance est inférieure à 25 mètres mais est entravée par un ouvrage d'art, le coût de l'extension du réseau de distribution est en tout cas prohibitif s'il est supérieur, par kilowatt installé, à 40 euros.

Par dérogation à l'alinéa 3, si les investissements du gestionnaire du réseau de distribution se justifient en raison du renforcement du réseau de distribution ou du développement de la demande, le coût de l'extension n'est pas prohibitif.

Nonobstant l'alinéa 3, le gestionnaire du réseau de distribution fait une offre de raccordement adaptée si le demandeur intervient dans le coût de l'extension du réseau de distribution.

Art. 3.12. Le gestionnaire du réseau de distribution décide sur quelle partie du réseau existant ou futur le raccordement sera effectué. Cette décision repose sur des critères techniques et économiques, tels que, notamment, le débit horaire contractuel, le niveau de pression et/ou la situation géographique.

En principe, le raccordement s'effectue sur la canalisation ayant le niveau de pression le plus bas et pouvant fournir la pression et le débit horaire contractuel demandés, compte tenu de la nécessité de maintenir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

En vue de préserver le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de refuser un raccordement à une canalisation moyenne pression C, sur base de critères objectifs et non-discriminatoires.

Sibelga

Section 1. 2. Mode de raccordement

Art. 3.13. Un raccordement est « standard » ou « non standard ».

Le raccordement « standard » répond aux conditions suivantes :

1° la pression de fourniture demandée est égale à 21 mbar ;
2° la capacité du raccordement est inférieure ou égale à 25 m3 (n) par heure ;
3° la longueur du raccordement en site privatif n'excède pas 10 mètres ;
4° une canalisation de distribution d'une capacité suffisante se trouve du même côté de la voie carrossable que le point de prélèvement, n'est pas située sous celle-ci, et à condition que la distance entre le raccordement et la canalisation de distribution G représentés à l'Annexe II n'excède pas 15 mètres.

Si au moins une des conditions visées à l'alinéa 2 n'est pas remplie, le raccordement est « non standard ».

Art. 3.14. Dans l'examen de la demande de raccordement et dans l'établissement de la proposition de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution veille à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt des autres utilisateurs du réseau et sans que cela ne donne le droit au demandeur d'exiger un mode de raccordement « non standard ».
Pour des motifs liés à la sécurité, la fiabilité, l'efficacité ou aux contraintes techniques de gestion du réseau ou si la configuration des lieux le justifie, le gestionnaire du réseau de distribution peut :

déroger aux modes de raccordements visés à l'Art. 3.13 ;
- imposer un autre mode de raccordement que celui sollicité par le demandeur ;
- modifier le raccordement existant.

Le gestionnaire du réseau de distribution notifie au propriétaire de bien immeuble/site ou à la partie qu'il a mandatée les motifs justifiant sa décision.

Pour les raccordements « non standard », lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate, lors d'un premier examen, qu'il est préférable d'effectuer le raccordement au réseau de transport, il se concerte avec le gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, lui transmet sans délai l'entièreté du dossier, en informe le demandeur et lui restitue les droits éventuellement perçus. Dans cette hypothèse, le raccordement est effectué conformément aux conditions générales applicables pour le réseau de transport.

Dans tous les cas, le demandeur n'introduit qu'une seule demande auprès du gestionnaire de réseau de distribution, à charge pour ce dernier de prendre les contacts nécessaires avec les autres gestionnaires de réseau pour garantir la qualité du raccordement et les adaptations nécessaires.

Section 1.3. Mise à disposition d'infrastructure pour les installations de raccordement

Art. 3.15. Pour le placement de l'équipement de comptage et de tout autre appareillage faisant partie d'un raccordement, le propriétaire de l'immeuble concerné met gratuitement à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution une partie de mur ou un espace qui répond aux exigences de ce dernier. La localisation et les modalités de cette mise à disposition sont convenues de commun accord entre les parties concernées selon les prescriptions techniques et complémentaires en vigueur.

Sibelga

Toute modification au local dans lequel se trouve le raccordement, ayant un effet sur l'accessibilité ou la visibilité du raccordement, ne peut être exécutée qu'avec l'autorisation écrite préalable du gestionnaire du réseau de distribution et de telle manière que le raccordement soit efficacement protégé. Le contrôle du gestionnaire du réseau de distribution doit toujours être possible.

Art. 3.16. Si, pour l'alimentation d'un lotissement, un ou plusieurs poste(s) de détente sont nécessaires, la personne qui lotit met gratuitement à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution un ou plusieurs terrains et, le cas échéant, immeuble(s) qui satisfont à cet objectif.

L'étendue et l'emplacement de ce(s) terrain(s) sont déterminés en concertation, dans le respect des prescriptions urbanistiques en vigueur.

Art. 3.17. Sauf accord exprès du gestionnaire du réseau de distribution, la longueur du réseau de distribution en site privatif est limitée à dix mètres, calculés à partir de la limite de séparation avec la voie publique. Les locaux ou parties de mur devront, dans ces conditions, intégrer cette contrainte. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution place une installation dans le site privatif. Cette installation est considérée comme une construction accessoire à l'entrée de l'immeuble au sens de l'article 11 du Titre Ier, du Règlement régional d'urbanisme, approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 21 novembre 2006.

Art. 3.18. §1er. Le propriétaire du bien immeuble/ site met des infrastructures à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution pour accueillir des équipements de raccordement ou, le cas échéant, des équipements du réseau de distribution. Les infrastructures répondent aux prescriptions techniques et complémentaires en vigueur notamment la CCLB 110 pour les locaux à compteurs et la CCLB 160 pour les compartiments d'un petit bâtiment préfabriqué pour une activité commerciale.

La mise à disposition visée à l'alinéa 1er servant exclusivement à l'alimentation de l'immeuble/du site concerné, se fait à titre gratuit.

Sans préjudice de l'Art. 3.16, la mise à disposition visée à l'alinéa 1er servant à l'alimentation d'autre(s) immeuble(s)/site(s) ou au renforcement du réseau de distribution, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire du réseau de distribution. L'indemnisation est unique et forfaitaire. Elle est fixée par le gestionnaire du réseau de distribution sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Les modalités d'indemnisation sont publiées sur le site Internet du gestionnaire du réseau de distribution après approbation de BRUGEL.

§2. Les infrastructures mises à la disposition du gestionnaire du réseau ne peuvent être modifiées par l'utilisateur du réseau qu'après en avoir informé le gestionnaire du réseau de distribution et lui avoir permis de prendre les mesures adéquates. Le gestionnaire du réseau de distribution doit disposer du temps nécessaire pour prendre ces mesures et disposer d'infrastructures conformément au paragraphe 1er.

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution et le propriétaire du bien immeuble/ du site constituent un droit réel d'usage qui reprend, entre autres, les modalités de prise en charge des coûts liés aux modifications visées au paragraphe 2.

Sibelga

Section 1. 4. Règles applicables à tout raccordement et aux installations de l'utilisateur du réseau

Art. 3.19. Tout raccordement, ainsi que toute installation de l'utilisateur du réseau, doivent répondre aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles définies dans le RGPT et le " Codex pour le bien-être au travail " ainsi qu'aux normes NBN applicables aux installations de gaz naturel.

Art. 3.20. Les installations de l'utilisateur du réseau, les appareils d'utilisation au gaz naturel, ainsi que le placement et le raccordement de ces appareils, sont soumis aux normes nationales et internationales, légales et réglementaires en vigueur au moment du placement ou du raccordement, et notamment les normes NBN D 51-003 « installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisation » et NBN D 51-004 « installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisation - Installation particulière », publiées par le Bureau de Normalisation, comptées par les conditions techniques particulières du gestionnaire du réseau de distribution. Ces normes comprennent également les exigences en matière de ventilation et d'évacuation des produits de combustion, telles que celles reprises dans la norme NBN D 51-001, et respectivement dans les normes NBN B 61-001 ou NBN B 61-002.

§2. Avant la mise en service d'un point d'accès, l'utilisateur du réseau fournit au gestionnaire du réseau de distribution la preuve que ses installations répondent aux obligations légales ou réglementaires applicables.

Cette preuve doit être apportée par un rapport d'un installateur habilité ou d'un organisme de contrôle agréé.

§3. Lors de la mise en service d'un point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution s'assure, selon les procédures en vigueur, que l'installation de l'utilisateur du réseau est étanche à la pression de distribution.

Art. 3.21. Sans préjudice de l'Art. 3.11 et sauf disposition légale ou réglementaire contraire, tout demandeur d'un raccordement est en droit d'exiger une capacité de raccordement au minimum égale à 10 m3 (n) par heure.

Art. 3.22. L'utilisateur du réseau veille à ce que les installations n'occasionnent pas de risque, de dommage ou de nuisance aux installations du gestionnaire du réseau de distribution ou de tiers, au delà des seuils prévus par les normes communément admises.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut exiger que l'utilisateur du réseau prenne à ses frais des mesures visant à éviter que le fonctionnement des installations n'influence défavorablement d'autres utilisateurs du réseau ou le fonctionnement du réseau. À défaut de mesures prises par l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution peut suspendre l'accès dans le respect de la procédure visée à l'Art. 4.30.

Sauf situation d'urgence, le gestionnaire du réseau informe, dans les meilleurs délais après qu'il a constaté une situation visée à l'alinéa 2, l'utilisateur du réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution informe notamment l'utilisateur du réseau du risque de suspension de l'accès au réseau de distribution.

Sibelga

Art. 3.23. Tous travaux envisagés à proximité du raccordement par l'utilisateur du réseau ou le propriétaire de l'immeuble concerné et qui sont susceptibles d'endommager ou d'influencer toute installation constitutive du réseau de distribution (dont le raccordement) sont menés en conformité avec l'arrêté royal du 28 juin 1971.

Art. 3.24. Des installations d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau, alimentées par des raccordements distincts, ne peuvent être reliées entre elles, sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire du réseau de distribution ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités.

Art. 3.25. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut prévoir, le cas échéant, des prescriptions techniques spécifiques au raccordement en fonction des caractéristiques locales particulières du réseau de distribution.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec BRUGEL préalablement à l'adoption, soit, d'une prescription visée au paragraphe 1er, soit, d'une norme par Synergrid. Dans ce cadre, BRUGEL peut faire des commentaires ou émettre des suggestions.

Le gestionnaire du réseau de distribution informera BRUGEL de toute dérogation aux prescriptions sur lesquelles une concertation a eu lieu avec BRUGEL.

Les prescriptions et normes visées à l'alinéa 1er entrent en vigueur deux mois après la concertation avec BRUGEL.

Art. 3.26. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine, parmi les équipements en acier qui constituent le raccordement, ceux qui requièrent le cas échéant une protection cathodique.

Art. 3.27. Sauf contre-indication des autorités compétentes, un immeuble dispose d'un raccordement au maximum. À défaut, un plan reprenant toutes les installations, situé à proximité immédiate de chaque équipement de comptage ou groupe d'équipements de comptage, indique le ou les locaux où se situent le ou les autres compteurs, ainsi que l'emplacement des organes de coupure extérieurs.

Art. 3.28. Toutes les installations électriques reliées à un ouvrage de raccordement ou situées dans les locaux ou enceintes qui le contiennent doivent être conformes au RGIE. Les frais de contrôle de conformité et des contrôles périodiques des installations prévus par le RGIE sont à charge de l'utilisateur du réseau ou, à défaut, du propriétaire de l'immeuble concerné.

Chapitre 2. Procédure de raccordement

Section 2. 1. Généralités

Art. 3.29. Font l'objet d'une demande de raccordement :
- la réalisation d'un nouveau raccordement ;
- l'adaptation d'un raccordement existant.
- si le gestionnaire du réseau de distribution l'impose, les adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution ;
- si le gestionnaire du réseau de distribution l'impose, la modification du mode d'exploitation des installations raccordées.

La demande de raccordement et, le cas échéant, la demande d'étude d'orientation ou de détail sont introduites par écrit auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution publie la procédure à suivre conformément au Titre I, Chapitre 3, Section 3.3.

Art. 3.30. La demande de raccordement contient :
1° l'identité du demandeur et sa situation juridique au regard de l'immeuble concerné ;
2° les coordonnées de contact du demandeur ;
3° les plans du lieu de prélèvement, les données techniques générales et la localisation souhaitée du point d'accès ;
4° les informations nécessaires pour la détermination du profil de prélèvement dont notamment la capacité de raccordement demandée et le mode de prélèvement prévu.

Art. 3.31. L'utilisateur du réseau est responsable des conséquences liées au non-respect par l'utilisateur du réseau de la procédure de raccordement. Les frais de régularisation dus à la transmission d'informations erronées sont à la charge de l'utilisateur du réseau.

Art. 3.32. Les demandes de suppression d'une colonne montante ne font pas l'objet d'une demande de raccordement.

Section 2. 2. Demande de raccordement standard

Sous-section 2.2.1. Généralités

Art. 3.33. Sauf l'ouverture de dossier facturée conformément aux tarifs applicables, une demande de raccordement standard ne nécessite aucune étude préalable.

Art. 3.34. Le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet de la demande de raccordement. Dans les cinq jours à dater de la réception de la demande, le gestionnaire du réseau de distribution :
1° informe le demandeur que la demande est complète ;
2° informe le demandeur que la demande est incomplète et lui indique les éléments ou pièces manquant.

Art. 3.35. Le gestionnaire du réseau de distribution répond, dans un délai de dix jours à dater de sa réception, à une demande de raccordement standard complète :

- soit en adressant une offre reprenant notamment le prix des travaux, le code EAN-GSRN du ou des points d'accès afférents au raccordement et, le cas échéant, la description des travaux à effectuer au préalable par le demandeur en vue de permettre la réalisation du raccordement ;
- soit en informant par écrit le demandeur que sa demande ne constitue pas une demande de raccordement standard, avec indication des motifs ;
- soit en adressant un refus motivé de donner suite à la demande, dont copie est transmise à BRUGEL.

Art. 3.36. La demande de raccordement devient caduque si le demandeur n'a pas réservé de suite à la réponse du gestionnaire du réseau de distribution dans les quarante jours de la notification de celle-ci.

L'utilisateur du réseau peut, par requête écrite motivée, demander le maintien de sa demande.

Sous-section 2.2.2. Exécution du raccordement

Art. 3.37. Le gestionnaire du réseau de distribution n'entame les travaux de raccordement qu'après avoir reçu paiement intégral du montant indiqué dans l'offre.

Art. 3.38. Le raccordement standard est réalisé dans un délai de vingt jours commençant à courir, sauf convention contraire, à partir du paiement de l'offre, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis et pour autant que l'utilisateur du réseau ait réalisé les travaux à sa charge.

Par dérogation à l'Art. 3.377, lorsque la réglementation applicable au demandeur ne lui permet pas, en raison de sa qualité, de s'acquitter anticipativement du paiement intégral des travaux, le délai d'exécution d'un raccordement standard ne peut excéder vingt jours à compter de la réception de la commande, engageant le demandeur à payer, dès réalisation des travaux, le montant indiqué dans l'offre visée à l'Art. 3.355.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de distribution se réserve toutefois le droit d'exiger le paiement d'avances dans la mesure autorisée par la réglementation.

Art. 3.39. Les frais d'exécution du raccordement sont facturés au demandeur, selon les tarifs applicables. Si le demandeur a la qualité de détenteur d'accès, les frais sont facturés au propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé.

Art. 3.40. Le paiement des frais de raccordement emporte une présomption irréfragable que le propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé a pris connaissance du présent règlement technique.

Sibelga

Section 2. 3. Demande de raccordement non standard

Sous-section 2. 3. 1. Généralités

Art. 3.41. §1er. Une demande de raccordement non standard est précédée d'une étude de détail. L'étude de détail peut être, à la demande du demandeur, précédée d'une étude d'orientation.

L'étude d'orientation a pour but d'établir un avant-projet de raccordement non standard permettant au demandeur d'avoir une meilleure idée du futur raccordement et des coûts associés à sa demande.

L'étude de détail a pour but d'établir un projet de raccordement non standard en prenant en compte, le cas échéant, les conclusions de l'étude d'orientation et les préférences de l'utilisateur du réseau.

Le gestionnaire du réseau de distribution informe clairement le demandeur du contenu et des conséquences liées à la réalisation de chacune des études.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, une demande de modification mineure apportée au raccordement non standard ne requiert pas la réalisation d'une étude de détail.

Le gestionnaire du réseau de distribution détermine, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, quelles modifications peuvent être considérées comme mineures.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de modification mineure au raccordement non standard, la section 2.2. est applicable.

Art. 3.42. L'étude de détail et l'étude d'orientation sont réalisées par le gestionnaire du réseau de distribution selon les tarifs applicables.

Les tarifs de l'étude de détail et de l'étude d'orientation sont à la charge du demandeur ou, si le demandeur est un détenteur d'accès, du propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé.

Toutefois, aucun frais n'est dû pour la réalisation de l'étude de détail lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1° la demande de raccordement a déjà été introduite et prise en charge une première fois ;
2° cette demande n'a pas donné lieu à la réalisation du raccordement ;
3° il n'y a pas eu, depuis lors, de modification au réseau ayant une incidence sur les conditions de raccordement ;
4° la demande n'a pas été modifiée.

Sous-section 2. 3. 2. Etude d'orientation et avant-projet de raccordement

Art. 3.43. La demande d'étude d'orientation contient :
1° l'identité du demandeur et sa situation juridique au regard de l'immeuble concerné ;
2° les coordonnées du demandeur ;

3° les plans du lieu de prélèvement/d'injection, les données techniques générales et la localisation souhaitée du point de raccordement ;
4° les informations nécessaires pour la détermination du profil de prélèvement dont notamment la capacité de raccordement demandée et le mode de prélèvement prévu ;
5° l'engagement de payer le tarif lié à l'étude d'orientation si celle-ci n'est pas suivie d'une étude de détail ;
6° la durée de validité de l'étude d'orientation.

Art. 3.44. Le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet de la demande. Dans les cinq jours à dater de la réception de la demande, le gestionnaire du réseau de distribution :
1° soit informe le demandeur que la demande est complète ;
2° soit informe le demandeur que la demande est incomplète et lui indique les éléments ou pièces manquants.

Art. 3.45. Dans l'examen de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution accorde, dans la mesure du possible compte tenu de la continuité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes relatives à des installations de cogénération de qualité.

Art. 3.46. Durant l'exécution de l'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution et le demandeur collaborent de bonne foi. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à tout moment, demander au demandeur des informations complémentaires nécessaires à la préparation de l'avant-projet de raccordement.

Art. 3.47. Au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande complète de l'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution notifie au demandeur :

1° un avant-projet de raccordement ou ;

2° un refus motivé dont copie est transmise à BRUGEL.

Le délai maximal visé à l'alinéa 1er est porté à trente jours si :

- soit, en raison de l'application de l'Art. 3.455, un report du traitement de la demande s'avère nécessaire ;
- soit, la demande est relative à un point d'accès avec une capacité de raccordement supérieure à 250 m3(n)/heure.

Art. 3.48. L'avant-projet de raccordement contient au moins :
1° un schéma du raccordement projeté ;
2° les prescriptions techniques du raccordement ;
3° une évaluation indicative des coûts ;
4° une évaluation indicative des délais nécessaires pour la réalisation du raccordement, y compris les éventuels renforcements à apporter au réseau de distribution du fait du raccordement.

L'avant-projet de raccordement ne lie ni le gestionnaire du réseau de distribution ni l'utilisateur du réseau.

Sous-section 2. 3. 3. Etude de détail et projet de raccordement

Art. 3.49. La demande d'étude de détail contient :

1° l'identité du demandeur et sa situation juridique au regard de l'immeuble concerné ;
2° les coordonnées du demandeur ;
3° les plans du lieu de prélèvement/d'injection ;
4° les informations nécessaires pour la détermination du profil de prélèvement dont notamment la capacité de raccordement demandée et le mode de prélèvement prévu ;
5° l'engagement de payer le tarif lié à l'étude de détail ;
6° le cas échéant, l'avant-projet de raccordement.

Art. 3.50. Le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet de la demande. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le gestionnaire du réseau de distribution :

1° soit informe le demandeur que la demande est complète ou ;
2° soit informe le demandeur que la demande est incomplète et lui indique les éléments ou pièces manquants.

Art. 3.51. Lors de l'élaboration de l'étude de détail, le gestionnaire du réseau de distribution accorde, dans la mesure du possible compte tenu de la continuité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes de raccordement relatives à des installations de cogénération de qualité ou d'injection de biométhane.

Art. 3.52. Au plus tard dans les trente jours de la réception de la demande complète de l'étude de détail, le gestionnaire du réseau de distribution notifie au demandeur :

1° un projet de raccordement ;
2° un refus motivé dont copie est transmise à BRUGEL.

Le délai maximal visé à l'alinéa 1er est porté à soixante jours si, en raison de l'application de l'Art. 3.45, un report du traitement de la demande s'avère nécessaire ou si de sorte qu'une proposition de contrat de raccordement, ou d'avenant audit contrat, respectant l'Art. 3.58, doive être adressée au demandeur en complément du projet de raccordement.

Les délais visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être prolongés du commun accord des parties concernées.

Art. 3.53. Le projet de raccordement contient notamment :

1° les solutions techniques et les paramètres de réglage qui doivent être convenus entre le gestionnaire du réseau de distribution et le demandeur de raccordement, conformément aux prescriptions du présent règlement technique et compte tenu des caractéristiques techniques du réseau de distribution ;
2° la description des travaux préalables à effectuer en vue de permettre la réalisation des travaux de raccordement par le gestionnaire du réseau de distribution ;
3° les modalités et les délais de réalisation du raccordement avec indication des hypothèses prises en considération, notamment les délais nécessaires à l'obtention des permis ou autorisations auprès des autorités compétentes ou aux éventuelles adaptations à apporter au réseau de distribution ;

4° l'invitation à payer le prix des travaux de raccordement, établi conformément aux tarifs applicables ;
5° la durée de la réservation de capacité attribuée au demandeur.

Art. 3.54. §1er. Le projet de raccordement devient caduc si le demandeur n'a pas marqué son accord écrit dans les quatre mois à dater de son envoi par le gestionnaire du réseau de distribution.

§2. Le demandeur peut, par requête écrite motivée introduite avant l'écoulement du délai prévu au paragraphe 1er , demander le maintien de sa demande.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut alors maintenir le projet de raccordement pour une durée n'excédant pas trente jours.

§3. Nonobstant l'accord visé au paragraphe 1er, la réservation de capacité est caduque si le raccordement n'est pas réalisé dans le délai visé à l'Art. 3.53, 3°.

Art. 3.55. Les solutions techniques et les paramètres de réglage peuvent être adaptés, pour des raisons liées à la sécurité, à la fiabilité et à l'efficacité du réseau, sur demande motivée du gestionnaire du réseau de distribution.

Le coût de ces adaptations est à la charge du gestionnaire du réseau de distribution, sauf si elles résultent d'une modification des installations de l'utilisateur du réseau ou d'une modification réglementaire.

Art. 3.56. En cas d'accord concernant le projet de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution transmet un contrat de raccordement dans un délai de vingt jours à compter de l'accord.

Sous-section 2. 3. 4. Contrat de raccordement

Art. 3.57. Un contrat de raccordement est conclu avec le gestionnaire du réseau de distribution si, en présence d'un poste de détente, la capacité de raccordement est supérieure ou égale à 250 m3 (n) par heure, et uniquement dans les cas suivants :
1° préalablement à la réalisation d'un nouveau raccordement ;
2° préalablement à la réalisation d'une adaptation d'un raccordement existant, d'une installation d'un utilisateur du réseau ayant une influence non négligeable sur le réseau de distribution ou de leur mode d'exploitation respectif ;
3° à la demande du gestionnaire du réseau de distribution pour les raccordements des postes de détente clients existants, dans les deux mois de ladite demande.

Si l'adaptation d'un raccordement est mineure au sens du paragraphe 2 de l'Art. 3.411, elle ne fait pas l'objet d'un contrat de raccordement. Toutefois, si le gestionnaire du réseau de distribution l'estime nécessaire, un avenant au contrat de raccordement est conclu.

Art. 3.58. Le gestionnaire du réseau de distribution peut décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'appliquer les dispositions de la présente sous-section à des raccordements

d'une capacité inférieure, notamment en cas de dérogation aux règles de propriété inscrites aux articles 3.3. etArt. 3.4.

Art. 3.59. §1er. Le contrat de raccordement contient au moins les éléments suivants :

1° l'identité des parties ;
2° la désignation des personnes de contact et notamment d'un interlocuteur qui puisse être contacté par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre des manœuvres d'exploitation ;
3° les dispositions relatives à la durée et à la cessation du contrat ;
4° la description du raccordement comprenant notamment l'endroit et le niveau de pression du point d'accès et du point de comptage, la description du dispositif de comptage et le plan de repérage du raccordement ;
5° l'identification unique du point d'accès au moyen du code EAN ;
6° le cas échéant, les dispositions particulières relatives à l'accès des personnes aux installations ;
7° la description des installations de l'utilisateur du réseau (y compris les installations qui font fonctionnellement partie du réseau) ;
8° les conditions et dispositions techniques spécifiques, notamment la capacité de raccordement, les caractéristiques techniques pertinentes du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau, le système de mesure, l'exploitation, l'entretien ainsi que les exigences en matière de protections et de la sécurité ;
9° les mesures complémentaires à prendre en cas de dépassement de la capacité de raccordement ;
10° le cas échéant, les dispositions relatives à la relève des compteurs ;
11° le cas échéant, le régime d'indemnisation visé au Chapitre VIIbis de l'ordonnance ;
12° le cas échéant, les limites de propriété des installations ;
13° le cas échéant, le mandat spécial du propriétaire.

§2. Les modèles de contrat de raccordement sont publiés sur le site Internet du gestionnaire du réseau de distribution après approbation par BRUGEL.

Sous-section 2. 3. 5. Exécution du raccordement

Art. 3.60. §1er. Le délai de réalisation du raccordement commence à courir dès le renvoi du contrat de raccordement signé et du paiement des coûts du gestionnaire du réseau de distribution par le demandeur.

Les délais pour la réalisation du raccordement tiennent compte des éventuels renforcements qui doivent être effectués au réseau de distribution ou de transport.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution donne la priorité, par rapport aux autres travaux non urgents, aux raccordements des installations de cogénération de qualité.

Les travaux non urgents sont ceux dont le retardement ne provoque ni un danger pour les personnes ni un dommage réel direct aux équipements existants.

Art. 3.61. Chacun pour ce qui le concerne, le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau introduisent les permis nécessaires auprès des autorités compétentes dans un délai compatible avec le calendrier de réalisation du raccordement.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des suites d'un éventuel retard voire d'un refus des autorités compétentes de délivrer les autorisations ou permis demandés.

Art. 3.62. §1er. Les coûts visés au paragraphe 1er de l'Art. 3.5960 comprennent notamment les frais d'étude d'orientation et de détail relatives aux travaux en question. Ces coûts sont payés par le demandeur ou, si la demande est faite par un détenteur d'accès, par le propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque la réglementation applicable au demandeur ne lui permet pas, en raison de sa qualité, de s'acquitter anticipativement du paiement des travaux, la planification des travaux de raccordement est conditionnée à la réception préalable de la commande des travaux engageant le demandeur à payer, dès réalisation des travaux, le montant indiqué dans le projet de raccordement.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution se réserve toutefois le droit d'exiger le paiement d'avances dans la mesure autorisée par la réglementation.

§3. Le paiement des frais de raccordement emporte une présomption irréfragable que le propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé a pris connaissance du présent règlement technique.

Chapitre 3. Procédure de raccordement

Art. 3.63. Les travaux de raccordement sont réalisés sous la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution, en concertation avec le propriétaire de l'immeuble concerné ou de l'utilisateur du réseau en fonction de la nature des travaux demandés.

Toutefois, tout ou partie des travaux préparatoires ou de finition en terrain privé, à l'exclusion de la réalisation du branchement, peuvent être réalisés par le propriétaire de l'immeuble concerné. Ces travaux sont, selon qu'il s'agit d'un raccordement standard ou non standard, spécifiés dans l'offre de raccordement ou dans le projet de raccordement. Le cas échéant, le propriétaire de l'immeuble concerné se conforme aux mesures de sécurité du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 3.64. Le tracé du raccordement ainsi que l'emplacement et les caractéristiques de ses éléments constitutifs sont approuvés par le gestionnaire du réseau de distribution de manière à ce que la sécurité générale et le fonctionnement normal des éléments constitutifs du raccordement soient assurés, et que les relevés de consommation, la surveillance, la vérification et l'entretien puissent s'effectuer facilement.

Le passage dans le mur est obturé par le propriétaire de l'immeuble ou par son mandataire, de manière à le rendre étanche à l'eau et au gaz.

Art. 3.65. Le gestionnaire du réseau de distribution peut imposer au propriétaire de l'immeuble concerné de prendre en charge le percement nécessaire à l'installation de la canalisation de raccordement, et ce conformément aux indications du gestionnaire du réseau de distribution.

Chapitre 4. Utilisation, entretien et conformité du raccordement

Section 4. 1. Généralités

Art. 3.66. L'utilisateur du réseau et, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, le propriétaire du bien immeuble/du site concerné, prennent les précautions nécessaires pour prévenir tout dommage au raccordement et, de manière générale, au réseau de distribution et aux installations des autres utilisateurs du réseau.

Art. 3.67. L'utilisateur du réseau et, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, le propriétaire du bien immeuble/du site concerné, notifient immédiatement au gestionnaire du réseau de distribution tout dommage, anomalie ou non-conformité aux prescriptions légales ou réglementaires qu'ils peuvent raisonnablement constater.

Le respect de cette obligation est examiné au regard du comportement de la personne normalement prudente et raisonnable.

Art. 3.68. En cas de modification, par l'utilisateur du réseau, des caractéristiques de prélèvement ou en cas de modification par rapport aux conditions qui prévalaient lors de la réalisation du raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans préjudice des mesures nécessaires à la régularisation définitive de la situation, modifier le raccordement aux frais de l'utilisateur du réseau ou, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, du propriétaire du bien immeuble/du site concerné afin de préserver la sécurité générale du réseau, de faciliter le contrôle et l'entretien du raccordement, de permettre le fonctionnement correct des équipements constitutifs du raccordement et d'assurer la relève aisée des compteurs.

Art. 3.69. Seul le gestionnaire du réseau de distribution, ou une personne dûment habilitée par lui, peut intervenir sur le raccordement. L'utilisateur du réseau peut toutefois actionner le robinet situé directement en amont de son point d'accès, sauf lorsque des scellés ou toute autre contre-indication du gestionnaire du réseau de distribution l'en empêchent.

Section 4.2. Utilisation des installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution

Art. 3.70. L'installation de l'utilisateur du réseau, qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution pour la distribution de gaz vers d'autres utilisateurs du réseau, est mise gratuitement à la

disposition du gestionnaire du réseau de distribution, conformément aux modalités décrites à l'Art. 1.45.

Section 4. 3. Utilisation et entretien du raccordement

Art. 3.71. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'entretien, de la qualité et de la sécurité de fonctionnement des équipements de raccordement sauf ceux dont, par exception, il ne serait pas propriétaire. Les frais d'entretien et de réparation de ces équipements sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution, pour autant qu'aucun dégât n'ait été causé par un tiers.

Le renouvellement des équipements visés à l'alinéa 1er , pour raison de modification des installations de l'utilisateur du réseau est à charge de l'utilisateur du réseau ou, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, du propriétaire du bien immeuble concerné.

Seul le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à juger si l'état de vétusté d'un raccordement nécessite son renouvellement.

Le renouvellement d'installations de raccordement pour des raisons de vétusté est pris en charge conformément aux tarifs applicables. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine les caractéristiques du nouveau raccordement qui ne doivent pas être identiques à celles du raccordement existant

Sans préjudice de l'Art. 3.17 si le renouvellement concerne une portion du réseau de distribution dont la longueur en site privatif excède celle prévue à l'Art. 3.17 les surcoûts liés au renouvellement sont à charge de l'utilisateur du réseau ou, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, du propriétaire du bien immeuble/du site concerné, conformément aux tarifs applicables.

Art. 3.72. Le raccordement ne peut être encastré qu'avec l'autorisation du gestionnaire du réseau de distribution et doit, dans ce cas, être efficacement protégé. Son contrôle doit être possible à tout moment.

Art. 3.73. Le propriétaire du bien immeuble/du site veille à maintenir l'étanchéité des murs concernés. Il veille également à maintenir dans sa propriété l'accessibilité de la canalisation de raccordement, et prend les précautions nécessaires pour éviter tout accident.

Section 4. 4. Conformité du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau

Art. 3.74. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut examiner et évaluer la conformité du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau avec les prescriptions légales, réglementaires et contractuelles applicables.
Le gestionnaire du réseau de distribution peut exiger que l'utilisateur du réseau lui apporte la preuve de la conformité de son installation, entre autres par la communication d'un rapport d'un organisme agréé.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution procède à l'examen visé au paragraphe 1er, d'initiative ou à la demande d'un tiers, en effectuant des tests sur les installations de l'utilisateur du réseau. Le cas échéant, l'Art. 1.45 est applicable.

Le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau concerné se concertent pour établir la procédure, le calendrier et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les tests visés à l'alinéa 1er .

Le gestionnaire du réseau de distribution transmet, dans le mois qui suit les tests visés à l'alinéa premier, un rapport à l'utilisateur du réseau et aux éventuels tiers concernés. Le gestionnaire du réseau de distribution supprime, le cas échéant, les données confidentielles.

Art. 3.75. Si, à la suite des tests visés au paragraphe 2 de l'Art. 3.744, il apparaît qu'une installation de l'utilisateur du réseau ou un raccordement n'est pas conforme, le gestionnaire du réseau de distribution demande à l'utilisateur du réseau de procéder, dans un délai raisonnable, aux modifications requises.

Les frais de modifications sont à la charge de l'utilisateur du réseau.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut procéder à des tests afin de vérifier que les installations modifiées sont conformes aux prescriptions légales, réglementaires et contractuelles applicables.

Art. 3.76. §1er. Chaque installation d'un utilisateur du réseau, doit être conforme aux normes et à la réglementation applicables, au présent règlement technique et, le cas échéant, au contrat de raccordement.

§2. Une installation de l'utilisateur du réseau existant au 29 novembre 2006 et qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement technique ou du règlement technique du 13 juillet 2006, peut être utilisée aussi longtemps que sa non-conformité ne provoque ou n'est susceptible de provoquer aucun dommage ou aucune nuisance au personnel ou aux installations du gestionnaire du réseau de distribution, et/ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau.

Lors de la première modification ou extension substantielle de l'installation, celle-ci doit être mis(e) en conformité avec les dispositions du présent règlement technique.

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut pas être tenu responsable pour les dégâts et/ou dommages éventuels subis par un utilisateur du réseau du fait du mauvais fonctionnement des installations dû à leur non-conformité au présent règlement technique.

§4. L'utilisateur du réseau et le propriétaire du bien en question prennent les précautions nécessaires pour prévenir tout dommage au raccordement.

§5. Toute installation de l'utilisateur du réseau qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement technique et dont la non-conformité provoque ou est susceptible de provoquer des dommages ou des nuisances aux installations du gestionnaire du réseau de distribution ou aux installations d'un ou plusieurs autres utilisateurs du réseau doit être mise en conformité dans un délai fixé par le gestionnaire du réseau de distribution en fonction de la nature et de l'étendue des dommages ou des nuisances.

Durant ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des dégâts éventuels causés à un ou plusieurs utilisateurs du réseau par le mauvais fonctionnement des installations de l'utilisateur du réseau non conformes au présent règlement technique.

§6. Les installations de l'utilisateur du réseau ne doivent pas causer de risques, de dommages ou de nuisances de quelque nature que ce soit au gestionnaire du réseau de distribution ou à des tiers.

§7. Lorsque, en vertu du présent règlement technique, d'une situation historique ou d'un accord écrit entre le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau, tout ou partie du raccordement relève de la responsabilité de l'utilisateur du réseau, les paragraphes 1 à 6 s'appliquent pour le raccordement.

Art. 3.77. Les frais des adaptations visées à l'Art. 3.766 sont à charge de l'utilisateur du réseau ou du propriétaire de l'immeuble concerné, dans le respect de leurs responsabilités respectives, s'il est établi que les installations de l'utilisateur du réseau ou du propriétaire de l'immeuble concerné ont causé ou sont susceptibles de causer des dommages ou des nuisances.

Si l'utilisateur du réseau ou le propriétaire du bien immeuble/du site concerné n'a pas effectué les adaptations visées au paragraphe 1er ou à l'Art. 3.755 dans le délai fixé, le gestionnaire du réseau de distribution le met en demeure par courrier recommandé. Le gestionnaire du réseau de distribution informe clairement l'utilisateur du réseau de la procédure.

Sauf convention contraire entre les parties, le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre le raccordement hors service si les adaptations n'ont pas été exécutées.

Art. 3.78. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution intervient sur le réseau à la suite d'une nuisance ou d'un dommage causé par une non-conformité d'une installation de l'utilisateur du réseau, les frais de l'intervention du gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en service du réseau et pour la réparation et la remise en service des installations de l'utilisateur du réseau sont mis à la charge de l'utilisateur du réseau.

Art. 3.79. Un utilisateur du réseau, qui souhaite effectuer lui-même ou faire effectuer des essais sur le raccordement ou sur des installations qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution, sur le ou les raccordement(s) ou sur les installations d'un autre utilisateur du réseau, doit obtenir à cet effet l'autorisation écrite préalable du gestionnaire du réseau de distribution.

Toute demande est motivée et mentionne la ou les installation(s) sur lesquelles porteront les essais, la nature et les données techniques des essais, la procédure (notamment le responsable des essais) et le calendrier.

Sur la base des données contenues dans cette demande, le gestionnaire du réseau de distribution évalue l'opportunité de cette demande et se concerte, le cas échéant, avec le demandeur pour programmer les essais demandés. Il avertit les parties qui, selon lui, sont concernées par les essais demandés.

Section 4. 5. Déconnexion ou enlèvement d'un raccordement

Art. 3.80. Le gestionnaire du réseau de distribution peut déconnecter ou enlever un raccordement à la demande écrite par lettre recommandée du propriétaire de l'immeuble raccordé.

Le gestionnaire du réseau de distribution vérifie qu'aucun utilisateur du réseau ne fait usage du raccordement visé à l'alinéa 1er. Si le point d'accès est actif, le gestionnaire du réseau de distribution ne déconnecte ou n'enlève le raccordement qu'après avoir obtenu l'accord de l'utilisateur du réseau.

Les délais de déconnexion ou d'enlèvement sont fixés de commun accord.

Les frais de déconnexion ou d'enlèvement, y compris les frais de remise en pristin état des locaux, des voies d'accès et des terrains, sont à la charge du propriétaire de l'immeuble selon les tarifs applicables. La déconnexion ou l'enlèvement est réalisé(e) après paiement des frais de déconnexion ou d'enlèvement au gestionnaire du réseau de distribution. L'enlèvement du poste de détente est à la charge de son propriétaire.

Art. 3.81. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, après avoir informé le propriétaire du bien immeuble ou d'un site concerné, enlever ou déconnecter tout raccordement pour lequel il n'y a plus de point d'accès actif depuis plus d'un an.

Les frais sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution.

Si le propriétaire concerné veut garder ce raccordement en réserve pour la réalisation de projets à l'étude, il participe aux frais d'entretien de ce raccordement ou de ce poste de détente, selon des modalités à convenir avec le gestionnaire du réseau de distribution.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut enlever ou déconnecter tout équipement de comptage pour lequel il n'y a plus de point d'accès actif depuis plus d'un an.

Les frais sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 3.82. §1er. Après mise en demeure et pour autant que l'utilisateur du réseau n'ait pas donné suite aux demandes du gestionnaire du réseau propres à la situation détectée conformément au règlement technique, le gestionnaire du réseau peut déconnecter un raccordement sans accord écrit de l'utilisateur du réseau ou du propriétaire du bien immeuble/site ou la partie qu'il a mandatée dans les cas suivants :

- Lorsqu'un poste de détente est vétuste et qu'il présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens ;
- Lorsqu'un poste de détente est inactif ;
- Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate de multiples consommations de gaz survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ;
- Lorsqu'un poste de détente n'est plus utilisé, dont la présence ne se justifie plus et qui présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

Le propriétaire du poste de détente concerné par la déconnexion peut, dans les trente jours, s'opposer à la décision du gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau examine les motifs du propriétaire du poste de détente et se prononce en tenant compte de ceux-ci.

§2. Si l'utilisateur du réseau demande un nouveau raccordement à la suite d'une déconnexion résultante des cas d'usages visés au paragraphe1er, les frais sont à la charge de l'utilisateur du réseau.

Chapitre 5. Injection de biométhane sur le réseau de distribution

Art. 3.83. Le gestionnaire du réseau de distribution peut fixer les conditions de raccordement pour l'injection de biométhane sur le réseau de distribution.

Ces conditions sont objectives et non discriminatoires. Elles sont fixées en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens, dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur.

L'injection de biométhane respecte les prescriptions de Synergrid et, notamment, la prescription technique G8/01.

Art. 3.84. Le gestionnaire du réseau de distribution examine, sur la base de critères techniques et économiques, y compris la capacité du réseau de distribution, les projets d'injection de biométhane sur le réseau de distribution.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution propose au producteur de biométhane une adaptation du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre tout ou partie des frais d'adaptation à la charge du producteur de biométhane.

Art. 3.85. Le gestionnaire du réseau de distribution et le producteur de biométhane concluent un contrat de raccordement spécifique.

Avant de conclure ce contrat, le producteur de biométhane communique au gestionnaire du réseau de distribution une liste des appareils prévus ainsi que leurs caractéristiques, les dernières versions des plans d'étude et les spécifications techniques de l'installation.

Art. 3.86. Pour autant que cela soit justifié par les caractéristiques du raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution peut déroger aux dispositions du présent règlement technique. En aucun cas de telles dérogations ne peuvent porter préjudice aux règles de sécurité applicables.

Chapitre 6. Disposition transitoire

Art. 3.87. Les conventions relatives à un raccordement, conclues avant l'entrée en vigueur du présent règlement technique, restent d'application dans la mesure où elles ne sont pas contraires au règlement technique et tant qu'un contrat de raccordement ne s'y est pas substitué.

Titre IV : Code d'accès

Chapitre 1. Principes généraux

Art. 4.1. Le Code d'accès (Titre IV) contient les dispositions relatives à l'accès au réseau de distribution à des fins de prélèvement et d'injection.

Art. 4.2. L'accès au réseau de distribution est subordonné à l'introduction préalable d'une demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau de distribution, conformément au présent Titre.

Art. 4.3. Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le présent règlement technique à tout détenteur d'accès titulaire d'une licence de fourniture pour :

1° alimenter les clients du détenteur d'accès en gaz,
2° permettre aux clients du détenteur d'accès d'injecter du biométhane sur le réseau de distribution.

Art. 4.4. Un point d'accès actif est composé d'un point de service, auquel est rattaché un contrat de fourniture.
Un point d'accès est inactif lorsque aucun contrat de fourniture n'est associé au point de service.

Art. 4.5. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution tient un registre d'accès qui reprend, pour chaque point d'accès caractérisé par un code EAN, toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès et, notamment, le statut actif ou inactif du point d'accès.

Le registre d'accès mentionné à l'alinéa 1er est un fichier ou un ensemble de fichiers qui vise à soutenir librement le fonctionnement du marché et qui enregistre à cette fin, notamment, les liens entre les différents acteurs du marché.

Les détenteurs d'accès transmettent les informations pertinentes au gestionnaire du réseau de distribution afin de garantir l'exactitude du registre d'accès. Le gestionnaire du réseau de distribution met le registre d'accès à jour selon les délais prévus pour le scénario associé à la demande de modification.

Tout point d'accès actif dans le registre d'accès est associé à un détenteur d'accès et à un utilisateur du réseau.

Le prélèvement de gaz sur un point d'accès inactif dans le registre d'accès est facturé conformément à l'Art. 1.15.

§2. Les données reprises dans le registre d'accès font foi, notamment pour la facturation aux détenteurs d'accès de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès au dit réseau. En cas de discordance entre les mentions figurant dans le registre d'accès et celles figurant dans les fichiers d'un détenteur d'accès, et tant qu'aucune demande de modification n'a été introduite conformément à l'Art. 4.10, les inscriptions reprises dans le registre d'accès font foi.

En cas de doute sur l'exactitude des données transmises au gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution informe le détenteur d'accès dans un délai de dix jours. Le détenteur d'accès apporte une clarification et, le cas échéant, transmet les données corrigées endéans les dix jours qui suivent la demande du gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du

réseau de distribution modifie les données dans le registre uniquement une fois les clarifications apportées par le détenteur d'accès.

Art. 4.6. Les données suivantes figurent dans le registre d'accès :

- Des informations sur le raccordement, par point de raccordement, telles que fournies par le gestionnaire du réseau de distribution :
  - l'adresse où se situe le raccordement ;
  - le(s) point(s) d'accès connecté(s) au raccordement ;
- Des informations sur l'accès au réseau, par point d'accès, telles que fournies par le gestionnaire du réseau de distribution :
  - l'identification du point d'accès ;
  - le statut du point d'accès : actif ou inactif ;
  - le sens d'utilisation : injection ou prélèvement ;
  - le calibre du compteur ;
  - le niveau de pression ;
- Des informations sur l'équipement de comptage, par point d'accès, telles que fournies par le gestionnaire du réseau de distribution :
  - le(s) numéro(s) de compteur ;
  - le statut physique du ou des compteurs et de l'équipement de comptage ;
- Des informations sur le relevé du compteur :
  - pour les points d'accès avec relevé annuel des compteurs : le mois de relevé ;
- Des informations sur l'utilisateur du réseau, par point d'accès, telles que fournies par le détenteur d'accès :
  - le nom de l'utilisateur du réseau ;
  - le type d'utilisateur du réseau (résidentiel ou professionnel) ;
  - le cas échéant, le numéro d'entreprise et le code NACE BEL 2008 ;
  - les coordonnées (adresse et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de téléphone) de l'utilisateur du réseau ;
  - le groupe tarifaire ;
- Des informations sur le point d'accès et le point de service :
  - l'identification du point de service relié au point d'accès ;
  - le statut contractuel du point de service ;
  - les parties désignées comme détenteur d'accès et utilisateur du réseau de transport ;
  - la date, après la mise en service, à laquelle un prestataire de services a été enregistré pour la première fois au point de service ;
  - la date à laquelle le prestataire de services actuel a été enregistré au point de service ;
  - si elle est connue, la date de fin du contrat d'énergie entre le détenteur d'accès actuel et l'utilisateur du réseau sur le point d'accès ;
  - les relevés de compteur et les consommations les plus récents ;
  - les consommations historiques.

Art. 4.7. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met automatiquement et mensuellement à disposition de chaque détenteur d'accès, pour l'ensemble des points d'accès relevant de sa responsabilité, un fichier extrait du registre d'accès de manière à assurer la cohérence dans le temps entre les données contenues dans le registre d'accès et celles figurant dans la base de données du détenteur d'accès.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution met semestriellement – et, au plus tard, aux mois de mars et d'août – à disposition des détenteurs d'accès, sous format électronique, une liste comprenant les

données techniques les plus récentes permettant aux détenteurs d'accès de rechercher les codes EAN-GSRN correspondant à l'ensemble des points d'accès situés en Région de Bruxelles-Capitale.

Les données mises à disposition du détenteur d'accès sont, notamment :

- le code EAN-GSRN,
- le sens d'utilisation,
- l'adresse reliée au code EAN (Ville, code postal, rue, numéro, étage, appartement, boite),
- le numéro de compteur.

Art. 4.8. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition de l'utilisateur du réseau qui en fait la demande, dans un délai de dix jours, le code EAN-GSRN identifiant son point de prélèvement sur la base de son nom, de son adresse (nom de la rue, numéro de maison, numéro de boîte, code postal et commune) et du ou des numéros de compteur(s). Le gestionnaire du réseau de distribution renseigne ce code EAN-GSRN dans chaque courrier.

§2. Un détenteur d'accès peut demander le code EAN d'un utilisateur du réseau lorsque le code EAN est nécessaire à la conclusion d'un contrat de fourniture. Le gestionnaire du réseau de distribution met en place un système permettant de vérifier que les détenteurs d'accès n'utilisent la demande qu'à ces fins et, dans la mesure où des écarts sont possibles, le gestionnaire du réseau de distribution prévoit un signalement de contrôle tel que décrit dans le MIG.

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution permet aux prestataires de services d'effectuer une recherche électronique afin d'identifier les points d'accès sur son réseau sur la base des données d'adresse (nom de la rue, numéro de maison, numéro de boîte, code postal et commune) et du ou des numéros de compteur et vice versa.

Art. 4.9. Les détenteurs d'accès communiquent vers les utilisateurs du réseau en mentionnant systématiquement leur code EAN-GSRN et, le cas échéant, le suffixe du point de service pour lequel ils communiquent.

Art. 4.10. §1er. Toute demande de modification des données visées à l'Art. 4.6 pour un point d'accès considéré est introduite via le registre d'accès par le détenteur d'accès inscrit ou, le cas échéant, demandant à être inscrit dans le registre d'accès pour ledit point d'accès. À défaut, elle n'est pas prise en considération par le gestionnaire du réseau de distribution.

Par demande de modification sont visés notamment :

- la demande d'accès,
  le changement de détenteur d'accès,
- le changement d'utilisateur du réseau de transport,
- le changement de client,
- l'interruption ou la limitation de la fourniture.

§2. Toute modification d'une donnée du registre d'accès est demandée et traitée conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale.

Les droits et obligations de l'utilisateur du réseau consécutifs à une modification d'une donnée du registre d'accès sont reprises dans les Art. 1.23 à Art. 1.33.

Tout détenteur d'accès peut prendre contact avec le gestionnaire du réseau de distribution, via son site internet, afin d'obtenir toutes précisions ou toutes explications nécessaires.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut accepter une réduction des délais visés dans la présente section. Cette décision est prise à la demande expresse et motivée du demandeur, conformément au MIG. Les frais encourus sont alors à la charge du demandeur.

§3. Lorsqu'une demande d'adaptation est introduite suivant un scénario de marché qui suppose une décision concertée du détenteur d'accès et de l'utilisateur du réseau concernés, le gestionnaire du réseau de distribution traite ladite demande sans que le détenteur d'accès ait à apporter la preuve du consentement de l'utilisateur du réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution valide les index communiqués par le détenteur d'accès.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut pas être tenu responsable des conséquences des demandes de modification introduites erronément par le détenteur d'accès pour autant que le gestionnaire du réseau de distribution ait respecté ses obligations prévues dans le MIG ou dans le règlement technique.

Lorsqu'une demande de modification est introduite suivant un scénario de marché qui suppose une décision de justice définitive et vide de recours, la référence de la décision doit être fournie d'initiative par le détenteur d'accès au gestionnaire du réseau de distribution. À défaut, la demande n'est pas exécutée.

Lorsqu'une demande de modification est introduite suivant un scénario de marché qui suppose la communication d'index de prélèvement par le détenteur d'accès, cette demande ne pourra être exécutée que pour autant que les index aient été communiqués au gestionnaire du réseau de distribution. À défaut de communication des index ou si les index sont erronés, le gestionnaire du réseau estime la consommation.

§4. Pour les demandes de modification qui requièrent une prestation technique du gestionnaire du réseau de distribution sur le point d'accès, les données du registre d'accès ne sont adaptées qu'après que le gestionnaire du réseau de distribution a eu accès à ses installations pour effectuer ladite prestation.

Sauf pour ce qui concerne la fourniture en période hivernale, si le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas accès pour effectuer la mise hors service, le détenteur d'accès reste détenteur d'accès jusqu'à ce que le gestionnaire du réseau de distribution puisse effectuer la prestation technique et tant qu'un autre détenteur d'accès n'a pas repris le point d'accès. Le gestionnaire du réseau de distribution met les moyens nécessaires pour effectuer la prestation.

§5. Les prestations administratives et techniques accomplies par le gestionnaire du réseau de distribution pour répondre à la requête qui lui est adressée sont facturées au demandeur ou au détenteur d'accès, conformément aux tarifs applicables sauf lorsque ces prestations sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution en vertu de la réglementation applicable.

§6. Le détenteur d'accès informe son client de l'obligation de prendre rendez-vous avec le gestionnaire du réseau de distribution afin que ce dernier procède à l'ouverture du compteur.

Sans préjudice de l'Art. 3.20, paragraphe 2, si le point d'accès considéré était inactif, le gestionnaire du réseau de distribution l'active, au plus tôt à partir de la date exécutoire et pour autant qu'une demande d'ouverture de compteur lui ait été faite par l'utilisateur du réseau.

Art. 4.11. Par dérogation à l'Art. 4.10, §4, pour les points d'accès sous contrat de type résidentiel, en période hivernale, le fournisseur de dernier ressort devient le détenteur d'accès dès la date demandée de fermeture du compteur.

Art. 4.12. Lorsqu'à la suite de travaux, de rénovations, de scission ou de fusion de lieux de consommation ou de tout autre initiative qui ne permet plus au gestionnaire du réseau de distribution d'assurer le lien entre l'équipement de comptage, le code EAN-GSRN et les lieux de consommation proprement dits, le gestionnaire de réseau de distribution rend inactif ce point d'accès dans le registre d'accès. Le gestionnaire du réseau ne rétablit l'alimentation de ces lieux de consommation qu'après que ce lien a pu être assuré et qu'une demande d'activation dans le registre d'accès a été introduite conformément au MIG.

Le gestionnaire du réseau de distribution prend contact avec les utilisateurs du réseau concernés et les informe de la situation et des éventuelles démarches à entreprendre afin de régulariser la situation.

À la suite d'une scission d'un lieu de consommation, de nouveaux codes EANs peuvent être créés par le gestionnaire du réseau de distribution pour chaque nouveau lieu de consommation avec un compteur dédicacé et le code EAN-GSRN de l'ancien lieu de consommation peut être supprimé. À la suite d'une fusion de plusieurs lieux de consommations avec enlèvement d'un ou plusieurs compteurs, un nouveau code EAN-GSRN peut être créé pour chaque nouveau lieu de consommation et les anciens codes EAN-GSRN peuvent être supprimés.

Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, aucuns frais ne sont dus par les utilisateurs du réseau pour les nouveaux codes EAN ou pour le rétablissement de l'alimentation pour autant que :

- l'installation de l'utilisateur du réseau permet d'établir un lien entre un lieu de consommation, un code EAN-GSRN et un équipement de comptage, et que l'ouverture ait lieu au moment des travaux,
- l'utilisateur du réseau fournit au gestionnaire du réseau de distribution la preuve visée à l'Art. 3.17, paragraphe 2, et que
- un contrat de fourniture ait été conclu pour chaque code EAN-GSRN.

Chapitre 2. Modalités des demandes d'accès au réseau de distribution

Section 2.1. Condition d'accès au réseau de distribution

Art. 4.13. Un détenteur d'accès peut introduire une demande d'accès au réseau de distribution dans les hypothèses suivantes :

1° pour son propre compte, afin de lui permettre d'exercer son activité de fourniture, d'alimenter ses propres établissements, filiales ;

2° pour autant qu'il ait lui-même conclu un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'Art. 4.18, pour le compte d'un utilisateur du réseau, pour un point d'accès particulier que ce détenteur d'accès envisage d'alimenter et/ou pour un point d'accès au départ duquel un de ses clients envisage d'injecter du biométhane sur le réseau de distribution.

Art. 4.14. L'introduction d'une demande d'accès pour un point d'accès particulier, par un détenteur d'accès pour le compte d'un utilisateur du réseau, ne peut intervenir avant la conclusion d'un contrat de fourniture d'une durée minimale de trois mois entre cet utilisateur du réseau, ce détenteur d'accès et un utilisateur du réseau de transport, pour ce point d'accès.

Le détenteur d'accès s'engage à transmettre au gestionnaire du réseau de distribution, sur simple demande, la preuve de la conclusion des contrats de fourniture conclus avec les utilisateurs du réseau.

Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture, l'utilisateur du réseau doit choisir un utilisateur du réseau de transport. S'il choisit l'utilisateur du réseau de transport avec lequel son détenteur d'accès a conclu un accord de collaboration, l'utilisateur du réseau ne signe de contrat qu'avec le détenteur d'accès, lequel en informe le gestionnaire du réseau de distribution lors de l'introduction de la demande d'accès.

Art. 4.15. Un producteur de biométhane peut avoir accès au réseau de distribution aux conditions fixées par le gestionnaire du réseau de distribution.

Ces conditions sont objectives et non discriminatoires.

Art. 4.16. Les règles relatives à l'accès au réseau de distribution pour l'injection du biométhane sont fixées par le gestionnaire du réseau de distribution, en s'inspirant des règles fixées aux chapitres 1 à 4.du présent Titre.

Art. 4.17. Tout détenteur d'accès conclut un contrat d'équilibre avec au moins un utilisateur du réseau de transport. Ce contrat d'équilibre couvre les volumes de gaz prélevés et injectés, via le réseau de distribution, pour les points de service appartenant au portefeuille du détenteur d'accès.

L'utilisateur du réseau de transport avertit le gestionnaire du réseau de distribution et BRUGEL de tout problème rencontré par le détenteur d'accès pouvant avoir un impact technique sur le réseau ou lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'assurer ses obligations.

Section 2. 2. Introduction d'une demande de contrat d'accès

Art. 4.18. Toute demande de contrat d'accès contient au minimum les informations suivantes :

1° l'identité du demandeur (nom, adresse, numéro de TVA, code EAN-GLN, …) ;
2° l'identité de l'utilisateur du réseau de transport (nom, adresse, numéro de TVA, code EAN-GLN, …) ;
3° la date à partir de laquelle l'accès au réseau de distribution est demandé. Cette date ne peut être inférieure à un mois suivant l'introduction de la présente demande ;
4° s'il y a lieu, la liste des points d'accès pour lesquels des contrats de fourniture ont déjà été conclus ;
5° la preuve que le détenteur d'accès est titulaire d'une licence de fourniture en Région de Bruxelles Capitale délivrée par BRUGEL ;
6° l'option choisie par le détenteur d'accès en vue de garantir ses obligations financières à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 4.19. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution établit un modèle de contrat d'accès. Le modèle de contrat d'accès est approuvé par BRUGEL et figure en annexe III. Les dispositions du modèle de contrat d'accès annexé au présent règlement technique remplacent les dispositions des contrats

d'accès conclus par le gestionnaire du réseau de distribution et qui sont en vigueur au jour de la publication du présent règlement technique.

§2. Le contrat d'accès stipule notamment :

- les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution ;
- les droits et obligations du détenteur d'accès ;
- la date de début et de fin du contrat ;
- les conditions de suspension des obligations et de résiliation du contrat, y compris les procédures requérant une action, immédiate ou non, du gestionnaire du réseau de distribution ;
  les modalités de facturation et paiement ;
- la fréquence d'envoi des données de facturation ;
- des précisions quant aux montants dus par le détenteur d'accès en rapport avec l'accès au réseau de distribution ;
- les responsabilités des deux parties liées à l'accès au réseau de distribution, notamment en ce qui concerne les retards de paiement par le détenteur d'accès ;
- les critères de solvabilité et les garanties financières du détenteur d'accès ;
  la liste et coordonnées des personnes de contact ;
- les éléments à fournir au gestionnaire du réseau de distribution par le détenteur d'accès dont :
  - la preuve que le détenteur d'accès a conclu un contrat d'équilibre avec un utilisateur du réseau de transport ;
  - la fourniture d'une attestation de solvabilité ou d'une garantie financière ;
  - la preuve que le détenteur d'accès dispose d'une licence de fourniture ;
  - la preuve que le détenteur d'accès a conclu la convention de réconciliation financière ;
  - la preuve que le système de communication du détenteur d'accès est accordé à celui du gestionnaire du réseau de distribution ;
- la définition des obligations respectives du gestionnaire du réseau de distribution et du détenteur d'accès, en leur qualité de responsables conjoints du traitement des données échangées, aux fins d'assurer le respect des exigences du règlement général sur la protection des données.

Art. 4.20. Dans les cinq jours qui suivent l'introduction de la demande de contrat d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet ou non de la demande et en informe le demandeur.

Si la demande est incomplète, le gestionnaire du réseau de distribution indique au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et le délai dont il dispose pour compléter sa demande.

Dans les cinq jours de la réception de la demande complète, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au demandeur sa décision quant à l'approbation de la demande.

Si le gestionnaire du réseau de distribution n'approuve pas la demande, le gestionnaire du réseau de distribution motive sa décision dans un délai ne pouvant dépasser un mois. Le gestionnaire du réseau de distribution informe le demandeur de la possibilité de recours au service des litiges.

Si la demande est complète, le gestionnaire du réseau de distribution joint à sa décision le modèle, complété, de contrat d'accès.

Le demandeur dispose d'un délai de vingt jours pour renvoyer ce document complété et signé au gestionnaire du réseau de distribution. A défaut, la demande d'accès est considérée comme caduque,

sauf décision contraire du gestionnaire du réseau de distribution, rendue sur requête motivée du demandeur.

Un modèle de contrat d'accès figure en annexe III.

Le détenteur d'accès n'est repris dans le registre d'accès qu'après que le gestionnaire du réseau de distribution dispose du contrat d'accès complété, signé et qu'il dispose de tous les éléments visés dans le contrat d'accès.

Le gestionnaire du réseau de distribution communique à BRUGEL une copie de chaque contrat d'accès et de toute éventuelle modification ultérieure.

Art. 4.21. Sans préjudice à l'Art. 3.8, le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution qu'à dater de l'entrée en vigueur et pendant toute la durée du contrat d'accès, les prélèvements effectués aux points d'accès relevant de son portefeuille seront couverts par des contrats de fourniture.

Art. 4.22. Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution qu'il fera injecter autant de gaz qu'il en fournit aux utilisateurs du réseau avec lesquels il a conclu un contrat de fourniture.

Art. 4.23. Le détenteur d'accès s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution en cas de modification d'un des éléments repris au contrat d'accès ou de l'identité et des coordonnées de l'utilisateur du réseau présent sur un point d'accès relevant de son portefeuille.

Art. 4.24. Dès la signature du contrat d'accès, le détenteur d'accès s'engage à respecter, en tout temps, au moins l'une des garanties financières prévues dans le contrat d'accès ou avenant à ce dernier si d'autres critères venaient à être redéfinis dans la réglementation applicable.

Art. 4.25. Le gestionnaire du réseau de distribution peut refuser l'accès au réseau s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire, si la sécurité du réseau est menacée ou si le demandeur ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires applicables. Le gestionnaire du réseau de distribution motive sa décision.

Chapitre 3. Interruptions et suspensions de l'accès

Art. 4.26. Le gestionnaire du réseau de distribution publie, sur son site Internet, des informations sur les interruptions du réseau de distribution planifiées, des interruptions en cours et des interruptions passées.
Ces informations portent notamment sur:

- la localisation de l'interruption ;
- la date et l'heure de l'interruption ;

- la durée de l'interruption ou, lorsque l'interruption n'est pas planifiée, une indication sur la date et l'heure probable de rétablissement ;
- lorsque cela est possible, la raison de l'interruption.

Section 3. 1. Interruptions planifiées de l'accès

Art. 4.27. Lorsque la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution peut interrompre l'accès au réseau de distribution.

Art. 4.28. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau, ainsi que son détenteur d'accès, dès que possible et au moins cinq jours à l'avance, du début et de la durée probable d'une interruption.

Section 3. 2. Interruptions non planifiées de l'accès

Art. 4.29. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition des utilisateurs du réseau un numéro de téléphone qui peut être composé en permanence soit pour mentionner des interruptions d'accès soit pour obtenir des informations sur de telles interruptions.

§2. En cas d'interruption non planifiée de l'accès au réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution informe le plus rapidement possible l'utilisateur du réseau disposant d'une capacité de raccordement supérieure ou égale à 250 m3(n) par heure et son détenteur d'accès, de la nature et de la durée supposée de cette interruption.

Pour ce qui concerne les autres utilisateurs du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution donne, à leur demande ou à la demande de leur détenteur d'accès, une explication sur l'origine des interruptions non planifiées dans les dix jours de la réception de la demande.

Section 3. 3. Suspension de l'accès

Art. 4.30. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, d'initiative ou à la demande du détenteur d'accès, suspendre, en tout ou en partie, l'accès au réseau de distribution dans les situations suivantes :

1° dans les cas prévus dans le contrat d'accès ;
2° en cas de situation d'urgence ;
3° si la sécurité, la fiabilité, l'efficacité du réseau de distribution ou la sécurité des personnes ou des biens sont menacés, notamment du fait de l'inexécution des travaux visés aux Art. 3.77 et Art. 3.788, dans le délai imparti ;
4° lorsque la capacité prélevée par un utilisateur du réseau excède la capacité de son raccordement ;

5° sans préjudice des ordonnances applicables, si un utilisateur du réseau ou son détenteur d'accès, après mise en demeure fixant un délai raisonnable de régularisation, ne respecte pas ses obligations financières vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution ;
6° sans préjudice des ordonnances applicables, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate un prélèvement illicite de gaz ou constate une manipulation ou une atteinte à l'intégrité de l'équipement de comptage ou d'un autre équipement de raccordement ;
7° lorsque l'utilisateur du réseau reste en défaut de conclure et/ou de produire le contrat de fourniture qu'il doit conclure avec un détenteur d'accès. Le gestionnaire du réseau de distribution invite l'utilisateur du réseau concerné à régulariser sa situation ;
8° dans les cas prévus dans le règlement technique ;
9° dans les cas prévus dans le MIG ;
10° il n'y a plus de détenteur d'accès ou d'utilisateur du réseau de transport désigné ;

L'accès n'est suspendu que durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations visées à l'alinéa 1er.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution justifie, dans les plus brefs délais, sa décision à l'utilisateur du réseau. Si des modifications sur les installations de l'utilisateur du réseau ou sur son raccordement sont nécessaires afin de rétablir l'accès au réseau, le gestionnaire du réseau de distribution en informe l'utilisateur du réseau.

§3. Toute suspension d'accès visée au paragraphe 1er se traduit par la mise hors service temporaire du point d'accès concerné.

§4. Les frais de suspension d'accès et de son rétablissement sont à la charge de l'utilisateur du réseau ou du détenteur d'accès, selon le cas, concerné lorsque la suspension est due à son fait, conformément aux tarifs applicables. Dans les autres cas, les frais sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution.

§5. Si le gestionnaire du réseau de distribution n'obtient pas l'accès aux installations de l'utilisateur du réseau à la date indiquée de suspension de l'accès résultant des situations reprises au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures nécessaires pour interrompre l'alimentation en gaz.

§6. Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, l'utilisateur du réseau prend en charge les coûts de la fermeture du compteur et des éventuelles mesures complémentaires que le gestionnaire du réseau de distribution doit prendre à cet effet si l'accès spontané n'est pas accordé.

Si l'utilisateur du réseau n'est pas connu, les coûts visés à l'alinéa 1er sont à charge du propriétaire du logement ou de l'installation raccordé(e) au point d'accès.

Chapitre 4. Programme d'accès

Art. 4.31. §1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution l'estime nécessaire (en fonction du niveau de la capacité prélevée ou sur la base d'autres critères objectifs et non discriminatoires), il peut, en certains points d'accès, exiger journellement un programme d'accès du détenteur d'accès, avant d'octroyer l'accès au réseau de distribution.

Le programme journalier d'accès relatif au jour " D " est déposé au plus tard le jour " D 1 " à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non

discriminatoires, spécifiées dans le contrat d'accès. Il peut aussi exiger annuellement des prévisions de la part du détenteur d'accès.

§2. Le détenteur d'accès avertit sans délai le gestionnaire du réseau de distribution dès qu'il prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel s'écartera notablement du programme ou des prévisions précitées.

Chapitre 5. Allocation et réconciliation

Art. 4.32. Sur la base de la quantité d'énergie injectée dans le réseau de distribution, la quantité de gaz échangée avec d'autres réseaux, les courbes de charge mesurées ou à défaut calculées sur la base de profils d'utilisation pour l'ensemble des points d'accès actifs, le résidu est calculé par station de réception agrégée et par période élémentaire. Ce résidu, qu'il soit positif ou négatif, est attribué au prorata des consommations non mesurées sur le mois calendrier aux détenteurs d'accès et utilisateurs du réseau de transport.

Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exécution en temps utile, selon les délais convenus dans le MIG, du calcul d'allocation pour les points d'accès du réseau de distribution. Ces calculs sont effectués mensuellement sur la base de l'historique du registre d'accès pour le mois qui précède le mois connu à ce moment, à condition que tous les processus du registre d'accès aient été ou soient correctement effectués par le gestionnaire du réseau de distribution.

Sur la base des résultats de l'allocation, le gestionnaire du réseau de distribution répartit l'énergie fournie aux clients finaux par station de réception agrégée entre les détenteurs d'accès et utilisateurs du réseau de transport par période élémentaire.

Les modalités de l'allocation sont définies dans le MIG.

Art. 4.33. La répartition de l'énergie entre les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de transport obtenue par l'allocation décrite à l'Art. 4.32 doit être corrigée mensuellement sur la base des prélèvements ou injections réellement mesurées aux points d'accès.

Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exécution du calcul de réconciliation pour les points d'accès du réseau de distribution. Les calculs du mois et des quinze mois qui précèdent sont effectués mensuellement au plus tard six mois après le mois qu'ils concernent. Les calculs sont effectués sur la base de l'historique du registre d'accès des mois qui précèdent.

Art. 4.34. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exécution du calcul de réconciliation finale pour les points d'accès du réseau de distribution. La réconciliation finale pour un mois M se fait, par station de réception agrégée, en mois M + 37. C'est à ce moment-là que le rest-term du mois M est fixé. Ce rest-term (différence entre les quantités estimées pour l'allocation et les quantités mesurées) est à charge du gestionnaire du réseau de distribution lorsque les quantités estimées sont supérieures aux quantités mesurées.

Les modalités de la réconciliation sont précisées dans le MIG.

Art. 4.35. Le gestionnaire du réseau de distribution et les détenteurs d'accès participent à la réconciliation financière découlant du processus d'allocation et de réconciliation repris ci-dessus.

Art. 4.36. Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du détenteur d'accès, conformément au MIG, les données d'allocation sur une base correspondant à la période élémentaire du mois, pour les points d'accès sans enregistrement par télé relevé où il fournit de l'énergie.

Art. 4.37. Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition de l'utilisateur du réseau de transport, conformément au MIG, les données d'allocation sur une base correspondant à la période élémentaire du mois, sous forme agrégée par détenteur d'accès et par station de réception agrégée et communique en même temps les données agrégées par utilisateur du réseau de transport et par station de réception agrégée au gestionnaire du réseau de transport.

Art. 4.38. Dans le respect du MIG, le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du détenteur d'accès les données de réconciliation pour les points d'accès sans enregistrement par télé relevé où celui-ci fournit de l'énergie et qui ont été relevées dans le courant de ce mois.

Art. 4.39. Un aperçu global des résultats de la réconciliation finale d'un mois décrite à l'Art. 4.34 sera transmis à BRUGEL avant la fin du vingt-deuxième mois qui suit le mois concerné.

Sibelga

Titre V : Code de mesure et de comptage

Chapitre 1. Dispositions générales

Art. 5.1. Le présent Titre décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution et des autres parties concernées pour ce qui concerne, d'une part, la mise à disposition, l'installation, l'utilisation et l'entretien des équipements de comptage et, d'autre part, le relevé, la précision, le traitement et la mise à disposition des données de comptage issues de l'équipement de comptage.

Art. 5.2. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire des équipements de comptage.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à la qualité et la fiabilité des mesures. À cette fin, il est le seul fondé à installer, exploiter, notamment à distance, entretenir, adapter ou remplacer les équipements de comptage.

Le gestionnaire du réseau de distribution rassemble, valide, et archive les données de comptage. Il les met à disposition des différents acteurs dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

Dans l'exécution de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution utilise des critères objectifs et non discriminatoires.

§3. Les parties concernées respectent la confidentialité des données et la législation sur le traitement et la protection des données personnelles.

§4. En cas de contradiction entre des données mesurées par un équipement de l'utilisateur du réseau ou d'un tiers et les données mesurées par le gestionnaire du réseau de distribution conformément au présent règlement technique, les données mesurées par le gestionnaire du réseau de distribution font foi. En cas de doute sur la fiabilité des mesures effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution, l'utilisateur du réseau peut demander un contrôle tel que prévu par l'Art. 5.30.

Art. 5.3. En conformité avec les plans d'investissements approuvés, le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre en place des projets de déploiement d'équipements de comptage pouvant être lus à distance sur des segments géographiques, d'activités, d'utilisateurs du réseau ou répondant aux autres caractéristiques qu'il détermine.

Il fixe à cette fin les prescriptions techniques et administratives nécessaires en concertation avec BRUGEL. Ces prescriptions peuvent, dans la mesure où cela se justifie, déroger au présent règlement technique.

Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de distribution communique à l'utilisateur du réseau (ou à la personne dûment mandatée par lui) les données disponibles dans son système d'information, conformément au niveau de détail et à la fréquence préalablement convenus.

Art. 5.4. Tout point d'accès lié à un raccordement au réseau de distribution donne lieu à un comptage. Un équipement de comptage est utilisé à cet effet.

Art. 5.5. Les équipements et les données de comptage visées à l'Art. 5.4 ont pour but de :
- permettre la facturation des prestations fournies par le gestionnaire du réseau de distribution et par les détenteurs d'accès, sur la base des quantités d'énergie prélevées, en chaque point d'accès, sur le réseau de distribution ;
- le cas échéant, accorder aux parties visées à l'article 20trevicies de l'ordonnance l'accès aux données conformément au Code de données ;
- assurer une bonne gestion du réseau de distribution.

Art. 5.6. La facturation visée à l'Art. 5.5 peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des compteurs ou résultent de l'application de profils types à ces données de comptage.

Art. 5.7. Tout utilisateur du réseau peut, dans le respect du présent règlement technique, demander au gestionnaire du réseau de distribution l'installation d'un équipement de comptage individuel pour son logement.

Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu'un logement n'est pas équipé d'un équipement de comptage, il peut proposer à l'utilisateur du réseau concerné, ou le cas échéant au responsable de la copropriété de demander l'installation, aux frais de l'utilisateur du réseau, ou le cas échéant du responsable de la copropriété, d'un équipement de comptage.

Art. 5.8. Les données de comptage relatives à l'énergie ainsi que les données d'allocation et de réconciliation, exprimées en kWh, sont communiquées par le gestionnaire du réseau de distribution aux détenteurs d'accès, aux utilisateurs du réseau de transport concernés, ainsi qu'au gestionnaire du réseau de transport suivant les modalités visées à l'Art. 1.18.

L'utilisateur du réseau dispose de tous les droits d'un propriétaire à l'égard de ses données de comptage. À cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution permet à l'utilisateur du réseau qui en fait la demande, suivant une procédure établie par BRUGEL, de disposer de toutes les données de comptage relatives à son point d'accès. La mise à disposition de ces données est limitée aux durées d'archivage visées à l'Art. 5.64.

Art. 5.9. §1er. L'utilisateur du réseau peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de mettre des données de comptage ou d'autres informations de l'équipement de comptage en question (par exemple au moyen d'impulsions) à sa disposition, à d'autres fins que celles visées à l'Art. 5.5.

Le gestionnaire du réseau de distribution évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le cas échéant, il réalise les travaux nécessaires.

§2. S'il est nécessaire, en vue des données de comptage complémentaires visées au paragraphe 1er r, de mettre des sorties d'impulsions du compteur à la disposition de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution réalise, dans les trente jours et aux frais du demandeur, les adaptations nécessaires à l'équipement de comptage.

Ce délai peut être prolongé moyennant motivation par le gestionnaire de réseau de distribution qui indique notamment le délai supplémentaire prévu.

Art. 5.10. Pour des points d'accès avec une capacité de raccordement supérieure à 250 m3(n) par heure, le gestionnaire du réseau de distribution met d'office à disposition, lors de l'installation d'un nouvel équipement de comptage, les sorties d'impulsions à hauteur de l'équipement de comptage, pour des applications de l'utilisateur du réseau.

Si l'accès à l'installation est soumis à des conditions imposées par le gestionnaire de réseau de distribution, celles-ci seront déterminées dans le contrat de raccordement.

Chapitre 2. Dispositions relatives aux équipements de comptage

Section 2. 1. Dispositions générales

Art. 5.11. Les équipements de comptage répondent aux prescriptions légales et réglementaires applicables et, notamment, l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. Les circulaires du Service de la Métrologie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et les normes en vigueur pour les compteurs ou leurs composants sont applicables.

Les compteurs doivent pouvoir être scellés.

Art. 5.12. §1er. Un équipement de comptage est composé de tous les équipements nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'Art. 5.5. Il peut notamment être composé de combinaisons intégrées ou non de :

1° compteur gaz ;
2° appareil de correction de volume ;
3° dataloggers ;
4° équipements de communication.

Lorsque les prescriptions du présent règlement technique ainsi que la législation applicable prévoient l'intégration, dans l'équipement de comptage, de dispositifs nécessitant une alimentation électrique sous 230V, le propriétaire du bien immeuble concerné, met une telle alimentation, respectant les spécifications techniques définies par le gestionnaire du réseau de distribution, à disposition de celui-ci, à l'endroit où l'équipement de comptage sera installé.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à ses frais, insérer dans l'équipement de comptage, tout dispositif utile à la réalisation de ses missions.

Art. 5.13. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution installe, dans le respect de l'article 20octiesdecies de l'ordonnance, une des solutions suivantes de comptage selon les dispositions reprises aux paragraphes 2, 3 et 4 :

- Equipement de comptage G.O.L.,
- Equipement de comptage ReMI,
- Equipement de comptage classique.

§2. Un équipement de comptage G.O.L. est installé :

- à la demande et aux frais d'un utilisateur du réseau ; ou
- pour tout raccordement nouveau ou existant, pour lequel la consommation annuelle est supérieure à 10 GWh/an ; ou

- pour tout nouveau raccordement pour lequel la capacité de raccordement est supérieure à 1.000 m3/h ; ou
- lorsque la pression de comptage est supérieure ou égale à 1,7bar.

Un équipement de comptage G.O.L. enregistre et communique au gestionnaire du réseau de distribution les données suivantes par période élémentaire :

- La date et l'heure du relevé ;
- L'index brut en m^3 (Vb) ;
- L'index normalisé en $m^3_{(n)}$ (Vn) ;
- La température du gaz en °C (T) ;
- La pression du gaz en bar (P) ;
- Le coefficient de conversion de volume brut en volume normalisé (C).

§3. Un équipement de comptage ReMI est installé :

- Sous réserve des cas où un compteur G.O.L. doit être installé, à la demande et aux frais d'un utilisateur du réseau ; ou
- pour tout nouveau raccordement ou tout raccordement existant pour lequel la capacité de raccordement est supérieure à 100 m3/h et inférieure ou égale à 1.000 m3/h, et pour lequel la consommation annuelle ne dépasse pas 10 GWh.

§4. Un équipement de comptage classique est installé pour tout nouveau raccordement pour lequel la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 100 m3/h.

La consommation est déterminée annuellement par le gestionnaire du réseau de distribution sans télérelève des index.

Art. 5.14. En cas de demande de modification de l'installation de l'utilisateur du réseau ayant pour conséquence un changement de type d'équipement de comptage et en cas de régularisation de sa situation, les frais sont à la charge de l'utilisateur du réseau.

Art. 5.15. L'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau de distribution peuvent placer, dans leurs installations et à leurs frais, tous les appareils qu'ils jugent utiles pour vérifier la précision de l'équipement de comptage.

Une telle installation de contrôle, qui peut appartenir à l'utilisateur du réseau, répond aux prescriptions du présent règlement technique. Si les données mesurées par l'installation de contrôle démontrent des divergences avec les données mesurées par l'installation de comptage, les dispositions prévues à la section 2.5. du présent Titre sont d'application.

Art. 5.16. L'utilisateur du réseau peut demander au gestionnaire du réseau de distribution d'intégrer des dispositifs supplémentaires dans l'équipement de comptage relatif à son point d'accès.

Le gestionnaire du réseau de distribution évalue, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires conformément à la prescription Synergrid G3/03, si l'utilisateur du réseau ou une partie tierce peut intégrer ces dispositifs sans compromettre la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution et la qualité des comptages de base.

En cas d'évaluation positive, le gestionnaire du réseau de distribution intègre ces dispositifs dans des conditions et délais non discriminatoires. Ces dispositifs répondent aux prescriptions du présent règlement technique.

En cas d'évaluation négative, le gestionnaire du réseau de distribution notifie à l'utilisateur du réseau sa décision motivée.

Les frais sont à la charge du demandeur.

Art. 5.17. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution permet à l'utilisateur du réseau de lire à tout moment les données de comptage disponibles localement dans l'équipement de comptage.

Le contrat de raccordement peut définir des conditions d'accès à l'équipement de comptage d'un point d'accès.

§2. Dans les cas exceptionnels où l'équipement de comptage est situé à un endroit qui n'est pas directement accessible pour l'utilisateur du réseau, l'utilisateur du réseau s'adresse au gestionnaire du réseau de distribution, qui lui fournit un accès à l'équipement de comptage, dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions reprises au Chapitre 3 du Titre I.

§3. À la demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution peut donner les renseignements nécessaires pour l'interprétation des données de comptage.

Section 2. 2. Localisation de l'équipement de comptage

Art. 5.18. §1er. L'équipement de comptage est placé, conformément aux prescriptions Synergrid et prescriptions complémentaires du gestionnaire du réseau de distribution, à proximité immédiate du point d'accès conformément au schéma de l'annexe II, sauf contraintes particulières soumises à l'approbation du gestionnaire du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut, moyennant motivation auprès de l'utilisateur du réseau, déroger à l'alinéa 1er.

§2. L'utilisateur du réseau, s'il échet, le propriétaire du bien immeuble concerné, et le gestionnaire du réseau de distribution se concertent pour que l'équipement de comptage soit à l'abri des chocs, des vibrations, des températures extrêmes, de l'humidité et, de manière générale, de tout ce qui peut causer des dommages ou des perturbations.

Art. 5.19. Le propriétaire de l'immeuble (ou, le cas échéant, le promoteur immobilier en cas de nouvelle construction) met gratuitement à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution, pour le regroupement des équipements de comptage, un local (ou une partie de local) qui satisfait à cet objectif et correspond aux exigences du gestionnaire du réseau de distribution.

Le local visé à l'alinéa 1er est salubre et situé le plus près possible de la voirie, prioritairement dans les parties communes de l'immeuble raccordé et en cave. En l'absence de cave, le local est situé au rez-de-chaussée ou, à tout le moins, dans un lieu facilement accessible.

Les équipements de comptage ne peuvent être encastrés qu'avec l'autorisation du gestionnaire du réseau de distribution et doivent, dans ce cas, être efficacement protégés. Leur contrôle et relevé d'index doivent rester possibles à tout moment et un accès doit être laissé au gestionnaire du réseau de distribution sur simple demande.

Sibelga

Section 2. 3. Apposition des scellés

Art. 5.20. L'équipement de comptage est scellé par le gestionnaire du réseau de distribution.

Les scellés ne peuvent être brisés ou enlevés que par le gestionnaire du réseau de distribution ou avec l'accord écrit préalable du gestionnaire du réseau de distribution.

Section 2. 4. Exigence de précision

Art. 5.21. Les exigences minimales de précision de l'équipement de comptage satisfont à la réglementation en vigueur au moment de son placement par le gestionnaire du réseau de distribution notamment à l'arrêté royal du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz.

Sur simple requête, le gestionnaire du réseau de distribution fournit à l'utilisateur du réseau les informations requises sur cette législation.

Section 2. 5. Intervention en cas de défectuosité de l'équipement

Art. 5.22. En cas de défectuosité de l'équipement de comptage, le gestionnaire du réseau de distribution estime les prélèvements conformément à l'Art. 5.67 et suivants.
En cas de défectuosité de l'équipement de comptage, lorsque le raccordement est équipé d'installations de contrôle visées à l'Art. 5.15 les mesures de contrôle remplacent les mesures principales.

Dans les cas visés à l'alinéa 1 et 2, l'Art. 1.11 n'est alors pas applicable.

Art. 5.23. Si, à la suite du dérangement de l'équipement de comptage, le flux de gaz est interrompu, le gestionnaire du réseau de distribution se conforme aux dispositions de l'Art. 3.5.

Art. 5.24. §1er. Sans préjudice des dispositions particulières qui seraient prévues dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution met tout en œuvre pour remédier aux défectuosités de l'équipement de comptage le plus rapidement possible, pour autant que l'accès lui soit accordé, et, au plus tard, dans un délai de sept jours.

Ce délai prend cours au moment où le gestionnaire du réseau de distribution a été informé de la défectuosité ou constate lui-même la défectuosité. En concertation avec l'utilisateur du réseau, il peut être prolongé.

§2. Dans la mesure du possible, les mêmes délais sont appliqués en cas de défectuosité intervenant lors d'un transfert de données.

§3. Lorsqu'il ne peut être remédié à la défectuosité dans les délais visés au paragraphe 1er , le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter la perte des données de comptage. Le gestionnaire du réseau de distribution informe en outre le détenteur d'accès et l'utilisateur du réseau lorsque la défectuosité a trait à un point d'accès visé au paragraphe 1er.

Art. 5.25. Une erreur dans une donnée de comptage est considérée comme significative si elle est supérieure à ce qui est autorisé en vertu des exigences d'exactitude posées par la réglementation visée à l'Art. 5.21.

Art. 5.26. §1er. Tout utilisateur du réseau doit vérifier que les données de comptage sur la base desquelles il est facturé correspondent à sa consommation.

Lorsqu'il soupçonne une erreur significative, l'utilisateur du réseau en informe son détenteur d'accès par écrit (courrier, courrier électronique ou tout autre mode de communication traçable organisé par le détenteur d'accès qui permette à l'utilisateur du réseau de conserver une preuve de sa demande).

§2. Tout détenteur d'accès informé par un utilisateur du réseau ou qui soupçonne une erreur significative dans les données de comptage, en informe d'initiative et immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution via les processus de marché dédiés à cet effet.

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution analyse, et le cas échéant, rectifie les données de comptage conformément à la section 3.7 du présent Titre.

§4. Le gestionnaire du réseau de distribution analyse la situation et prend les mesures nécessaires. Si un contrôle compteur est nécessaire, les dispositions reprises à l'Art. 5.30 s'appliquent.

Art. 5.27. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution remplace un équipement de comptage en raison de la vétusté ou de la défectuosité de celui-ci, le nouvel équipement de comptage est installé, eu égard aux données de consommation de l'utilisateur du réseau, conformément à l'Art. 5.36.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'utilisateur du réseau qui souhaite garder un équipement de comptage G.O.L. alors qu'il n'entre pas dans un des cas visés à l'Art. 5.13, §2, en supporte le surcoût.

Section 2. 6. Entretien et inspections

Art. 5.28. Le gestionnaire du réseau de distribution place et entretient les équipements de comptage, suivant les modalités techniques et organisationnelles qu'il détermine. Le gestionnaire du réseau de distribution s'efforce de leur assurer, tout au long de leur cycle d'utilisation, une conformité à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux exigences reprises dans le présent règlement technique.

Art. 5.29. Le gestionnaire du réseau de distribution doit pouvoir accéder aux équipements de comptage, conformément aux Art. 1.42 à Art. 1.45, et aux éventuelles installations de contrôle, en vue d'effectuer un contrôle de conformité aux dispositions du présent règlement technique ainsi qu'à la législation et aux normes en vigueur.

Un utilisateur du réseau peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de vérifier l'intégrité du ou des équipement(s) de comptage de son immeuble. Si la vérification démontre que l'équipement de comptage est conforme, les frais sont à la charge du demandeur selon les tarifs applicables. A défaut, les frais sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 5.30. §1er. Si l'utilisateur du réseau ou le détenteur d'accès concerné demande le contrôle de l'équipement de comptage, le gestionnaire du réseau de distribution planifie ce contrôle dans les plus brefs délais. L'utilisateur du réseau est invité, le cas échéant, à faire contrôler simultanément ses propres appareils de mesure à ses frais.

§2. En cas de suspicion d'erreur significative telle que décrite à l'Art. 5.25, le gestionnaire du réseau de distribution réalise un étalonnage. Si l'erreur est confirmée, le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures nécessaires.

Si une erreur significative est constatée, le gestionnaire du réseau de distribution supporte les frais entraînés en vertu du présent paragraphe. A défaut, ils sont supportés par le demandeur, selon le tarif applicable rappelé par le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 5.31. Si suite à un contrôle de l'équipement de comptage décrit à l'Art. 5.30, l'équipement de comptage doit être remplacé, le gestionnaire du réseau de distribution remplace l'équipement de comptage défectueux par un équipement de comptage similaire selon le cas de figure, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix jours. Ce délai peut, moyennant motivation, être prolongé par le gestionnaire du réseau de distribution.

Si un utilisateur du réseau est absent lors du remplacement d'un équipement de comptage relié à son point d'accès et que ce dernier est équipé d'un équipement de comptage classique, le gestionnaire du réseau de distribution prend une photo lisible et datée des index à la date du remplacement qui pourra valoir en cas de contestations des relevés des index.

Section 2. 7. Gestion administrative des données techniques des équipements de comptage

Art. 5.32. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met à jour et archive les données exigées pour une bonne gestion des équipements de comptage et pour les contrôles légaux en vigueur, telles que celles relatives au fabricant, au type, au numéro de série, à l'année de construction et aux dates de contrôle et d'étalonnage. Il peut, à la demande du détenteur d'accès et pour les fins visées à l'Art. 5.5, communiquer ces données au détenteur d'accès de l'utilisateur du réseau.

À moins qu'un autre délai ne soit prévu dans une législation spécifique, le délai d'archivage des données techniques des équipements de comptage est de dix ans, y compris après son retrait.

§2. Les modifications apportées à des équipements de comptage chez un utilisateur du réseau par le gestionnaire du réseau de distribution, pour autant qu'elles aient une incidence sur les données de comptage, sont communiquées dans les dix jours par le gestionnaire de réseau de distribution au détenteur d'accès de l'utilisateur du réseau concerné.

Sibelga

Section 2. 8. Etalonnage

Art. 5.33. Le gestionnaire du réseau de distribution garantit que les composants de l'équipement de comptage ont été étalonnés avant la première mise en service selon les normes nationales et internationales en vigueur.

Le gestionnaire du réseau de distribution établit le programme et le calendrier d'étalonnage selon les normes nationales et internationales en vigueur.

L'étalonnage des composants de l'équipement de comptage est réalisé par un organisme ou un service agréé en la matière. Le gestionnaire du réseau de distribution conserve la preuve que l'étalonnage a été réalisé.

Chapitre 3. Dispositions relatives aux données de comptage

Section 3.1. Relève et collecte des données

Art. 5.34. Le gestionnaire du réseau de distribution collecte ou relève les données de comptage correctes conformément aux obligations visées par la présente section.

Si une relève ou une collecte ne peut être effectuée, le gestionnaire du réseau de distribution estime les données de prélèvement et/ou d'injection conformément à l'Art. 5.67.

Art. 5.35. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de la relève et de la collecte des données de chaque utilisateur du réseau présent sur son réseau de distribution.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution met en œuvre les moyens nécessaires pour effectuer les relevés de compteurs ou collecter les index :

- au moins une fois par an pour au moins 90% des points d'accès dotés d'équipements de comptage classiques. Cet objectif intègre les index collectés suite à une communication de l'utilisateur du réseau ;
- au moins une fois par mois avec un taux moyen de relève de 95% pour les équipements de comptage ReMI ;
- au moins une fois par heure avec un taux moyen de relève sur le mois de 98% pour les équipements de comptage G.O.L.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux droits individuels des utilisateurs du réseau.

§3. Les objectifs mentionnés au paragraphe 1er , ne sont pas valables en cas de cause externe indépendante du gestionnaire du réseau de distribution, y compris une panne des services de télécommunication.

Art. 5.36. §1er. La quantité d'énergie prélevée ou, le cas échéant, injectée, est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution calcule ce volume au moins une fois dans une période de douze mois et dans les cas prévus dans l'Art. 5.42 et dans le MIG (notamment lors de chaque changement de détenteur d'accès ou d'utilisateur du réseau).

§2. La consommation est déterminée, à partir d'un index antérieur, d'une des manières suivantes :

1° pour les équipements de comptage classiques sur la base d'un relevé d'index effectué par le gestionnaire du réseau de distribution physiquement ;
2° pour les équipements de comptage ReMI sur la base d'un relevé d'index effectué par le gestionnaire du réseau de distribution, soit physiquement, soit à distance ;
3° pour les équipements de comptage G.O.L., sur la base des données horaires relevées par le gestionnaire du réseau de distribution à distance ;
4° sur la base d'un index communiqué par l'utilisateur du réseau au gestionnaire du réseau de distribution, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas pu directement relever d'index ;
5° sur la base d'un index communiqué par le détenteur d'accès au gestionnaire du réseau de distribution, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas pu directement relever d'index ;
6° sur la base d'une estimation, conformément à l'Art. 5.66, dans les cas suivants :
- À défaut de communication d'index dans le délai visé au paragraphe 3 de l'Art. 5.42 ;
- Dans les cas prévus par le MIG ;
- Si l'index visé aux points 1° à 3° ne semble pas fiable ;
- En cas de blocage total ou partiel de l'équipement de comptage.

Le gestionnaire du réseau de distribution communique au détenteur d'accès la consommation déterminée et les index y afférents.

À défaut d'être contestés dans les délais fixés par le présent règlement technique, la consommation déterminée et les index y afférents lient définitivement l'utilisateur du réseau et son détenteur d'accès.

Sous-section 3.1.1. Dispositions spécifiques pour la relève et collecte des données d'un compteur G.0.L.

Art. 5.37. Pour les équipements de comptage G.O.L., le gestionnaire du réseau de distribution collecte chaque heure les données de comptage par télérelève.

Art. 5.38. Afin de permettre la télérelève des données de comptage des équipements de comptage G.O.L., le gestionnaire du réseau de distribution veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée, sur la base de critères techniques et économiques.

Sous-section 3.1.2. Dispositions spécifiques pour la relève et collecte des données d'un équipement de comptage ReMI

Art. 5.39. Le gestionnaire du réseau de distribution collecte les données de comptage, soit physiquement, soit à distance.

Art. 5.40. Pour les raccordements pour lesquels la capacité de raccordement est supérieure à 65m³/h, les frais concernant les prestations de comptage sont facturés, quel que soit l'équipement de

comptage, sur la base des mêmes tarifs que les équipements de comptage installés conformément à l'Art. 5.13.

Sous-section 3.1.3. Dispositions spécifiques pour la relève et collecte des données d'un équipement de comptage classique

Art. 5.41. L'utilisateur du réseau donne accès à l'équipement de comptage au gestionnaire du réseau de distribution pour relever physiquement les index.

Art. 5.42. §1er. Sans préjudice de l'article 20vicies de l'ordonnance, pour les équipements de comptage classiques, les index liés au prélèvement et, le cas échéant, à l'injection sont enregistrés par le gestionnaire du réseau de distribution au moins une fois dans une période de douze mois ainsi que notamment :

- à chaque changement de détenteur d'accès à 06h00 le jour du changement ;
- à chaque changement d'utilisateur du réseau ;
- lors de la mise en service d'un point de service et/ou de l'activation d'un point d'accès ;
- lors de la mise hors service d'un point de service et/ou de la mise hors service d'un point d'accès ;
  lors de l'adaptation ou du renouvellement du raccordement ;
- lors de l'adaptation ou du remplacement de l'équipement de comptage ;
- à la demande du détenteur d'accès ;
  à la demande d'un utilisateur du réseau.

Les données de comptage basées sur ce relevé de compteur sont transmises par le gestionnaire du réseau de distribution au détenteur d'accès.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine, par point d'accès, le mois durant lequel le relevé sera effectué. Cette information est mentionnée sur le site Internet du gestionnaire du réseau de distribution. Les relevés de compteur sont déterminés pendant une période commençant dix jours avant le début du mois déterminé par le gestionnaire du réseau de distribution et se terminant dix jours après la fin du mois.
La consommation de l'utilisateur du réseau est déterminée par un relevé réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution au moins une fois dans une période de douze mois ou, à défaut, par la communication de l'index par l'utilisateur du réseau ou une estimation effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution.

§3. Si le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas accès, au moment de la relève annuelle, à l'équipement de comptage et que le point d'accès est actif, il adresse un courrier, un courriel ou un SMS invitant l'utilisateur du réseau à lui transmettre ses index dans le délai fixé par le gestionnaire du réseau de distribution. Le courrier, courriel ou SMS précise qu'à défaut de transmettre ses index dans ce délai, ses données de prélèvement seront estimées.

L'utilisateur du réseau transmet son ou ses index dans les délais et conditions requises, en veillant à ce que les index communiqués soient corrects, via le site Internet du gestionnaire de réseau de distribution, ou lorsque cela n'est pas possible par téléphone.

§4. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution a estimé les données de prélèvement deux années consécutives et qu'il n'a pas accès à l'équipement de comptage lors de la relève périodique et que le point d'accès relié à cet équipement de comptage est actif, le gestionnaire du réseau de

distribution informe l'utilisateur du réseau qu'il risque d'être estimé une troisième fois consécutive par l'intermédiaire d'un avis de passage, d'un courrier postal, d'un appel ou message téléphonique ou de tout autre moyen jugé utile par le gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution avertit l'utilisateur du réseau du risque et des éventuelles conséquences si l'estimation diffère fortement du prélèvement réel. Il laisse la possibilité à l'utilisateur du réseau de prendre un rendez-vous afin de procéder à la relève du compteur dans les meilleurs délais convenus de commun accord.

Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution a estimé les données de prélèvement trois fois consécutives et qu'il n'a pas accès à l'équipement de comptage conformément à l'Art. 1.422 et que ce dernier est actif, il agit conformément à l'alinéa 1er et met en place des actions spécifiques complémentaires.

Le gestionnaire du réseau de distribution garde la preuve des actions entreprises conformément aux alinéas 1 et 2.

§5. Le détenteur d'accès qui a connaissance d'un index d'un de ses clients, communique l'information au gestionnaire du réseau de distribution.

§6. À la demande de l'utilisateur du réseau via son détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution procède à un relevé de compteur physique supplémentaire. Les coûts de ce relevé supplémentaire sont à charge de l'utilisateur du réseau, sauf dispositions légales contraires.

§7. S'ils ont lieu dans la période de relevé, les index relevés dans les cas prévus dans le MIG peuvent servir de relevé visé au paragraphe 1er.

§8. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution dispose d'une photographie numérique faisant apparaître les références ainsi que les index au moment de l'activation ou la désactivation, la photographie fait foi pour le calcul des consommations attribué au point d'accès considéré.

§9. Pour des points d'accès de nouveaux raccordements ou de raccordements qui sont adaptés, la consommation annuelle est estimée.

Section 3.2. Types de comptage et communication vers le marché

Art. 5.43. À l'occasion d'un changement de détenteur d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau détenteur d'accès, conformément au MIG, les données en matière de catégorie de profil de consommation standard mensuelle ou annuelle, configuration de l'installation de comptage et numéros d'identification du ou des compteurs.

Art. 5.44. §1er. Lorsqu'un utilisateur du réseau change de détenteur d'accès, les données de consommation historiques disponibles sur base mensuelle ou annuelle sont mises gratuitement à la disposition du nouveau détenteur d'accès.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet au nouveau détenteur d'accès, au plus tard dix jours après la date du changement effectif de détenteur d'accès :

- les données de consommation mensuelles des trois dernières années pour des utilisateurs du réseau avec enregistrement par télérelevé ou relevé de compteur mensuel ;
- les données de consommation annuelles des trois dernières années pour les utilisateurs du réseau avec relevé de compteur annuel, Ces données sont transmises pour autant que

l'utilisateur du réseau concerné était actif sur le même point d'accès pendant la période de référence et pour autant que les données soient disponibles.

Le contenu et la composition de ce message sont décrits dans le MIG.

Sous-section 3.2.1. Dispositions spécifiques pour les équipements de comptage G.O.L.

Art. 5.45. La courbe de charge mesurée est enregistrée sur la base de périodes de mesure correspondant à la période élémentaire définie à l'Art. 1.4.

Art. 5.46. Le gestionnaire du réseau de distribution met le plus rapidement possible, et au plus tard dans l'heure qui suit l'heure de prélèvement, les données de comptage non validées de l'heure concernée par point d'accès, à disposition du détenteur d'accès et du gestionnaire du réseau de transport pour les points d'accès où il fournit de l'énergie et qui sont munis d'un équipement de comptage G.O.L.

Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du détenteur d'accès, tous les mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant, les données de comptage validées sur base horaire pour tous les points d'accès et communique en même temps les données au gestionnaire du réseau de transport.

Des données de comptage validées qui ont été estimées sur base des procédures mentionnées aux articles 5.59 et suivants sont identifiées par un fanion de reconnaissance.

Art. 5.47. Pour tous les points d'accès dont l'équipement de comptage est un équipement de comptage G.O.L., la facturation des frais concernant l'accès au réseau de distribution et son utilisation s'établira mensuellement sur la base de la courbe de charge mesurée.

Art. 5.48. Le gestionnaire du réseau de distribution met le plus rapidement possible, et au plus tard dans l'heure qui suit l'heure de prélèvement, les données de comptage non validées de l'heure concernée sous forme agrégée par détenteur d'accès et par station de réception agrégée, à disposition de l'utilisateur du réseau de transport.

Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition de l'utilisateur du réseau de transport, tous les mois au plus tard le quinzième jour du mois suivant, les données de comptage validées sous forme agrégée par détenteur d'accès et par station de réception agrégée.

Sous-section 3.2.2. Dispositions spécifiques pour les équipements de comptage ReMI

Art. 5.49. Pour tous les points d'accès dont l'équipement de comptage est un équipement de comptage ReMI, la facturation des frais concernant l'accès au réseau de distribution et son utilisation s'établira mensuellement sur la base des index relevés.

Art. 5.50. Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du détenteur d'accès les données de comptage mensuelles validées pour ses points d'accès. Les données de comptage sont

communiquées au détenteur d'accès dans les délais fixés dans le MIG et au plus tard le dixième jour du mois suivant.

Le gestionnaire du réseau de distribution mentionne la date du relevé de compteur.

Des données de comptage validées qui ont été estimées sur la base des procédures mentionnées à l'Art. 5.66 et suivants sont identifiées par un fanion de reconnaissance.

Sous-section 3.2.3. Dispositions spécifiques pour les équipements de comptage classiques

Art. 5.51. Pour tout point d'accès équipé d'un équipement de comptage classique, la facturation des frais concernant l'accès au réseau de distribution et son utilisation se fera annuellement aux détenteurs d'accès avec des acomptes mensuels.

Art. 5.52. Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du détenteur d'accès les données de comptage annuelles validées pour ses points d'accès. Ces données doivent être communiquées, pour tous les points d'accès, au plus tard le quinzième jour qui suit le jour après le relevé du compteur.

Le gestionnaire du réseau de distribution mentionne la date du relevé du compteur.

Si lors de la validation des données de comptage, un relevé de compteur physique s'avère nécessaire, les délais mentionnés sont d'application à partir de la date de ce relevé supplémentaire.

Des données de comptage validées qui ont été estimées sur la base des procédures mentionnées à l'Art. 5.59, sont identifiées par un fanion de reconnaissance.

Section 3. 3. Traitement des données

Art. 5.53. Sur la base, notamment, des données transmises par le gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de distribution détermine la conversion de la quantité de gaz en énergie (kWh) avec le degré de précision requis par la réglementation en vigueur. Des données de comptage non-validées sont déterminées sur la base de la valeur provisoire du contenu en énergie par unité de volume.

Art. 5.54. Le gestionnaire du réseau de distribution enregistre et conserve, dans les limites définies à la section 3.5., les données visées au paragraphe 1er de l'Art. 5.13 sous forme électronique.

Pour les points d'accès sans enregistrement par télérelevé, le gestionnaire du réseau de distribution conserve ces données qui lui permettent de recalculer le profil de consommation.

Aux données visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution associe les données suivantes :

1° l'identification du point d'accès ;
2° l'emplacement de l'équipement de comptage ;
3° l'identification du détenteur d'accès et de l'utilisateur du réseau de transport.

Le traitement des données s'effectue sans que la précision de ces données en soit influencée.

Art. 5.55. Si la date du relevé de compteur ne coïncide pas avec la date à laquelle l'index de compteur doit être connu par le détenteur d'accès pour les besoins de facturation, le gestionnaire du réseau de distribution établira cet index sur la base des principes d'estimation décrits à l'Art. 5.66. L'estimation peut être mise à jour, sur la base des index mis à disposition.

Art. 5.56. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution attribue un profil d'utilisation à chaque point d'accès équipé d'un équipement de comptage classique. Les profils d'utilisation sont utilisés dans le cadre de l'allocation, de la réconciliation et/ou de la facturation sur un point d'accès.

Les profils d'utilisation attribuent une fraction de la charge annuelle, pour chaque période élémentaire sur la base de données statistiques et/ou flux réel sur le réseau.

§2. Trois types de profils d'utilisation calculés sont à distinguer :

1° Profil de charge réelle (RLP)
2° Profil de production synthétique (SPP)
3° Profil de charge synthétique (SLP)

Le profil applicable est déterminé selon des critères objectifs tels que les périodes tarifaires applicables, la présence ou l'absence d'une production décentralisée au point d'accès, le type d'utilisateur du réseau, la puissance de raccordement et les données historiques de consommation.

Art. 5.57. La manière dont les profils d'utilisation doivent être mis en œuvre pour obtenir les courbes de charge calculées est décrite dans le manuel d'utilisation établi par Synergrid.

Les profils d'utilisation peuvent annuellement être modifiés sur la base d'une étude de profils de consommation réellement mesurés ou sur la base des résidus constatés lors de l'allocation.

Les profils d'utilisation sont communiqués à BRUGEL.

Art. 5.58. Si un changement dans le prix du tarif a lieu durant la période entre deux relevés, le gestionnaire de réseau de distribution segmente les données de facturation en utilisant les données mentionnées à l'**Erreur ! Source du renvoi introuvable.** pour chacune des sous-périodes.

Section 3. 4. Données de comptage indisponibles ou non fiables

Art. 5.59. Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut disposer des données de comptage réelles ou lorsque les résultats disponibles ne sont pas fiables ou sont erronés, ces données de comptage sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs estimées sur la base de critères objectifs et non discriminatoires selon les procédures d'estimation telles que visées à la section 3.6.

En cas de contestation, le fait que des valeurs de remplacement visées à l'alinéa 1er, s'écartent des relevés et/ou estimations antérieurs n'implique pas que ces valeurs sont erronées.

Lorsqu'elles concernent un équipement de comptage intervenant dans le calcul de l'attribution de certificats verts, le gestionnaire du réseau de distribution communique et justifie ces valeurs à l'utilisateur du réseau et à BRUGEL.

Art. 5.60. Après application de l'Art. 5.59, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre les données de comptage à toute forme de contrôle supplémentaire objectif et non discriminatoire. Les résultats de ce contrôle supplémentaire seront communiqués à l'utilisateur du réseau ; les données de comptage sont ensuite considérées comme validées, sans préjudice d'une contestation introduite par l'utilisateur du réseau.

Art. 5.61. Le gestionnaire du réseau de distribution doit pouvoir motiver, sur demande de l'utilisateur du réseau, toute modification apportée aux données suivant les dispositions reprises à l'Art. 5.59.

Art. 5.62. Un utilisateur du réseau ou son détenteur d'accès peut demander au gestionnaire du réseau de distribution un relevé de compteur physique supplémentaire, s'il estime que les données de comptage mises à disposition sont erronées.

Si le relevé supplémentaire démontre que les données de comptage transmises auparavant étaient erronées, les frais sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution. À défaut, ils sont à la charge du demandeur.

Section 3. 5. Stockage, archivage et protection des données

Art. 5.63. Le gestionnaire du réseau de distribution conserve l'ensemble des données de comptage non traitées et les données de comptage éventuellement corrigées dans une mémoire non volatile selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 5.64. Le gestionnaire du réseau de distribution archive les données visées à l'Art. 5.63 pendant une période de cinq ans.

En vue de leur archivage, le gestionnaire du réseau de distribution sélectionne les données de comptage pertinentes issues des équipements de comptage pouvant être lus à distance, dans la mesure où les conditions techniques et économiques le permettent.

Art. 5.65. Pour la centralisation des données de comptage, le gestionnaire du réseau de distribution utilise son personnel propre ou à recours à des tiers dans le respect de l'ordonnance.

Section 3. 6. Estimation

Art. 5.66. Le gestionnaire du réseau de distribution estime, selon l'Art. 5.67 et suivants, les quantités de gaz prélevées sur le réseau lorsqu'il est dans l'incapacité de disposer de données réelles, complètes et correctes des compteurs qu'il gère, notamment dans les cas suivants :

après que le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas pu y accéder et que l'utilisateur du réseau de distribution n'a pas répondu à la sollicitation du gestionnaire du réseau de distribution ;

- si les données de comptage relevées ou communiquées par l'utilisateur du réseau ou son détenteur d'accès ne semblent pas fiables ou sont erronées ;
- lorsque les données de comptage des points de service ont été incorrectement traitées par le gestionnaire du réseau de distribution ;
- lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate une défectuosité dans la mesure de l'équipement de comptage sans qu'il ait été porté atteinte à l'intégrité de l'équipement de comptage ;
- lorsqu'il a été établi qu'un utilisateur du réseau a prélevé illégalement du gaz sur le réseau et que ce prélèvement n'a pas été totalement ou partiellement enregistré par les équipements de comptage. Dans ce cas, les articles Art. 1.11 et suivants s'appliquent ;
- dans des cas spécifiques après justification du gestionnaire du réseau de distribution et approbation de BRUGEL.

Art. 5.67. §1er. Dans les cas indiqués à l'Art. 5.66, à l'exception du 5ème tiret, les données de comptage mesurant le prélèvement sont estimées par le gestionnaire du réseau de distribution sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Pour ce faire, le gestionnaire du réseau de distribution procède selon l'ordre de priorité suivant.

1° Mesures historiques de l'utilisateur du réseau non estimées sur ce point de service, prises sur une période, la plus récente, considérée comme pertinente.
2° Mesures historiques non estimées sur ce point de service, prises sur une période considérée comme pertinente,
3° À défaut, sur base du prélèvement moyen typique d'un utilisateur du réseau ayant le même profil.

Si l'estimation survient suite à la constatation d'une défectuosité sur un équipement de comptage sans qu'il ait été porté à l'intégrité du compteur, les données sont estimées sur base d'une période historique pertinente non concernée par la défectuosité ou le cas échéant, sur base d'un ou plusieurs relevés effectués sur une période pertinente après la réparation de la défectuosité.

Sur base de ces éléments, afin de déterminer l'estimation du prélèvement sur la période concernée, d'autres paramètres sont pris en considération tels que les facteurs climatiques.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site Internet, après approbation de BRUGEL une prescription décrivant les règles génériques de validation, d'estimation et de rectification des données de comptage.

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à son initiative, rectifier, conformément à l'Art. 5.70, les index estimés ou les courbes de charge estimées antérieurement, seulement si le gestionnaire du réseau de distribution considère que les index estimés ou les courbes de charge estimées ne sont pas pertinents au vu des informations disponibles.

§4. Si l'estimation est contestée par l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution tient compte des éléments pertinents apportés par l'utilisateur du réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution motive sa décision et, le cas échéant, rectifie les données de comptage conformément à l'Art. 5.70.

§5. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité de l'équipement de comptage. Dans ce cas, les Art. 1.11 et suivants s'appliquent.

Art. 5.68. Pour les situations de comptage défectueux, quand l'affichage du compteur est toujours fonctionnel, lors de la régularisation, le gestionnaire du réseau de distribution n'adapte pas les index, mais adapte le volume de prélèvement dans les délais autorisés par la rectification conformément à l'Art. 5.70 De cette manière, le gestionnaire du réseau de distribution garde un historique des index qui étaient réellement affichés sur le compteur défectueux.

Section 3. 7. Rectifications

Art. 5.69. Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit, en concertation avec les détenteurs d'accès, des procédures de traitement des demandes de rectification et des conditions communes pour la rectification de données de comptage. Ces procédures et conditions sont définies dans le MIG. Le caractère complet et exact des données de consommation non validées n'est pas garanti. Les éventuels dommages résultant de l'utilisation de données non validées communiquées par le détenteur d'accès ou par l'utilisateur du réseau sont à charge du détenteur d'accès. Les données communiquées par le gestionnaire du réseau de distribution sont réputées validées sauf mention contraire lors de la transmission des données ou d'autres prescriptions du règlement technique. Le gestionnaire du réseau de distribution met les moyens nécessaires et en sa possession pour s'assurer de la complétude et de l'exactitude des données de comptage.

Art. 5.70. §1er. Le présent article ne s'applique pas aux prélèvements non facturés par un détenteur d'accès.

§2. Un utilisateur du réseau peut contester, auprès de son détenteur d'accès, des données de comptage établies par relevé, par estimation ou communiquées par lui-même ou son détenteur d'accès et la facturation qui en résulte dans un délai maximum de deux ans prenant cours dans les dix jours suivant la date d'envoi de la facture par le détenteur d'accès vers l'utilisateur du réseau. Cette contestation ne peut aller au-delà des périodes annuelles visées aux paragraphes 3 et 4, dans les conditions définies par les paragraphes 3 et 4.

Le gestionnaire du réseau de distribution rectifie les données de comptage dans un délai d'un an à partir du moment où la nécessité d'une rectification est avérée et où le gestionnaire du réseau de distribution dispose de tous les éléments nécessaires.

§3. Sans préjudice du paragraphe 4, une éventuelle rectification des données de comptage et de la facturation qui en résulte portera au maximum sur les deux dernières périodes annuelles. Pour déterminer ces deux périodes annuelles, le gestionnaire du réseau de distribution remonte, à partir du dernier relevé périodique, au relevé périodique effectué deux ans auparavant. Dans les cas où le MIG le prévoit, est assimilé à un relevé périodique le relevé lié à un scénario du MIG (notamment le changement de détenteur d'accès ou d'utilisateur du réseau). En l'absence de relevé, le gestionnaire du réseau de distribution estime l'index situé deux ans avant le dernier relevé périodique.

§4. Le gestionnaire du réseau de distribution peut rectifier les données de comptage et la facturation qui en résulte sur cinq périodes annuelles dans le cas visé à l'Art. 5.71. et dans les cas suivants :

1° lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- l'utilisateur du réseau n'a pas respecté l'Art. 5.26, l'Art. 5.41 ou l'Art. 5.42 et que
- les données de comptage prises en considération pour la facturation faisant l'objet de rectification sont à l'avantage de l'utilisateur du réseau par rapport aux données réelles, et que
- le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas failli de manière récurrente aux obligations visées à l'Art.5.34.

2° lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- si le gestionnaire du réseau de distribution n'a pas respecté l'Art. 5.34, et que les données de comptage prises en considération pour la facturation faisant l'objet de la rectification sont au désavantage de l'utilisateur du réseau par rapport aux données réelles, et que
- l'utilisateur du réseau n'a pas failli à ses obligations visées à l'Art. 5.26, l'Art. 5.41 ou l'Art. 5.42 plus de trois années consécutives.

Au sens du présent article, le gestionnaire du réseau de distribution est considéré comme avoir failli de manière récurrente aux obligations visées à l'Art. 5.71 lorsqu'il ne respecte pas les obligations visées à l'Art. 5.71 durant minimum trois années consécutives sans que l'utilisateur du réseau ne l'ait induit en erreur.

§5. Si le volume à rectifier concerne une estimation non cohérente, le gestionnaire du réseau de distribution répartit le volume rectifié de telle sorte à ce qu'il se rapproche de la réalité pour les périodes estimées. Cette répartition est limitée au délai applicable pour la rectification précisée au paragraphe 3 ou 4. Les index concernés sont rectifiés.

Art. 5.71. Le présent article s'applique lorsque, en raison d'une inversion physique de plusieurs équipements de comptage ou à une inversion administrative de plusieurs contrats de fourniture, un utilisateur du réseau est facturé sur la base des données de comptage d'un autre utilisateur du réseau et inversement. Dans ces situations particulières, les volumes totaux que le gestionnaire du réseau de distribution alloue aux détenteurs d'accès pour les installations concernées sont corrects, seule l'attribution vers les utilisateurs du réseau est erronée.

Dans une situation d'inversion administrative, les détenteurs d'accès régularisent la situation via les modules de marché prévus à cet effet. Si cela s'avère nécessaire, le gestionnaire du réseau de distribution veille à communiquer les informations requises en vue de faciliter la régularisation.

Dans une situation d'inversion physique, le gestionnaire de réseau rectifie la situation, dès que le gestionnaire du réseau de distribution prend connaissance de cette inversion et que le gestionnaire du réseau de distribution dispose de toutes les informations nécessaires en vue de corriger la situation, pour une durée maximale de cinq périodes annuelles de consommation pour les parties concernées par l'inversion.

S'il s'avère dans le cadre d'une inversion physique des compteurs, qu'une erreur ayant causé l'inversion peut être démontrée dans le chef du gestionnaire du réseau de distribution, alors le gestionnaire du réseau de distribution rectifie la situation pour une durée maximale de cinq périodes annuelles de consommation pour la partie lésée, étant la partie qui a été facturée pour un volume supérieur à sa consommation réelle durant la période d'inversion des compteurs et deux périodes annuelles de consommation pour la partie non lésée, étant la partie qui a été facturée pour un volume inférieur à sa consommation réelle durant la période d'inversion des compteurs.

Art. 5.72. Le cas échéant, le détenteur d'accès informe et communique à l'utilisateur du réseau ses données de comptage rectifiées.

Chapitre 4. Dispositions particulières pour le comptage du biométhane

Art. 5.73. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine les modalités de comptage du biométhane injecté sur le réseau de distribution.

Art. 5.74. Les modalités visées à l'Art. 5.73 sont établies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Art. 5.75. Le gestionnaire du réseau de distribution peut déroger au présent Titre en fonction des caractéristiques de l'injection du biométhane.

Titre VI : Code de données

Art. 6.1. Le Code de données (Titre VI) contient les dispositions relatives à l'accès informatif aux données, conformément à l'article 5 §1, 7° bis et 7ter de l'Ordonnance. Il comprend notamment des dispositions portant sur :

- les règles techniques et opérationnelles associées aux activités de gestion des données du gestionnaire du réseau de distribution, lorsqu'il est question d'un accès informatif aux données ;
- l'enregistrement des demandes d'accès aux données ;
- l'accès continu et ponctuel des données.

Chapitre 1. Accès informatif aux données

Art. 6.2. §1er. L'accès informatif aux données vise l'accès aux données de comptage, d'identification et aux données techniques d'un utilisateur du réseau conformément à l'article 5, §1er, alinéa 2, 7bis et 7ter de l'Ordonnance. L'accès informatif aux données a pour finalité d'informer l'utilisateur du réseau ou un tiers désigné par l'utilisateur du réseau en vue de la prestation de service(s) autre(s) que ceux couverts par des processus de marché.

L'accès informatif aux données s'opère par un transfert de données par le gestionnaire du réseau de distribution. Dans le présent Titre, le transfert des données par le gestionnaire du réseau de distribution est désigné par la notion d'accès aux données.

L'accès aux données peut se faire, dans les conditions définies dans le présent Titre, soit par un accès continu aux données soit par un accès ponctuel aux données.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution fournit, à travers un document que le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site web, un aperçu des prestations de services décrites au 1er paragraphe que le gestionnaire du réseau de distribution peut apporter sur un point de service de données. Ce document est rédigé en concertation avec les différents acteurs du marché du gaz, et approuvé par BRUGEL selon la procédure décrite à l'Art. 1.38 avant sa publication. Ce document précise au moins le niveau de validation des données.

Art. 6.3. §1er. Toute demande d'accès aux données est soumise au gestionnaire du réseau de distribution au moyen d'un formulaire de demande d'accès aux données.

Le gestionnaire du réseau de distribution établit et publie sur son site Internet un modèle de formulaire d'accès aux données relatifs aux demandes d'accès continu et aux demandes d'accès ponctuel préalablement approuvé par BRUGEL.

L'utilisateur du réseau ou la partie tierce remplit le formulaire d'accès aux données mis à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution.

Une liste des données disponibles est incluse dans le formulaire en ce compris :

- Volumes annuels et/ou mensuels prélevés ;
- Volume annuels et/ou mensuels injectés ;
- Courbe de charge ;
- Code EAN ;
- Données d'identification d'un point d'accès/d'un utilisateur du réseau.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que le formulaire visé au paragraphe 1er facilite la demande et limite le risque de demande incomplète.

Art. 6.4. Toute autre relation entre la partie tierce et l'utilisateur du réseau ne dispense pas la partie tierce de respecter le présent Titre.

Art. 6.5. Le gestionnaire du réseau de distribution publie un document qui décrit les processus de traitement des demandes d'informations. Ce document est rédigé en concertation avec les différents acteurs du marché du gaz et approuvé par BRUGEL avant sa publication.

Art. 6.6. Lorsque l'utilisateur du réseau est une personne physique et qu'une partie tierce demande l'accès à ses données, le gestionnaire du réseau de distribution active le point de service de données après avoir reçu la preuve que l'utilisateur du réseau sur le point d'accès concerné a donné son consentement pour le traitement de ses données.

L'alinéa 1er s'applique pour le traitement des données techniques que si ce traitement est susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

Lorsque l'utilisateur du réseau est une personne morale et qu'une partie tierce demande l'accès à ses données, le gestionnaire du réseau de distribution active le point de service de données. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à la première demande, vérifier l'étendue du mandat de la partie tierce.

Art. 6.7. Les données disponibles peuvent être communiquées, au tarif applicable, dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée. Les données validées peuvent être rectifiées selon les modalités de l'Art. 5.70.

Chapitre 2. Accès continu aux données

Section 2.1 Attribution de points de service de données

Art. 6.8. Un ou plusieurs points de services de données peuvent être liés à un point d'accès actif. Un point de service de données ne peut être lié à un point d'accès inactif.

Art. 6.9. L'accès aux données peut être demandé au gestionnaire du réseau de distribution par l'utilisateur du réseau ou par une partie tierce.

Section 2.2. Enregistrement de la demande d'accès continu aux données

Art. 6.10. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution enregistre dans le registre d'accès, chaque accès continu aux données à un point de service de données.

Le but de cet enregistrement est d'enregistrer les parties tierces mandatées et de leur donner accès aux données de l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, de la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées.

§2. L'enregistrement comprend, entre autres, les données suivantes :

- l'identification du demandeur ;
- l'identification des points de services de données reliés au point d'accès ;
- la date de début de l'accès aux données par une partie au point de service de données.

Section 2.3. Modalités d'accès continu aux données

Art. 6.11. L'accès continu aux données porte sur un transfert automatisé des données par le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 6.12. Les données concernées par un accès continu sont mises à disposition de l'utilisateur du réseau et/ou de la partie tierce mandatée selon les délais repris dans l'Art. 6.14 et respectant la fréquence de mise à disposition indiquée dans le formulaire de données.

Art. 6.13. Les données concernées par un accès continu et relatives aux courbes de charges sont des données non validées. L'utilisateur du réseau peut notifier au gestionnaire du réseau de distribution s'il constate une erreur dans les données communiquées. Le gestionnaire du réseau de distribution prend des dispositions pour traiter cette information.

Les données concernées par un accès continu et relatives aux volumes mensuels ou annuels sont des données validées. Les données validées peuvent être rectifiées selon les modalités de l'Art. 5.70.

Sous-section 2.3.1. Conditions d'accès continu aux données

Art. 6.14. Après avoir reçu un formulaire, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si la demande est complète. À défaut, il notifie au demandeur les éléments manquants dans les meilleurs délais et au plus tard dans les cinq jours après la réception de la demande.

Le gestionnaire du réseau de distribution examine si le demandeur satisfait aux conditions d'accès aux données mentionnées dans le formulaire.

Si la demande n'est pas approuvée, le gestionnaire du réseau de distribution notifie au demandeur les conditions qui n'ont pas été remplies au plus tard dix jours après la réception de la demande complète. Le gestionnaire du réseau de distribution informe également le demandeur de la possibilité de recours auprès de BRUGEL.

Si la demande d'accès continu aux données pour un point de service de données est approuvée par le gestionnaire du réseau de distribution, le demandeur obtient l'accès continu aux données dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours pour autant que ces données soient disponibles. Les données peuvent être indisponibles, notamment à la suite d'un problème lors de la relève des données. La raison de l'indisponibilité ne peut être du fait du gestionnaire du réseau de distribution.

Si des données ne peuvent être fournies à l'utilisateur du réseau pour cause d'indisponibilité, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de la raison de l'indisponibilité des données. Le gestionnaire du réseau de distribution met en place une fonctionnalité permettant de communiquer les données à l'utilisateur du réseau de distribution lorsque ces données sont à nouveau disponibles pour le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 6.15. Le gestionnaire du réseau de distribution notifie l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la partie tierce que l'accès continu aux données est effectif.

Sous-section 2.3.2 Fin de l'accès aux données

Art. 6.16. Le gestionnaire du réseau de distribution met fin, dans les cinq jours suivant la réception de la demande, à l'accès continu aux données pour le point de service de données concerné si l'utilisateur du réseau ou la partie tierce demande d'interrompre l'accès continu aux données.

Art. 6.17. Le gestionnaire du réseau de distribution informe la partie tierce et le ou les utilisateur(s) du réseau de la fin de l'accès aux données continu au(x) point(s) de service de données concerné(s).

Sous-section 2.3.3 Dispositions spécifiques pour l'accès aux données demandé par un utilisateur du réseau

Art. 6.18. Lors d'un changement d'utilisateur du réseau sur le point d'accès concerné ou lorsque le point d'accès devient inactif, le gestionnaire du réseau de distribution met fin, après avoir été notifié conformément au MIG, à l'accès continu aux données aux points de services de données reliés au même point d'accès.

Art. 6.19. Le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de l'identité des parties auxquelles l'accès aux données a été accordé.

Sous-section 2.3.4. Dispositions spécifiques pour l'accès aux données demandé par un tiers

Art. 6.20. Le point de service de données ne peut rester activé que pour autant que la personne physique a un contrat actif sur le point d'accès et maintient son consentement pour le traitement de ses données par la partie tierce.

Le point de service de données ne peut rester activé que pour autant que la personne morale a un contrat actif sur le point d'accès et que la partie tierce dispose d'un mandat de la personne morale pour traiter ses données.

Art. 6.21. La partie tierce informe sans délai le gestionnaire du réseau de distribution lorsque la partie tierce ne dispose plus de mandat de l'utilisateur du réseau ou que l'utilisateur du réseau a retiré son consentement pour l'accès continu aux données. À défaut, la partie tierce est responsable des conséquences en sa qualité de responsable du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données.

Le gestionnaire du réseau de distribution met fin à l'accès continu aux données pour tous les points de services de données sur lesquels une partie tierce est enregistrée si cette partie tierce ne remplit plus les conditions d'accès aux données.

Chapitre 3. Accès ponctuel aux données

Section 3.1. Enregistrement de la demande d'accès ponctuel aux données

Art. 6.22. Les demandes ponctuelles d'accès aux données sont enregistrées par le gestionnaire du réseau de distribution.

Sibelga

Section 3.2. Modalités d'accès ponctuel aux données

Art. 6.23. Les données demandées doivent toujours être fournies par le gestionnaire du réseau de distribution à l'utilisateur du réseau ou à la partie tierce mandatée dans la mesure où l'utilisateur du réseau concerné a un contrat actif au même point d'accès pendant la période concernée par la demande et pour autant que ces données soient disponibles. Les données peuvent être indisponibles, notamment suite à un problème lors de la relève des données. La raison de l'indisponibilité ne peut être du fait du gestionnaire du réseau de distribution.

Si des données ne peuvent être fournies à l'utilisateur du réseau pour cause d'indisponibilité, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de la raison de l'indisponibilité des données.

Art. 6.24. Chaque utilisateur du réseau peut obtenir au maximum une fois par an ses données de comptage relatives aux trois dernières années de prélèvement et, le cas échéant, d'injection, gratuitement, sur simple demande, auprès du gestionnaire du réseau de distribution, moyennant communication de son code EAN. Ces données sont appelées données historiques.

Les données de consommation sont mises à la disposition du demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours après la demande, à condition que l'utilisateur du réseau concerné ait été actif sur le même point d'accès pendant la période de référence et à condition que les données soient disponibles.

Art. 6.25. Les données historiques concernées par un accès ponctuel sont des données validées si elles sont utilisées et transmises au marché.

Sous-section 3.2.1. Dispositions spécifiques pour l'accès aux données demandé par un utilisateur du réseau

Art. 6.26. Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition de l'utilisateur du réseau qui en fait la demande, via le site internet du gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de cinq jours, le code EAN propre à l'utilisateur du réseau sur la base de son nom, de son adresse (nom de la rue, numéro de maison, numéro de boite, code postal et commune) et du ou des numéros de compteur(s).

Art. 6.27. Le gestionnaire du de distribution peut fournir à l'utilisateur du réseau qui en fait de la demande des informations administratives complémentaires liées à son raccordement et/ou point d'accès.

Titre VII : Code de collaboration

Chapitre 1. Généralités

Art. 7.1. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires et, notamment, des compétences de la CREG, le Code de Collaboration règle les relations entre le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est interconnecté.

Chapitre 2. Relations entre le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport

Art. 7.2. Le réseau de distribution est connecté au réseau du gestionnaire du réseau de transport en divers points d'interconnexion matérialisés par des stations de réception. Chaque station de réception fait l'objet d'une convention entre le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport. Cette convention contient au moins les éléments suivants :

1° l'indication du propriétaire de la station de réception ;
2° l'exploitant technique de la station de réception ;
3° la capacité installée et les modalités pour adapter celle-ci ;
4° la capacité mise à disposition par le gestionnaire du réseau de transport ainsi que les pressions minimum et maximum et températures minimum et maximum du gaz fourni ;
5° les limites, le mode et la fréquence d'échange des valeurs du contenu énergétique par unité de volume ;
6° les flux d'informations entre parties et leur fréquence ;
7° les services à fournir par les parties.

Art. 7.3. Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec le gestionnaire du réseau de transport une convention de collaboration qui définit entre autres les droits, obligations et responsabilités respectifs, les procédures en rapport avec l'échange de données de mesure, en ce compris l'échange de données de mesure nécessaire à la préservation de l'équilibre sur les réseaux, ainsi que tous les autres aspects de l'exploitation qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux, des raccordements ou des installations des utilisateurs du réseau concernés ou sur la confidentialité des données échangées. La ou les conventions visées à l'Art. 7.2 font partie intégrante de la convention de collaboration.

Art. 7.4. Toute nouvelle station de réception, tout renforcement ou toute extension d'une station de réception existante sont décidés conjointement par le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport, sur la base de critères technico-économiques et ce, dans un double souci de développement optimal des réseaux et de prise en charge équitable du financement. Ces renforcements ou extensions font l'objet d'avenants à la convention de collaboration.

Art. 7.5. Les prélèvements sur base horaire des utilisateurs du réseau sont supposés être effectués au même moment à la station de réception.

Sibelga

Chapitre 3. Relations entre le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire d'un autre réseau de distribution de gaz naturel

Art. 7.6. §1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution connecte son réseau avec celui d'un autre gestionnaire de réseau de distribution, les installations au point d'interconnexion doivent :

1° répondre aux dispositions légales et réglementaires qui sont d'application pour les canalisations de distribution de gaz naturel ;

2° être pourvues de dispositifs de coupure et des équipements nécessaires afin de pouvoir gérer les flux sur chacun des réseaux en toutes circonstances.

§2. Pour chaque point d'interconnexion, un accord de collaboration contenant toutes les dispositions opérationnelles est conclu entre les gestionnaires de réseaux de distribution concernés.

§3. Les gestionnaires de réseaux de distribution concernés décident de commun accord de la nécessité d'installer un dispositif de comptage au point d'interconnexion, ainsi que de la manière de déterminer les quantités d'énergie au départ des flux de gaz naturel et de mettre ces données à disposition.

Chapitre 4. Relations multilatérales entre gestionnaires de réseaux

Art. 7.7. À la demande du gestionnaire du réseau de distribution, du gestionnaire d'un autre réseau de distribution de gaz naturel ou du gestionnaire du réseau de transport, plusieurs stations de réception alimentant un ou plusieurs réseaux de distribution peuvent être regroupées, moyennant accord de tous les gestionnaires de réseaux concernés, en une station de réception fictive qui prend le nom de " station de réception agrégée ".

Art. 7.8. §1er. Lorsqu'une station de réception agrégée approvisionne plusieurs réseaux de distribution, les différents gestionnaires de réseau de distribution concernés collaborent de façon à communiquer au gestionnaire du réseau de transport les informations requises par le Code de mesure et de comptage du présent règlement technique et relatives aux consommations résultantes de cette station de réception agrégée.

§2. Dans l'hypothèse visée au 1er paragraphe, chaque gestionnaire de réseau de distribution est responsable de la transmission de l'information relative aux points d'accès situés sur son réseau de distribution.

Sibelga

ANNEXE I : ECHANGE DE DONNEES ENTRE GRD ET URD

Relatif au code de:	Terme	Unité	Sens de transmission
Planification	Gaz prélevé	m³(n)/an	URD=>GRD
Planification	Prévision du volume horaire maximum prelevé[1]	m³(n)/heure	URD=>GRD
Planification / comptage	Profil annuel de consommation[2]	/	URD=>GRD
Raccordement	Pression de distribution	bar ou mbar relatif	GRD=>URD
Raccordement	Pression de fourniture	bar ou mbar relatif	GRD=>URD
Comptage / Raccordement	Capacité de raccordement	m³(n)/heure	URD=>GRD

[1] Estimation à -10°C de température moyenne extérieure pour les utilisateurs ayant un profil de consommation de type chauffage

[2] Le profil de consommation annuel décrit le type d'utilisation du gaz et toutes les variations de consommation (échelonnement de la montée en puissance pour un nouveau raccordement, rupture de tendance dans la consommation, diminution ou augmentation des prélèvements de gaz à long terme)

Sibelga

ANNEXE II : SCHEMA D'UN RACCORDEMENT

Raccordement de plusieurs URD



Raccordement d'un seul URD



Raccordement = branchement collectif + branchement individuel
Branchement collectif (A) = partie du raccordement dédicacée à plusieurs URD
Branchement individuel (B+C) = partie du raccordement dédicacée à un seul URD
Equipement de comptage = C
Raccordement = A + B + C
Canalisation de distribution de gaz = G
Réseau de distribution = G + A + B + C
Installation de l'utilisateur du réseau de distribution = D
Point de prélèvement = P
Point R = frontière entre le raccordement et la canalisation de distribution de gaz
Point S = frontière entre le branchement collectif et le branchement individuel

ANNEXE III. - CONTRAT D'ACCES AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ

Référence

Entre :

Siège social :

Registre des personnes morales de :

N°

N° de TVA :

Représentée par :

[Nom, fonction]

Ci-après nommée “détenteur d’accès ”,

Et : Sibelga s.c.

Siège social : Quai des usines, 16 à 1000 Bruxelles

Registre des personnes morales: N° 222.869.673

N° de TVA : BE 222.869.673

Représentée par : [Nom, fonction]

Ci-après nommée "gestionnaire du réseau de distribution",

Et ci-après les deux étant nommées sans distinction séparément "**Partie**" et collectivement aussi "**Parties**",

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet, portée et champ d’application du Contrat

1.1. Le présent contrat est celui visé à l’article 4.19 du Règlement technique pour la Gestion du réseau de distribution du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci (ci-après « Règlement technique »). Il précise les conditions qui régissent les relations du gestionnaire du réseau de distribution et du détenteur d’accès quant à l’accès au réseau de distribution, c’est-à-dire : le droit de passage du gaz naturel sur le réseau de distribution, l’utilisation des raccordements gérés par le gestionnaire du réseau de distribution, l’utilisation des services complémentaires et supplémentaires,

au sens de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles Capitale (ci après « l'Ordonnance gaz »)

1.2. Les définitions contenues à l'article 3 de l'ordonnance gaz sont applicables au présent contrat. Il en va de même de celles reprises à l'article 1.2, § 2, du Règlement technique.

1.3. Les parties reconnaissent que le présent contrat est intégralement soumis aux dispositions du Règlement technique. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans le présent contrat et les prescriptions du Règlement technique, les prescriptions du Règlement technique priment.

1.4. Le présent contrat ne donne pas accès au réseau de transport. Il appartient au détenteur d'accès de conclure avec le gestionnaire du réseau de transport une convention spécifique pour l'accès à ce réseau.

1.5. Toutes les annexes énumérées ci-après font partie intégrante du présent contrat :

Annexe 1 : Déclaration de collaboration entre le ou les utilisateurs du réseau de transport et le détenteur d'accès

Annexe 2 : Critères de solvabilité et garanties financières

Annexe 3A : Formulaire standard de garantie bancaire

Annexe 3B : Formulaire standard de 'parent guarantee'

Annexe 4 : Liste et coordonnées des personnes de contact

Annexe 5 : Spécification du gaz naturel MP et BP par station de réception agrégée

Annexe 6 : Spécification du gaz naturel MP et BP par station de réception agrégée après la conversion du réseau de distribution du gaz pauvre au gaz riche

Article 2 : Conditions suspensives

Le présent contrat n'entre en vigueur qu'à la réalisation de chacune des conditions suspensives suivantes :

- La preuve que le détenteur d'accès a conclu directement ou indirectement via l'utilisateur du réseau de transport qu'il a désigné, pour la durée du présent contrat, un contrat de transport avec le gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, la preuve de la collaboration entre le détenteur d'accès et un utilisateur du réseau de transport ; cette dernière preuve est rapportée au moyen du formulaire de déclaration figurant en Annexe 1 ;
- La fourniture, par le détenteur d'accès, d'une attestation de solvabilité ou d'une garantie financière prévue à l'Annexe 2 ;
- La déclaration, par le détenteur d'accès, que tous les contrats d'achat et de vente de gaz nécessaires aux utilisations prévues ou qui devraient être prévues au regard du présent contrat, seront conclus.

Article 3 : Droits et Obligations du gestionnaire du réseau de distribution

Sibelga

Sans préjudice de ce qui est énoncé dans les autres dispositions du présent contrat ainsi que dans le Règlement technique, les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution sont les suivants :

3.1. Le gestionnaire du réseau de distribution s'engage à mettre en œuvre tout moyen utile afin d'assurer l'accès du détenteur d'accès au réseau de distribution, sous réserve de son droit, au regard des exigences de sécurité, de fiabilité ou d'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement, de faire les travaux d'entretien, de réparation et de développement nécessaires, conformément aux dispositions du Règlement technique.

3.2. Le gestionnaire du réseau de distribution utilise tous les moyens disponibles afin d'assurer le fonctionnement sécurisé du réseau et son exploitation, dont, entre autres, la mise hors service de parties du réseau pour réparation et entretien ayant comme conséquence l'interruption éventuelle et provisoire de l'accès au réseau du gestionnaire du réseau de distribution.

3.3. Le gestionnaire du réseau de distribution se limite à offrir le gaz tel qu'il est fourni depuis le réseau d'exploitation au point d'injection du réseau de distribution jusqu'au point de prélèvement de l'utilisateur du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution n'est pas chargé du contrôle de la composition ou de la valeur calorifique du gaz véhiculé sur son réseau.

En cas de travaux sur le réseau, le gestionnaire du réseau veille, avec tous les moyens raisonnables du point de vue économique et technique, à ce que la qualité et la composition du gaz ne soient pas influencées.

Article 4 : Droits et Obligations du détenteur d'accès

Sans préjudice de ce qui est énoncé dans les autres dispositions du présent contrat ainsi que dans le Règlement technique, les droits et obligations du détenteur d'accès sont les suivants :

4.1. Le détenteur d'accès a accès au réseau de distribution pour les points d'accès pour lesquels il est enregistré comme détenteur d'accès dans le registre d'accès du gestionnaire du réseau de distribution, à concurrence de la capacité de raccordement au réseau pour chaque point d'accès.

4.2. Le détenteur d'accès s'engage à payer, pour les points d'accès pour lesquels il est enregistré comme détenteur d'accès dans le registre d'accès, les montants dont il est redevable en application de l'article 8 et calculés notamment sur la base des tarifs visés à cet article.

4.3. En vue de permettre l'échange des données prévu par le Règlement technique et le présent contrat, le détenteur d'accès s'engage à réaliser les investissements nécessaires afin d'accorder son système de communication à celui du gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec le détenteur d'accès quant au fonctionnement et aux adaptations du système de communication.

4.4. Le détenteur d'accès s'engage à notifier immédiatement au gestionnaire du réseau de distribution tout changement d'utilisateur du réseau de transport agissant pour lui pour un ou plusieurs points d'accès considérés. Le gestionnaire du réseau de distribution n'accusera réception de ce changement et ne l'actera dans le registre d'accès que lorsqu'une nouvelle déclaration, établie sur le modèle de l'Annexe 1 ainsi que les coordonnées des nouvelles personnes de contact lui auront été communiquées.

4.5. Sans préjudice des obligations du gestionnaire du réseau de transport en la matière, le détenteur d'accès veille à ce que ses fournitures de gaz naturel respectent, au niveau des stations de réception du réseau de distribution, les spécifications prévues à l'Annexe 5.

4.6. Le détenteur d'accès est réputé avoir fourni lui-même aux utilisateurs du réseau de distribution avec lesquels il a partie liée, les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de fourniture. Il les informe en particulier des modalités d'accès au réseau de distribution, telles que définies dans le Règlement technique.

4.7. Le détenteur d'accès garantit à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution que lui-même et le ou les utilisateurs du réseau de transport avec lesquels il collabore, disposent ou disposeront de l'ensemble des autorisations requises aux termes des lois et ordonnances.

Le détenteur d'accès s'engage à fournir au gestionnaire du réseau de distribution, à sa demande, la preuve que ces déclarations, garanties et autorisations sont toujours exactes et/ou en vigueur. Le détenteur d'accès s'engage également à avertir immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution au cas où une ou plusieurs autorisations visées ci-avant viendraient à expirer.

Article 5 : Début et fin du contrat

5.1. Le présent contrat d'accès est conclu pour une période de douze mois renouvelable et entre en vigueur le [……] sous réserve de la réalisation de toutes les conditions suspensives visées à l'article 2.

À dater de son entrée en vigueur, il remplace tous les contrats ou accords antérieurs conclus entre les parties, relatifs à l'accès au réseau de distribution.

5.2. Le contrat est renouvelé par tacite reconduction, pour le même terme et aux mêmes conditions, aussi longtemps qu'une partie n'a pas notifié qu'elle entendait y mettre fin, par un courrier recommandé adressé à l'autre partie au plus tard deux mois avant l'échéance de la période de douze mois en cours.

Article 6 : Suspension des obligations et résiliation du contrat

6.1. Suspension de ses obligations par le détenteur d'accès

En cas de faute lourde ou de négligence grave du gestionnaire du réseau de distribution en rapport avec l'exécution de ses obligations visées à l'article 3, le détenteur d'accès signale cette faute lourde ou négligence grave par courrier recommandé adressé au gestionnaire du réseau de distribution et à Brugel. Le détenteur d'accès est tenu d'exposer en détail en quoi consiste la faute ou la négligence reprochée.

Le gestionnaire du réseau de distribution dispose alors d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de l'envoi de la lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi de la date de l'envoi) pour remédier ou prendre les dispositions utiles pour remédier aux conséquences de sa faute lourde ou de sa négligence grave. Le gestionnaire du réseau de distribution informe le détenteur d'accès et Brugel des mesures prises à cette fin.

Passé ce délai, le détenteur d'accès est en droit de suspendre l'exécution de ses obligations issues du présent contrat. Il motive sa décision et la notifie par un second courrier recommandé adressé simultanément au gestionnaire du réseau de distribution et à Brugel.

6.2. Suspension de ses obligations par le gestionnaire du réseau de distribution

6.2.1. Lorsqu'il constate qu'une action ou une omission du détenteur d'accès est susceptible de gravement compromettre le bon fonctionnement du réseau de distribution ou la sécurité des personnes et des installations, le gestionnaire du réseau de distribution en avertit immédiatement le détenteur d'accès et Brugel par courrier recommandé. Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'exposer en détail en quoi consiste l'action ou l'omission reprochée.

Le détenteur d'accès dispose alors d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de l'envoi de la lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi de la date de l'envoi) pour remédier ou prendre les dispositions utiles pour remédier à la situation.

Passé ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à suspendre l'exécution de ses obligations issues du présent contrat, en ce compris et sans être limité à cet aspect, la suspension totale de l'accès au réseau de distribution. La suspension est motivée et a un effet immédiat.

6.2.2. En cas de retards récurrents (deux mois successifs ou plus) du détenteur d'accès pour le paiement, du montant principal, des intérêts ou de tous autres coûts prévus dans le présent contrat, le gestionnaire du réseau adresse au détenteur d'accès une mise en demeure par courrier recommandé, constatant le manquement de ce dernier. Il en informe Brugel.

Le détenteur d'accès dispose alors d'un délai de 10 jours ouvrables suivant la date du courrier recommandé (le cachet de la poste faisant foi) pour payer toutes les sommes dues, dans le respect de la procédure prévue par le présent contrat.

Passé ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à suspendre totalement ou partiellement l'accès au réseau de distribution du détenteur d'accès, dans le respect des prescriptions du Règlement technique. La suspension a un effet immédiat.

6.2.3. Pour l'application des articles 6.2.1. et 6.2.2., le détenteur d'accès est présumé avoir commis une faute ou une négligence impliquant la possibilité, pour le gestionnaire du réseau de distribution, de suspendre l'exécution de ses obligations, dans les hypothèses suivantes :

- s'il ne satisfait plus aux exigences ou ne dispose plus des garanties suffisantes visées à l'Annexe 2 ;
- si les dettes du détenteur d'accès à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution dépassent le montant de la garantie bancaire disponible, alors que ce détenteur d'accès refuse d'adapter le montant de cette garantie bancaire ou refuse d'appliquer un système de « facturation anticipée » visé à l'Annexe 2 ;
- s'il n'a pas notifié un changement d'utilisateur du réseau de transport ou une modification des coordonnées des personnes de contact visées à l'Annexe 4;
- s'il n'a pas signalé le fait que lui ou un utilisateur du réseau de transport agissant pour lui ne disposait plus des autorisations requises par les lois et ordonnances ;
- s'il n'a pas signalé la disparition du contrat de transport conclu avec le gestionnaire du réseau de transport ;
- s'il n'a pas fait les déclarations visées dans le présent contrat ou n'a pas notifié qu'une de ces déclarations n'était plus exacte ;
- si l'inadéquation entre l'injection nominée du détenteur d'accès et les prélèvements réels de l'utilisateur du réseau de distribution engendre des déséquilibres ;

6.2.4. Les coûts liés à la suspension de l'accès au réseau de distribution en raison du non-paiement des sommes dues et à l'obtention d'un nouvel accès au réseau de distribution ainsi que tous les autres coûts sont à charge du détenteur d'accès.

6.3. Résiliation du contrat d'accès

Au cas où la partie en défaut suivant les termes des articles 6.1. ou 6.2. n'a pas remédié à sa faute ou à sa négligence ou n'a pas pris les mesures utiles afin de remédier à sa faute ou à sa négligence dans un délai de 30 jours ouvrables qui suivent l'envoi du courrier recommandé constatant la faute ou la négligence, l'autre partie est autorisée à résilier le présent contrat avec effet immédiat sans qu'aucune intervention judiciaire ne soit requise à cet effet.

La résiliation ne peut toutefois intervenir avant qu'une tentative de concertation entre les parties n'ait eu lieu avec Brugel.

La partie qui prend la décision de résilier le contrat signifiera sa décision à la partie en défaut par lettre recommandée.

Article 7 : Modification des données

Données relatives au détenteur d'accès et à l'utilisateur du réseau de transport

7.1. En cas de modification des données enregistrées dans la demande d'accès ou dans le présent contrat, ou en cas de toute autre modification des données dont le détenteur d'accès dispose et qui peuvent avoir une influence sur l'exécution du présent contrat, le détenteur d'accès en informe

immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution, selon les modalités fixées par le Règlement technique.

Dans le mois qui suit la communication de cette information, le gestionnaire du réseau de distribution décide si cette modification implique une modification ou une suppression totale ou partielle de l'accès au réseau pour un ou plusieurs point(s) d'accès, ou une modification du présent contrat, en informe le détenteur d'accès et motive sa décision.

7.2. En application de l'article 7.1., si le gestionnaire du réseau de distribution modifie l'accès au réseau et souhaite en conséquence modifier le contrat d'accès, il adresse au détenteur d'accès une proposition d'avenant au présent contrat. Le détenteur d'accès dispose d'un mois pour signer cette proposition, le cas échéant amendée de commun accord suite à une discussion avec le gestionnaire du réseau de distribution, et satisfaire aux frais de dossier relatifs à la modification de son accès au réseau.

Si le détenteur d'accès ne renvoie pas l'avenant signé dans ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre fin au présent contrat, moyennant l'envoi d'un courrier recommandé au détenteur d'accès.

Données relatives aux points d'accès et aux utilisateurs du réseau de distribution

7.3. En cas de modification des données des clients du détenteur d'accès, ce dernier est tenu d'en informer le gestionnaire du réseau de distribution selon les modalités fixées par le Règlement technique et le MIG visé par celui-ci.

7.4. En cas de modifications des données relatives à un point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'en informer le détenteur d'accès actif pour ce point d'accès selon les modalités fixées par le Règlement technique et le MIG visé par celui-ci.

Article 8 : Montants dus par le détenteur d'accès en rapport avec l'accès au réseau de distribution

8.1. Dans le cadre du présent contrat, le détenteur d'accès est redevable, à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution, des tarifs relatifs aux prestations suivantes :

- les tarifs pour les services de base, à l'exception des tarifs à application unique pour l'installation ou la modification des raccordements ;
- les tarifs pour les prestations administratives et techniques accomplies par le gestionnaire du réseau de distribution pour répondre à une demande de modification des données inscrites dans le registre d'accès pour un point d'accès considéré ;
- le tarif pour les services complémentaires ;
- les tarifs pour les services supplémentaires, lorsque ces derniers sont d'application périodique ;
- les postes tarifaires liés aux impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions, tels qu'approuvés par Brugel ; les paramètres visés sont définis par le gestionnaire du réseau de distribution dans la proposition tarifaire qu'il transmet à la Brugel, pour approbation.

8.2. Les tarifs sont d'application dès que Brugel les a approuvés ou, en cas de refus d'approbation, dès que Brugel a arrêté des tarifs provisoires. Ils sont communiqués par écrit au détenteur d'accès avec la mention de la période durant laquelle ces tarifs sont applicables.

Les tarifs applicables sont disponibles sur le site Internet du gestionnaire du réseau de distribution.

8.3. Les tarifs n'incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.). Celle ci est à la charge du détenteur d'accès.

8.4. Le détenteur d'accès s'engage à verser sur le compte du gestionnaire du réseau de distribution, que celui-ci indique à cet effet, les montants que le gestionnaire du réseau est chargé de collecter, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

Article 9 : Facturation et paiement

9.1. Les montants visés à l'article 8 seront portés en compte mensuellement de manière transparente au détenteur d'accès.

9.2. Les factures sont établies chaque mois et envoyées par le gestionnaire du réseau de distribution au détenteur d'accès à partir du troisième jour calendrier du mois qui suit le mois au cours duquel l'accès a été accordé. Les factures sont adressées au détenteur d'accès à l'adresse de facturation mentionnée à l'Annexe 4.

9.3. Les factures sont payables sur le compte du gestionnaire du réseau de distribution dans les 18 jours calendrier suivant la date de l'établissement de la facture. La date ultime de paiement est mentionnée dans la facture.

9.4. Tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base du taux EURIBOR sur un an augmenté de 200 points de base, à la date ultime de paiement de la facture.

Ces intérêts de retard sont dus prorata temporis au nombre de jours écoulés depuis la date ultime de paiement de la facture jusqu'au moment où le paiement total aura été encaissé. L'imputation des

intérêts de retard intervient du simple fait du non-paiement et ne nécessite ni avertissement, ni mise en demeure préalable.

9.5. Si le détenteur d'accès estime qu'en raison d'une erreur, une ou plusieurs corrections doivent être apportées à une facture, il signale cette erreur au gestionnaire du réseau de distribution avant la date ultime de paiement de cette facture. Les parties tentent alors d'aboutir à un compromis. Dans l'attente de ce compromis, le détenteur d'accès payera 90% de la moyenne des factures des deux mois précédents.

Au cas où une erreur dans la facturation est découverte après le paiement de la facture, les parties se concerteront en vue d'aboutir à un compromis. Une rectification est possible jusque 24 mois après la date ultime de paiement de la facture à corriger, même si les relations contractuelles entre les parties ont pris fin.

Article 10 : Responsabilités

10.1 La responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution ne pourra être engagée qu'en raison du dommage matériel direct causé au détenteur d'accès par la faute lourde ou intentionnelle imputable au gestionnaire du réseau de distribution en rapport avec l'exécution des obligations visées au présent contrat.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'un dommage causé au détenteur d'accès résultant de :

- l'usage fautif, inapproprié ou non autorisé par le détenteur d'accès de données, en ce compris les données de comptage ;
- la transmission fautive ou erronée de données de changement de fournisseur (switch) par le détenteur d'accès au gestionnaire de réseau de distribution et l'usage que ce dernier en aurait fait de bonne foi ;
- un déséquilibre sur le réseau de transport de gaz résultant, entre autres, d'une inadéquation entre les prélèvements/injections nominés et les prélèvements/injections réels du détenteur d'accès et/ou de l'utilisateur du réseau de transport ;
- une suspension de l'accès, dans les hypothèses visées au Règlement technique.

Le gestionnaire de réseau de distribution ne pourra être tenu responsable envers le détenteur d'accès ou l'utilisateur du réseau de transport, d'un quelconque dommage subi par l'utilisateur du réseau de distribution.

10.2. La responsabilité du détenteur d'accès ne pourra être engagée qu'en raison du dommage matériel direct causé au gestionnaire du réseau de distribution par la faute lourde ou intentionnelle imputable au détenteur d'accès, en rapport avec l'exécution de ses obligations visées au présent contrat.

En outre, le détenteur d'accès ne pourra être tenu responsable envers le gestionnaire du réseau de distribution du dommage qui résulterait d'une situation d'urgence au sens du Règlement Technique.

10.3. À l'exception des hypothèses visées aux dispositions précédentes, les parties renoncent à tout recours réciproque qu'elles pourraient exercer l'une envers l'autre en raison de dommages potentiels qu'elles auraient subis.

10.4. Le gestionnaire du réseau de distribution et le détenteur d'accès ne seront en aucun cas tenu d'indemniser le dommage matériel indirect, le dommage immatériel, un manque à gagner ou une perte de revenus qui serait la conséquence d'un quelconque manquement dans leur chef.

10.5. Les parties ont l'obligation de conclure chacune un contrat d'assurance afin de couvrir les risques liés à l'exécution du présent contrat.

Les parties informeront leurs assureurs respectifs des limitations de responsabilité définies dans le présent article. Les parties s'engagent à ce que leur police d'assurance mentionne que l'assureur renonce à tout recours contre l'autre partie, sauf dans les hypothèses visées aux dispositions précédentes.

10.6. Si l'une des parties envisage de mettre en cause la responsabilité de l'autre partie et d'obtenir de ce fait une indemnisation, elle en avertira immédiatement l'autre partie par courrier recommandé dans lequel elle décrira le fait générateur de responsabilité et produira une estimation détaillée du dommage allégué. Sous peine de forclusion, ce courrier recommandé doit être adressé dans les 20 jours ouvrables qui suivent la constatation du fait générateur de responsabilité ou de ses conséquences. En tout état de cause, ce délai ne peut excéder six mois calendrier à compter de la survenance du fait générateur.

Article 11 : Règlement des litiges

Sans préjudice de l'article 731 alinéa 2 du Code judiciaire, en cas de litige en ce qui concerne l'application du présent contrat, toute partie est tenue de saisir Brugel en vue d'une concertation et d'en avertir l'autre partie, par courrier recommandé, au plus tard dans les trente jours ouvrables de la survenance du litige.

À défaut d'accord entre les parties à l'issue de la concertation, les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Fait en deux exemplaires à <LIEU> le <DATE SIGNATURE CONTRAT>, chaque partie déclarant avoir reçu le sien.

Pour le gestionnaire du réseau de distribution, Pour le détenteur d'accès,

Annexe 1 : Déclaration de collaboration détenteur d'accès – utilisateur du réseau de transport

Les soussignés certifient que la société :

Siège social :

Registre des personnes morales de :

N°

N° de TVA :

Représentée par :

agit dans le cadre du contrat en référence en tant qu' « utilisateur du réseau de transport » pour le compte de la société :

Siège social :

Registre des personnes morales de:

N°

N° de TVA :

Représentée par :

agissant sur le marché en tant que « détenteur d'accès »

Date:

Pour l'utilisateur du réseau de transport : Pour le détenteur d'accès :

Nom, titre : Nom, titre :

Signature Signature

Annexe 2 : Critères de solvabilité et garanties financières

Lors de la signature du contrat et préalablement à l'octroi de l'accès au réseau, le détenteur d'accès satisfera à une des garanties suivantes en vue de garantir ses obligations financières à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution :

A/ Le détenteur d'accès dispose d'un crédit rating officiel accordé par un bureau de rating reconnu et officiel correspondant au moins à A3 selon la définition au Standard & Poors, Moody's ou Fitch telle que définie par Moody's. Ce rating minimum doit être maintenu pendant toute la durée du contrat conclu avec le gestionnaire de réseau de distribution.

OU B/ Le détenteur d'accès démontre qu'il satisfait à au moins une des exigences suivantes :

1/ Satisfaire aux ratios financiers suivants (voir définitions –infra –), calculés sur

base des comptes annuels du détenteur d'accès relatifs à l'année comptable qui précède l'année en cours :

• EBITDA par rapport aux charges financières >= 5

• Dettes financières nettes par rapport à balance totale = maximum 40%

• EBITDA par rapport aux dettes financières = minimum 30%

Les exigences minimales relatives à ces ratios financiers doivent être rencontrées sur base des comptes annuels tels que publiés dans le cadre des obligations légales d'application en Belgique. Le calcul de ces ratios financiers se fera par le gestionnaire du réseau de distribution. Le détenteur d'accès transmettra à ce dernier les données nécessaires à ce calcul au plus tard 1 mois après la date de la publication légale des comptes annuels.

À défaut de comptes annuels publiés pour l'année comptable précédente, le gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas prendre en considération l'usage de ratio's financiers en ce qui concerne les exigences de solvabilité pour l'année calendrier suivante.

2/ La transmission au gestionnaire de réseau de distribution d'une « parent guarantee » inconditionnelle, à la première demande, émanant d'un actionnaire de référence du détenteur d'accès ou d'une filiale de cet actionnaire de référence auprès duquel l'actionnaire de référence ou la filiale dispose d'un « crédit rating » minimum exigé tel que défini au point A/ ou satisfait aux ratios financiers tels que définis ci-dessus au point B 1/. Cette garantie est rédigée sur base du formulaire standard repris en Annexe 3B et soumise à l'approbation du gestionnaire du réseau de distribution.

OU C/ Le détenteur d'accès fournit une garantie bancaire inconditionnelle et à la première demande émise par une institution financière disposant d'un « credit rating » officiel minimum de A3 selon la définition de Moody's. Ce rating minimum doit être maintenu de manière permanente durant toute la durée du contrat. Le montant de la garantie bancaire doit correspondre aux 3/12ièmes du montant estimé des coûts d'utilisation du réseau sur base annuelle pour l'ensemble des points d'accès pour lesquels le détenteur d'accès intervient (cette estimation sert uniquement à la détermination du montant de la garantie et n'octroie au détenteur d'accès aucun droit en rapport avec les coûts annuels finals).

L'estimation de ces montants est faite par le gestionnaire du réseau de distribution au début de chaque année calendrier sur base des tarifs applicables au 1er janvier de l'année en question et des profils de prélèvement(s) des points d'accès.

Le montant de la garantie peut donc être redéfini par le gestionnaire de réseau de distribution, de manière objective et non-discriminatoire, sur base de l'évolution du portefeuille client du détenteur d'accès et des montants facturés l'année antérieure. Dans l'hypothèse d'un réajustement de la garantie demandé par le gestionnaire du réseau de distribution, le détenteur d'accès est tenu d'adapter le montant de la garantie dans les 15 jours ouvrables. Si cette adaptation n'est pas réalisée endéans le terme prévu, le gestionnaire de réseau de distribution se réserve le droit de refuser de nouvelles inscriptions de points d'accès jusqu'au moment où l'adaptation requise sera réalisée. En outre, le gestionnaire de réseau de distribution pourra automatiquement procéder à une facturation préalable et cela jusqu'au moment où l'adaptation de la garantie bancaire sera réalisée.

La garantie bancaire sera prévue pour une durée qui correspondra à la durée de la présente convention augmentée de 2 mois afin de couvrir totalement les échéances des paiements. Le formulaire standard de garantie bancaire est repris en Annexe 3A.

En cas de dépassement du délai de paiement prévu à l'article 9.3. du présent contrat, le gestionnaire de réseau se réserve le droit de faire, unilatéralement et à sa propre initiative, appel à la garantie pour tout ou pour partie de celle-ci.

OU D/ Système de paiement préalable avec calcul du montant à posteriori.

Le détenteur d'accès se verra facturer un montant estimé par le gestionnaire de réseau de distribution, 2 mois avant le mois au cours duquel Brugel sera presté.

En cette hypothèse, la facture sera établie mensuellement le 10 de chaque mois. Les factures sont payables endéans les 18 jours calendrier à compter de la date de la facture et en tenant compte des dispositions de l'article 9 du présent contrat d'accès. Les factures sont envoyées au détenteur d'accès à l'adresse de facturation mentionnée à l'Annexe 4.

Un calcul sera effectué à la fin du mois de livraison du service, conformément aux modalités prévues à cet effet par le gestionnaire du réseau de distribution et sera porté en compte sur la facture suivante. Les montants payés de manière anticipée n'ouvrent pas le droit au paiement d'un intérêt par le gestionnaire de réseau au détenteur d'accès. À la signature du contrat les deux premiers mois seront donc facturés.

Si le détenteur d'accès ne satisfait plus à la garantie choisie, il est tenu de démontrer endéans les quinze jours qu'il satisfait à une autre exigence de solvabilité mentionnée ci-dessus. Si le détenteur d'accès ne peut apporter cette preuve, le système de paiement anticipé tel que mentionné ci-dessus au point D est appliqué d'office.

Définition des ratios financiers retenus

EBITDA : Résultats de l'activité de l'entreprise hors charge d'intérêts, impôts, amortissements, provisions et réductions de valeur.

Charges financières : Intérêts et coûts liés des charges financières et des produits dérivés qui y sont liés à court, moyen et long terme.

Dettes financières nettes : Dettes financières à court, moyen et long terme sous déduction de la trésorerie disponible et des liquidités.

Dettes financières : Financements à court, moyen et long terme auprès d'organismes de crédit ou équivalents.

Annexe 3A : Formulaire standard de garantie bancaire

La soussignée, SA <banque>, ayant son siège social établi à [……], ici valablement

représentée par [……];

Considérant:

1. Que (le détenteur d'accès) a des obligations de paiement telles qu'elles se trouvent décrites dans le contrat passé entre (le détenteur d'accès) et [……] portant la référence […….], nommé ci-après "le Contrat";

2. Que (le détenteur d'accès) s'est engagé dans le Contrat à payer tout ce que [.....] doit lui réclamer en vertu de l'article 8 du Contrat, à savoir l'indemnisation pour l'accès au réseau du gestionnaire du réseau de distribution, y compris la TVA et d'autres taxes et impositions éventuelles;

3. Que les engagements qui résultent du Contrat susmentionné sont suspendus jusqu'à ce qu'une garantie bancaire approuvée par le gestionnaire de réseau de distribution soit délivrée au profit du détenteur d'accès;

4. Que la garantie bancaire sert de sûreté pour ce qui se trouve énoncé au point 2,

déclare:

par le présent acte, garantir à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution le paiement des montants, à concurrence du montant mentionné ci-dessous, en exécution des Obligations du détenteur d'accès en vertu de ce qui se trouve énoncé au point 2, à savoir

EURO

s'engager irrévocablement et inconditionnellement à payer immédiatement au gestionnaire du réseau de distribution tous les montants à concurrence du montant garanti défini ci-avant, et ceci à la première demande écrite du gestionnaire du réseau de distribution, où ce dernier indique que le détenteur d'accès n'a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de paiement selon les articles 8 et 9 du Contrat, sans qu'aucune autre formalité ne doive être respectée et sans que le gestionnaire du réseau de distribution ne doive justifier sa requête et sans que la banque ne puisse opposer un refus du détenteur d'accès. Par le fait que la banque est liée en tant que débiteur principal et qu'elle n'a pas uniquement fourni une caution, elle s'engage dès lors à procéder au paiement indépendamment de la raison pour laquelle le détenteur d'accès n'aurait pas respecté ses obligations vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution, comme pour cause de faillite, de demande de concordat ou de toute autre insolvabilité.

Cette garantie est valable pendant la durée du Contrat, augmentée de 2 mois.

Pour la banque

Nom:

Titre:

Date:

Annexe 3B : Formulaire standard de 'Parent guarantee'

Le présent document est une garantie (ci-après la "Garantie"), datée du [ ], octroyée par [ ] (ci-après le « Garant ») au gestionnaire du réseau de distribution [ ](ci-après le « Bénéficiaire »).

1. Garantie

Sur base de la conclusion d'un Contrat d'accès en date du [……] portant les références [……..] entre [……..] (« l'Entreprise ») et le Bénéficiaire, le Garant s'engage à garantir de manière irrévocable et inconditionnelle au Bénéficiaire qu'il effectuera un paiement immédiat de toutes obligations et dettes de l'Entreprise dues au Bénéficiaire et résultant du Contrat d'accès (ci-après « les Obligations »). Au cas où l'Entreprise ne respecterait pas ses "Obligations", le Garant paiera immédiatement le montant dû au Bénéficiaire, en respectant toute période de répit applicable et sur requête écrite du Bénéficiaire au Garant.

2. Nature de la garantie

La présente garantie est une garantie pour défaut de paiement quand celui-ci est dû, et pas de recouvrement.

3. Absence de renonciation, droits cumulatifs

Le non-exercice de l'un ou l'autre des droits par le Bénéficiaire ou le report d'un de ceux-ci, ne pourra être considéré comme une renonciation, de même que l'exercice ou l'exercice partiel de l'un ou l'autre droit par le Bénéficiaire n'exclura aucun autre exercice futur de l'un ou l'autre droit. Tous les droits donnés par le présent document au Bénéficiaire ou qui lui sont accordés par la loi ou en vertu

d'un autre accord auront un caractère cumulatif et n'excluront aucun autre droit, et peuvent être exercés en temps utile par le Bénéficiaire.

4. Déclarations et garanties

• Le Garant est dûment organisé, existe valablement et a une bonne réputation aux termes des lois de la juridiction où il est établi, et il possède les pleins pouvoirs institutionnels pour réaliser, fournir et exercer la présente Garantie.

• La réalisation, la fourniture et l'exercice de la Garantie ont été et restent dûment accordés par tous les actes de société de rigueur et ne constituent une infraction à aucune disposition légale ni aux statuts du Garant ni à aucune limitation contractuelle liant le Garant ou ses actifs.

• La présente Garantie constitue l'obligation légale, valable et contraignante du Garant, susceptible d'exécution forcée à l'égard du Garant conformément à ses conditions, soumise, relativement au maintien, à la faillite, à l'insolvabilité, à la réorganisation et à d'autres lois généralement applicables à ou exerçant une influence sur les droits du créancier et aux principes d'équité générale.

5. Limitations

Les dettes du Garant couvertes par cette Garantie sont et seront spécifiquement limitées aux paiements qui devront être formellement réalisés en vertu du Contrat d'accès ou de la présente Garantie. Sauf dans les cas spécialement prévus par le Contrat d'accès ou la présente Garantie, le Garant ne sera en aucun cas tenu de dommages, préjudices moraux, dommages allégués sur base de l'équité, perte de revenus, amende pénale, dommage pour acte illégal ou tout autre demande de dommages et intérêts, frais et dépens.

6. Demandes reconventionnelles

Sans limiter les droits de défense et autres droits propres qui lui sont propres, le Garant se réserve le droit d'introduire une demande reconventionnelle que l'Entreprise aurait le droit d'exercer ou qui découlerait du Contrat d'accès sauf les demandes reconventionnelles qui se fonderaient sur une faillite, l'insolvabilité, la dissolution ou la liquidation de l'Entreprise.

7. Résiliation

Le Garant peut, en tout temps, résilier cette Garantie par un envoi signé par le Garant adressé au Bénéficiaire. Cette résiliation sera effective après un délai de 2 mois après que le Bénéficiaire en aura pris connaissance effective ou à une date ultérieure spécifiée dans le courrier de résiliation. Cette annulation n'influencera pas les dettes du Garant en rapport avec toutes les Obligations contractées ou les transactions initiées en vertu du Contrat d'accès avant la mise en oeuvre effective de cette résiliation. Ces dettes resteront garanties conformément aux conditions de la présente Garantie.

8. Notification

Toutes les notifications et autres communications relatives à cette Garantie s'effectueront par écrit, seront transmises par fax (sauf en cas de demande de paiement ou de notification de résiliation), seront livrées en mains propres ou envoyées par envoi recommandé (avec accusé de réception) et adressée comme suit :

Pour le Garant: Pour le Bénéficiaire :

ou à une autre adresse qui sera spécifiée en temps utile par le Garant ou le Bénéficiaire.

9. Droit applicable

La présente Garantie est soumise au droit belge et est rédigée en conformité avec celui-ci.

10. Amendements

Aucune des conditions ou dispositions de cette garantie ne sera amendée, adaptée, supprimée ou complétée à moins que cela ne soit réalisé par un écrit signé émanant du Garant et accepté par le Bénéficiaire.

11. Accord intégral

La présente Garantie constitue l'accord intégral et remplace tous accords écrits et oraux précédents et toutes conventions écrites et orales précédentes entre le Garant et le Bénéficiaire en relation avec son objet.

DONT ACTE, le Garant a confié à ses travailleurs habilités la mission d'exécuter et de livrer la présente Garantie à partir de la date susmentionnée.

Pour et au nom de [ ]

Par: Par:

Nom: Nom:

Titre: Titre :

Annexe 4 : Données de contact

1. Adresse de facturation du détenteur d'accès

Adresse:

N° de T.V.A:

2. Personnes de contact et coordonnées

− Pour le gestionnaire de réseau de distribution:

Adresse: Quai des Usines, 16 à 1000 Bruxelles

Personne de contact:

Téléphone :

Fax:

Email:

Website : www.sibelga.be

− Pour le détenteur d'accès:

Adresse:

Personne de contact:

Téléphone:

Fax:

Email:

Email données de comptage:

Email avis:

EAN-GLN nr:

− Pour l'utilisateur du réseau de transport:

Adresse:

Personne de contact:

Téléphone:

Fax:

Email:

Email données de comptage:

EAN-GLN nr:

Annexe 5 : Spécifications du gaz naturel MP et BP par station de réception agrégée

Le gaz naturel qui transite sur le réseau de distribution répond aux spécifications suivantes, propres aux gaz de type L.

1. Ne pas contenir plus de 5 mg d'hydrogène sulfuré par Nm^3.

2. Ne pas contenir plus de 150 mg de soufre total par Nm^3.

3. Avoir un pouvoir calorifique supérieur compris entre 34.300 kJ/Nm^3 et 38.686 kJ/Nm^3.

4. Avoir un indice de Wobbe instantané sur P.C.S. compris entre 43.900 kJ/Nm^3 et 46.892 kJ/Nm^3.

5. a. Gaz de base

La teneur maximale de 0,5 % en volume d'oxygène est acceptable pour le gaz de base pour autant qu'il n'y ait pas en plus simultanément :

une teneur élevée en H2 O et

une teneur élevée en H2 S.

b. Gaz de pointe

Pendant les périodes de pointe (voir plus loin), la teneur en oxygène sera limitée dans toute la mesure du possible et elle ne pourra en tout état de cause dépasser 3 % en volume.

6. Le gaz présente un point de rosée de l'eau se situant au-dessous de -8°C à la pression de 15 bar.

7. Le gaz ne pourra former ni des hydrocarbures liquides ni des hydrates à la pression de 66,2 bar et à la température de 0° C.

8. Avoir une température à l'entrée du poste de réception du gestionnaire du réseau de distribution comprise entre +2°C et +25°C.

Le gaz est odorisé conformément à la réglementation applicable et conformément à la convention de collaboration visée à l'article 227.

Pour faire face à des contraintes locales et/ou hivernales, le Fournisseur aura le droit de modifier temporairement certaines caractéristiques du gaz fourni, en restant toutefois dans les limites des spécifications énoncées ci-avant en ce qui concerne la qualité de ce gaz.

La qualité du gaz ainsi fourni devra toujours garantir à l'utilisateur une combustion dans des conditions normales de sécurité et d'hygiène pour autant que l'utilisateur ait veillé au maintien du bon état de fonctionnement des appareils d'utilisation. Le gaz ne pourra pas porter atteinte aux installations du gestionnaire du réseau de distribution.

Toute modification de qualité fera l'objet d'une concertation entre le Fournisseur et le gestionnaire du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution et le Fournisseur auront le droit d'être représentés et de participer contradictoirement à tous essais du gaz livré en vertu du présent contrat et d'inspecter tout équipement utilisé pour le contrôle de la qualité du gaz décrite ci-dessus.

Annexe 6 : Spécifications du gaz naturel MP et BP par station de réception agrégée après la conversion du réseau de distribution du gaz pauvre au gaz riche

Le gaz naturel qui transite sur le réseau de distribution répond aux spécifications suivantes, propres au gaz riche (gaz H).

1. Ne pas contenir plus de 5mg d'hydrogène sulfuré par Nm^3.
2. Ne pas contenir plus de 150mgde soufre total par Nm^3.
3. Avoir un pouvoir calorifique supérieur nominal de 11,6300 kWh/m^3 dont les variations sont comprises entre 9,6064 $kWh/m^3(n)$ et 12,7931 $kWh/m^3(n)$.
4. Avoir un indice de Wobbe de 14,7700 $kWh/m^3(n)$, dont les variations sont comprises entre 13,6478 $kWh/m^3(n)$ et 15,7819 $kWh/m^3(n)$.
5. a. gaz de base

La teneur maximale de 0,5% en volume d'oxygène est acceptable pour le gaz de base poutr autant qu'il n'y ait pas en plus simultanément :

Une teneur élevée en H2 O et

Une teneur élevée en H2 S

b. gaz de pointe

Pendant les périodes de pointe (voir plus loin), la teneur en oxygène sera limitée dans toute la mesure du possible et elle ne pourra en tout état de cause dépasser 3 % en volume.

6. Le gaz présente un point de rosée de l'eau se situant au-dessous de -8°C à la pression de 15 bar.

7. Le gaz ne pourra former ni des hydrocarbures liquides ni des hydrates à la pression de 66,2 bar et à la température de 0° C.

8. Avoir une température à l'entrée du poste de réception du gestionnaire du réseau de distribution comprise entre +2°C et +25°C.

Le gaz est odorisé conformément à la réglementation applicable et conformément à la convention de collaboration visée à l'article 227.

Pour faire face à des contraintes locales et/ou hivernales, le Fournisseur aura le droit de modifier temporairement certaines caractéristiques du gaz fourni, en restant toutefois dans les limites des spécifications énoncées ci-avant en ce qui concerne la qualité de ce gaz.

La qualité du gaz ainsi fourni devra toujours garantir à l'utilisateur une combustion dans des conditions normales de sécurité et d'hygiène pour autant que l'utilisateur ait veillé au maintien du bon état de

fonctionnement des appareils d'utilisation. Le gaz ne pourra pas porter atteinte aux installations du gestionnaire du réseau de distribution.

Toute modification de qualité fera l'objet d'une concertation entre le Fournisseur et le gestionnaire du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution et le Fournisseur auront le droit d'être représentés et de participer contradictoirement à tous essais du gaz livré en vertu du présent contrat et d'inspecter tout équipement utilisé pour le contrôle de la qualité du gaz décrite ci-dessus.