



EXTINCTEURS PORTATIFS (agréments BENOR-ANPI)

DRAAGBARE SNELBLUSSERS (goedkeuring BENOR-ANPI)

Les appareils décrits ci-après peuvent porter le double label d'agrément BENOR-ANPI qui atteste leur conformité aux essais prévus aux spécifications BENOR (conformité aux normes belges NBN S 21-011 à NBN S 21-017 et/ou EN3) et ANPI (conformément aux spécifications ANPI-NT 105).

De hierna vermelde snelblussers mogen de twee goedkeuringslabels BENOR en ANPI dragen : dit bevestigt hun overeenkomstigheid met de proeven voorzien in de specificaties BENOR (conform de Belgische normen NBN S 21-011 tot NBN S 21-017 en/of EN3) en ANPI (conform de specificaties ANPI-TN 105).

AGREES 1/2 UNITE D'EXTINCTION ABC - GOEDKEURINGEN 1/2 BLUSEENHEID ABC

N° AGREMENT ANPI Nr GOEDKEURING ANPI	MARQUE MERK	TYPE	CHARGE VULLING	UNITES EENHEDEN	FOYER TYPE A TYPE-HAARD A	FOYER TYPE B TYPE-HAARD B	USAGER LABEL BENOR/ANPI GEBRUIKER LABEL BENOR/ANPI
E310	ANSUL	MASTER 4A	4,0 kg ABC	½ ABC	27	144	ANSUL
E152	NU-SWIFT	FFH10	4,5 kg ABC	½ ABC	13	89	IMPORTEX
E373	SICLI	FURY 4A M4	4,0 kg ABC	½ ABC	13	144	SICLI
E402	SICLI	FURY 4A M4	4,0 kg ABC	½ ABC	21	183	SICLI