

<b>BRANDPREVENTIE</b>	<b>JA</b>	<b>NEE</b>	<b>ACTIE</b>	<b>CONTROLE</b>
Voorziening in blussend water verzekerd				
Verwijdering van alle brandstof en brandbare producten in het gebouw				
Verwijdering van voorraad/hoop van brandbare materialen van de buitenrand				
Verwijdering van alle ontstekingsbronnen Te specificeren:				
Brandbestrijdingsuitrusting is in goede staat en functioneel				
Branddetectiesysteem is functioneel				
Detectiesysteem aangesloten aan een functionele en permanente controlepost				
Blussysteem is functioneel				
Aanwijzing van de personen / diensten verantwoordelijk voor het toezicht op de detectie en blussystemen Te specificeren:				
Brandhaspels zijn functioneel				
Draagbare blustoestellen zijn functioneel				
De hulpverleningsdiensten hebben toegang tot de gebouwen / naburige gebouwen				
Vrije doorgang van en naar de evacuatiewegen van de lokalen of de naburige vestigingen				
Het controleren van de gevoelige punten van de procedure "afsluiting korte termijn"				
<b>BEVEILIGING TEGEN INBRAAK</b>	<b>JA</b>	<b>NEE</b>	<b>ACTIE</b>	<b>CONTROLE</b>
Alle mogelijke toegangspunten zijn beschermd				
Hekken en poorten zijn in goede staat en vergrendeld				
Deuren en ijzerwaren zijn in goede staat en vergrendeld				
De lichtstraten en dakramen zijn in goede staat en beschermd				
Ramen, rolluiken en poorten zijn in goede staat en vergrendeld				
De deuren en ramen gemakkelijk bereikbaar zijn voldoende beschermd				
Het inbraakalarmstelsel is functioneel				
Inspectieronde is georganiseerd				
Veiligheidsverlichting buiten is functioneel				
Verlichting binnen is functioneel				
Registratie van de bezoekers en van de toegelaten beroepstakken				

Source: Guideline CFP-A-Europe 2S 2010 "Protection of empty buildings"